

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку провода СИП-3. Лот №204D

1. Общая часть.

- 1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» производит закупку проводниковой продукции для строительства ВЛ 10 кВ.
- 1.2. Закупка производится на основании договоров ТП № 40429457, 40412664, 40433512, 40294446, 40342986, 40438112, 40276296, 40235470, 40343009, 40388333, 40388301, 40437581.

2. Предмет конкурса

- 2.1. Поставщик обеспечивает поставку оборудования и материалов на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Вид транспорта	Авто/жд
Точка поставки	г. Брянск, проспект Московский 43 (центральный склад)
Срок поставки*	45
<i>Количество:</i>	
Провод СИП-3 1х70	23 630 м.

*в днях, с момента заключения договора

3. Общие требования.

- 3.1. Провод должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:
- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;
- 3.2. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ

23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4. Требования к Поставщику.

- 4.1. Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой;
- 4.2. Привлечение субподрядчика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Заказчиком.

5. Правила приемки.

- 5.1. Все поставляемые материалы проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» при получении оборудования на склад.
- 5.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.