

Утверждаю:

Заместитель директора по техническим вопросам  
– главный инженер филиала ОАО «МРСК  
Центра» – «Орелэнерго»

Немцев А.А.

2012 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №**  
**на поставку предохранителей ВН и НН**  
**Лот 4011**

**1. Общая часть.**

ОАО «МРСК Центра» производит закупку предохранителей ВН и НН  
Закупка производится на основании потребности в рамках ремонтно-эксплуатационной  
программы филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» на 2012 год.

**2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроки установленные данным  
ТЗ на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра»:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Общее количество
«Орелэнерго»	Авто/ж/д	г. Орёл, ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ОАО «МРСК Центр- «Орелэнерго»	2 кв 2012 г.	108 шт

**3. Технические требования к оборудованию.**

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
ПКТ 101-10-5-12,5 УЗ	шт	25
ПКТ 101-10-10-12,5 УЗ	шт	30
ПКТ 101-10-16-12,5 УЗ	шт	10
Предохранитель ПН-2 100А	шт	3,00
ПКН 001-10 УЗ	шт	40
Гарантийный срок от даты поставки.	5 лет	
Рекомендуемый изготовитель.	По результатам конкурсных процедур	
Год выпуска	2011	
Требования к доставке, получатель	Центральный склад «Орелэнерго»	

**4. Общие требования.**

4.1. К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

– оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра» должно иметь  
положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт  
применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования".

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

#### 4.2. Ввода 35 кВ:

- Ввода должны поставляться с литой полимерной трекингостойкой изоляцией.
- В части исполнения внутренней конструкции ввода: токоведущая часть выполняется в виде латунной/медной/алюминиевой трубы.

4.3. В комплект поставки вводов должны входить внутренние и внешние контактные шпильки и опорные зажимы.

4.4. Поставляемые ввода должны полностью заменять ввода указанные в таблице.

4.5. Каждый ввод должен иметь паспорт.

#### 5. Дополнительные условия/требования.

#### 6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартов МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

#### 7. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

#### 8. Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

#### 9. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

#### 10. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

#### **11. Правила приемки оборудования.**

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера-  
Начальник УВС



Д.В.Константинов