Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	КЛ-10 кВ			
1	Монтаж переподключения ф. №4 кабелем от яч. №3 (II с.ш.)			
2	Строительная длина (АПвВнг(А)-LS-10- 3х120/16)	м	15	
2.1	Прокладка кабеля по РУНН-10 кВ ПС в металлическом лотке	м	10	А5-92
2.2	Прокладка кабеля по опоре портала	м	5	3.407.1-143, выпуск 2
3	Монтаж концевой кабельной муфты наруж. установки	шт	2	
	ЗПКНтп-10-95/120			
4	Монтаж ограничителей перенапряжения ОПНп-10 на портальной	шт	3	
	опоре			
5	Монтаж лоткового канала КЛ-1	м	10	
	Демонтажные работы			
1	Демонтаж опор (фидер 10 кВ №4)			
1.1	Промежуточная ж/б опора, П10-4	шт	35	
1.2	Угловая промежуточная, УП10-2	шт	3	
1.3	Анкерная ж/б опора, А10-2	шт	6	
1.4	Угловая анкерная ж/б опора, УА10-2	шт	1	
	Демонтаж опор (фидер 10 кВ №5)			
1.5	Промежуточная ж/б опора, П10-4	шт	13	
1.6	Угловая промежуточная, УП10-2	шт	2	
1.7	Анкерная ж/б опора, А10-2	шт	3	
1.8	Угловая анкерная ж/б опора, УА10-2	шт	3	
1.9	Деревянная промежуточная опора, П10-1Д	шт	2	
1.10	Деревянная промежуточная опора на ж/б приставке, П10-7ДБ	шт	18	
2	Демонтаж провода			
2.1	Провод АС-35 (ф.№4)	км	3,69	
2.2	Провод А-50 (ф.№5)	км	2,6	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

изм.	кол. уч.	лист	№док.	подпись	дата	00058/11 ЭС	лист 2

Формат А4