Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудов. кг
			наименов.	код					
	1.Строительство ВЛ-10 кВ								
	1 Строительные изделия								
	1.1 Железобетонные изделия								
1	Стойка вибрированная ГОСТ 26071-84	СВ110-5	шт/м3					188/84,6	1125
2	Стойка вибрированная ГОСТ 26071-84	СВ164-12	шт/м3					6/8,52	3550
	1.2 Стальные изделия								
1	Траверса 3.407.1-143.8.2	ТМ-2	шт/кг					3/32,7	10,9
2	Траверса 3.407.1-143.8.5	ТМ-5	шт/кг					1/17,3	17,3
3	Траверса 3.407.1-143.8.6	ТМ-6	шт/кг					13/299,0	23,0
4	Траверса	ТМ71а	шт/кг					6/96,6	16,1
5	Траверса	ТВ51	шт/кг					12/189,6	7,46
6	Траверса 3.407.1-143.8.9	ТМ-9	шт/кг					145/1464,5	10,1
7	Надставка 3.407.1-143.8.23	ТС-1	шт/кг					4/306,0	76,5
8	Накладка 3.407.1-143.8.27	ОГ-2	шт/кг					26/49,4	1,9
9	Накладка 3.407.1-143.8.28	ОГ-5	шт/кг					13/14,3	1,1
10	Накладка 3.407.1-143.8.32	ОГ-9	шт/кг					145/362,5	2,5
11	Хомут 3.407.1-143.8.49	Х 1	шт/кг					1/1,2	1,2
12	Хомут 3.407.1-143.8.49	Х 2	шт/кг					1/1,4	1,4
13	Хомут 3.407.1-143.8.49	Х 42	шт/кг					303/363,6	1,2
14	Болт 3.407.1-143.8.39	Б 5	шт/кг					13/6,5	0,5
15	Кронштейн 3.407.1-143.8.42	У-4	шт/кг					23/149,5	6,5
16	Стяжка 3.407.1-143.8.44	Г-1	шт/кг					37/210,9	5,7
17	Проводник 3.407.1-143.8.54	ЗП1	м/кг					319,5/287,6	0,9
18	Хомут	Х 60	шт/кг					6/8,16	-
19	Хомут	Х 61	шт/кг					8/41,6	-
20	Хомут	Х 62	шт/кг					4/20,8	-
21	Болт	Б 51	шт/кг					6/4,8	0,8
21	Гайка	2М16	шт/кг					18/1,26	-
22	Гайка	2М20	шт/кг					10/1,332	-
23	Проводник	ЗП64	м/кг					2/4,2	-
23	Проводник	ЗП65	м/кг					4/8,2	-
24	Проводник	ЗП67	м/кг					2/6	-
	1.3 Металл для заземления								
1	Сталь круглая ГОСТ 2590-88	Ø 18 мм	м/кг					830/1660	2,0
	2 Материалы, линейная арматура								
	2.1 Материалы								
1	Изолятор штыревой фарфоровый ТУ-34-13-11214-87	ШФ-20Г	шт					610	3,4
2	Изолятор подвесной стеклянный ТУ-34-27-10960-85	ПС-70Е	шт					180	3,5
3	Колпачек ГОСТ 18381-80	К 6	шт					604	0,06
4	Колпачек ГОСТ 18381-80	К 9	шт					6	0,06

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Стрыгин С.Г.			05.12
Разработ.		Чеглов С.Н.			05.12
Проверил		Стрыгин С.Г.			05.12
Н. контр.					

№68-003-6800/02875/12

Установка вакуумного выключателя с микропроцессорными устройствами УРЗА в резервной ячейке 10 кВ, реконструкция ВЛ-10кВ, строительство ЛЭП-10кВ и отпаек ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища, расположенного по адресу: Тамбовская область, Мичуринский район, в границах СХПК "Приволье"

ВЛ-10кВ

Стадия	Лист	Листов
ПД	1	2

Спецификация материалов и оборудования

ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО"