

Согласовано:

Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер



А.Н.Марченко

« » 2012

Приложение № 1

к поручению № 340
«Воронежэнерго»
«07» август 2012

Техническое задание

на приобретение противопожарного оборудования для
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2012г.

1. Общая часть.

Закупка производится на основании программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2012 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку противопожарного оборудования в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Противопожарное оборудование	Количество, шт.
Рукав пожарный РПК-Н/В-50-1,0 УХЛ «Универсал» L = 20 м (в сборе с головкой)	45
Пожарный шкаф навесной ШПК – Пульс – 310Н	49
Пожарный ствол РС-50.01 металлопластик	32
Пожарный ствол РС - 70	3

Поставка производится на склад получателя – филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Поставка в 3 квартал 2012г.

Предельная стоимость –

3. Общие требования.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой пожарно-технической продукции.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранить дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

5. Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать сертификат качества.

6. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УПКиОТ



О.В. Мокляков