


Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Общеподстанционный пункт управления



Условные графические обозначения

Обозн.	Наименование	Наименование оборудования
	Пульт контроля и управления	ПКУ "С2000М"
	Прибор приемно-контрольный	Сигнал- 20П SMD
	Источник питания	ББП-30 исп. 02
	Извещатель пожарный дымовой автоматич.	ИП 212-189
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-И
	Световое табло "ВЫХОД"	Молния-12
	Оповещатель звуковой	"Иволга"
	Оповещатель комбинир. светозвуковой	"Маяк-12К"

Экспликация помещений

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Коридор
2	Комната связи
3	Основная
4	ОПУ

						3100 / 18392 / 12 - АС
						Филиал ОАО "МРСК-Центра" – "Белгородэнерго"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ограждение ПС 110кВ Максимовка Шебекинский район.
ГИП	Егоров					Стадия
Нач.отдела	Хлебников					Лист
Разраб.	Мерзликина					Листов
Проверил	Чуйков					РП
						10
						18
						План схемы системы пожарной сигнализации и оповещения здания ОПУ