











## Общеподстанционный пункт управления



## Экспликация помещений

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Коридор
2	Кладовка
3	Коридор
4	Душевая
5	Комната связи
6	Основная
7	Основная
8	Коридор
9	Коридор
10	Основная
11	Коридор
12	ОПУ

### Условные графические обозначения

Обозн.	Наименование	Наименование оборудования
	Против контроля и управления	ПКУ "СЗУЮМ"
	Прибор радиоуправляемый	Сигнал- 201 SMD
	Источники питания	РПН-12 исп. 01
	Извещатель пожарный дымовый автоматич.	ИП 212-70
	Извещатель пожарный ручной	ИПР-И
	Извещатель пожарный тепловый автоматич.	ИПТ 101-103
	Оповещатель звуковой	"Искара"
	Оповещатель кобинный, светозвуковой	"Макс-12С"
	Световое табло "Выход"	Молния-12

			Согласовано			
Инв.№ погн.	Погн. и дата	Взаим. инв.№				


**Филиал «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»**

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Мерзликкина			12.10
Проверил		Чуйков			

**Комплекс технических средств  
безопасности ПС 110/35/10 КВ "Верхняя  
Покровка"**

Служба	Лист	Листов
РП	12	18

План схемы системы пожарной сигнализации и оповещения здания ОПУ

000 ЧОП "ОСА"