


Общеподстанционный пункт управления



Экспликация помещений

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Коридор
2	Комната связи
3	Основная
4	ОПУ

Условные графические обозначения


Обозн.	Наименование	Наименование оборудования
	Извещатель магнитоконтактный	ИО102-20
	Извещатель оптико-акустич. совмещенный	Астра-8
	Извещатель объемный	Астра-9
	Прибор приемно-контрольный	"Сигнал 20П SMD"
	Источник бесперебойного питания	ББП-30 исп. 2

Согласовано

Взаим. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подг.

						3100 / 18392 / 12 - АС			
						Филиал ОАО "МРСК-Центра"-"Белгородэнерго"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ограждение ПС 110кВ Максимовка Шебекинский район.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Егоров					РП	9	18
Нач.отдела		Хлебников							
Разраб.		Мерзликина							
Проверил		Чуйков				План схемы системы охранной сигнализации здания ОПУ	 БелАКСпроект		