


Приложение №7
к заявке №10
от 27.11.2012

Согласовано:

Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер



А.Н.Марченко

«__» _____ 2012

Техническое задание

на техническое обслуживание и ремонт пожарной
сигнализации (АУПС) в подразделениях
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2013г.

В соответствии с действующими «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 61 Правил), «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 153-34.0-03.301-00, глава 24), а также требованием РД 009-01-96 – «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 – «Установки пожарной автоматики, выполнить техническое обслуживание и ремонт установок пожарных сигнализаций на объектах филиала согласно приложений 1, 2.

При проведении технического обслуживания должны выполняться следующие требования:

1. Наличие лицензии на осуществление «Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
2. Производить работы по техническому обслуживанию АУПС в соответствии с требованиями соответствующего типового регламента приложения №3 РД 009-01-96;
3. Обеспечить периодичность проведения, указанных в п.2 технического задания, работ по варианту №1 типового регламента №3 (приложение №3 РД 009-01-96);
4. Ремонту должна подвергаться аппаратура и другие составные части АУПС, выработавшие свой ресурс, а также пришедшие в негодность. Необходимость ремонта определяется при техническом обслуживании АУПС;
5. При необходимости (в случае отсутствия или несоответствия) организацией, обслуживающей АУПС, разрабатывается инструкции по эксплуатации в двух экземплярах;
6. Вести техническую документацию, касающуюся эксплуатации АУПС, в соответствии с требованием п.2.10 РД 009-02-96;
7. Вести Журналы регистрации работ по ТО и ППР в соответствии с требованием п.3.5. – 3.9 РД 009-02-96
8. Оплата производится в течение 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.
9. Сроки выполнения работ: январь - декабрь 2013г.

Начальник ОТ и ПК



Н.А. Столповских