



Филиал открытого акционерного общества  
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"-  
"Тамбовэнерго"

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель директора  
по техническим вопросам –  
главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»  
А. М. Замотай  
.. 30 марта 2012 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору подрядчика  
на техническое обслуживание, ремонт пожарных кранов

### 1. Общие положения.

1.1. Работы выполняемые по техническому обслуживанию, ремонту пожарных кранов (ПК) должны производиться в соответствии с нормативными документами.

1.2. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

1.3. Все ПК подлежащие поверке, техническому обслуживанию, ремонту, (далее – комплекс работ) находятся в собственности Заказчика.

1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком с победителем конкурса (Подрядчиком).

1.5. Победитель в конкурсе должен иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт в выполнении данного вида работ, иметь собственную базу, укомплектованную соответствующим оборудованием и опытными специалистами.

1.6. Комплекс работ проводится на территории Заказчика.

### 2. Основание для проведения комплекса работ

– Требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (Утвержденные приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313)

### **3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к комплексу мероприятий.**

- НПБ 154-2000 Пожарная техника. Клапан.
- «Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода» Москва -2005 .  
Разработана ФГУ ВНИИПО МЧС России
- ППБ в Российской Федерации 01-03
- «Типовая инструкция по эксплуатации сетей противопожарного водоснабжения на энергетических предприятиях» ЗАО «Энергетические технологии» Москва 2008.
- РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95\*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

### **4. Стадийность выполняемых работ.**

- Подрядчик согласно Приложения 1 разрабатывает график последовательности выполнения работ на объектах Заказчика, согласовывает его с заказчиком и приступает к выполнению комплекса работ на этих объектах.
- Заказчик принимает выполненную работу согласно предоставленных актов.

### **5. Основные требования к выполнению работ.**

- 5.1. Подрядчик осуществляет работу своим оборудованием, персоналом.
- 5.2. В случае полного отключения объекта Заказчика от противопожарного водопровода на время проведения комплекса работ, Подрядчик обязан на всё это время обеспечить дополнительными исправными огнетушителями объект Заказчика.
- 5.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода комплекса работ. Подготавливает сметную документацию, акт выполненных работ.
- 5.4. В оговоренное время, Подрядчик передает Заказчику на территории Заказчика подготовленную документацию.

### **6. Правила контроля и приемки работ.**

- 6.1 Заказчик проводит входной контроль ПК после проведенного комплекса работ Подрядчиком.
- 6.2 При положительном результате входного контроля, Заказчик осуществляет оплату согласно предоставленной сметы в сроки оговоренные в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
- 6.3 В случае отрицательного результата входного контроля, проводимого Заказчиком Подрядчик проводит повторный комплекс работ ПК не прошедшим входной контроль.
- 6.4 В случае неоднократного нарушения Подрядчиком своих обязательств по проведению комплекса работ с ПК Заказчика, Заказчик проводит действия по расторжению отношений с Подрядчиком.

### **7. Требуемые сроки выполнения работ.**

- 7.1 Комплекс работ с ПК Заказчика осуществлять согласно сроков оговоренных в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

### **8. Оплата и финансирование.**

Безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

**9. Гарантии исполнителя строительных работ.**

9.1 Подрядная с организация должна гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям НТД в течение не менее 1 года с момента оформления Подрядчиком и Заказчиком акта выполненных работ.

Начальник управления производственного контроля и  
охраны труда



С.А. Симон

С.В. Фокин  
(4752)578137

Количество пожарных кранов (ПК) в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

**Кирсановский участок**

1. СП – 1 шт.
2. Адм. здание – 1 шт.
3. Бытовой корпус РЭС – 1 шт.
4. Инжавинский РЭС – 3 шт.
5. Гавриловский РЭС – 3 шт.

**Мичуринский участок**

1. Мичуринский РЭС – 10 шт.

**Жердевский участок**

1. Токаревский РЭС – 2 шт.

**Тамбовский участок**

1. Адм. здание Тамбовского РЭС – 6 шт.
2. Адм. здание ТУ СМиТ – 1 шт.
3. Гараж (зона ТО и ТР) – 1 шт.
4. Рем. Цех – 1 шт.
5. Участок ремонта трансформаторов Рассказово – 3 шт.

**СП (Рылеева 53) – 4 шт.**

**Административное здание (Тамбовэнерго) (Моршанское шоссе 23а) - 8 шт.**

**Уч. Центр (Советская 202) - 8шт.**

**СМиТ ИА - 4шт.**

**ИТОГО: 57 шт.**