

Приложение №3  
к заявке №59  
от 29.11.2012г

“

“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель директора  
по техническим вопросам -  
главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра» -«Воронежэнерго»



Марченко А.Н.

« »

2012 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку электромеханических реле. Лот № 309В**

**1. Общая часть.**

1.1. ОАО «МРСК Центра» производит закупку электромеханических реле для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

**2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку электромеханических реле на склады получателей филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал ОАО «МРСК Центра»	Количество электромеханических реле, шт.			
	Тип электромеханического реле	Тип электромеханического реле	Тип электромеханического реле	Тип электромеханического реле
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	РТ40/6 5 шт.	РТ 40/10 52 шт.	РТ 40/20 13 шт.	РТ 40/100 4 шт.
	РТ 85/1 2 шт.	ДЗТ-11 2 шт.	РНТ-565 6 шт.	РТВ-1 5 шт.
	РН 53/60Д 5 шт.	РН 54/160 4 шт.	РНФ 1М 3 шт.	РВ 238 11 шт.
	ЕЛ-11М-15 7 шт.	РП 12 12 шт.	РП 21-004 9 шт.	РП 23 15 шт.
	РП 25 11 шт.	РП 252 6 шт.	РП 256 9 шт.	РУ 21/0,1 (постоянного тока) 6 шт.
	РУ 21/0,16 (постоянного тока) 19 шт.	РЭУ-11/0,16 (постоянного тока) 10 шт.	РЭУ-11/0,5 (постоянного тока) 5 шт.	РЭУ-11/0,16 (переменного тока) 56 шт.
	РЭУ-11/0,5 (переменного тока) 10 шт.			

Поставка электромеханических реле производится в точки поставки, указанные заказчиками - филиалами ОАО «МРСК Центра»:

Филиал ОАО «МРСК Центра»	Точка поставки	Срок поставки *
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	394019, г. Воронеж, ул. 9 Января 205	50

\*в днях, с момента заключения договора

### 3. Технические требования к продукции.

3.1 Технические данные электромеханических реле должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица № 1

№ п/п	Наименование электромеханических реле	Технические требования и характеристики электромеханических реле
1	PT 40/6	<p>Реле тока</p> <p>ТУ16-523.468-78 (или аналог)</p> <p>Ток максимальной уставки, А - 6</p> <p>Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А - 10</p> <p>Номинальный ток при параллельном соединении катушек, А - 16</p> <p>Номинальная частота, Гц - 50</p> <p>Коэффициент возврата, не менее - 0,8</p> <p>Количество замыкающих контактов, шт. - 1</p> <p>Количество размыкающих контактов, шт. - 1</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ</p> <p>Категория размещения 4</p> <p>Степень защиты оболочки, не ниже - IP40</p> <p>Габаритные размеры, мм, не более - 67x128x158</p> <p>Масса, кг, не более - 1</p> <p>Способ присоединения внешних проводов - заднее штильками.</p> <p>Диапазон рабочих температур, не менее, - 20° С до + 55° С</p>
2	PT 40/10	<p>ТУ16-523.468-78 (или аналог)</p> <p>Ток максимальной уставки, А - 10</p> <p>Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А - 16</p> <p>Номинальный ток при параллельном соединении катушек, А - 16</p> <p>Номинальная частота, Гц - 50</p> <p>Коэффициент возврата, не менее - 0,8</p> <p>Количество замыкающих контактов, шт. - 1</p> <p>Количество размыкающих контактов, шт. - 1</p> <p>Климатическое исполнение - УХЛ.</p>

		Категория размещения - 4
		Степень защиты оболочки, не ниже - IP40
		Габаритные размеры, мм, не более - 67x128x158
		Масса, кг, не более - 1
		Способ присоединения внешних проводов - заднее штильками.
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 20° С до + 55° С
		ТУ16-523.468-78 (или аналог)
		Ток максимальной уставки, А - 20
		Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А - 16
		Номинальный ток при параллельном соединении катушек, А - 16
		Номинальная частота, Гц - 50;
		Коэффициент возврата, не менее - 0,8
		Количество замыкающих контактов, шт. - 1
		Количество размыкающих контактов, шт. - 1
		Климатическое исполнение - УХЛ.
		Категория размещения - 4
		Степень защиты оболочки, не ниже - IP40
		Габаритные размеры, мм, не более - 67x128x158
		Масса, кг, не более - 1
		Способ присоединения внешних проводов - заднее винтами
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 20° С до + 55° С
		ТУ16-523.468-78 (или аналог)
		Ток максимальной уставки, А - 100
		Номинальный ток при последовательном соединении катушек, А - 16
		Номинальный ток при параллельном соединении катушек, А - 16
		Номинальная частота, Гц - 50;
		Коэффициент возврата, не менее - 0,8
		Количество замыкающих контактов, шт. - 1
		Количество размыкающих контактов, шт. - 1
		Климатическое исполнение - УХЛ.
		Категория размещения - 4
		Степень защиты оболочки, не ниже - IP40
		Габаритные размеры, мм, не более - 67x128x158
		Масса, кг, не более - 1
		Способ присоединения внешних проводов - заднее штильками.
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 20° С до + 55° С
		ТУ16-523.478-79 (или аналог)
		Исполнение - с зависимой выдержкой времени
		Ток уставки индукционного элемента, А - 5
		Уставка времени срабатывания, с. - 4
3	РТ 40/20	
4	РТ 40/100	
5	РТ 85/1	

6

ДЗТ-11

Диапазон кратностей тока срабатывания элемента отсечки	2-8
Номинальный ток, А	10
Номинальная частота, Гц	50;
Коэффициент возврата, не менее	0,8
Исполнение контактов	1 переключающий главный
Климатическое исполнение	УХЛ.
Категория размещения	4
Степень защиты оболочки, не ниже	IP40
Габаритные размеры, мм, не более	245x149x145
Масса, кг, не более	3
Способ присоединения внешних проводов	заднее штильками.
Диапазон рабочих температур, не менее	- 20° С до + 55° С
ТУ16-523.464-74 (или аналог)	
Назначение	дифференциальное с торможением
Исполнение обмоток	рабочая; рабочая последовательно с уравнительной
Ток срабатывания, А,	- 12,5
МДС срабатывания, А	- 100
Время срабатывания при трехкратном токе срабатывания, с, не более	- 0,04
Коэффициент надежности при двукратном токе срабатывания, не менее	- 1,2
Коэффициент надежности при пятикратном токе срабатывания, не менее	- 1,35
Климатическое исполнение	УХЛ.
Категория размещения	4
Степень защиты оболочки, не ниже	IP40
Габаритные размеры, мм, не более	179x218x190
Масса, кг, не более	3,5
Способ присоединения внешних проводов	заднее штильками.
Диапазон рабочих температур, не менее	- 20° С до + 55° С
ТУ16-523.464-74 (или аналог)	
Назначение	дифференциальное с торможением
Исполнение обмоток	рабочая; последовательно с уравнительной
Ток срабатывания, А,	- 12,5
МДС срабатывания, А	- 100
Время срабатывания при трехкратном токе срабатывания, с, не более	- 0,04
Коэффициент надежности при двукратном токе срабатывания, не менее	- 1,2
Коэффициент надежности при пятикратном токе срабатывания, не менее	- 1,35
Климатическое исполнение	УХЛ.
Категория размещения	4

7

РНТ-565

		Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
		Габаритные размеры, мм, не более – 179x218x190
		Масса, кг, не более – 3,5
		Способ присоединения внешних проводов – заднее штильками.
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 20° С до + 55° С
		Назначение – прямого действия с выдержкой времени
		Номинальная уставка тока, А – 5
8	РТВ-І	Диапазон регулирования времени срабатывания, с – 0-4
		Климатическое исполнение – УХЛ.
		Категория размещения – 4
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 20° С до + 55° С
		ТУ16-523.500-83 (или аналог)
		Назначение – реле максимального напряжения
		Напряжение максимальной уставки, В – 60
		Номинальное напряжение в I диапазоне, В – 100
		Номинальное напряжение во II диапазоне, В – 200
		Коэффициент возврата, не менее – 0,8
		Род тока – переменный
		Номинальная частота, Гц – 50.
9	РН 53/60Д	Количество замыкающих контактов, шт. – 1
		Количество размыкающих контактов, шт. – 1
		Климатическое исполнение – УХЛ
		Категория размещения – 4
		Степень защиты оболочки, не ниже – IP40
		Габаритные размеры, мм, не более – 67x128x158
		Масса, кг, не более – 1
		Способ присоединения внешних проводов – заднее штильками.
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 40° С до + 55° С
		ТУ16-523.500-83 (или аналог)
		Назначение – реле минимального напряжения
		Напряжение максимальной уставки, В – 160
		Номинальное напряжение в I диапазоне, В – 100
		Номинальное напряжение во II диапазоне, В – 200
		Коэффициент возврата, не более – 1,25
10	РН 54/160	Род тока – переменный
		Номинальная частота, Гц – 50
		Количество замыкающих контактов, шт. – 1
		Количество размыкающих контактов, шт. – 1
		Климатическое исполнение – УХЛ
		Категория размещения – 4
		Степень защиты оболочки, не ниже – IP40

		Габаритные размеры, мм, не более 67x128x158
		Масса, кг, не более 1
		Способ присоединения внешних проводов - заднее шпильками
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 40° С до + 55° С
		ТУ16-523.154-75 (или аналог)
		Назначение - реле обратной последовательности
		Напряжение максимальной уставки, В - 12
		Номинальное напряжение, В - 100
		Коэффициент возврата, не менее 0,75
		Род тока - переменный
		Номинальная частота, Гц - 50
		Климатическое исполнение УХЛ
		Категория размещения 4
		Степень защиты оболочки, не ниже IP40
		Габаритные размеры, мм, не более 179x218x170
		Масса, кг, не более 4
		Способ присоединения внешних проводов - заднее шпильками
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 20° С до + 55° С
11	РНФ 1М	Реле времени
		ТУ16-523.158-79 (или аналог)
		Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более 85
		Номинальное напряжение, В - 220
		Диапазон уставок по времени, с, не менее 0,5-9
		Род тока - переменный
		Время срабатывания контакта мгновенного действия, с, не более 0,08
		Время возврата подвижных частей в исходное положение, с, не более 0,15
12	РВ 238	Количество и тип контактов - один замыкающий, один скользящий и один переключающий мгновенного действия
		Климатическое исполнение УХЛ
		Категория размещения 4
		Степень защиты оболочки, не ниже IP40
		Габаритные размеры, мм, не более 98x147x137
		Масса, кг, не более 2
		Способ присоединения внешних проводов - заднее шпильками
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 30° С до + 55° С
		ТУ 3425-001-31928807-2003 (или аналог)
		Потребляемая мощность ВА, 2
		Номинальное напряжение, В - 100
		Род тока - постоянный
13	ЕЛ-11М-15	Количество и тип контактов - 2 переключающих

			Климатическое исполнение - УХЛ
			Категория размещения 4
			Габаритные размеры, мм, не более 17,5x90x63
			Масса, кг, не более 0,1
			Способ присоединения внешних проводов - контакты с зажимами
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 25° С до + 55° С
			ТУ16-523.072-75 (или аналог)
			Напряжение срабатывания, % от номинального напряжения, не более - 80
			Номинальное напряжение, В - 220
			Род тока - переменный
			Количество и тип контактов - 1 замыкающий, 1 размыкающий и 2 переключающих
14	РП 12		Климатическое исполнение - УХЛ
			Категория размещения 4
			Габаритные размеры, мм, не более 98x147x136
			Масса, кг, не более 1,5
			Способ присоединения внешних проводов - заднее шинильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 40° С до + 55° С
			ТУ 16-523.593-80
			Номинальное напряжение, В - 220
			Номинальная частота, Гц 50
			Род тока - постоянный
			Количество и тип контактов - 4 переключающих;
15	РП21-004		2 размыкающих; 4 замыкающих
			Климатическое исполнение - УХЛ
			Категория размещения 4
			Габаритные размеры, мм, не более 34x34x62
			Масса, кг, не более 0,035 кг
			Способ присоединения внешних проводов - заднее шинильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 40° С до + 55° С
			ТУ16-523.483-78 (или аналог)
			Номинальное напряжение, В - 220
			Род тока - постоянный
			Количество и тип контактов - 4 замыкающих и 1 размыкающий
16	РП 23		Климатическое исполнение - УХЛ
			Категория размещения 4
			Габаритные размеры, мм, не более 67x128x118
			Масса, кг, не более 1
			Способ присоединения внешних проводов - заднее шинильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 40° С до + 55° С
			ТУ16-523.483-78 (или аналог)
17	РП 25		Номинальное напряжение, В - 220;

			Род тока – переменный
			Количество и тип контактов – 4 замыкающих и 1 размыкающий
			Климатическое исполнение УХЛ
			Категория размещения – 4
			Габаритные размеры, мм, не более – 67x128x118
			Масса, кг, не более – 1
			Способ присоединения внешних проводов – заднее шинильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 40° С до + 55° С
			ТУ16-523.483-78 (или аналог)
			Номинальное напряжение, 220
			Род тока – постоянный
			Диапазон выдержки времени отпускания, с, не менее – 0,05-1,1
			Количество и тип контактов – 5 замыкающих
			Климатическое исполнение УХЛ
			Категория размещения – 4
			Габаритные размеры, мм, не более – 67x128x170
			Масса, кг, не более – 2
			Способ присоединения внешних проводов – заднее шинильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 40° С до + 55° С
			ТУ16-523.459-79 (или аналог)
			Номинальная частота, Гц – 50
			Род тока – переменный
			Ток срабатывания, А – 5
			Количество и тип контактов – 2 замыкающих; 1 переключающий
			Климатическое исполнение УХЛ
			Категория размещения – 4
			Габаритные размеры, мм, не более – 98x147x151
			Масса, кг, не более – 2
			Способ присоединения внешних проводов – заднее шинильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 40° С до + 55° С
			ТУ16-523.465-79 (или аналог)
			Номинальный ток, А – 0,1
			Род тока – постоянный
			Количество и тип контактов – 2 замыкающих
			Климатическое исполнение УХЛ
			Категория размещения – 4
			Габаритные размеры, мм, не более – 66x66x115
			Масса, кг, не более – 0,6
			Способ присоединения внешних проводов – заднее шинильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 20° С до + 55° С
18	PП 252		
19	PП 256		
20	РУ 21/0,1 (постоянного тока)		

			ТУ16-523.465-79 (или аналог)
			Номинальный ток, А - 0,16
			Род тока - постоянный
			Количество и тип контактов - 2 замыкающих
			Климатическое исполнение - УХЛ
			Категория размещения - 4
			Габаритные размеры, мм, не более - 66x66x115
			Масса, кг, не более - 0,6
			Способ присоединения внешних проводов - заднее штильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 20° С до + 55° С
			ТУ16-647.022-85 (или аналог)
			Номинальный ток, А - 0,16
			Род тока - постоянный
			Количество и тип контактов - 2 размыкающих и 1 с самовозвратом
			Климатическое исполнение - УХЛ
			Категория размещения - 4
			Габаритные размеры, мм, не более - 42x42x94
			Масса, кг, не более - 0,5
			Способ присоединения внешних проводов - заднее штильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 50° С до + 55° С
			ТУ16-647.022-85 (или аналог)
			Номинальный ток, А - 0,5
			Род тока - постоянный
			Количество и тип контактов - 2 размыкающих и 1 с самовозвратом
			Климатическое исполнение - УХЛ
			Категория размещения - 4
			Габаритные размеры, мм, не более - 42x42x94
			Масса, кг, не более - 0,5
			Способ присоединения внешних проводов - заднее штильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 50° С до + 55° С
			ТУ16-647.022-85 (или аналог)
			Номинальный ток, А - 0,16
			Род тока - переменный
			Количество и тип контактов - 1 замыкающий и 1 размыкающий
			Климатическое исполнение - УХЛ
			Категория размещения - 4
			Габаритные размеры, мм, не более - 42x42x94
			Масса, кг, не более - 0,5
			Способ присоединения внешних проводов - заднее штильками
			Диапазон рабочих температур, не менее, - 50° С до + 55° С
21	РУ 21/0,16 (постоянного тока)		
22	Р'ОУ-11/0,16 (постоянного тока)		
23	РЭУ-11/0,5 (постоянного тока)		
24	РЭУ-11/0,16 (переменного тока)		

		ТУ16-647.022-85 (или аналог)
		Номинальный ток, А - 0,5
		Род тока - переменный
		Количество и тип контактов - 1 замыкающий и 1 размыкающий
25	РДУ-11/0.5 (переменного тока)	Климатическое исполнение - УХЛ
		Категория размещения - 4
		Габаритные размеры, мм, не более - 42x42x94
		Масса, кг, не более - 0,5
		Способ присоединения внешних проводов - заднее штифтами
		Диапазон рабочих температур, не менее, - 50° С до + 55° С
	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее	12
	Срок службы, лет, не менее	15
	Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	+
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ на каждом электромеханическом реле должно быть указано: год выпуска, марка изделия, завод-изготовитель</li> <li>■ поставляемые электромеханические реле должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде.</li> </ul>	

#### 4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются электромеханические реле, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;
- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих электромеханические реле для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";
- электромеханические реле, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;
- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Холдинг МРСК»;
- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

4.2. Электромеханические реле должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения электромеханических реле должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192 - 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Доставка осуществляется транспортом поставщика.

4.4. Дата изготовления электромеханических реле производителем должна быть не ранее года, в который производится их поставка.

## **5. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемые электромеханические реле должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода электромеханических реле из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

## **6. Требования к надежности и живучести продукции.**

Электромеханические реле должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

## **7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

Маркировка электромеханических реле должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;
- год выпуска;
- марку изделия.

По всем видам электромеханических реле Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых электромеханических реле.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии электромеханических реле должна включать:

- паспорт товара;
- сертификат соответствия.

## **8. Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка электромеханических реле, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки электромеханических реле возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

## **9. Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок электромеханических реле (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой электромеханических реле.

#### **10. Правила приемки продукции.**

Каждая партия электромеханических реле должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Зам. Главного инженера-  
Начальник ЦУПА



Бурков А.А

Начальник СРЗАИиМ



Скирневский Е.Г.