


**УТВЕРЖДАЮ**

и.о. Заместителя директора  
по техническим вопросам –  
главного инженера

Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

  
Захаров С.Ю.

«  » 2012 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №\_\_\_\_\_**  
**на поставку клеммных испытательных коробок.**

**1. Общая часть.**

ОАО «МРСК Центра» производит закупку клеммных испытательных коробок в рамках программы ГКПЗ 2013 г.

**2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроках установленных данным ТЗ на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Общее количество
«Орелэнерго»	Авто/ж/д	Центральный склад	2-й квартал 2013 г.	200

**3. Технические требования к оборудованию.**

Технические данные клеммных испытательных коробок должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	2	3
1	Наименование	Коробка клеммная испытательная
2	Назначение и область применения	Коробка испытательная переходная применяется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления
3	Габаритные размеры	68x220x33 мм
4	Масса	Не более 0,5 кг.
5	температура окружающей среды	От -40 до +60°C;
6	Цвет	Черный
7	Количество, шт.	200
8	Требования к доставке, получатель	Центральный склад

#### **4. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемые клеммные испытательные коробки должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на слад заказчика. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

#### **5. Состав технической и эксплуатационной документации.**

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.

#### **Сроки и очередность поставки оборудования.**

Срок поставки 2-й квартал 2013 г.

#### **6. Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование документации с другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

#### **7. Правила приемки оборудования.**

Выборочный контроль из каждой поставляемой партии представителем Заказчика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник Управления учета электроэнергии

Волченков Ю.А.