

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по техническим вопросам –
главный инженер
Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Немцев А.А.

«___» _____ 2012 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____
на поставку разветвителей интерфейса RS-485.**

1. Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку разветвителей интерфейса RS-485 в рамках программы ГКПЗ 2013 г.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроках установленных данным ТЗ на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Общее количество
«Орелэнерго»	Авто/ж/д	Центральный склад	2-й квартал 2013 г.	100

3. Технические требования к оборудованию.

Технические данные клеммных испытательных коробок должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	2	3
1	Наименование	Разветвитель интерфейса RS-485
2	Назначение и область применения	Разветвитель интерфейса RS-485 предназначен для создания ответвления от магистрали интерфейса RS-485
3	Максимальное сечение зажимаемого провода	1,5 мм ²
	Количество разветвлений	Не менее 4
4	Наружный диаметр кабеля (проходящий через гермовводы)	от 3 до 11 мм
5	Метод соединения	Самозажимной разъем
6	Количество, шт.	100
7	Требования к доставке, получатель	Центральный склад

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые перфораторы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад заказчика. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего

екты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.

Сроки и очередность поставки оборудования.

Срок поставки 2-й квартал 2013 г.

6. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);


В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование документации с другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

7. Правила приемки оборудования.

Выборочный контроль из каждой поставляемой партии представителем Заказчика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.


Начальник Управления учета электроэнергии



Волченков Ю.А.

Согласовано:

Заместитель главного инженера-начальник ЦУПА



Захаров С.Ю.