


Примечание
к заявке №1/У
от 08.02.2013

Согласовано:
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер


С.Н. Демидов
«04» 02 2013

Техническое задание

на перезарядку и регламентное техническое обслуживание огнетушителей для филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2013г.

1. Общая часть.

Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2013 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает перезарядку, испытания и ТО огнетушителей в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Тип огнетушителя	Количество, шт.
Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8	6
Огнетушитель порошковый ОП-3	8
Огнетушитель порошковый ОП-2	23
Огнетушитель порошковый ОП-4	38
Огнетушитель порошковый ОП-5	125
Огнетушитель углекислотный ОПУ-5	28
Огнетушитель углекислотный ОУ-3	47
Огнетушитель углекислотный ОУ-5	116
Огнетушитель углекислотный ОУ-25	3
Огнетушитель углекислотный ОУ-10	2
Огнетушитель порошковый ОП-50	3

Перезарядка требуется в 3 квартале 2013г.

3. Общие требования.

Работы по перезарядке, испытаниям и ТО огнетушителей провести в соответствии с требованиями действующих НТД, в т.ч. СП 9.13130.2009.

После проведения регламентных работ и перезарядки произвести опломбирование огнетушителей пломбами роторного типа в соответствии с требованием ППР п.п 476, 477.

4. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на вид деятельности, связанный с перезарядкой огнетушителей;

5. Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставщик должен сделать соответствующую отметку о проведенной перезарядке на корпусе огнетушителя (в соответствии с требованиями ППР в РФ и СП 9.13130.2009).

6. Правила приемки.

Вся перезаряжаемая номенклатура огнетушителей проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Оплата в течение 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

Начальник УПКиОТ



Н.А.Столповских