

Приложение
к Заказу № 180
от 08.02.2013г.

✓
Согласовано:
Заместитель директора
по техническим вопросам -
главный инженер

С.Н. Демидов

«04» 02 2013

Техническое задание
на обработку огнезащитными составами деревянных
конструкций чердачных помещений
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2013г.

1. В соответствии с действующими «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР, п.21), «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 153-34.0-03.301-00 п.5.6), НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений зданий:

- Здания Воронежского РЭС, службы ЛЭП – 825 м²;
- Здания Новоусманского РЭС – 400 м²;
- Здания Хохольского РЭС – 260 м²;
- Здания ЛУ СМиТ – 160 м²;


Срок выполнения – 3 квартал 2013г.

Наличие лицензии на «проведение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» обязательно.

Подрядчик должен гарантировать:

1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией.
2. Предоставление документации о проведенной работе с обязательным предоставлением Акта о выполненной работе, технологической документацией на огнезащитные составы.
3. Выполнение всех работ в установленные сроки.
4. Оплата в течение 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

Начальник УПКиОТ



Н.А. Столповских