Приложение № 1 к ТЗ на техническое освидетельствование электросетевых объектов

Проведение технического освидетельствования электросетевых объектов

филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" подрядным способом в 2013 году

№ п/п	Наименование РЭС / Службы	Наименование объекта	Месторасположение объекта	Объем работ*	Примечание
1	ЯУ СПС	ПС «Ватолино 35/10»	ЯУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
2	ЯУ СПС	ПС «Депо 110/6»	ЯУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
3	ЯУ СПС	ПС «Обнора 35/10»	ЯУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
4	РоУ СПС	ПС «Берендеево 35/10»	РоУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
5	РоУ СПС	ПС «Ильинское 35/10»	РоУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
6	РоУ СПС	ПС «Переславль 110/35/6»	РоУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
7	РУ СПС	ПС «Веретье 110/6»	РУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
8	РУ СПС	ПС «Лом 110/35/10»	РУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
9	ЯУ СПС	ПС «Ведерники 35/6»	ЯУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
10	ЯУ СПС	ПС «Курба 35/10»	ЯУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	

11	ЯУ СПС	ПС «Никольское 35/10»	ЯУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
12	РоУ СПС	ПС «Красное 35/10»	РоУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
13	РоУ СПС	ПС «Семибратово 35/10»	РоУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
14	ЯУ СПС	ПС «Рождествено 35/10»	ЯУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
15	ЯУ СПС	ПС «Северная 110/6»	ЯУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
16	РоУ СПС	ПС «Кулаково 35/10»	РоУ СПС	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
17	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Бурмакинская 2	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
18	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Ватолинская 1,2	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
19	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Великосельская	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
20	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Григорьевская	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
21	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Курба-Ширинье	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
22	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Некрасовская	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	

23	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Никитинская	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
24	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Пречистое-Коза	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
25	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Туношенская	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
26	ЯУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Тутаевская	ЯУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
27	РоУ СЛЭП	ВЛ-110 кВ Переславская 1-2	РоУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
28	РоУ СЛЭП	ВЛ-110 кВУрицкая	РоУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
29	РоУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Ильинское	РоУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	
30	РоУ СЛЭП	ВЛ-35 кВ Заря	РоУ СЛЭП	1. Идентификация освидетельствуемого объекта; 2. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 3. Проверка технической документации; 4. Испытание на соответствие условиям безопасности; 5. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 6. Оценка технического состояния; 7. Формирование технического отчета; 8. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования	

* - подробный перечень работ приведен в Приложении 4 к ТЗ