

Согласовано:
И.о. заместителя директора
по техническим вопросам -
главного инженера филиала ОАО
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

 П.П.Яньшин

«11» 11 2013г.

Техническое задание

на перезарядку и регламентное техническое обслуживание огнетушителей для
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2014г.

1.Общая часть.

Закупка производится для перезарядки и регламентного обслуживания огнетушителей для филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2014 год.

2.Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает перезарядку, испытания и ТО огнетушителей в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Тип огнетушителя	Количество, шт.
Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8	5
Огнетушитель порошковый ОП-3	59
Огнетушитель порошковый ОП-2	116
Огнетушитель порошковый ОП-4	44
Огнетушитель порошковый ОП-5	156
Огнетушитель углекислотный ОПУ-5	53
Огнетушитель углекислотный ОУ-3	49
Огнетушитель углекислотный ОУ-5	117
Огнетушитель углекислотный ОУ-10	6
Огнетушитель порошковый ОП-50	1

Перезарядка требуется в 3 квартале 2014г.

3. Общие требования.

Работы по перезарядке, испытаниям и ТО огнетушителей провести в соответствии с требованиями СП 9.13130.2009.

После проведения регламентных работ и перезарядки произвести опломбирование огнетушителей пломбами роторного типа в соответствии с требованием ППР п.п 476, 477.

4. Требования к Поставщику.

- наличие действующей лицензии на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» обязательно.

5. Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставщик должен сделать соответствующую отметку о проведенной перезарядке на корпусе огнетушителя (в соответствии с требованиями СП 9.13130.2009 п.4.4.21).

6. Правила приемки.

Вся перезаряжаемая номенклатура огнетушителей проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Оплата в течение 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

Начальник УПКиОТ филиала
ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

Н.А.Столповских