


“УТВЕРЖДАЮ”

и.о.Заместителя директора по
техническим вопросам – главного инженера
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

 Арапов А.Л.
“ 21 ” 05 2014 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компрессорного оборудования. Лот №311В.

1. Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку компрессорного оборудования для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Срок поставки *	Точка поставки
Липецкэнерго/ УВС	Авто/жд	30	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

3. Технические требования к оборудованию.

3.1 Технические данные компрессоров должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Наименование параметра	Значение
Количество, шт	2
Подача, м. куб./час	8-10
Мощность двигателя, кВт	5
Давление насоса, кг/см.кв.	6
Частота вращения, об/мин	1450
Вязкость перекачиваемой жидкости температурой до +70°C	0,018·10 ⁻⁴ до 22,00·10 ⁻⁴ м ² /с (1,08:300°ВУ)
Группа	НШ насос шестеренный
Высота всасывания, м	5
Масса, кг	50
Габариты длина L /высотаН/ширинаВ,мм	L550xH300xB270
Фланцевые переходники(вход-выход) под рукав мбс 32мм,и 20 мм	32 мм-2 шт 20мм-2 шт

3.2 Технические данные мотопомпы должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Наименование параметра	Значение
Количество, шт	1
Двигатель	4-тактный

Система пуска	ручной стартер
Мощность, л.с.	8
Охлаждение	воздушное
Топливо Бензин АИ92	Дизельное топливо/бензин
Модель	Самовсасывающая
Производительность, л/мин.	500
Высота всасывания, м	8
вход 50мм. / выход 1х50мм, 2х40мм.	
Масса, кг	40

4. Общие требования.

4.1 К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- поставляемое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»;
- оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ОАО «МРСК Центра» сроком не менее 1 года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;
- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

4.2 Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3 Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

4.4 Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

4.5 Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

4.6 Каждая партия компрессорного оборудования должна подвергаться приемосдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ.

4.7 Комплектность поставки насосов:

- В сборке;
- руководство по монтажу и эксплуатации

4.8 Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.9 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5 Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

6 Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- паспорт;
- руководство по эксплуатации и монтажу;

7 Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

8 Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

9 Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник УВС /



В.С. Був