

Опросный лист заказа
силового трансформатора
для КТП250/10/0,4 №1,6

№ п/п	Опрос параметров	Параметры
1	Тип	ТМГ
2	Мощность, кВА	250
3	Номинальная частота, Гц	50
4	Исполнение	УХЛ 1
5	Класс напряжения на стороне ВН, кВ	10
6	Класс напряжения на стороне НН, кВ	0,4
7	Схема и группа соединения тр-ра	Y-Zn-11
8	Комплект ограничителей ОПН 10 кВ	да
9	Потери короткого замыкания, Вт	3250
10	Потери холостого хода, Вт	425
11	Напряжение короткого замыкания, %	4,5
12	Габаритные размеры (Дл,Шир,Выс), мм	1220x840x1220
13	Количество, шт	1
14	Полная масса, кг	950

Согласовано			

ВЗАМ УНВ. N

исъ и дама

Инв. N подп.	Подп.
--------------	-------

				2013

015/13-ЗС. 0/11

Наружное освещение по подъездным автодорогам от п. Тонаровка доавтомобильной дороги "Обход п. Тонаровка".

Выполнил	Малыхин		
----------	---------	--	--

Проверил	Чудыкин		

--	--	--	--

ГИП	Чудыкин		
-----	---------	--	--

Электроснабжение

Опросный лист заказа
силового трансформатора
для КТП250/10/0,4

Стадия	Лист	Листов

РП

1

2

ООО Инженерный центр
"Прогресс"
г. Белгород, 2013г.