



Поз. на чертеже	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 20П, L=2548	9	46,9
2	То же	Швеллер 20П, L=3930	2	73
3	То же	Швеллер 5У, L=1200	15	5,81
4	4x120-В ГОСТ 103-76 С245 ГОСТ 27772-88	Полоса 4x120, L=2700	2	12,72
5	То же	Полоса 4x120, L=3930	2	19
6	4x40-В ГОСТ 103-76 С245 ГОСТ 27772-88	Полоса 4x40	10,2 м.п.	1,26
7	1000x450x12 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88	Лист стальной 1000x500x12	2	50
8	6x120-В ГОСТ 103-76 С245 ГОСТ 27772-88	Полоса 6x120, L=270	4	1,42
9	40x4 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88	Уголок равнополочный, L=2028	1	4,91
10	ПВ 506x900x3800 ГОСТ 8706-78 Ст3 ГОСТ 380-71	Лист стальной просечно-вытяжной 900x3800	3	53
11	40x4 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88	Уголок равнополочный, L=2780	1	6,73
12	То же	Уголок равнополочный, L=4010	2	9,7



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Примечание:  
1. Необходимо разрезать лист стальной просечно-вытяжной (поз. 10) чтобы небыло перехлёста со стальным листом (поз. 7)  
2. Все смонтированные металлоконструкции и сварные швы необходимо зачистить и окрасить цинкосодержащей краской ЦИНОЛ (ТУ 2313-012-12288779-99) за два прохода с последующим покрытием составом АЛПОЛ на основе алюминиевой пудры (ТУ 2313-014-12288779-99).

						48-257-48/12-АС			
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	«Реконструкция ПС 110/10 «Борисоглеб» в рамках реализации повышения надежности»	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Янкин						Р	4.1	3
Проверил	Свиридов								
Нач.сектора									
Нач.отдела						Площадка обслуживания выключателя	 ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО"		
Н.контр.	Свиридов								
ГИП	Мавлин								