


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

 А.Н.Марченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Поручению филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Воронежэнерго»

№ 185
от «05» 05 2012г.

Техническое задание

на проведение работ по инструментальному контролю (замерам) соблюдения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в 2012г.

1.Наименование работы: Инструментальный - лабораторный контроль, состоящий из двух этапов:

- отбор проб воздуха и аэродинамические замеры;
- проведение химических анализов и соответствующих расчетов.

База управления филиала 394033 г. Воронеж , улица Арзамасская 2.		
№ пп.	Наименование производст- ва, № цеха,участка и т.п.	Загрязняющее вещество
1.	Дизель-генератор	-азота диоксид -азота оксид -взвешенные вещества -формальдегид -керосин
2.	Дизель - генератор	-азота диоксид -азота оксид -взвешенные вещества -формальдегид -керосин
Производственная База Калачеевского РЭС 397611, Воронежская область,Калачеевский р-н,с. Заброды, ул. Кирова, 63		
1.	Аккумуляторная	- серная кислота
2.	Участок пайки	- оксид олова - свинец и его соединения
3.	Участок сварки	- азота диоксид - азота оксид -углерода оксид -железа оксид - марганец и его соединения

		- фториды газообразные
4.	Производственный корпус	- железа оксид - марганец и его соединения - фториды газообразные

2. Дополнительные условия:

- 2.1. Аналитическая лаборатория должна быть аккредитована при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и иметь аттестат установленного образца на проведение данного вида лабораторных замеров.
- 2.2. Доставка сотрудников аналитической лаборатории к месту проведения измерений и проживание в месте проведения работ производится за счет организации, в составе которой находится аналитическая лаборатория.
3. При невыполнении условий договора на проведение инструментального - лабораторного контроля (сроки, объемы, полное документальное оформление) организация, в составе которой находится аналитическая лаборатория, несет ответственность в соответствии с Законом о защите прав потребителей.
4. Предельная стоимость –
5. Проведение работ планируется в июне 2012г.

Начальник УПК и ОТ



Мокляков О.В. /