


УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по техническим  
вопросам - главный инженер  
филиала ОАО «МРСК Центра»-  
«Костромаэнерго»

  
\_\_\_\_\_ Е.А. Смирнов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на капитальный ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ**  
**филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2012 год**

**1. Общие положения**

1.1 Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ проводится для восстановления технически исправного состояния КЛ после их повреждения.

1.2 Участвующие в конкурсе организации должны иметь лицензию на данный вид деятельности, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

**2. Описание объемов работ**

2.1 Требуется проведение работ по замене поврежденных концевых муфт, а также замене поврежденных участков кабеля с установкой соединительных муфт в зоне обслуживания районных электрических сетей (РЭС) филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

**2.2 Основные объемы работ:**

Выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ 0,4 – 10 кВ в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»:

Таблица №1

№ п/п	Объект	Вид ремонта	Ед. изм	Объем
1	КЛ 6-10 кВ	Замена соединительных муфт типа 3 СТп-10 70/120	шт.	22
2		Замена концевых муфт типа 3 КНТП-10 150/240	шт.	10
3		Выполнение кабельных вставок при ремонте кабельных линий с заменой на кабель марки АСБл 3х120	м	110
4	КЛ 0,4 кВ	Замена соединительных муфт типа 4СТп 70/120	шт.	30
5		Замена концевых муфт типа 4КНТП 70/120	шт.	20
6		Выполнение кабельных вставок при ремонте кабельных линий с заменой на кабель марки АВБбШВ 3х120	м	150

Указанные объемы (таблица № 1) – ориентировочные и могут быть изменены в зависимости от фактической повреждаемости кабельных линий в течение 2012 года.

### **3. Основные требования к выполнению работ**

3.1 Ремонт кабельных сетей 0,4-10 кВ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ПУЭ и др.). Технологические карты и проекты производства работ (ППР) должны быть согласованы с Заказчиком.

3.2 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

3.3 Все работы по ремонту КЛ 0,4-10 кВ Подрядчик выполняет с использованием собственного материала. При ремонтах должны использоваться термоусаживаемые соединительные и концевые муфты.

3.4 Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты. Поставщики материалов согласовываются с Заказчиком.

3.5 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика и, при необходимости, отключение ремонтируемых объектов и подготовку рабочего места.

3.6 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

3.7 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и отстранять от работы, при нарушениях. При отстранении от работы персонала Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

### **4. Правила контроля и приемки работ**

4.1 Руководители работ, выполняющие ремонт КЛ, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям действующих НТД.

4.2 Приемка выполненных работ производится приемочной комиссией Заказчика, назначенной приказом по филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

4.3 По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт о приёме-сдаче отремонтированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) и счет-фактуру, оформленную по форме и в сроки в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

### **5. Сроки выполнения работ**

Работы выполнить в период с июня по сентябрь 2012 года по заявкам, в том числе устным, руководства ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Подрядная организация после получения заявки должна немедленно приступить к выполнению работ по восстановлению технически исправного состояния КЛ.

Подрядчик обязан произвести ремонт в кратчайшие сроки после поступления заявки Заказчика, но не позднее 3 дней.

**6. Условия оплаты.**

Расчеты за выполненные работы производятся в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

**7. Экологические и природоохранные требования при производстве работ.**

7.1 Замененные элементы кабельных сетей 0,4-10 кВ, не пригодные к дальнейшему применению, Подрядчик обязан вывезти на свалку.

7.2 Элементы КЛ, содержащие цветные металлы, Подрядчик обязан сдать Заказчику.

**8. Гарантии Подрядчика на выполненные работы**

Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированных объектов требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Заместитель главного инженера –  
Начальник Центра управления  
производственными активами.



А.Н.Мелузов

Е.В.Зимин  
13-97