


УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ИАО "Россети Центр"
"Коспромэнерго"
"05" _____ 2024 г. А.Г. Самойлов

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт·ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Костромской район ПС 35 кВ Горьковская 10-01,10-02,10-03,10-07	12,365									
14	п. Кузнецово бытовая нагрузка ПС 35 кВ Кузнецово 10-07	2,690									
15	Костромской район ПС 35 кВ Коркино 10-01,10-04, 10-05,10-07	35,140									
16	Костромской район ПС 35 кВ Сухоногово 10-03	12,840									
17	ООО "ВолгаСтран" РП - 31 609, 632	48,672									
18	ООО "Аква Стар" ТП-589, ТП-484	12,355	10,005								
19	ОАО "Кострома" РП 27 яч.1,8,11		15,657								
20	НАО "СБЕЗД Кострома", Площадка №1 (ул.Комсомольская. 2) РП-17 605, 616, 625		127,956								
21	ООО "БКЛМ-Актив" ТЭЦ-1 ПС-1 пл.2, ПС-3 пл.2, ПС-1 пл.1, ПС-3 пл.1		107,202								
22	ООО Торговый дом Костромской Текстиль" ТЭЦ-1 ПС-6 пл.1, ПС-6 пл.2		6,043								
23	ООО "ПРОФИТ" (Костромимебель) ТП-371(а6); ТП-18; ТП-603(а6)		89,722								
24	Красносельский район ПС 35 кВ Исаево 10-11,10-13,10-09,10-15,10-12		19,040								
25	Красносельский район ПС 35 кВ Чапаево 10-01,10-02, 10-05,10-10,10-15,10-16		14,698								
26	Красносельский район ПС 35 кВ Грядино 10-01, 10-02		10,020								
27	НПП "ИМЗ" АО "НПО "БАЗАЛПТ" ПС 110 кВ Нерехта-1 670, 661, 668, 671		40,213								
28	ООО "Созвездие" ПС 110 кВ Нерехта-1 666, 669		0,723								
29	ОАО "Газпромтрубинвест" ПС КПД 110 кВ 10-03, 10-04, 10-08, 10-15, 10-16		17,371	43,223							
30	ООО «Промэнергосети» ПС 220 кВ Кострома-2 631, 673, 605, 644			29,172							
31	МУП г. Кострома "Торолеские сети" ТП-147; ТП-308; ТП-124 (г.Кострома)			17,396							

NN пп	Потребитель	Очереди ограничения, тыс. кВт*ч											
		1											
		2											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
43	ОАО РЖД ПС 110 кВ Невя	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.					198,150						
44	ОАО РЖД ПС 220 кВ Мانتурово	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.					66,180	107,730					
45	ООО "СВИСС КРОНО" ПС 110 кВ Кроностар 1107,1108,1109,1110,1111,1112,1114	ПС 110 кВ Промузел 610,614,630						193,880	334,700	221,358			
46	ОАО РЖД ПС 110 кВ Шарья (г)	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.								111,280	167,089		
47	Шарынский район ПС 110 кВ Шарья (г)	ф6 - 6									5,125		
48	ОАО РЖД ПС 110 кВ Поназырево(г)	ф1-27,5 кВ; ф2-27,5 кВ; ф3-27,5 кВ; ф4-27,5 кВ; ф5-27,5 кВ.									162,010		
ИТОГО по Восточному региону:		0,000	0,000	0,000	0,000	22,220	278,000	301,610	334,700	332,638	334,224		
С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:		0,000	0,000	0,000	0,000	22,220	300,220	601,830	936,530	1269,168	1603,392		
ИТОГО по I рафику №1													
ИТОГО по очередям:		363,1	458,6	284,3	256,6	376,1	278,0	301,6	334,7	332,6	334,2		
С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ:		363,1	821,8	1106,1	1362,7	1738,8	2016,8	2318,4	2653,1	2985,8	3320,0		
Суточное потребление эл. энергии, МВтч											13260		
% ограничений											25,0%		

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-29,5°С)

Первый заместитель директора - главный инженер
Филиала ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго"


А.Н. Мензюв
"15" декабря 2024 г.