

ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах на технологическое присоединение
на 2027 год

Публичное акционерное общество "Россети Центр"
(филиал публичного акционерного общества "Россети Центр" - "Орелэнерго") /
ПАО "Россети Центр" (Филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго")
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

Полное наименование Публичное акционерное общество "Россети Центр"
(филиал публичного акционерного общества "Россети Центр" - "Орелэнерго")
Сокращенное наименование ПАО "Россети Центр" (филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго")
Место нахождения РФ, 302030, г. Орел, площадь Мира, д.2
Фактический адрес РФ, 302030, г. Орел, площадь Мира, д.2
ИНН 6901067107
КПП 575102001
Ф.И.О. руководителя Колубанов Игорь Васильевич
Адрес электронной почты orelenergo@mrsk-1.ru
Контактный телефон (4862) 54-93-92
Факс (4862) 47-06-76

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о фактических средних данных о присоединенных объемах
максимальной мощности за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию

		Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей)	Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1.	Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)	0,00	0,00
2.	Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ	26 162,04	1 779,47
3.	Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше	0,00	0,00

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о фактических средних данных о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

		Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей)	Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км)	Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1.	Строительство кабельных линий электропередачи:			
	0,4 кВ	2 650,67	0,46	227,50
	1 - 20 кВ	22 420,81	4,99	6 195,33
	35 кВ	0,00	0,00	0,00
2.	Строительство воздушных линий электропередачи:			
	0,4 кВ	92 445,88	36,36	5 408,97
	1 - 20 кВ	28 793,35	10,73	6 215,47
	35 кВ	0,00	0,00	0,00

(форма)

И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам,
заключенным за 6 месяцев 2026 года

Категория заявителей		Количество договоров (штук)			Максимальная мощность (кВт)			Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)		
		0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВ и выше	0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВ и выше	0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВ и выше
1.	До 15 кВт - всего	608	1	0	7 745	15	0	30 028	55	0
	в том числе льготная категория *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	От 15 до 150 кВт - всего	33	4	0	1 451	450	0	3 981	1 361	0
	в том числе льготная категория **	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	От 150 кВт до 670 кВт - всего	3	4	0	214	1 520	0	92	24 346	0
	в том числе по индивидуальному проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	От 670 кВт - всего	0	3	1	0	7 231	20 000	0	20 168	11 936
	в том числе по индивидуальному проекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

о поданных заявках на технологическое присоединение за 6 месяцев 2026 года

Категория заявителей		Количество заявок (штук)			Максимальная мощность (кВт)		
		0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВ и выше	0,4 кВ	1 - 20 кВ	35 кВ и выше
1.	До 15 кВт - всего	805	9	0	10 334,23	52,50	0,00
	в том числе льготная категория *	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.	От 15 до 150 кВт - всего	58	13	0	2 955,00	1 054,00	0,00
	в том числе льготная категория **	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	От 150 кВт до 670 кВт - всего	7	9	0	1 300,04	3 060,00	0,00
	в том числе по индивидуальному проекту	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	От 670 кВт - всего	1	5	0	706,00	14 130,82	0,00
	в том числе по индивидуальному проекту	0	0	0	0,00	0,00	0,00

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

**Расходы
на строительство введенных в эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства для целей технологического
присоединения и для целей реализации иных мероприятий
инвестиционной программы территориальной
сетевой организации, а также на обеспечение средствами
коммерческого учета электрической энергии (мощности)**

ПАО "Россети Центр" (филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго")
2023 год

№ п/п	Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности)	Год ввода объекта	Уровень напряжения, кВ	Протяженность (для линий электропередачи), метров / Количество пунктов секционирования, штук / Количество точек учета, штук	Максимальная мощность, кВт	Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство воздушных линий					
1.j	Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))					
1.j.k	Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))					
1.j.k.l	Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))					
1.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))					
1.j.k.l.m.n	Количество цепей (одноцепная (n=1), двухцепная (n=2))					
1.2.k.l.m.n.o	на металлических опорах, за исключением многогранных (o=1), на многогранных опорах (o=2)					
...	<пообъектная расшифровка>					
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.1.4.1.1.1	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2023	0,4	120	15	268,51
1.3.1.4.1.1.2	ВЛ 0,4 кВ оп 2-34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-31	2023	0,4	451	15	1 093,47
1.3.1.4.1.1.3	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-3-3	2023	0,4	90	15	229,59
1.3.1.4.1.1.4	ВЛ 0,4 кВ оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-1-17	2023	0,4	317	10	575,74
1.3.1.4.1.1.5	ВЛ 0,4 кВ оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-24	2023	0,4	20	15	51,56
1.3.1.4.1.1.6	ВЛ 0,4 кВ оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-9	2023	0,4	38	15	97,95
1.3.1.4.1.1.7	ВЛ 0,4 кВ оп 5-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 081	2023	0,4	98	15	203,10
1.3.1.4.1.1.8	ВЛ 10 кВ оп 14/42 ВЛ 10 кВ №61 ПС Володарская	2023	10	934	15	1 698,09
1.3.1.4.1.1.9	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-38	2023	0,4	8	15	70,32
1.3.1.4.1.1.10	ВЛ 10 кВ оп 1-44 ВЛ 10 кВ №12 ПС Крутое	2023	10	10	250	129,64
1.3.1.4.1.1.11	ВЛ 0,4 кВ оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-13	2023	0,4	35	12	119,18
1.3.1.4.1.1.12	ВЛ 0,4 кВ оп 31 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-9	2023	0,4	51	15	203,22
1.3.1.4.1.1.13	ВЛ 0,4 кВ оп 8/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380	2023	0,4	22	15	66,94
1.3.1.4.1.1.14	ВЛ 0,4 кВ оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,4	128	15	376,55
1.3.1.4.1.1.15	ВЛ 0,4 кВ оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2023	0,4	139	15	381,32
1.3.1.4.1.1.16	ВЛ 0,23 кВ оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,23	41	15	91,89
1.3.1.4.1.1.17	ВЛ 0,4 кВ оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-1-7	2023	0,4	126	15	372,10
1.3.1.4.1.1.18	ВЛ 0,23 кВ оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-6-6	2023	0,23	27	13	56,82
1.3.1.4.1.1.19	ВЛ 0,4 кВ оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2023	0,4	48	15	134,59
1.3.1.4.1.1.20	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2023	0,4	15	15	68,02
1.3.1.4.1.1.21	ВЛ 0,4 кВ оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-30	2023	0,4	24	15	78,09
1.3.1.4.1.1.22	ВЛ 0,4 кВ оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	92	15	294,40
1.3.1.4.1.1.23	ВЛ 10 кВ оп 19-15 ВЛ 10 кВ №11 ПС Знаменская	2023	10	9	7	65,31
1.3.1.4.1.1.24	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 082	2023	0,4	79	7	245,14
1.3.1.4.1.1.25	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-1-1	2023	0,4	136	25	345,82
1.3.1.4.1.1.26	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-18	2023	0,4	14	15	16,84
1.3.1.4.1.1.27	ВЛ 0,4 кВ оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,4	50	10	152,42
1.3.1.4.1.1.28	ВЛ 0,23 кВ оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-44	2023	0,23	18	10	42,99
1.3.1.4.1.1.29	ВЛ 0,4 кВ оп 17/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,4	140	15	373,66
1.3.1.4.1.1.30	ВЛ 0,23 кВ оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-48	2023	0,23	35	15	65,40
1.3.1.4.1.1.31	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-14	2023	0,4	20	15	71,22
1.3.1.4.1.1.32	ВЛ 0,4 кВ оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/М-9	2023	0,4	224	15	271,91
1.3.1.4.1.1.33	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 15/К-15	2023	0,4	572	10	724,94
1.3.1.4.1.1.34	ВЛ 10 кВ оп 8/42 ВЛ 10 кВ №11 ПС Парамонов	2023	10	16	15	83,73
1.3.1.4.1.1.35	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 119	2023	0,4	8	15	87,59
1.3.1.4.1.1.36	ВЛ 10 кВ оп 7-14 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дмитровская	2023	10	1830	15	3 883,01
1.3.1.4.1.1.37	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-7-57	2023	0,4	8	15	107,61
1.3.1.4.1.1.38	ВЛ 10 кВ оп 8/25а ВЛ 10 кВ №14 ПС Парамонов	2023	10	280	50	820,53
1.3.1.4.1.1.39	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №87	2023	0,4	5	50	88,19
1.3.1.4.1.1.40	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-6-2	2023	0,4	24	15	85,78
1.3.1.4.1.1.41	ВЛ 6 кВ оп 47а ВЛ 6 кВ №543 ПС Железнодорожная	2023	6	14	10	106,43
1.3.1.4.1.1.42	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-543-19	2023	0,4	7	10	86,64
1.3.1.4.1.1.43	ВЛ 0,4 кВ оп 8/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-3	2023	0,4	43	10	108,85

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.44	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-6	2023	0,4	193	15	358,52
1.3.1.4.1.1.45	ВЛ 10 кВ оп 3-10 ВЛ 10 кВ №15 ПС Вышне-Ольшаное	2023	10	26	15	177,26
1.3.1.4.1.1.46	ВЛ 0,4 кВ оп ТП 7/ВО-15	2023	0,4	165	15	305,47
1.3.1.4.1.1.47	ВЛ 10 кВ оп 1а ВЛ 10 кВ №8 ПС Паньково	2023	10	10	15	146,76
1.3.1.4.1.1.48	ВЛ 0,4 кВ оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-3	2023	0,4	25	10	53,19
1.3.1.4.1.1.49	ВЛ 0,4 кВ оп 1-3а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-41	2023	0,4	42	15	158,24
1.3.1.4.1.1.50	ВЛ 10 кВ оп 7-1а ВЛ 10 кВ №9 ПС Звягинки	2023	10	309	150	717,93
1.3.1.4.1.1.51	ВЛ 0,4 кВ оп 39 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,4	146	15	392,72
1.3.1.4.1.1.52	ВЛ 0,23 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-47	2023	0,23	13	10	40,99
1.3.1.4.1.1.53	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ж-544-2	2023	0,4	53	15	182,41
1.3.1.4.1.1.54	ВЛ 10 кВ оп 215 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбище	2023	10	13	15	82,76
1.3.1.4.1.1.55	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/С-3	2023	0,4	7	15	57,96
1.3.1.4.1.1.56	ВЛ 0,4 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Мк-7	2023	0,4	130	15	359,86
1.3.1.4.1.1.57	ВЛ 0,4 кВ оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,4	40	15	163,62
1.3.1.4.1.1.58	ВЛ 0,4 кВ оп 20/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2023	0,4	11	15	47,65
1.3.1.4.1.1.59	ВЛ 0,4 кВ оп 8а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-3	2023	0,4	50	15	143,05
1.3.1.4.1.1.60	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/Вв-5	2023	0,4	168	15	442,67
1.3.1.4.1.1.61	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-5-15	2023	0,4	199	14,999	820,91
1.3.1.4.1.1.62	ВЛ 0,4 кВ оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-13	2023	0,4	101	15	216,37
1.3.1.4.1.1.63	ВЛ 0,4 кВ оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-28	2023	0,4	80	14,999	219,77
1.3.1.4.1.1.64	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-13	2023	0,4	23	15	65,28
1.3.1.4.1.1.65	ВЛ 0,4 кВ оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-7	2023	0,4	83	15	539,00
1.3.1.4.1.1.66	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-3	2023	0,4	221	10	567,00
1.3.1.4.1.1.67	ВЛ 0,4 кВ оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,4	13	15	52,76
1.3.1.4.1.1.68	ВЛ 0,23 кВ оп 2-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-30	2023	0,23	8	14,999	39,61
1.3.1.4.1.1.69	ВЛ 0,4 кВ оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028	2023	0,4	155	15	274,29
1.3.1.4.1.1.70	ВЛ 0,4 кВ оп 3-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/П-7	2023	0,4	43	10	153,85
1.3.1.4.1.1.71	ВЛ 0,23 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-4	2023	0,23	25	15	60,88
1.3.1.4.1.1.72	ВЛ 0,4 кВ оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2023	0,4	53	15	136,43
1.3.1.4.1.1.73	ВЛ 0,4 кВ оп 14/16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,4	39	13	164,96
1.3.1.4.1.1.74	ВЛ 0,23 кВ оп 14/16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,23	32	7	84,59
1.3.1.4.1.1.75	ВЛ 0,4 кВ оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/С-10	2023	0,4	108	15	250,60
1.3.1.4.1.1.76	ВЛ 0,4 кВ оп 14/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 076	2023	0,4	32	5	102,19
1.3.1.4.1.1.77	ВЛ 0,23 кВ оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-7	2023	0,23	9	15	42,91
1.3.1.4.1.1.78	ВЛ 0,4 кВ оп 9/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-50	2023	0,4	44	8	119,83
1.3.1.4.1.1.79	ВЛ 0,4 кВ оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2023	0,4	269	15	599,10
1.3.1.4.1.1.80	ВЛ 0,4 кВ оп 23/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2023	0,4	38	15	128,67
1.3.1.4.1.1.81	ВЛ 0,4 кВ оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-908-6	2023	0,4	56	15	117,43
1.3.1.4.1.1.82	ВЛ 0,4 кВ оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-15	2023	0,4	53	15	137,18
1.3.1.4.1.1.83	ВЛ 0,4 кВ оп 18/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,4	152	15	358,27
1.3.1.4.1.1.84	ВЛ 10 кВ оп 1-1 ВЛ 10 кВ №760 ПС Юго-Восточная	2023	10	442	150	723,21
1.3.1.4.1.1.85	ВЛ 0,4 кВ оп 35 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2023	0,4	16	15	55,66
1.3.1.4.1.1.86	ВЛ 0,23 кВ оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-8	2023	0,23	25	15	44,55
1.3.1.4.1.1.87	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 261	2023	0,4	327	15	778,47
1.3.1.4.1.1.88	ВЛ 0,4 кВ оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Стальной Конь	2023	0,4	70	8	187,14
1.3.1.4.1.1.89	ВЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-5-15	2023	0,4	17	24	93,04
1.3.1.4.1.1.90	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 162	2023	0,4	541	4	935,07
1.3.1.4.1.1.91	ВЛ 10 кВ оп 95а ВЛ 10 кВ №37 ПС Володарская	2023	10	33	15	277,20
1.3.1.4.1.1.92	ВЛ 0,4 кВ оп 1а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-4-10	2023	0,4	154	15	626,19
1.3.1.4.1.1.93	ВЛ 0,4 кВ оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-23	2023	0,4	70	15	166,87
1.3.1.4.1.1.94	ВЛ 0,4 кВ оп 35 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/С-1а	2023	0,4	66	15	190,31
1.3.1.4.1.1.95	ВЛ 0,4 кВ оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3/П-5	2023	0,4	156	5	279,84
1.3.1.4.1.1.96	ВЛ 0,4 кВ оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-37	2023	0,4	27	12	67,25
1.3.1.4.1.1.97	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-34	2023	0,4	109	15	247,10
1.3.1.4.1.1.98	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-9	2023	0,4	108	15	269,61
1.3.1.4.1.1.99	ВЛ 0,4 кВ оп 11/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,4	59	15	173,65
1.3.1.4.1.1.100	ВЛ 10 кВ оп 116а ВЛ 10 кВ №2 ПС Красноармейская	2023	10	998	500	1 543,78
1.3.1.4.1.1.101	ВЛ 0,4 кВ оп 8-17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	10	15	65,73
1.3.1.4.1.1.102	ВЛ 0,4 кВ оп 19-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,4	212	5	500,21
1.3.1.4.1.1.103	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2023	0,4	207	15	347,22
1.3.1.4.1.1.104	ВЛ 10 кВ оп 1-66а ВЛ 10 кВ №01 ПС Лыково	2023	10	991	15	1 866,23
1.3.1.4.1.1.105	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 408	2023	0,4	7	15	93,84
1.3.1.4.1.1.106	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2023	0,4	49	5	162,71
1.3.1.4.1.1.107	ВЛ 0,4 кВ оп 5/8а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	52	5	183,36
1.3.1.4.1.1.108	ВЛ 0,4 кВ оп 3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/М-7	2023	0,4	65	15	152,07
1.3.1.4.1.1.109	ВЛ 0,4 кВ оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-4	2023	0,4	42	12	101,58
1.3.1.4.1.1.110	ВЛ 0,4 кВ оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/С-10	2023	0,4	17	15	49,16
1.3.1.4.1.1.111	ВЛ 0,4 кВ оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-5	2023	0,4	53	15	230,58
1.3.1.4.1.1.112	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-2	2023	0,4	271	15	403,48
1.3.1.4.1.1.113	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-52	2023	0,4	28	15	70,47
1.3.1.4.1.1.114	ВЛ 0,4 кВ оп 3-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2023	0,4	213	15	347,50
1.3.1.4.1.1.115	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-7-2	2023	0,4	11	15	50,66
1.3.1.4.1.1.116	ВЛ 0,4 кВ оп 3-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2023	0,4	169	14,999	394,37
1.3.1.4.1.1.117	ВЛ 0,4 кВ оп 3-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2023	0,4	213	14,999	443,44
1.3.1.4.1.1.118	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-18	2023	0,4	80	15	238,52
1.3.1.4.1.1.119	ВЛ 0,4 кВ оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2023	0,4	34	15	96,31
1.3.1.4.1.1.120	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-30	2023	0,4	234	15	527,08
1.3.1.4.1.1.121	ВЛ 0,4 кВ оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Мк-7	2023	0,4	67	15	198,53
1.3.1.4.1.1.122	ВЛ 0,4 кВ оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-1	2023	0,4	68	15	153,37
1.3.1.4.1.1.123	ВЛ 0,4 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-60	2023	0,4	194	15	437,03
1.3.1.4.1.1.124	ВЛ 0,4 кВ оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2023	0,4	10	15	56,35
1.3.1.4.1.1.125	ВЛ 0,4 кВ оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП III-2-1	2023	0,4	36	15	88,17
1.3.1.4.1.1.126	ВЛ 10 кВ оп 8-14а ВЛ 10 кВ №22 ПС Южная	2023	10	10	15	135,79
1.3.1.4.1.1.127	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-43	2023	0,4	215	15	656,54
1.3.1.4.1.1.128	ВЛ 10 кВ оп 94 ВЛ 10 кВ №2 ПС Новоселово	2023	10	19	114	106,77
1.3.1.4.1.1.129	ВЛ 10 кВ оп 238 ВЛ 10 кВ №11 ПС Дмитровская	2023	10	21	15	107,45
1.3.1.4.1.1.130	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-44	2023	0,4	231	15	646,08
1.3.1.4.1.1.131	ВЛ 0,4 кВ оп 3/17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-7	2023	0,4	52	8	90,88
1.3.1.4.1.1.132	ВЛ 0,4 кВ оп 8/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	31	15	60,11
1.3.1.4.1.1.133	ВЛ 0,4 кВ оп 7/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,4	23	15	77,07
1.3.1.4.1.1.134	ВЛ 0,4 кВ оп 8/31а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2023	0,4	35	15	104,99
1.3.1.4.1.1.135	ВЛ 0,4 кВ оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	79	10	152,22
1.3.1.4.1.1.136	ВЛ 0,4 кВ оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	38	10	83,91
1.3.1.4.1.1.137	ВЛ 0,4 кВ оп 3/24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-7	2023	0,4	35	15	71,21
1.3.1.4.1.1.138	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-34	2023	0,4	144	10	275,67

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.139	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-34	2023	0,4	47	7	91,20
1.3.1.4.1.1.140	ВЛ 0,23 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Сер-5	2023	0,23	24	10	38,48
1.3.1.4.1.1.141	ВЛ 0,4 кВ оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 17/П-20	2023	0,4	168	5	163,73
1.3.1.4.1.1.142	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 345	2023	0,4	74	10	137,70
1.3.1.4.1.1.143	ВЛ 0,4 кВ оп 16а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Рах-15	2023	0,4	253	15	571,73
1.3.1.4.1.1.144	ВЛ 10 кВ оп 1-113а ВЛ 10 кВ №1 ПС Новосиль	2023	10	18	15	140,22
1.3.1.4.1.1.145	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №006	2023	0,4	26	15	145,88
1.3.1.4.1.1.146	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-30	2023	0,4	206	5	414,47
1.3.1.4.1.1.147	ВЛ 0,4 кВ оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2023	0,4	107	15	193,95
1.3.1.4.1.1.148	ВЛ 0,4 кВ оп 1-21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 330	2023	0,4	221	15	452,97
1.3.1.4.1.1.149	ВЛ 0,4 кВ оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	113	15	224,94
1.3.1.4.1.1.150	ВЛ 0,4 кВ оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-1	2023	0,4	270	15	589,66
1.3.1.4.1.1.151	ВЛ 0,4 кВ оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190	2023	0,4	107	15	193,60
1.3.1.4.1.1.152	ВЛ 0,4 кВ оп 6/36 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2023	0,4	118	15	279,90
1.3.1.4.1.1.153	ВЛ 0,4 кВ оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	567	15	501,24
1.3.1.4.1.1.154	ВЛ 0,4 кВ оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-9	2023	0,4	49	10	133,80
1.3.1.4.1.1.155	ВЛ 0,4 кВ оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-4	2023	0,4	42	10	112,31
1.3.1.4.1.1.156	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-34	2023	0,4	238	15	699,88
1.3.1.4.1.1.157	ВЛ 0,4 кВ оп 1-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 181	2023	0,4	158	15	358,27
1.3.1.4.1.1.158	ВЛ 0,4 кВ оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028	2023	0,4	38	15	71,00
1.3.1.4.1.1.159	ВЛ 0,4 кВ оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2023	0,4	15	10	56,93
1.3.1.4.1.1.160	ВЛ 0,4 кВ оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	14	6	61,05
1.3.1.4.1.1.161	ВЛ 10 кВ оп 178 ВЛ 10 кВ №2 ПС Судбищи	2023	10	1274	600	2 975,66
1.3.1.4.1.1.162	ВЛ 0,4 кВ оп 15а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-30	2023	0,4	205	5	453,10
1.3.1.4.1.1.163	ВЛ 0,4 кВ оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,4	127	15	237,50
1.3.1.4.1.1.164	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-2	2023	0,4	516	15	590,51
1.3.1.4.1.1.165	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-32	2023	0,4	104	15	168,27
1.3.1.4.1.1.166	ВЛ 0,4 кВ оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-1	2023	0,4	25	15	61,70
1.3.1.4.1.1.167	ВЛ 0,4 кВ оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	44	15	99,14
1.3.1.4.1.1.168	ВЛ 0,4 кВ оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 330	2023	0,4	353	15	587,73
1.3.1.4.1.1.169	ВЛ 0,4 кВ оп 1-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 330	2023	0,4	90	15	190,82
1.3.1.4.1.1.170	ВЛ 0,4 кВ оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-10	2023	0,4	134	15	259,81
1.3.1.4.1.1.171	ВЛ 0,23 кВ оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/РБ-21	2023	0,23	17	15	43,11
1.3.1.4.1.1.172	ВЛ 0,4 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,4	11	6	55,75
1.3.1.4.1.1.173	ВЛ 0,4 кВ оп 14-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 076	2023	0,4	76	10	204,79
1.3.1.4.1.1.174	ВЛ 0,4 кВ оп 27 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-15	2023	0,4	86	15	176,35
1.3.1.4.1.1.175	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пу-5-5	2023	0,4	50	13	123,15
1.3.1.4.1.1.176	ВЛ 0,4 кВ оп 13/36 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-10	2023	0,4	48	15	124,48
1.3.1.4.1.1.177	ВЛ 0,4 кВ оп 29 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 12/У-1	2023	0,4	419	15	696,11
1.3.1.4.1.1.178	ВЛ 0,4 кВ оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-23	2023	0,4	379	15	745,33
1.3.1.4.1.1.179	ВЛ 0,4 кВ оп 27-1 ВЛ 0,4 кВ КТП Дачи	2023	0,4	118	15	358,63
1.3.1.4.1.1.180	ВЛ 0,4 кВ оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2023	0,4	45	15	98,18
1.3.1.4.1.1.181	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 026	2023	0,4	238	13	399,33
1.3.1.4.1.1.182	ВЛ 0,4 кВ оп 1/18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,4	33	15	80,14
1.3.1.4.1.1.183	ВЛ 0,4 кВ оп 5а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-1	2023	0,4	108	15	345,38
1.3.1.4.1.1.184	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	14	5	73,50
1.3.1.4.1.1.185	ВЛ 0,4 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2023	0,4	30	5	145,34
1.3.1.4.1.1.186	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-23	2023	0,4	97	15	311,49
1.3.1.4.1.1.187	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-58	2023	0,4	132	5	460,39
1.3.1.4.1.1.188	ВЛ 0,4 кВ оп 13/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-10	2023	0,4	12	15	52,40
1.3.1.4.1.1.189	ВЛ 0,4 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,4	410	6	563,83
1.3.1.4.1.1.190	ВЛ 0,4 кВ оп 6-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	114	15	259,75
1.3.1.4.1.1.191	ВЛ 0,4 кВ оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-4	2023	0,4	33	5	135,71
1.3.1.4.1.1.192	ВЛ 0,4 кВ оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 026	2023	0,4	105	15	308,13
1.3.1.4.1.1.193	ВЛ 0,4 кВ оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 070	2023	0,4	139	15	358,17
1.3.1.4.1.1.194	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 4/С-3	2023	0,4	170	30	409,08
1.3.1.4.1.1.195	ВЛ 10 кВ оп 218 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбищи	2023	10	205	30	683,42
1.3.1.4.1.1.196	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 16/С-3	2023	0,4	71	30	204,26
1.3.1.4.1.1.197	ВЛ 0,4 кВ оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	13	15	54,88
1.3.1.4.1.1.198	ВЛ 10 кВ оп 1/18 ВЛ 10 кВ №1 ПС Шепино	2023	10	10	15	87,52
1.3.1.4.1.1.199	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-1-2	2023	0,4	5	15	78,40
1.3.1.4.1.1.200	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-43	2023	0,4	47	15	152,93
1.3.1.4.1.1.201	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-6	2023	0,4	300	6	743,32
1.3.1.4.1.1.202	ВЛ 0,4 кВ оп 8-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	15	15	78,31
1.3.1.4.1.1.203	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-12	2023	0,4	114	5,45	295,87
1.3.1.4.1.1.204	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-1	2023	0,4	114	15	309,95
1.3.1.4.1.1.205	ВЛ 0,4 кВ оп 2/19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-1	2023	0,4	95	15	252,30
1.3.1.4.1.1.206	ВЛ 0,4 кВ оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-30	2023	0,4	111	30	335,35
1.3.1.4.1.1.207	ВЛ 0,4 кВ оп 2а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 49	2023	0,4	248	15	643,08
1.3.1.4.1.1.208	ВЛ 0,23 кВ оп 1/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-5	2023	0,23	17	15	71,74
1.3.1.4.1.1.209	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2023	0,4	280	15	666,67
1.3.1.4.1.1.210	ВЛ 0,4 кВ оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-1	2023	0,4	28	15	87,97
1.3.1.4.1.1.211	ВЛ 0,4 кВ оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-30	2023	0,4	26	6	108,62
1.3.1.4.1.1.212	ВЛ 0,4 кВ оп 1-17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 138	2023	0,4	120	5	403,37
1.3.1.4.1.1.213	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-14-10	2023	0,4	96	15	358,34
1.3.1.4.1.1.214	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/РБ-17	2023	0,4	308	11	778,29
1.3.1.4.1.1.215	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-18	2023	0,4	195	15	542,95
1.3.1.4.1.1.216	ВЛ 0,4 кВ оп 10-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 197	2023	0,4	308	6	679,29
1.3.1.4.1.1.217	ВЛ 0,4 кВ оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	11	15	52,13
1.3.1.4.1.1.218	ВЛ 0,4 кВ оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	110	15	243,95
1.3.1.4.1.1.219	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-3-14	2023	0,4	35	10	87,26
1.3.1.4.1.1.220	ВЛ 0,4 кВ оп 10а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,4	200	6	495,62
1.3.1.4.1.1.221	ВЛ 0,4 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,4	242	6	471,29
1.3.1.4.1.1.222	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 17/Х-7	2023	0,4	15	60	63,42
1.3.1.4.1.1.223	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-10	2023	0,4	86	12	176,21
1.3.1.4.1.1.224	ВЛ 0,4 кВ оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	23	2	60,79
1.3.1.4.1.1.225	ВЛ 10 кВ оп 31-3 ВЛ 10 кВ №22 ПС Южная	2023	10	334	8	871,48
1.3.1.4.1.1.226	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2023	0,4	155	8	463,02
1.3.1.4.1.1.227	ВЛ 0,4 кВ оп 3/13 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2023	0,4	78	15	183,96
1.3.1.4.1.1.228	ВЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2023	0,4	15	15	43,85
1.3.1.4.1.1.229	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-5-1	2023	0,4	123	5	335,34
1.3.1.4.1.1.230	ВЛ 0,4 кВ оп 6-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-15	2023	0,4	33	15	88,29
1.3.1.4.1.1.231	ВЛ 0,4 кВ оп 6/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	35	15	110,51
1.3.1.4.1.1.232	ВЛ 0,4 кВ оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2023	0,4	89	15	178,31

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.233	ВЛ 10 кВ оп 39А ВЛ 10 кВ №1 ПС Архангельская	2023	10	1704	5	3 593,05
1.3.1.4.1.1.234	ВЛ 0,4 кВ оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2023	0,4	30	15	103,64
1.3.1.4.1.1.235	ВЛ 0,23 кВ оп 11/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,23	16	15	39,27
1.3.1.4.1.1.236	ВЛ 0,4 кВ оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-7	2023	0,4	91	5	222,42
1.3.1.4.1.1.237	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,4	16	15	46,51
1.3.1.4.1.1.238	ВЛ 0,4 кВ оп 5/22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	117	15	222,40
1.3.1.4.1.1.239	ВЛ 0,4 кВ оп 8/12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-1-7	2023	0,4	31	15	66,37
1.3.1.4.1.1.240	ВЛ 0,23 кВ оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,23	27	10	66,50
1.3.1.4.1.1.241	ВЛ 0,4 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-46	2023	0,4	129	15	326,23
1.3.1.4.1.1.242	ВЛ 0,4 кВ оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-9	2023	0,4	55	15	146,63
1.3.1.4.1.1.243	ВЛ 0,4 кВ оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-12	2023	0,4	65	15	143,21
1.3.1.4.1.1.244	ВЛ 0,4 кВ оп 12а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-12	2023	0,4	63	5,45	158,47
1.3.1.4.1.1.245	ВЛ 0,4 кВ оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	20	12	82,50
1.3.1.4.1.1.246	ВЛ 0,4 кВ оп 18/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2023	0,4	30	15	74,13
1.3.1.4.1.1.247	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Бк-3-5	2023	0,4	63	25	152,27
1.3.1.4.1.1.248	ВЛ 0,4 кВ оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-1	2023	0,4	40	15	62,51
1.3.1.4.1.1.249	ВЛ 0,23 кВ оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-19	2023	0,23	35	15	45,90
1.3.1.4.1.1.250	ВЛ 0,4 кВ оп 4/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-19	2023	0,4	80	7	93,76
1.3.1.4.1.1.251	ВЛ 0,4 кВ оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,4	70	15	93,20
1.3.1.4.1.1.252	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-5-24	2023	0,4	31	15	57,64
1.3.1.4.1.1.253	ВЛ 0,23 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-6	2023	0,23	20	15	49,37
1.3.1.4.1.1.254	ВЛ 0,4 кВ оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	11	6	64,65
1.3.1.4.1.1.255	ВЛ 0,23 кВ оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-28	2023	0,23	20	15	43,89
1.3.1.4.1.1.256	ВЛ 0,4 кВ оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,4	35	10	73,40
1.3.1.4.1.1.257	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-30	2023	0,4	38	15	65,70
1.3.1.4.1.1.258	ВЛ 0,4 кВ оп 15/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2023	0,4	53	6	99,58
1.3.1.4.1.1.259	ВЛ 0,4 кВ оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-5	2023	0,4	200	5	230,14
1.3.1.4.1.1.260	ВЛ 0,4 кВ оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,4	47	6	99,71
1.3.1.4.1.1.261	ВЛ 0,23 кВ оп 9/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,23	15	10	52,57
1.3.1.4.1.1.262	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,4	96	10	152,99
1.3.1.4.1.1.263	ВЛ 0,4 кВ оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-8	2023	0,4	37	11,5	78,45
1.3.1.4.1.1.264	ВЛ 0,4 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-12	2023	0,4	25	15	63,15
1.3.1.4.1.1.265	ВЛ 0,4 кВ оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 140	2023	0,4	126	15	130,62
1.3.1.4.1.1.266	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/Меэ-12	2023	0,4	77	15	175,14
1.3.1.4.1.1.267	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 017	2023	0,4	70	15	71,44
1.3.1.4.1.1.268	ВЛ 0,4 кВ оп 9а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-30	2023	0,4	260	6	598,63
1.3.1.4.1.1.269	ВЛ 10 кВ оп 28/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Приборная	2023	10	19	5,45	112,80
1.3.1.4.1.1.270	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-61	2023	0,4	7	5,45	74,92
1.3.1.4.1.1.271	ВЛ 10 кВ оп 26 ВЛ 10 кВ №07 ПС Подберезово	2023	10	23	45	115,00
1.3.1.4.1.1.272	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 422	2023	0,4	6	45	74,34
1.3.1.4.1.1.273	ВЛ 0,4 кВ оп 3а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-31	2023	0,4	372	15	878,68
1.3.1.4.1.1.274	ВЛ 0,4 кВ оп 23/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2023	0,4	245	15	605,48
1.3.1.4.1.1.275	ВЛ 0,4 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-19-2	2023	0,4	121	15	429,33
1.3.1.4.1.1.276	ВЛ 10 кВ оп 32 ВЛ 10 кВ №28 ПС Володарская	2023	10	69	15	302,42
1.3.1.4.1.1.277	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-61	2023	0,4	48	15	175,99
1.3.1.4.1.1.278	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-28	2023	0,4	265	7	699,38
1.3.1.4.1.1.279	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-22-43	2023	0,4	304	5,5	661,77
1.3.1.4.1.1.280	ВЛ 10 кВ оп 11-9 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2023	10	35	10	189,28
1.3.1.4.1.1.281	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-48	2023	0,4	38	10	176,82
1.3.1.4.1.1.282	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2023	0,4	229	15	478,85
1.3.1.4.1.1.283	ВЛ 0,4 кВ оп 2а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 239	2023	0,4	94	10	214,72
1.3.1.4.1.1.284	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-25	2023	0,4	106	15	261,00
1.3.1.4.1.1.285	ВЛ 0,4 кВ оп 49 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-1	2023	0,4	282	6	690,63
1.3.1.4.1.1.286	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2023	0,4	234	15	491,97
1.3.1.4.1.1.287	ВЛ 0,4 кВ оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2023	0,4	166	15	409,85
1.3.1.4.1.1.288	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-6-6	2023	0,4	138	15	313,54
1.3.1.4.1.1.289	ВЛ 0,4 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-3-16	2023	0,4	384	15	851,78
1.3.1.4.1.1.290	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2023	0,4	125	15	249,54
1.3.1.4.1.1.291	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2023	0,4	356	15	599,96
1.3.1.4.1.1.292	ВЛ 0,4 кВ оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,4	171	6	299,38
1.3.1.4.1.1.293	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-29	2023	0,4	324	15	431,87
1.3.1.4.1.1.294	ВЛ 0,4 кВ оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2023	0,4	106	5,8	217,62
1.3.1.4.1.1.295	ВЛ 0,4 кВ оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-20	2023	0,4	155	15	574,54
1.3.1.4.1.1.296	ВЛ 0,4 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-9-17	2023	0,4	322	15	826,88
1.3.1.4.1.1.297	ВЛ 0,4 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-3-7	2023	0,4	13	15	48,27
1.3.1.4.1.1.298	ВЛ 0,4 кВ оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	23	15	102,75
1.3.1.4.1.1.299	ВЛ 10 кВ оп 126 ВЛ 10 кВ №7 ПС Новосиль	2023	10	15	6	120,18
1.3.1.4.1.1.300	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №042	2023	0,4	136	6	455,49
1.3.1.4.1.1.301	ВЛ 0,4 кВ оп 11-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Дачи	2023	0,4	160	10	412,10
1.3.1.4.1.1.302	ВЛ 10 кВ оп 12/15 ВЛ 10 кВ №6 ПС Приборная	2023	10	474	150	1 488,79
1.3.1.4.1.1.303	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-34	2023	0,4	50	6	106,66
1.3.1.4.1.1.304	ВЛ 0,23 кВ оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-8	2023	0,23	46	10	73,29
1.3.1.4.1.1.305	ВЛ 0,4 кВ оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-12	2023	0,4	10	15	57,47
1.3.1.4.1.1.306	ВЛ 10 кВ оп 118а ВЛ 10 кВ №3 ПС Становой Колодезь	2023	10	15	150	137,15
1.3.1.4.1.1.307	ВЛ 0,23 кВ оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,23	36	6	50,92
1.3.1.4.1.1.308	ВЛ 0,23 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-9	2023	0,23	30	6	50,83
1.3.1.4.1.1.309	ВЛ 0,23 кВ оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,23	21	6	45,62
1.3.1.4.1.1.310	ВЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-24	2023	0,4	70	5,45	102,10
1.3.1.4.1.1.311	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-73-2	2023	0,4	72	15	99,79
1.3.1.4.1.1.312	ВЛ 0,4 кВ оп 36 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-9	2023	0,4	129	6	151,72
1.3.1.4.1.1.313	ВЛ 0,4 кВ оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-1	2023	0,4	40	15	27,84
1.3.1.4.1.1.314	ВЛ 0,4 кВ оп 2/6-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/С-10	2023	0,4	51	10	112,38

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.315	ВЛ 0,4 кВ оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/С-10	2023	0,4	15	12	41,30
1.3.1.4.1.1.316	ВЛ 0,4 кВ оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/С-10	2023	0,4	134	10	179,50
1.3.1.4.1.1.317	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП Ю-20-2	2023	0,4	27	78	187,50
1.3.1.4.1.1.318	ВЛ 0,4 кВ оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП III-7-2	2023	0,4	121	6	299,89
1.3.1.4.1.1.319	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №138	2023	0,4	327	15	669,61
1.3.1.4.1.1.320	ВЛ 0,4 кВ оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2023	0,4	139	10	338,68
1.3.1.4.1.1.321	ВЛ 0,4 кВ оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-1	2023	0,4	102	15	228,31
1.3.1.4.1.1.322	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 062	2023	0,4	72	1	246,06
1.3.1.4.1.1.323	ВЛ 0,4 кВ оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-21	2023	0,4	354	10	734,87
1.3.1.4.1.1.324	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП II-16-43	2023	0,4	96	12	278,45
1.3.1.4.1.1.325	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-5	2023	0,4	280	15	595,64
1.3.1.4.1.1.326	ВЛ 0,4 кВ оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-4-4	2023	0,4	36	15	96,14
1.3.1.4.1.1.327	ВЛ 0,4 кВ оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-31	2023	0,4	18	15	79,58
1.3.1.4.1.1.328	ВЛ 0,4 кВ оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-8	2023	0,4	59	6	118,20
1.3.1.4.1.1.329	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-13	2023	0,4	66	15	119,62
1.3.1.4.1.1.330	ВЛ 0,4 кВ оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП II-6-31	2023	0,4	31	15	108,74
1.3.1.4.1.1.331	ВЛ 0,23 кВ оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/С-10	2023	0,23	12	10	45,70
1.3.1.4.1.1.332	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП III-9-1	2023	0,4	91	10	269,60
1.3.1.4.1.1.333	ВЛ 0,4 кВ оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-13	2023	0,4	70	15	167,33
1.3.1.4.1.1.334	ВЛ 0,4 кВ оп 29 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Стр-1-3	2023	0,4	52	15	228,39
1.3.1.4.1.1.335	ВЛ 10 кВ оп 19 ВЛ 10 кВ №14 ПС Шенно	2023	10	10	15	90,93
1.3.1.4.1.1.336	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП III-4-10	2023	0,4	56	15	297,16
1.3.1.4.1.1.337	ВЛ 0,4 кВ оп 11/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП II-16-43	2023	0,4	26	15	92,24
1.3.1.4.1.1.338	ВЛ 0,4 кВ оп 3а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-23	2023	0,4	45	6	170,65
1.3.1.4.1.1.339	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-5-4	2023	0,4	106	15	240,66
1.3.1.4.1.1.340	ВЛ 0,23 кВ оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-1	2023	0,23	19	6	44,66
1.3.1.4.1.1.341	ВЛ 0,4 кВ оп 17/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,4	75	15	256,07
1.3.1.4.1.1.342	ВЛ 0,4 кВ оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-3-10	2023	0,4	28	10	91,38
1.3.1.4.1.1.343	ВЛ 10 кВ оп 2/12 ВЛ 10 кВ №65 ПС Орловская-Районная	2023	10	85	10	552,52
1.3.1.4.1.1.344	ВЛ 0,4 кВ оп 12а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-32	2023	0,4	33	15	117,33
1.3.1.4.1.1.345	ВЛ 0,4 кВ оп 7/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-16	2023	0,4	44	10	137,71
1.3.1.4.1.1.346	ВЛ 0,4 кВ оп 25а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-7	2023	0,4	44	15	193,15
1.3.1.4.1.1.347	ВЛ 0,4 кВ оп 30 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-19	2023	0,4	207	15	459,97
1.3.1.4.1.1.348	ВЛ 0,4 кВ оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2023	0,4	135	6	274,50
1.3.1.4.1.1.349	ВЛ 10 кВ оп 62 ВЛ 10 кВ №3 ПС Звягинки	2023	10	14	45	145,26
1.3.1.4.1.1.350	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-25	2023	0,4	6	45	97,19
1.3.1.4.1.1.351	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 12/Р-2	2023	0,4	89	3	348,26
1.3.1.4.1.1.352	ВЛ 0,4 кВ оп 20а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 051	2023	0,4	417	1,5	908,61
1.3.1.4.1.1.353	ВЛ 0,4 кВ оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП II-16-43	2023	0,4	26	15	68,87
1.3.1.4.1.1.354	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-1-3	2023	0,4	22	10	73,40
1.3.1.4.1.1.355	ВЛ 0,4 кВ оп 1-7а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-33	2023	0,4	58	8	244,01
1.3.1.4.1.1.356	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2023	0,4	12	15	49,50
1.3.1.4.1.1.357	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-20	2023	0,4	60	15	173,65
1.3.1.4.1.1.358	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-41	2023	0,4	60	15	198,51
1.3.1.4.1.1.359	ВЛ 0,4 кВ оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-2	2023	0,4	305	15	644,04
1.3.1.4.1.1.360	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/М-6	2023	0,4	209	6	472,49
1.3.1.4.1.1.361	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП I/С-10	2023	0,4	56	15	169,17
1.3.1.4.1.1.362	ВЛ 0,4 кВ оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-3	2023	0,4	114	10	340,69
1.3.1.4.1.1.363	ВЛ 0,4 кВ оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-20	2023	0,4	136	15	312,17
1.3.1.4.1.1.364	ВЛ 0,4 кВ оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,4	118	15	298,71
1.3.1.4.1.1.365	ВЛ 0,4 кВ оп 8/28 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2023	0,4	145	6	391,09
1.3.1.4.1.1.366	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП II-6-60	2023	0,4	36	15	102,67
1.3.1.4.1.1.367	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 10/Рс-2	2023	0,4	176	50	451,40
1.3.1.4.1.1.368	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-704-12	2023	0,4	19	15	53,00
1.3.1.4.1.1.369	ВЛ 0,4 кВ оп 14а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-23	2023	0,4	104	15	482,75
1.3.1.4.1.1.370	ВЛ 0,4 кВ оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП II-16-3	2023	0,4	49	6	97,84
1.3.1.4.1.1.371	ВЛ 10 кВ оп 117 ВЛ 10 кВ №14 ПС Малоархангельская	2023	10	548	830	1 381,63
1.3.1.4.1.1.372	ВЛ 10 кВ оп 4 ВЛ 10 кВ №8 ПС Каменка	2023	10	1437	830	3 046,87
1.3.1.4.1.1.373	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 098	2023	0,4	17	5	56,18
1.3.1.4.1.1.374	ВЛ 0,4 кВ оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 108	2023	0,4	42	6	52,68
1.3.1.4.1.1.375	ВЛ 0,23 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Рос-2	2023	0,23	19	3	40,15
1.3.1.4.1.1.376	ВЛ 0,4 кВ оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Рос-2	2023	0,4	22	6	56,76
1.3.1.4.1.1.377	ВЛ 0,23 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15/С-10	2023	0,4	26	15	43,90
1.3.1.4.1.1.378	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-18	2023	0,4	35	5,45	103,24
1.3.1.4.1.1.379	ВЛ 0,23 кВ оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-14	2023	0,23	50	15	77,28
1.3.1.4.1.1.380	ВЛ 0,4 кВ оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	44	5	74,85
1.3.1.4.1.1.381	ВЛ 0,4 кВ оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-25	2023	0,4	36	10	87,59
1.3.1.4.1.1.382	ВЛ 0,4 кВ оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-11	2023	0,4	42	5,45	95,68
1.3.1.4.1.1.383	ВЛ 0,4 кВ оп 4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2023	0,4	121	15	153,04
1.3.1.4.1.1.384	ВЛ 0,4 кВ оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-4	2023	0,4	46	6	95,36
1.3.1.4.1.1.385	ВЛ 0,4 кВ оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП III-7-1	2023	0,4	30	15	100,55
1.3.1.4.1.1.386	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-5-10	2023	0,4	284	15	648,36
1.3.1.4.1.1.387	ВЛ 0,4 кВ оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-1	2023	0,4	64	15	163,57
1.3.1.4.1.1.388	ВЛ 0,4 кВ оп 11/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-16	2023	0,4	49	15	126,45
1.3.1.4.1.1.389	ВЛ 10 кВ оп 95 ВЛ 10 кВ №7 ПС Южная	2023	10	8	15	79,41
1.3.1.4.1.1.390	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-29	2023	0,4	254	15	565,20
1.3.1.4.1.1.391	ВЛ 0,4 кВ оп 20/2а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,4	96	15	240,19
1.3.1.4.1.1.392	ВЛ 0,4 кВ оп 29 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-16	2023	0,4	45	15	161,90
1.3.1.4.1.1.393	ВЛ 0,4 кВ оп 3-9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-11-5	2023	0,4	23	10	61,14
1.3.1.4.1.1.394	ВЛ 0,4 кВ оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	82	15	267,68
1.3.1.4.1.1.395	ВЛ 0,4 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-41	2023	0,4	25	10	42,52
1.3.1.4.1.1.396	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-2	2023	0,4	84	15	263,67
1.3.1.4.1.1.397	ВЛ 10 кВ оп 8 ВЛ 10 кВ №10 ПС Новополево	2023	10	10	23	83,92
1.3.1.4.1.1.398	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-10-10	2023	0,4	7	23	94,69
1.3.1.4.1.1.399	ВЛ 10 кВ оп 6/11 ВЛ 10 кВ №65 ПС Орловская-Районная	2023	10	49	70	180,21
1.3.1.4.1.1.400	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-30	2023	0,4	19	70	195,56
1.3.1.4.1.1.401	ВЛ 0,4 кВ оп 2/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-19	2023	0,4	59	15	168,52
1.3.1.4.1.1.402	ВЛ 0,4 кВ оп 18/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,4	51	5,45	117,35
1.3.1.4.1.1.403	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-2	2023	0,4	23	15	75,53
1.3.1.4.1.1.404	ВЛ 0,4 кВ оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-9	2023	0,4	304	15	663,66
1.3.1.4.1.1.405	ВЛ 0,4 кВ оп 26 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2023	0,4	48	10	134,04
1.3.1.4.1.1.406	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-46	2023	0,4	42	15	130,05
1.3.1.4.1.1.407	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-2	2023	0,4	22	15	68,95
1.3.1.4.1.1.408	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-2	2023	0,4	224	15	449,29
1.3.1.4.1.1.409	ВЛ 0,4 кВ оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП II-16-3	2023	0,4	75	7	123,10

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.410	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-26	2023	0,4	85	15	187,17
1.3.1.4.1.1.411	ВЛ 0,4 кВ оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-1-4	2023	0,4	113	15	336,55
1.3.1.4.1.1.412	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-44	2023	0,4	40	6	137,49
1.3.1.4.1.1.413	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-1-7	2023	0,4	300	35	765,21
1.3.1.4.1.1.414	ВЛ 10 кВ оп 8/6 ВЛ 10 кВ №22 ПС Южная	2023	10	10	15	100,46
1.3.1.4.1.1.415	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-44	2023	0,4	316	6	732,16
1.3.1.4.1.1.416	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-37	2023	0,4	46	15	162,42
1.3.1.4.1.1.417	ВЛ 10 кВ оп 3/2 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2023	10	65	5,45	305,12
1.3.1.4.1.1.418	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2023	0,4	370	5,45	846,20
1.3.1.4.1.1.419	ВЛ 0,4 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-18	2023	0,4	221	6	544,47
1.3.1.4.1.1.420	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП П-6-25	2023	0,4	92	24	332,95
1.3.1.4.1.1.421	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063	2023	0,4	260	15	563,71
1.3.1.4.1.1.422	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-10	2023	0,4	266	15	462,62
1.3.1.4.1.1.423	ВЛ 0,4 кВ оп 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 004	2023	0,4	75	15	296,98
1.3.1.4.1.1.424	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-18	2023	0,4	283	5,45	757,47
1.3.1.4.1.1.425	ВЛ 0,4 кВ оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	37	15	69,48
1.3.1.4.1.1.426	ВЛ 0,4 кВ оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-65-13	2023	0,4	37	10	74,85
1.3.1.4.1.1.427	ВЛ 0,4 кВ оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2023	0,4	27	6	80,34
1.3.1.4.1.1.428	ВЛ 0,23 кВ оп 22/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,23	32	5	61,90
1.3.1.4.1.1.429	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-4	2023	0,4	62	30	105,81
1.3.1.4.1.1.430	ВЛ 0,23 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/Р-2	2023	0,23	37	3	59,00
1.3.1.4.1.1.431	ВЛ 0,23 кВ оп 7-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/С-10	2023	0,23	17	15	53,36
1.3.1.4.1.1.432	ВЛ 0,23 кВ оп 3/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 197	2023	0,23	60	10	78,62
1.3.1.4.1.1.433	ВЛ 0,4 кВ оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-28	2023	0,4	33	15	57,25
1.3.1.4.1.1.434	ВЛ 0,4 кВ оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 268	2023	0,4	84	15	116,79
1.3.1.4.1.1.435	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Х-6-1	2023	0,4	21	20	85,06
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.1.4.2.1.1	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-33	2023	0,4	9	114	81,41
1.3.1.4.2.1.2	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-18	2023	0,4	40	50	124,75
1.3.1.4.2.1.3	ВЛ 10 кВ №05 РП 10 кВ №2 Мценск	2023	10	1060	3539	2 647,92
1.3.1.4.2.1.4	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-59	2023	0,4	7	150	99,37
1.3.1.4.2.1.5	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-28	2023	0,4	25	45	146,20
1.3.1.4.2.1.6	ВЛ 10 кВ оп 9-4 ВЛ 10 кВ №922 ПС Пищевая	2023	10	25	310	162,05
2.	Строительство кабельных линий					
2.j	Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6), подводная прокладка (j = 7))					
2.j.k	Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2)					
2.j.k.l	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2)					
2.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9))					
2.j.k.l.m.n	Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5))					
...	<пообъектная расшифровка>					
2.1.2.1.1.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее					
2.1.2.1.1.1.1	КЛ 10 кВ оп 12-1 ВЛ 10 кВ №8 ПС Паньково	2023	10	42	8	259,30
2.1.2.1.1.3	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее					
2.1.2.1.1.3.1	КЛ 10 кВ оп 1 ВЛ 10 кВ №760 ПС Юго-Восточная	2023	10	39	150	230,12
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее					
2.1.2.1.3.1.1	КЛ 10 кВ яч. 33 РП 10 кВ №2 Мценск	2023	10	1215	3539	2 898,11
2.1.2.1.3.1.2	КЛ 10 кВ оп 21 ВЛ 10 кВ №05 РП 10 кВ №2 Мценск	2023	10	490	3539	2 160,02
2.6.2.1.1.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине					
2.6.2.1.1.1.1	КЛ 0,4 кВ оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-2	2023	0,4	56	15	239,65
2.6.2.1.1.1.2	КЛ 10 кВ оп 6-20 ВЛ 10 кВ №1 ПС Архангельская	2023	10	61	5	846,00
2.6.2.1.1.1.3	КЛ 10 кВ оп 6-35 ВЛ 10 кВ №1 ПС Архангельская	2023	10	76	5	909,44
2.6.2.1.1.1.4	КЛ 10 кВ оп 5-2 ВЛ 10 кВ №14 ПС Малоархангельская	2023	10	63	830	537,13
2.6.2.1.2.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине					
2.6.2.1.2.1.1	КЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-14-10	2023	0,4	144	15	983,94
3.	Строительство пунктов секционирования					
3.j	Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j=3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j=4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j=5), переключательные пункты (j=6)					
3.j.k	Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)					

1	2	3	4	5	6	7
3.4.k.1	Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2), от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15 ячеек (l=4)					
...	<пообъектная расшифровка>					
3.1.4	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно					
3.1.4.1	Реклоузер 10 кВ Rec15 Smart K-2-10 ВЛ 10 кВ №2 ПС Красноармейская	2023	10	1	500	2 327,66
3.1.4.2	Реклоузер 10 кВ Rec15 Smart оп 6-27 ВЛ 10 кВ №2 ПС Судбищи	2023	10	1	600	2 169,27
3.1.4.3	Реклоузер 10 кВ РЕК 17 ВЛ 10 кВ №05 РП 10 кВ №2 Мценск	2023	10	1	2500	2 074,82
3.1.4.4	Реклоузер 10 кВ РЕК-02 ВЛ 10 кВ №14 ПС Малоархангельская	2023	10	1	830	2 105,91
3.1.4.5	Реклоузер 10 кВ РЕК-03 ВЛ 10 кВ №8 ПС Каменка	2023	10	1	830	2 063,11
3.1.4.6	Реклоузер 10 кВ №96 ВЛ 10 кВ №922 ПС Пищевая	2023	10	1	225	1 527,95
3.2.3	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно					
3.2.3.1	ВЛ 10 кВ оп 14/42 ВЛ 10 кВ №61 ПС Володарская	2023	10	2	15	240,57
3.2.3.2	ВЛ 10 кВ оп 1-44 ВЛ 10 кВ №12 ПС Крутое	2023	10	1	140	54,64
3.2.3.3	ВЛ 10 кВ оп 19-15 ВЛ 10 кВ №11 ПС Знаменская	2023	10	1	7	95,70
3.2.3.4	ВЛ 10 кВ оп 8/42 ВЛ 10 кВ №11 ПС Парамово	2023	10	1	15	104,59
3.2.3.5	ВЛ 10 кВ оп 7-14 ВЛ 10 кВ №7 ПС Дмитровская	2023	10	2	15	229,18
3.2.3.6	ВЛ 10 кВ оп 8/25а ВЛ 10 кВ №14 ПС Парамово	2023	10	2	50	247,75
3.2.3.7	ВЛ 6 кВ оп 47а ВЛ 6 кВ №543 ПС Железнодорожная	2023	6	1	10	132,45
3.2.3.8	ВЛ 10 кВ оп 3-10 ВЛ 10 кВ №15 ПС Вышне-Ольшаное	2023	10	1	15	132,45
3.2.3.9	ВЛ 10 кВ оп 1а ВЛ 10 кВ №8 ПС Паньково	2023	10	3	8	405,21
3.2.3.10	ВЛ 10 кВ оп 7-1а ВЛ 10 кВ №9 ПС Звягинки	2023	10	1	150	132,45
3.2.3.11	ВЛ 10 кВ оп 215 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбище	2023	10	1	15	128,23
3.2.3.12	ВЛ 10 кВ оп 1-1 ВЛ 10 кВ №760 ПС Юго-Восточная	2023	10	1	150	112,35
3.2.3.13	ВЛ 10 кВ оп 116а ВЛ 10 кВ №2 ПС Красноармейская	2023	10	2	500	232,01
3.2.3.14	ВЛ 10 кВ оп 1-66а ВЛ 10 кВ №01 ПС Лыково	2023	10	2	15	247,75
3.2.3.15	ВЛ 10 кВ оп 8-14а ВЛ 10 кВ №22 ПС Южная	2023	10	1	15	118,02
3.2.3.16	ВЛ 10 кВ оп 94 ВЛ 10 кВ №2 ПС Новоселово	2023	10	1	100	118,02
3.2.3.17	ВЛ 10 кВ оп 238 ВЛ 10 кВ №11 ПС Дмитровская	2023	10	1	15	119,91
3.2.3.18	ВЛ 10 кВ оп 1-113а ВЛ 10 кВ №1 ПС Новосиль	2023	10	1	15	116,19
3.2.3.19	ВЛ 10 кВ оп 178 ВЛ 10 кВ №2 ПС Судбищи	2023	10	2	600	237,93
3.2.3.20	ВЛ 10 кВ оп 218 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбищи	2023	10	1	30	129,65
3.2.3.21	ВЛ 10 кВ оп 1/18 ВЛ 10 кВ №1 ПС Шепино	2023	10	1	15	132,01
3.2.3.22	ВЛ 10 кВ оп 31-3 ВЛ 10 кВ №22 ПС Южная	2023	10	2	8	234,96
3.2.3.23	ВЛ 10 кВ оп 39а ВЛ 10 кВ №1 ПС Архангельская	2023	10	2	5	226,33
3.2.3.24	ВЛ 10 кВ оп 28/1 ВЛ 10 кВ №6 ПС Приборная	2023	10	1	5,45	133,68
3.2.3.25	ВЛ 10 кВ оп 26 ВЛ 10 кВ №07 ПС Подберезово	2023	10	1	45	133,68
3.2.3.26	ВЛ 10 кВ оп 32 ВЛ 10 кВ №28 ПС Володарская	2023	10	1	15	126,30
3.2.3.27	ВЛ 10 кВ оп 11-9 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2023	10	1	10	126,30
3.2.3.28	ВЛ 10 кВ №05 РП 10 кВ №2 Мценск	2023	10	4	2500	357,76
3.2.3.29	ВЛ 10 кВ оп 126 ВЛ 10 кВ №7 ПС Новосиль	2023	10	1	6	142,03
3.2.3.30	ВЛ 10 кВ оп 12/15 ВЛ 10 кВ №6 ПС Приборная	2023	10	2	150	264,06
3.2.3.31	ВЛ 10 кВ оп 118а ВЛ 10 кВ №3 ПС Становой Колодезь	2023	10	1	150	54,94
3.2.3.32	ВЛ 10 кВ оп 19 ВЛ 10 кВ №14 ПС Шепино	2023	10	1	15	182,61
3.2.3.33	ВЛ 10 кВ оп 62 ВЛ 10 кВ №3 ПС Звягинки	2023	10	1	30	184,27
3.2.3.34	ВЛ 10 кВ оп 117 ВЛ 10 кВ №14 ПС Малоархангельская	2023	10	2	830	225,26
3.2.3.35	ВЛ 10 кВ оп 4 ВЛ 10 кВ №8 ПС Каменка	2023	10	2	830	208,19
3.2.3.36	ВЛ 10 кВ оп 95 ВЛ 10 кВ №7 ПС Южная	2023	10	1	15	112,79
3.2.3.37	ВЛ 10 кВ оп 8 ВЛ 10 кВ №10 ПС Новополево	2023	10	1	23	114,57
3.2.3.38	ВЛ 10 кВ оп 6/11 ВЛ 10 кВ №65 ПС Орловская-Районная	2023	10	1	70	114,57
3.2.3.39	ВЛ 10 кВ оп 8/6 ВЛ 10 кВ №22 ПС Южная	2023	10	1	6	209,68
3.2.3.40	ВЛ 10 кВ оп 3/2 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2023	10	1	5,45	209,82
3.2.3.41	ВЛ 10 кВ оп 9-4 ВЛ 10 кВ №922 ПС Пищевая	2023	10	1	225	86,05
4.	Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ					
4.j	Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ (j=3), 6/10 (10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10) кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)					
4.j.k	Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)					
4.j.k.l	Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6)от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l=12), свыше 4000 кВА (l=13)					
4.j.k.l.m	Столбового/мачтового типа (m=1), шкафного или киоскового типа (m=2), блочного типа (m=3), встроенного типа (m=4)					
...	<пообъектная расшифровка>					
4.2.1.1.1	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа					
4.2.1.1.1.1	ТП В-61-38	2023	10/0,4	1	15	679,74
4.2.1.1.1.2	ТП 119	2023	10/0,4	1	15	691,97
4.2.1.1.1.3	ТП Д-7-57	2023	10/0,4	1	15	708,67
4.2.1.1.1.4	ТП №006	2023	10/0,4	1	15	654,79
4.2.1.1.1.5	ТП Ш-1-2	2023	10/0,4	1	15	750,19
4.2.1.1.1.6	ТП В-28-61	2023	10/0,4	1	15	739,00
4.2.1.1.1.7	ТП №042	2023	10/0,4	1	6	754,00
4.2.1.1.1.8	ТП Ш-4-10	2023	10/0,4	1	15	670,30
4.2.1.1.1.9	ТП Н-10-10	2023	10/0,4	1	23	629,94
4.2.1.1.1.10	ТП Ю-22-44	2023	10/0,4	1	6	667,26

1	2	3	4	5	6	7
4.2.1.1.1.11	ТП К-2-49	2023	10/0,4	1	5,45	668,11
4.2.1.2.1	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа					
4.2.1.2.1.1	ТП 082	2023	10/0,4	1	7	649,93
4.2.1.2.1.2	ТП №87	2023	10/0,4	1	50	817,44
4.2.1.2.1.3	ТП Ж-543-19	2023	10/0,4	1	10	816,81
4.2.1.2.1.4	ТП 7/ВО-15	2023	10/0,4	1	15	817,44
4.2.1.2.1.5	ТП 13/С-3	2023	10/0,4	1	15	787,19
4.2.1.2.1.6	ТП 408	2023	10/0,4	1	15	817,44
4.2.1.2.1.7	ТП Ю-22-43	2023	10/0,4	1	15	770,96
4.2.1.2.1.8	ТП Д-11-44	2023	10/0,4	1	15	745,06
4.2.1.2.1.9	ТП 16/С-3	2023	10/0,4	1	30	843,06
4.2.1.2.1.10	ТП Ю-22-42	2023	10/0,4	1	8	743,98
4.2.1.2.1.11	ТП П-6-61	2023	10/0,4	1	5,45	899,08
4.2.1.2.1.12	ТП 422	2023	10/0,4	1	45	899,08
4.2.1.2.1.13	ТП К-2-48	2023	10/0,4	1	10	857,90
4.2.1.2.1.14	ТП Зв-3-25	2023	10/0,4	1	30	751,22
4.2.1.2.1.15	ТП Ю-7-29	2023	10/0,4	1	15	731,04
4.2.1.2.1.16	ТП Р-65-30	2023	10/0,4	1	70	810,64
4.2.1.3.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа					
4.2.1.3.2.1	ТП Но-2-33	2023	10/0,4	1	100	1 176,35
4.2.1.3.2.2	ТП П-6-59	2023	10/0,4	1	150	1 211,58
7.	Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)					
7. j	однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2)					
7.j,k	прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3)					
...	<пообъектная расшифровка>					
7.1.1	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения					
7.1.1.1	Щит учета СЭ Меркурий 204 оп 5-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 081	2023	0,23	1	15	23,54
7.1.1.2	СЭ Нартис-И100 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2023	0,23	1	15	19,65
7.1.1.3	СЭ Нартис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП А-14-2	2023	0,23	1	-	18,56
7.1.1.4	СЭ Нартис-И100 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 036 Ю-17-1	2023	0,23	1	-	18,93
7.1.1.5	СЭ Нартис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-9	2023	0,23	1	-	18,22
7.1.1.6	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-33	2023	0,23	1	-	17,98
7.1.1.7	СЭ Нартис-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-7	2023	0,23	1	-	18,11
7.1.1.8	СЭ Нартис-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-8	2023	0,23	1	-	18,38
7.1.1.9	СЭ Нартис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-1	2023	0,23	1	-	18,54
7.1.1.10	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-1	2023	0,23	1	-	18,90
7.1.1.11	СЭ Нартис-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-4	2023	0,23	1	-	18,52
7.1.1.12	СЭ Нартис-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-4-18	2023	0,23	1	-	18,60
7.1.1.13	СЭ Нартис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-10	2023	0,23	1	-	18,56
7.1.1.14	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-10	2023	0,23	1	-	18,06
7.1.1.15	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-10	2023	0,23	1	-	18,53
7.1.1.16	СЭ Нартис-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-5-6	2023	0,23	1	-	19,04
7.1.1.17	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-4	2023	0,23	1	-	18,34
7.1.1.18	СЭ Нартис-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-7	2023	0,23	1	-	17,71
7.1.1.19	СЭ Нартис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-1	2023	0,23	1	-	18,53
7.1.1.20	СЭ Нартис-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-2-2	2023	0,23	1	-	18,20
7.1.1.21	СЭ Нартис-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-17	2023	0,23	1	-	17,92
7.1.1.22	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-2	2023	0,23	1	-	18,14
7.1.1.23	СЭ Нартис-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-5	2023	0,23	1	-	18,44
7.1.1.24	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 036 Ю-17-1	2023	0,23	1	-	17,98
7.1.1.25	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-1	2023	0,23	1	-	18,20
7.1.1.26	СЭ Нартис-И100 оп 3/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-18	2023	0,23	1	-	18,29
7.1.1.27	СЭ Нартис-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Г-5-11	2023	0,23	1	-	21,41
7.1.1.28	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011	2023	0,23	1	-	20,47
7.1.1.29	СЭ Нартис-И100 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025	2023	0,23	1	1	19,65
7.1.1.30	СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-3-30	2023	0,23	1	-	20,89
7.1.1.31	СЭ Фобос 1 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-7-36	2023	0,23	1	-	21,26
7.1.1.32	СЭ Фобос 1 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-3-20	2023	0,23	1	-	20,60

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.33	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-3-11	2023	0,23	1	1	17,42
7.1.1.34	СЭ Наргис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-1-32	2023	0,23	1	-	16,26
7.1.1.35	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-1-32	2023	0,23	1	-	17,22
7.1.1.36	СЭ Наргис-И100 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-11	2023	0,23	1	-	16,93
7.1.1.37	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-2-1	2023	0,23	1	1	18,20
7.1.1.38	СЭ Наргис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/В1-6	2023	0,23	1	-	22,17
7.1.1.39	СЭ Наргис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/В1-2	2023	0,23	1	-	22,12
7.1.1.40	СЭ Наргис-И100 оп 15а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7а/С-10	2023	0,23	1	-	21,88
7.1.1.41	СЭ Наргис-И100 оп 7-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/В1-13	2023	0,23	1	5	22,31
7.1.1.42	СЭ Наргис-И100 оп 13а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Кр3-17	2023	0,23	1	-	21,88
7.1.1.43	СЭ Наргис-И100 оп 4-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Кр3-20	2023	0,23	1	-	21,87
7.1.1.44	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Рах-2	2023	0,23	1	0,25	22,08
7.1.1.45	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/С-1а	2023	0,23	1	15	23,44
7.1.1.46	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/М-1	2023	0,23	1	-	19,53
7.1.1.47	СЭ Наргис-И100 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3а/К-1	2023	0,23	1	-	19,75
7.1.1.48	СЭ Наргис-И100 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 037	2023	0,23	1	-	22,66
7.1.1.49	СЭ Наргис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 036	2023	0,23	1	-	21,41
7.1.1.50	СЭ СЕ208 С4 оп 8-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380	2023	0,23	1	15	26,30
7.1.1.51	СЭ СЕ208 С4 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-23	2023	0,23	1	15	22,97
7.1.1.52	СЭ СЕ208 С4 оп 37/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,23	1	15	22,97
7.1.1.53	СЭ СЕ208 С4 оп 9/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-1-7	2023	0,23	1	15	22,97
7.1.1.54	СЭ СЕ208 С4 оп 20/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-6-6	2023	0,23	1	13	22,97
7.1.1.55	СЭ СЕ208 С4 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2023	0,23	1	15	22,97
7.1.1.56	СЭ СЕ208 С4 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 082	2023	0,23	1	7	17,65
7.1.1.57	СЭ СЕ208 С4 оп 18/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,23	1	10	22,97
7.1.1.58	СЭ СЕ208 С4 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-44	2023	0,23	1	10	19,67
7.1.1.59	Щит учета СЭ Фобос 1 оп 18/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	23,54
7.1.1.60	СЭ Фобос 1 оп 3/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/М-9	2023	0,23	1	15	27,98
7.1.1.61	СЭ Фобос 1 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/Кр-7	2023	0,23	1	6	19,89
7.1.1.62	СЭ Наргис-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-2-2	2023	0,23	1	15	17,56
7.1.1.63	СЭ Наргис-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-3-2	2023	0,23	1	10	17,40
7.1.1.64	СЭ Фобос 1 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-33	2023	0,23	1	15	16,69
7.1.1.65	СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-2-3	2023	0,23	1	12	17,83
7.1.1.66	СЭ Фобос 1 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,23	1	15	18,69
7.1.1.67	СЭ Фобос 1 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-4	2023	0,23	1	15	17,82
7.1.1.68	СЭ Фобос 1 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-4-18	2023	0,23	1	15	17,80
7.1.1.69	СЭ Наргис-И100 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-2-6	2023	0,23	1	15	17,42
7.1.1.70	СЭ Наргис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,23	1	15	18,11
7.1.1.71	СЭ Фобос 1 оп 4/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-10-44	2023	0,23	1	15	16,76
7.1.1.72	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-6	2023	0,23	1	15	17,68
7.1.1.73	СЭ Фобос 1 оп 18/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	18,83
7.1.1.74	СЭ Фобос 1 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-4-18	2023	0,23	1	15	17,91
7.1.1.75	СЭ Наргис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-26	2023	0,23	1	5,45	17,29
7.1.1.76	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2023	0,23	1	5	18,00
7.1.1.77	СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-3-5	2023	0,23	1	6	18,19
7.1.1.78	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-13	2023	0,23	1	1	17,41
7.1.1.79	СЭ Фобос 1 оп 18/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	17,97
7.1.1.80	СЭ Наргис-И100 оп 1/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-3	2023	0,23	1	10	17,36
7.1.1.81	СЭ Фобос 1 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	15	16,89
7.1.1.82	СЭ Фобос 1 оп 19/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	18,48
7.1.1.83	СЭ Наргис-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-10	2023	0,23	1	15	17,34
7.1.1.84	СЭ Наргис-И100 оп 36 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-2	2023	0,23	1	15	17,45
7.1.1.85	СЭ Наргис-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-48	2023	0,23	1	5	17,25
7.1.1.86	СЭ Фобос 1 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-4	2023	0,23	1	5	17,91
7.1.1.87	СЭ Наргис-И100 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2023	0,23	1	15	17,48
7.1.1.88	СЭ Фобос 1 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-4	2023	0,23	1	15	17,86
7.1.1.89	СЭ Наргис-И100 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-3	2023	0,23	1	15	17,37
7.1.1.90	СЭ Наргис-И100 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-31	2023	0,23	1	2	16,54
7.1.1.91	СЭ Фобос 1 оп 18/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	18,42
7.1.1.92	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-22	2023	0,23	1	15	17,68
7.1.1.93	СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	15	18,04
7.1.1.94	СЭ Наргис-И100 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-23	2023	0,23	1	15	17,27
7.1.1.95	СЭ Фобос 1 оп 18/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	5	16,66
7.1.1.96	СЭ Фобос 1 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2023	0,23	1	10	16,71

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.97	СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-4	2023	0,23	1	15	18,14
7.1.1.98	СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-4	2023	0,23	1	12	18,76
7.1.1.99	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2023	0,23	1	15	18,43
7.1.1.100	СЭ Нартис-И100 оп 19/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	17,79
7.1.1.101	СЭ Нартис-И100 оп 1/18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-50	2023	0,23	1	6	17,24
7.1.1.102	СЭ Нартис-И100 оп 1/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	5	17,34
7.1.1.103	СЭ Фобос 1 оп 20/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	17,89
7.1.1.104	СЭ Фобос 1 оп 7/35 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,23	1	15	16,72
7.1.1.105	СЭ Нартис-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП К-1-10	2023	0,23	1	15	17,27
7.1.1.106	СЭ Фобос 1 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-1	2023	0,23	1	6	18,79
7.1.1.107	СЭ Фобос 1 оп 13/31 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-10	2023	0,23	1	6	19,04
7.1.1.108	СЭ Нартис-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-15	2023	0,23	1	5	17,26
7.1.1.109	СЭ Нартис-И100 оп 5/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2023	0,23	1	15	17,40
7.1.1.110	СЭ Нартис-И100 оп 10/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2023	0,23	1	15	17,25
7.1.1.111	СЭ Нартис-И100 оп 16/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-3	2023	0,23	1	15	17,27
7.1.1.112	СЭ Фобос 1 оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-57	2023	0,23	1	15	17,96
7.1.1.113	СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-3	2023	0,23	1	10	17,89
7.1.1.114	СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,23	1	15	18,70
7.1.1.115	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-1-7	2023	0,23	1	15	17,68
7.1.1.116	СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-4-1	2023	0,23	1	15	17,87
7.1.1.117	СЭ Фобос 1 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-48	2023	0,23	1	15	18,14
7.1.1.118	СЭ Нартис-И100 оп 5/15 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	5	17,28
7.1.1.119	СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-7	2023	0,23	1	15	16,40
7.1.1.120	СЭ Нартис-И100 оп 5/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-3	2023	0,23	1	15	17,34
7.1.1.121	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-32	2023	0,23	1	15	17,40
7.1.1.122	СЭ Фобос 1 оп 20/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	17,85
7.1.1.123	СЭ Нартис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2023	0,23	1	6	17,45
7.1.1.124	СЭ Нартис-И100 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-1П	2023	0,23	1	15	17,30
7.1.1.125	СЭ Нартис-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-13	2023	0,23	1	15	17,72
7.1.1.126	СЭ Нартис-И100 оп 15/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-7	2023	0,23	1	10	17,35
7.1.1.127	СЭ Нартис-И100 оп 12/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-50	2023	0,23	1	15	17,58
7.1.1.128	СЭ Нартис-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-7	2023	0,23	1	7	16,30
7.1.1.129	СЭ Нартис-И100 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-10	2023	0,23	1	15	17,42
7.1.1.130	СЭ Фобос 1 оп 20/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	17,98
7.1.1.131	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-21	2023	0,23	1	15	16,72
7.1.1.132	СЭ Нартис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-1	2023	0,23	1	10	17,40
7.1.1.133	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,23	1	15	17,25
7.1.1.134	СЭ Нартис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-27	2023	0,23	1	5	17,35
7.1.1.135	СЭ Нартис-И100 оп 4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-48	2023	0,23	1	15	17,35
7.1.1.136	СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-6	2023	0,23	1	15	17,86
7.1.1.137	СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-3	2023	0,23	1	10	18,00
7.1.1.138	СЭ Нартис-И100 оп 10/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2023	0,23	1	15	17,62
7.1.1.139	СЭ Нартис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-2	2023	0,23	1	12	17,57
7.1.1.140	СЭ Нартис-И100 оп 20/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,23	1	15	17,25
7.1.1.141	СЭ Фобос 1 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-33	2023	0,23	1	15	17,95
7.1.1.142	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,23	1	15	17,56
7.1.1.143	СЭ Нартис-И100 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2023	0,23	1	15	17,28
7.1.1.144	СЭ Фобос 1 оп 8/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-7	2023	0,23	1	15	17,88
7.1.1.145	СЭ Нартис-И100 оп 16/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,23	1	15	18,96
7.1.1.146	СЭ Фобос 1 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-10	2023	0,23	1	15	17,87
7.1.1.147	СЭ Нартис-И100 оп 7/20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-20	2023	0,23	1	-	18,03
7.1.1.148	СЭ Нартис-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-9	2023	0,23	1	-	18,03
7.1.1.149	СЭ Нартис-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,23	1	-	15,81
7.1.1.150	СЭ Нартис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-1	2023	0,23	1	-	18,12
7.1.1.151	СЭ Фобос 1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-40	2023	0,23	1	15	16,43
7.1.1.152	СЭ Фобос 1 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-33	2023	0,23	1	3	16,33
7.1.1.153	СЭ Фобос 1 оп 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-2-2	2023	0,23	1	2	16,96
7.1.1.154	СЭ Фобос 1 оп 6-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145	2023	0,23	1	15	16,81
7.1.1.155	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012	2023	0,23	1	6	23,24
7.1.1.156	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063	2023	0,23	1	1,5	23,20

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.157	СЭ Наргис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-4-4	2023	0,23	1	-	21,87
7.1.1.158	СЭ Наргис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-3-1	2023	0,23	1	-	15,74
7.1.1.159	СЭ Наргис-И100 оп 4-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-3-1	2023	0,23	1	-	15,74
7.1.1.160	СЭ Наргис-И100 оп 2-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009	2023	0,23	1	-	18,71
7.1.1.161	СЭ Наргис-И100 ТП Т-2-14	2023	0,23	1	-	15,27
7.1.1.162	СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Нов-9-14	2023	0,23	1	-	15,48
7.1.1.163	СЭ Фобос 1 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Нов-9-14	2023	0,23	1	-	15,28
7.1.1.164	СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КУ-1-1	2023	0,23	1	-	15,56
7.1.1.165	СЭ Фобос 1 оп 31 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-5-6	2023	0,23	1	-	16,81
7.1.1.166	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-5-17	2023	0,23	1	-	16,66
7.1.1.167	СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-3-26	2023	0,23	1	-	15,65
7.1.1.168	СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-3-26	2023	0,23	1	-	15,73
7.1.1.169	СЭ Фобос 1 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-2-1	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.170	СЭ Фобос 1 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-5-6	2023	0,23	1	-	15,44
7.1.1.171	СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-3-26	2023	0,23	1	-	15,71
7.1.1.172	СЭ Наргис-И100 оп 4-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/РБ-21	2023	0,23	1	-	21,30
7.1.1.173	СЭ Наргис-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 284	2023	0,23	1	-	20,86
7.1.1.174	СЭ Наргис-И100 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 284	2023	0,23	1	-	19,26
7.1.1.175	СЭ Наргис-И100 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 290	2023	0,23	1	-	22,41
7.1.1.176	СЭ Наргис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 137	2023	0,23	1	-	21,95
7.1.1.177	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145	2023	0,23	1	-	22,49
7.1.1.178	СЭ Наргис-И100 оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП И-3-7	2023	0,23	1	-	17,52
7.1.1.179	СЭ Наргис-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-6-8	2023	0,23	1	-	17,52
7.1.1.180	СЭ Наргис-И100 оп 1-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-1	2023	0,23	1	-	17,52
7.1.1.181	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 145	2023	0,23	1	-	15,95
7.1.1.182	СЭ СЭО-1.15.702 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002	2023	0,23	1	-	3,57
7.1.1.183	Щит учета СЭ SM402D оп 22-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-3	2023	0,23	1	10	24,15
7.1.1.184	СЭ СЕ207 R7 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-47	2023	0,23	1	10	22,66
7.1.1.185	СЭ СЕ208 С4 оп 13/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Мк-7	2023	0,23	1	15	22,46
7.1.1.186	СЭ СЕ208 С4 оп 19/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,23	1	15	22,63
7.1.1.187	СЭ СЕ208 С4 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-13	2023	0,23	1	15	22,63
7.1.1.188	Щит учета СЭ Фобос 1 оп 11/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-7	2023	0,23	1	15	23,50
7.1.1.189	СЭ СЕ208 С4 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-2-3	2023	0,23	1	10	21,78
7.1.1.190	СЭ СЕ208 С4 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-30	2023	0,23	1	15	19,97
7.1.1.191	СЭ СЕ208 С4 оп 3-9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/П-7	2023	0,23	1	10	22,46
7.1.1.192	СЭ СЕ208 С4 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Сгр-5-4	2023	0,23	1	15	22,63
7.1.1.193	СЭ СЕ208 С4 оп 6/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-11	2023	0,23	1	15	22,63
7.1.1.194	СЭ СЕ208 С4 оп 38/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,23	1	13	19,61
7.1.1.195	СЭ СЕ208 С4 оп 38/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,23	1	7	19,97
7.1.1.196	СЭ Фобос 1 оп 14/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 076	2023	0,23	1	5	16,28
7.1.1.197	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-8	2023	0,23	1	10	15,60
7.1.1.198	СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Но-7-16	2023	0,23	1	5	15,67
7.1.1.199	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 8/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-2	2023	0,23	1	7	16,09
7.1.1.200	СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СгК-5-25	2023	0,23	1	15	15,78
7.1.1.201	СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-10	2023	0,23	1	6	15,63
7.1.1.202	СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-15	2023	0,23	1	10	15,62
7.1.1.203	СЭ Фобос 1 оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-4	2023	0,23	1	15	15,62
7.1.1.204	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2023	0,23	1	5	16,04
7.1.1.205	СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,23	1	15	15,76
7.1.1.206	СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2023	0,23	1	15	15,67
7.1.1.207	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 11/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	15	16,03
7.1.1.208	СЭ Фобос 1 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2023	0,23	1	15	15,78
7.1.1.209	СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-3	2023	0,23	1	6	16,01
7.1.1.210	СЭ Фобос 1 оп 2/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-9	2023	0,23	1	10	15,96
7.1.1.211	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2023	0,23	1	15	15,11
7.1.1.212	СЭ Фобос 1 оп 8/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-25	2023	0,23	1	15	15,70
7.1.1.213	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-32	2023	0,23	1	15	15,73
7.1.1.214	СЭ Фобос 1 оп 44 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,23	1	10	16,15
7.1.1.215	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Сгр-1-2	2023	0,23	1	15	15,96
7.1.1.216	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 6/15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2023	0,23	1	15	16,08
7.1.1.217	СЭ Наргис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СгК-5-5	2023	0,23	1	7	15,21
7.1.1.218	СЭ Фобос 1 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-15	2023	0,23	1	10	15,75
7.1.1.219	СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-42	2023	0,23	1	10	15,71
7.1.1.220	СЭ Фобос 1 оп 11/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	15	16,01
7.1.1.221	СЭ Фобос 1 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-41	2023	0,23	1	15	15,76
7.1.1.222	СЭ Фобос 1 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2023	0,23	1	6	15,75
7.1.1.223	СЭ Фобос 1 оп 13/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2023	0,23	1	15	15,70
7.1.1.224	СЭ Фобос 1 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-11	2023	0,23	1	6	15,55
7.1.1.225	СЭ Фобос 1 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-40	2023	0,23	1	15	15,81
7.1.1.226	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 19/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	16,37

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.227	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-23	2023	0,23	1	15	16,18
7.1.1.228	СЭ Фобос 1 оп 10/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-1	2023	0,23	1	3	16,07
7.1.1.229	СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2023	0,23	1	14	15,74
7.1.1.230	СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-21	2023	0,23	1	1	16,09
7.1.1.231	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-40	2023	0,23	1	12	15,38
7.1.1.232	СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-38	2023	0,23	1	10	15,74
7.1.1.233	СЭ Фобос 1 оп 9/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-23	2023	0,23	1	15	15,92
7.1.1.234	СЭ Фобос 1 оп 29/4 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-51	2023	0,23	1	7	15,97
7.1.1.235	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-18	2023	0,23	1	10	15,08
7.1.1.236	СЭ Фобос 1 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-21	2023	0,23	1	15	15,68
7.1.1.237	СЭ Фобос 1 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-704-3	2023	0,23	1	7,5	15,71
7.1.1.238	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 10/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,23	1	15	15,81
7.1.1.239	СЭ Наргис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-8	2023	0,23	1	15	15,41
7.1.1.240	СЭ Фобос 1 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-13	2023	0,23	1	7	16,19
7.1.1.241	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 194	2023	0,23	1	-	19,25
7.1.1.242	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 7/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 130	2023	0,23	1	-	19,15
7.1.1.243	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,23	1	-	19,03
7.1.1.244	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 437	2023	0,23	1	-	18,95
7.1.1.245	СЭ Фобос 1 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2023	0,23	1	-	20,66
7.1.1.246	СЭ Фобос 1 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 411	2023	0,23	1	-	19,93
7.1.1.247	СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 242	2023	0,23	1	1	20,03
7.1.1.248	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 247	2023	0,23	1	1	19,85
7.1.1.249	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 292	2023	0,23	1	1	19,82
7.1.1.250	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП III-18-7	2023	0,23	1	6	19,57
7.1.1.251	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Г-6-10	2023	0,23	1	-	19,87
7.1.1.252	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 155	2023	0,23	1	-	19,15
7.1.1.253	СЭ СЕ208 С4 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-2-3	2023	0,23	1	15	22,06
7.1.1.254	СЭ СЕ208 С4 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-2-7	2023	0,23	1	15	22,06
7.1.1.255	СЭ СЕ208 С4 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-50	2023	0,23	1	8	22,06
7.1.1.256	СЭ СЕ208 С4 оп 15/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2023	0,23	1	15	22,06
7.1.1.257	СЭ СЕ208 С4 оп 19/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	22,06
7.1.1.258	СЭ СЕ208 С4 оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-8	2023	0,23	1	15	22,06
7.1.1.259	СЭ СЕ208 С4 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Стальной Конь	2023	0,23	1	8	22,06
7.1.1.260	Щит учета СЭ SM402D оп 4-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-23	2023	0,23	1	15	24,15
7.1.1.261	Щит учета СЭ Меркурий 204 оп 11-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3/П-5	2023	0,23	1	5	24,06
7.1.1.262	Щит учета СЭ SM402D оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-34	2023	0,23	1	15	24,15
7.1.1.263	Щит учета СЭ SM402D оп 8-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-9	2023	0,23	1	15	24,15
7.1.1.264	Щит учета СЭ SM402D оп 11-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	15	24,15
7.1.1.265	Щит учета СЭ SM402D оп 20-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	5	24,15
7.1.1.266	Щит учета СЭ SM402D оп 14-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-4	2023	0,23	1	12	24,15
7.1.1.267	Щит учета СЭ SM402D оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-2	2023	0,23	1	15	24,15
7.1.1.268	СЭ СЕ208 С4 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2023	0,23	1	15	22,58
7.1.1.269	СЭ СЕ208 С4 оп 1-4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Мк-7	2023	0,23	1	15	21,73
7.1.1.270	СЭ СЕ208 С4 оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-1	2023	0,23	1	15	22,58
7.1.1.271	СЭ СЕ208 С4 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП III-2-1	2023	0,23	1	15	22,58
7.1.1.272	СЭ Наргис-И100 оп 4/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	10	15,46
7.1.1.273	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2023	0,23	1	5,45	15,44
7.1.1.274	СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-30	2023	0,23	1	15	15,75
7.1.1.275	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2023	0,23	1	15	16,02
7.1.1.276	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2023	0,23	1	15	15,94
7.1.1.277	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2023	0,23	1	15	16,15
7.1.1.278	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2023	0,23	1	15	15,97
7.1.1.279	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2023	0,23	1	15	15,43
7.1.1.280	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 23/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	12	16,12
7.1.1.281	СЭ Фобос 1 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-52	2023	0,23	1	15	15,56
7.1.1.282	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-4-13	2023	0,23	1	6	16,13
7.1.1.283	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 5/24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,23	1	15	15,98
7.1.1.284	СЭ Наргис-И100 оп 23/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	12	15,63
7.1.1.285	СЭ Фобос 1 оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-10	2023	0,23	1	10	15,40
7.1.1.286	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-35	2023	0,23	1	7	15,71
7.1.1.287	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-33	2023	0,23	1	13	16,68
7.1.1.288	СЭ Фобос 1 оп 9/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,23	1	10	15,50

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.289	СЭ Наргис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-20	2023	0,23	1	8	15,44
7.1.1.290	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-1-10	2023	0,23	1	15	15,99
7.1.1.291	СЭ Фобос 1 оп 6/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,23	1	15	16,02
7.1.1.292	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	15	15,98
7.1.1.293	СЭ Фобос 1 оп 4/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-25	2023	0,23	1	5	15,42
7.1.1.294	СЭ Фобос 1 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2023	0,23	1	5,45	15,57
7.1.1.295	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-31	2023	0,23	1	15	15,94
7.1.1.296	СЭ Наргис-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-20	2023	0,23	1	10	15,07
7.1.1.297	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 20/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	6	16,49
7.1.1.298	СЭ Фобос 1 оп 8/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-37	2023	0,23	1	6	15,85
7.1.1.299	СЭ Фобос 1 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-2-8	2023	0,23	1	6	15,41
7.1.1.300	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-52	2023	0,23	1	6	16,05
7.1.1.301	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-6	2023	0,23	1	6	15,96
7.1.1.302	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2023	0,23	1	15	16,00
7.1.1.303	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 31 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-9	2023	0,23	1	15	16,06
7.1.1.304	СЭ Фобос 1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2023	0,23	1	10	15,41
7.1.1.305	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,23	1	10	16,48
7.1.1.306	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9/14 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,23	1	10	16,25
7.1.1.307	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2023	0,23	1	6	16,15
7.1.1.308	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	15	16,05
7.1.1.309	СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-38	2023	0,23	1	10	15,42
7.1.1.310	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 20/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	16,03
7.1.1.311	СЭ Наргис-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-5-4	2023	0,23	1	15	15,42
7.1.1.312	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-30	2023	0,23	1	15	16,00
7.1.1.313	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 5/14 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-51	2023	0,23	1	15	15,98
7.1.1.314	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-24	2023	0,23	1	10	15,99
7.1.1.315	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2023	0,23	1	6	16,02
7.1.1.316	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-908-6	2023	0,23	1	6	16,38
7.1.1.317	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 20/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	5	16,01
7.1.1.318	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-6	2023	0,23	1	5,5	16,44
7.1.1.319	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2023	0,23	1	10	17,17
7.1.1.320	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-908-6	2023	0,23	1	15	16,84
7.1.1.321	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-4	2023	0,23	1	7	16,04
7.1.1.322	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-38	2023	0,23	1	10	16,25
7.1.1.323	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-1	2023	0,23	1	15	15,65
7.1.1.324	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 20/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	5	15,97
7.1.1.325	СЭ Наргис-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2023	0,23	1	7	15,48
7.1.1.326	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-3-3	2023	0,23	1	15	15,97
7.1.1.327	СЭ Наргис-И100 оп 14/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,23	1	10	15,51
7.1.1.328	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-4-8	2023	0,23	1	15	16,70
7.1.1.329	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-5-4	2023	0,23	1	6	15,52
7.1.1.330	СЭ Фобос 1 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-15	2023	0,23	1	6	15,74
7.1.1.331	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-26	2023	0,23	1	3	16,32
7.1.1.332	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 20/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-8	2023	0,23	1	-	15,77
7.1.1.333	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 20/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-7	2023	0,23	1	-	16,94
7.1.1.334	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-47	2023	0,23	1	-	16,66
7.1.1.335	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-1	2023	0,23	1	-	14,90
7.1.1.336	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-18	2023	0,23	1	-	15,90
7.1.1.337	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-8	2023	0,23	1	-	15,90
7.1.1.338	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-5	2023	0,23	1	-	16,02
7.1.1.339	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 22/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2023	0,23	1	-	15,98
7.1.1.340	СЭ Наргис-И100 оп 8/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-19	2023	0,23	1	-	14,98

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.341	СЭ Наргис-И100 оп 13/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,23	1	-	14,71
7.1.1.342	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-4	2023	0,23	1	-	15,26
7.1.1.343	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-2	2023	0,23	1	-	16,37
7.1.1.344	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-6	2023	0,23	1	-	15,94
7.1.1.345	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-5-9	2023	0,23	1	-	15,81
7.1.1.346	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-5	2023	0,23	1	-	16,79
7.1.1.347	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7/26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-20	2023	0,23	1	-	16,28
7.1.1.348	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-13	2023	0,23	1	-	15,62
7.1.1.349	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-4-5	2023	0,23	1	-	15,75
7.1.1.350	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-6	2023	0,23	1	-	15,99
7.1.1.351	СЭ Фобос 1 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 091	2023	0,23	1	15	19,07
7.1.1.352	СЭ Фобос 1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2023	0,23	1	-	19,06
7.1.1.353	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 244	2023	0,23	1	-	19,00
7.1.1.354	СЭ Фобос 1 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 202	2023	0,23	1	-	19,26
7.1.1.355	СЭ Фобос 1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	18,99
7.1.1.356	СЭ Фобос 1 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 290	2023	0,23	1	-	19,01
7.1.1.357	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 427	2023	0,23	1	-	19,59
7.1.1.358	СЭ Фобос 1 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 424	2023	0,23	1	-	19,34
7.1.1.359	СЭ Фобос 1 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Н-7	2023	0,23	1	0,1	18,81
7.1.1.360	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/Н-7	2023	0,23	1	0,1	18,32
7.1.1.361	СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/Н-5	2023	0,23	1	0,1	18,94
7.1.1.362	СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Мк-7	2023	0,23	1	10	18,88
7.1.1.363	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 2/Сер-10	2023	0,23	1	10	18,01
7.1.1.364	СЭ СЕ 200 S6 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/ВЛ-3	2023	0,23	1	-	7,27
7.1.1.365	СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 6/РБ-11	2023	0,23	1	-	16,45
7.1.1.366	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 029	2023	0,23	1	-	16,06
7.1.1.367	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-5-1	2023	0,23	1	3	18,11
7.1.1.368	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-3-11	2023	0,23	1	0,3	18,15
7.1.1.369	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-3-27	2023	0,23	1	0,15	17,81
7.1.1.370	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-3-26	2023	0,23	1	0,1	17,82
7.1.1.371	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-3-26	2023	0,23	1	0,35	17,87
7.1.1.372	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-3-11	2023	0,23	1	0,6	17,69
7.1.1.373	СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-23	2023	0,23	1	-	19,90
7.1.1.374	СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Д-11-28	2023	0,23	1	10	18,89
7.1.1.375	СЭ Фобос 1 оп 12-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-3-29	2023	0,23	1	6	18,82
7.1.1.376	СЭ Фобос 1 оп 2-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-11	2023	0,23	1	-	14,90
7.1.1.377	СЭ Фобос 1 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-11	2023	0,23	1	-	14,80
7.1.1.378	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-2	2023	0,23	1	-	17,41
7.1.1.379	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-2-12	2023	0,23	1	-	18,46
7.1.1.380	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-5-9	2023	0,23	1	-	15,44
7.1.1.381	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 162	2023	0,23	1	5	17,11
7.1.1.382	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 081	2023	0,23	1	-	17,53
7.1.1.383	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10А ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Сер-5	2023	0,23	1	10	24,54
7.1.1.384	СЭ Фобос 1 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-12	2023	0,23	1	5,45	15,78
7.1.1.385	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-6	2023	0,23	1	15	17,94
7.1.1.386	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-9	2023	0,23	1	15	16,78
7.1.1.387	СЭ Фобос 1 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2023	0,23	1	6	15,92
7.1.1.388	СЭ Фобос 1 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-4	2023	0,23	1	5,45	15,66
7.1.1.389	СЭ Фобос 1 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-12	2023	0,23	1	6	15,80
7.1.1.390	СЭ Наргис-И100 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	13	15,11
7.1.1.391	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-10	2023	0,23	1	10	16,68
7.1.1.392	СЭ Фобос 1 оп 14/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	15	15,67
7.1.1.393	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-7-25	2023	0,23	1	15	16,79
7.1.1.394	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-57	2023	0,23	1	15	15,55
7.1.1.395	СЭ Фобос 1 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-7	2023	0,23	1	5	15,99
7.1.1.396	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-19	2023	0,23	1	15	16,64
7.1.1.397	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-44	2023	0,23	1	15	16,77
7.1.1.398	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-12	2023	0,23	1	5,45	16,22
7.1.1.399	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2023	0,23	1	15	16,73
7.1.1.400	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-6	2023	0,23	1	15	16,64
7.1.1.401	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-8	2023	0,23	1	15	16,66

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.402	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-21-5	2023	0,23	1	15	16,12
7.1.1.403	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	15	16,67
7.1.1.404	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-2-11	2023	0,23	1	15	16,76
7.1.1.405	СЭ Нартис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП К-2-6	2023	0,23	1	5,45	15,09
7.1.1.406	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-44	2023	0,23	1	15	16,79
7.1.1.407	СЭ Фобос 1 оп 5/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,23	1	2	15,86
7.1.1.408	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-3	2023	0,23	1	15	16,72
7.1.1.409	СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2023	0,23	1	15	15,92
7.1.1.410	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	6	16,67
7.1.1.411	СЭ Фобос 1 оп 6/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-11	2023	0,23	1	15	16,55
7.1.1.412	СЭ Фобос 1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-11	2023	0,23	1	5,45	15,77
7.1.1.413	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-4-8	2023	0,23	1	15	16,79
7.1.1.414	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,23	1	6	17,17
7.1.1.415	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	6	16,73
7.1.1.416	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-33	2023	0,23	1	6	16,08
7.1.1.417	СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-3	2023	0,23	1	15	16,00
7.1.1.418	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-4	2023	0,23	1	15	16,51
7.1.1.419	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-13	2023	0,23	1	15	15,90
7.1.1.420	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП П-16-11	2023	0,23	1	15	15,64
7.1.1.421	СЭ Фобос 1 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-3	2023	0,23	1	15	15,65
7.1.1.422	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-5	2023	0,23	1	15	16,93
7.1.1.423	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-12	2023	0,23	1	5,45	15,63
7.1.1.424	СЭ Нартис-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-13	2023	0,23	1	5,45	15,08
7.1.1.425	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,23	1	15	16,52
7.1.1.426	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2023	0,23	1	15	16,76
7.1.1.427	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ш-9-7	2023	0,23	1	15	16,79
7.1.1.428	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-2	2023	0,23	1	7	16,69
7.1.1.429	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	6	16,73
7.1.1.430	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-57	2023	0,23	1	15	16,64
7.1.1.431	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2023	0,23	1	15	16,64
7.1.1.432	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-5	2023	0,23	1	6	16,66
7.1.1.433	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,23	1	15	17,46
7.1.1.434	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 17/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,23	1	6	16,79
7.1.1.435	СЭ Фобос 1 оп 13/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-11	2023	0,23	1	15	15,68
7.1.1.436	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-9-3	2023	0,23	1	15	16,94
7.1.1.437	СЭ Фобос 1 оп 12/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	8	15,78
7.1.1.438	СЭ Фобос 1 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,23	1	6	15,73
7.1.1.439	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-30	2023	0,23	1	7	17,47
7.1.1.440	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-29	2023	0,23	1	15	16,79
7.1.1.441	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-33	2023	0,23	1	15	16,72
7.1.1.442	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-3-10	2023	0,23	1	15	16,32
7.1.1.443	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-19	2023	0,23	1	15	16,08
7.1.1.444	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-17	2023	0,23	1	15	16,85
7.1.1.445	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-10	2023	0,23	1	15	17,00
7.1.1.446	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-20-5	2023	0,23	1	15	16,02
7.1.1.447	СЭ Фобос 1 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-38	2023	0,23	1	15	16,07
7.1.1.448	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2023	0,23	1	15	16,81
7.1.1.449	СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2023	0,23	1	15	15,66
7.1.1.450	СЭ Фобос 1 оп 5/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-10-11	2023	0,23	1	10	15,89
7.1.1.451	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-4	2023	0,23	1	15	16,77
7.1.1.452	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-12	2023	0,23	1	14	16,66
7.1.1.453	СЭ Фобос 1 оп 5/13 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-51	2023	0,23	1	10	15,67
7.1.1.454	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-9-7	2023	0,23	1	6	16,78
7.1.1.455	СЭ Фобос 1 оп 6/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-7	2023	0,23	1	10	16,69
7.1.1.456	СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-41	2023	0,23	1	15	15,63
7.1.1.457	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2023	0,23	1	12	16,82

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.458	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2023	0,23	1	6	17,29
7.1.1.459	СЭ Фобос 1 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-35	2023	0,23	1	15	15,85
7.1.1.460	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-73-2	2023	0,23	1	15	16,80
7.1.1.461	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-4	2023	0,23	1	5,5	16,08
7.1.1.462	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,23	1	15	17,80
7.1.1.463	СЭ Фобос 1 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-8	2023	0,23	1	15	15,64
7.1.1.464	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-16	2023	0,23	1	15	16,81
7.1.1.465	СЭ Фобос 1 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-13	2023	0,23	1	15	15,77
7.1.1.466	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-23	2023	0,23	1	7	16,68
7.1.1.467	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-44	2023	0,23	1	6	16,67
7.1.1.468	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2023	0,23	1	5,4	16,85
7.1.1.469	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2023	0,23	1	6	16,10
7.1.1.470	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,23	1	20	16,79
7.1.1.471	СЭ Фобос 1 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	15	15,63
7.1.1.472	СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-8	2023	0,23	1	10	16,11
7.1.1.473	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-12	2023	0,23	1	15	15,67
7.1.1.474	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-5	2023	0,23	1	15	16,62
7.1.1.475	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2023	0,23	1	15	16,88
7.1.1.476	СЭ Фобос 1 оп 31 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-7	2023	0,23	1	6	15,88
7.1.1.477	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	7	16,72
7.1.1.478	СЭ Наргис-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-1	2023	0,23	1	13	15,83
7.1.1.479	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-16	2023	0,23	1	5	16,62
7.1.1.480	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2023	0,23	1	-	16,45
7.1.1.481	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-11	2023	0,23	1	-	18,66
7.1.1.482	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-9	2023	0,23	1	-	18,61
7.1.1.483	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-5-24	2023	0,23	1	-	18,42
7.1.1.484	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2023	0,23	1	-	18,31
7.1.1.485	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-5-15	2023	0,23	1	-	18,59
7.1.1.486	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-3-5	2023	0,23	1	-	18,35
7.1.1.487	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,23	1	-	18,07
7.1.1.488	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-11	2023	0,23	1	-	18,46
7.1.1.489	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-2	2023	0,23	1	-	18,08
7.1.1.490	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-1	2023	0,23	1	-	17,99
7.1.1.491	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-1-14	2023	0,23	1	-	16,43
7.1.1.492	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-10	2023	0,23	1	-	18,46
7.1.1.493	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-1	2023	0,23	1	-	18,35
7.1.1.494	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-1	2023	0,23	1	-	18,32
7.1.1.495	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-9	2023	0,23	1	-	16,44
7.1.1.496	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-8	2023	0,23	1	-	16,70
7.1.1.497	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-4	2023	0,23	1	-	17,49
7.1.1.498	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Бк-8-7	2023	0,23	1	-	17,99
7.1.1.499	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-31	2023	0,23	1	-	18,51
7.1.1.500	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-544-1	2023	0,23	1	-	17,47
7.1.1.501	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-704-3	2023	0,23	1	-	17,49
7.1.1.502	СЭ Фобос 1 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 400	2023	0,23	1	5	19,52
7.1.1.503	СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 217	2023	0,23	1	15	19,41
7.1.1.504	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 035	2023	0,23	1	-	19,40
7.1.1.505	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Т-10	2023	0,23	1	-	16,73
7.1.1.506	СЭ Наргис-И100 оп 2-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Д-14	2023	0,23	1	-	16,73
7.1.1.507	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Чер-2	2023	0,23	1	3	20,56
7.1.1.508	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Чер-2	2023	0,23	1	3	20,57
7.1.1.509	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Чер-2	2023	0,23	1	3	20,46

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.510	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 опора 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Чер-2	2023	0,23	1	5	18,17
7.1.1.511	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/Рос-7	2023	0,23	1	3	21,21
7.1.1.512	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-3-31	2023	0,23	1	-	19,80
7.1.1.513	СЭ Фобос 1 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-28	2023	0,23	1	15	19,27
7.1.1.514	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/В1-2	2023	0,23	1	5	20,26
7.1.1.515	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6а/В1-2	2023	0,23	1	-	19,42
7.1.1.516	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-3а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/В1-2	2023	0,23	1	-	19,42
7.1.1.517	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6а/В1-2	2023	0,23	1	-	19,43
7.1.1.518	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/РБ-17	2023	0,23	1	-	21,15
7.1.1.519	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/НЖ-4	2023	0,23	1	-	21,69
7.1.1.520	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/РБ-21	2023	0,23	1	-	21,49
7.1.1.521	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/М-7	2023	0,23	1	15	16,95
7.1.1.522	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Х-12	2023	0,23	1	-	16,26
7.1.1.523	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 5/М-2	2023	0,23	1	-	15,91
7.1.1.524	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/П-5	2023	0,23	1	-	16,22
7.1.1.525	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/С-9	2023	0,23	1	-	16,71
7.1.1.526	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Ш-2	2023	0,23	1	-	16,02
7.1.1.527	СЭ Фобос 1 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП И-4-13	2023	0,23	1	2,6	16,08
7.1.1.528	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 64	2023	0,23	1	-	14,38
7.1.1.529	СЭ Фобос 1 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 17/П-20	2023	0,23	1	5	17,00
7.1.1.530	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/Сер-2	2023	0,23	1	7	22,14
7.1.1.531	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Мк-7	2023	0,23	1	5	23,77
7.1.1.532	СЭ Фобос 1 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-3-21	2023	0,23	1	3	15,87
7.1.1.533	СЭ Фобос 1 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-7-2	2023	0,23	1	10	15,93
7.1.1.534	СЭ Фобос 1 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-7-2	2023	0,23	1	10	15,85
7.1.1.535	СЭ Фобос 1 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-6-6	2023	0,23	1	10	15,72
7.1.1.536	СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-11-5	2023	0,23	1	6	15,72
7.1.1.537	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-3-12	2023	0,23	1	10	17,08
7.1.1.538	СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-9	2023	0,23	1	10	15,88
7.1.1.539	СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-1-1	2023	0,23	1	7	15,87
7.1.1.540	СЭ СЕ208 С4 оп 14/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-30	2023	0,23	1	5	25,49
7.1.1.541	СЭ СЕ208 С4 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2023	0,23	1	15	25,49
7.1.1.542	СЭ СЕ208 С4 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,23	1	15	25,49
7.1.1.543	СЭ СЕ208 С4 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	10	25,49
7.1.1.544	СЭ СЕ208 С4 оп 15/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-30	2023	0,23	1	5	25,49
7.1.1.545	СЭ СЕ208 С4 оп 10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/РБ-21	2023	0,23	1	15	24,93
7.1.1.546	СЭ СЕ208 С4 оп 14-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 076	2023	0,23	1	10	25,49
7.1.1.547	СЭ СЕ208 С4 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-15	2023	0,23	1	15	25,49
7.1.1.548	СЭ СЕ208 С4 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пу-5-5	2023	0,23	1	15	25,49
7.1.1.549	СЭ СЕ208 С4 оп 27-5 ВЛ 0,4 кВ КТП Дачи	2023	0,23	1	15	25,49
7.1.1.550	СЭ СЕ208 С4 оп 1/19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,23	1	15	25,49
7.1.1.551	Щит учета СЭ SM402D оп 18-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2023	0,23	1	5	23,74
7.1.1.552	Щит учета СЭ SM402D оп 2-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,23	1	6	23,74
7.1.1.553	Щит учета СЭ SM402D оп 5-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-4	2023	0,23	1	5	23,74
7.1.1.554	Щит учета СЭ SM402D оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	15	23,74
7.1.1.555	СЭ СЕ208 С4 оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-6	2023	0,23	1	6	21,76
7.1.1.556	Щит учета СЭ SM402D оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-12	2023	0,23	1	5,45	23,74
7.1.1.557	Щит учета СЭ SM402D оп 3-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-1	2023	0,23	1	15	23,74
7.1.1.558	Щит учета СЭ SM402D оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-5	2023	0,23	1	10	23,74
7.1.1.559	СЭ СЕ208 С4 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-1	2023	0,23	1	15	21,76
7.1.1.560	СЭ СЕ208 С4 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-30	2023	0,23	1	6	21,76
7.1.1.561	Щит учета СЭ SM402D оп 13-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 197	2023	0,23	1	6	23,74
7.1.1.562	СЭ СЕ208 С4 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,23	1	15	20,95
7.1.1.563	Щит учета СЭ SM402D оп 25-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	6	23,74
7.1.1.564	Щит учета СЭ SM402D оп 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,23	1	6	23,74
7.1.1.565	СЭ СЕ208 С4 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-10	2023	0,23	1	12	22,86
7.1.1.566	СЭ СЕ208 С4 оп 3/15 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	15	22,86
7.1.1.567	СЭ СЕ208 С4 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-5-1	2023	0,23	1	5	22,86
7.1.1.568	СЭ СЕ207 Р7 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2023	0,23	1	15	22,93
7.1.1.569	СЭ СЕ207 Р7 оп 11/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,23	1	15	22,93
7.1.1.570	СЭ СЕ207 Р7 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,23	1	10	22,93
7.1.1.571	СЭ СЕ207 Р7 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Сrp-5-9	2023	0,23	1	15	22,93
7.1.1.572	СЭ СЕ208 С4 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-12	2023	0,23	1	15	22,84
7.1.1.573	СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-2	2023	0,23	1	6	14,98
7.1.1.574	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,23	1	12	15,13

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.575	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-3	2023	0,23	1	15	15,76
7.1.1.576	СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-38	2023	0,23	1	15	15,09
7.1.1.577	СЭ Фобос 1 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-4	2023	0,23	1	10	15,01
7.1.1.578	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-10	2023	0,23	1	15	14,77
7.1.1.579	СЭ Фобос 1 оп 3/10 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-9	2023	0,23	1	15	14,91
7.1.1.580	СЭ Фобос 1 оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2023	0,23	1	15	14,91
7.1.1.581	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,23	1	15	14,66
7.1.1.582	СЭ Фобос 1 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-38	2023	0,23	1	15	15,45
7.1.1.583	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2023	0,23	1	15	15,47
7.1.1.584	СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-19	2023	0,23	1	15	15,47
7.1.1.585	СЭ Фобос 1 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2023	0,23	1	15	15,53
7.1.1.586	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-10	2023	0,23	1	15	14,73
7.1.1.587	СЭ Фобос 1 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-2-11	2023	0,23	1	15	14,89
7.1.1.588	СЭ Фобос 1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-19	2023	0,23	1	15	14,78
7.1.1.589	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,23	1	15	14,48
7.1.1.590	СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	5,45	15,29
7.1.1.591	СЭ Фобос 1 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ш-9-21	2023	0,23	1	15	15,01
7.1.1.592	СЭ Фобос 1 оп 12/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	6	14,95
7.1.1.593	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-25	2023	0,23	1	15	15,13
7.1.1.594	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-51	2023	0,23	1	15	14,66
7.1.1.595	СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-4	2023	0,23	1	7	15,12
7.1.1.596	СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-27	2023	0,23	1	12	15,42
7.1.1.597	СЭ Фобос 1 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-18-7	2023	0,23	1	15	15,12
7.1.1.598	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2023	0,23	1	15	15,12
7.1.1.599	СЭ Фобос 1 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-13	2023	0,23	1	15	15,33
7.1.1.600	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-6	2023	0,23	1	15	15,10
7.1.1.601	СЭ Фобос 1 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-10	2023	0,23	1	15	15,46
7.1.1.602	СЭ Фобос 1 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,23	1	6	15,25
7.1.1.603	СЭ Фобос 1 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-24	2023	0,23	1	15	14,96
7.1.1.604	СЭ Фобос 1 оп 3/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-5-5	2023	0,23	1	6	14,91
7.1.1.605	СЭ Фобос 1 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-6	2023	0,23	1	15	15,02
7.1.1.606	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	15	15,04
7.1.1.607	СЭ Фобос 1 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-37	2023	0,23	1	15	14,84
7.1.1.608	СЭ Фобос 1 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-12	2023	0,23	1	7	15,02
7.1.1.609	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2023	0,23	1	15	14,77
7.1.1.610	СЭ Фобос 1 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2023	0,23	1	10	15,50
7.1.1.611	СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2023	0,23	1	15	14,84
7.1.1.612	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-1-3	2023	0,23	1	15	14,59
7.1.1.613	СЭ Фобос 1 оп 18/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2023	0,23	1	15	14,91
7.1.1.614	СЭ Фобос 1 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-2	2023	0,23	1	12	15,19
7.1.1.615	СЭ Фобос 1 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-6	2023	0,23	1	15	14,95
7.1.1.616	СЭ Фобос 1 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,23	1	6	15,21
7.1.1.617	СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-14	2023	0,23	1	15	15,09
7.1.1.618	СЭ Фобос 1 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,23	1	15	15,23
7.1.1.619	СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2023	0,23	1	5	15,16
7.1.1.620	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 26/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2023	0,23	1	10	14,79
7.1.1.621	СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	10	15,03
7.1.1.622	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	15	15,13
7.1.1.623	СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-25	2023	0,23	1	6	15,06
7.1.1.624	СЭ Фобос 1 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-33	2023	0,23	1	15	15,41
7.1.1.625	СЭ Фобос 1 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2023	0,23	1	15	15,06
7.1.1.626	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,23	1	10	15,12
7.1.1.627	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-10	2023	0,23	1	15	15,27
7.1.1.628	СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-26	2023	0,23	1	15	15,05
7.1.1.629	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-4	2023	0,23	1	15	15,80
7.1.1.630	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	15	15,08
7.1.1.631	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2023	0,23	1	15	15,16
7.1.1.632	СЭ Фобос 1 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-4	2023	0,23	1	6	15,04
7.1.1.633	СЭ Фобос 1 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-19	2023	0,23	1	15	14,84
7.1.1.634	СЭ Фобос 1 оп 7/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2023	0,23	1	5,45	14,89
7.1.1.635	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2023	0,23	1	15	14,82
7.1.1.636	СЭ Фобос 1 оп 6/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2023	0,23	1	6	15,13
7.1.1.637	СЭ Фобос 1 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	6	15,19
7.1.1.638	СЭ Фобос 1 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-44	2023	0,23	1	10	14,92
7.1.1.639	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 34/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,23	1	10	15,14
7.1.1.640	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-9	2023	0,23	1	15	15,56
7.1.1.641	СЭ Фобос 1 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-44	2023	0,23	1	15	15,58
7.1.1.642	СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-39	2023	0,23	1	6	15,05
7.1.1.643	СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,23	1	15	15,08
7.1.1.644	СЭ Фобос 1 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2023	0,23	1	15	15,12
7.1.1.645	СЭ Фобос 1 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-4	2023	0,23	1	15	15,65
7.1.1.646	СЭ Фобос 1 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,23	1	10	14,91

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.647	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-7	2023	0,23	1	15	14,90
7.1.1.648	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-3	2023	0,23	1	15	15,06
7.1.1.649	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-35	2023	0,23	1	15	15,49
7.1.1.650	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-9	2023	0,23	1	15	15,19
7.1.1.651	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-19-1	2023	0,23	1	-	14,75
7.1.1.652	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-23-3	2023	0,23	1	-	14,74
7.1.1.653	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-20	2023	0,23	1	-	14,74
7.1.1.654	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,23	1	-	14,72
7.1.1.655	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-1-8	2023	0,23	1	-	14,77
7.1.1.656	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10/10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,23	1	-	15,39
7.1.1.657	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ж-544-1	2023	0,23	1	-	14,94
7.1.1.658	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ж-544-2	2023	0,23	1	-	15,29
7.1.1.659	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-3	2023	0,23	1	-	15,29
7.1.1.660	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-1	2023	0,23	1	-	15,27
7.1.1.661	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	-	15,47
7.1.1.662	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-4	2023	0,23	1	-	15,28
7.1.1.663	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-14	2023	0,23	1	-	14,99
7.1.1.664	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-4	2023	0,23	1	-	14,64
7.1.1.665	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	-	14,63
7.1.1.666	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2023	0,23	1	-	15,13
7.1.1.667	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-5	2023	0,23	1	-	16,24
7.1.1.668	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-3-10	2023	0,23	1	-	14,75
7.1.1.669	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-7	2023	0,23	1	-	15,29
7.1.1.670	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2023	0,23	1	-	15,15
7.1.1.671	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-9-8	2023	0,23	1	-	27,67
7.1.1.672	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-8-7	2023	0,23	1	-	14,59
7.1.1.673	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-4	2023	0,23	1	-	14,70
7.1.1.674	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Но-3-4	2023	0,23	1	-	14,71
7.1.1.675	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-6	2023	0,23	1	-	15,09
7.1.1.676	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-3	2023	0,23	1	-	14,65
7.1.1.677	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-3	2023	0,23	1	-	14,57
7.1.1.678	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-12	2023	0,23	1	-	14,89
7.1.1.679	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-3-11	2023	0,23	1	-	14,88
7.1.1.680	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-24	2023	0,23	1	-	14,71
7.1.1.681	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-6-1	2023	0,23	1	-	14,75
7.1.1.682	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-1	2023	0,23	1	-	14,67
7.1.1.683	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-2-2	2023	0,23	1	-	14,76
7.1.1.684	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-31	2023	0,23	1	-	14,72
7.1.1.685	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-6	2023	0,23	1	-	14,90
7.1.1.686	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-10	2023	0,23	1	-	14,75
7.1.1.687	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-5	2023	0,23	1	-	14,78
7.1.1.688	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-9	2023	0,23	1	-	14,75
7.1.1.689	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-8	2023	0,23	1	-	14,74
7.1.1.690	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-44	2023	0,23	1	-	14,65
7.1.1.691	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-34	2023	0,23	1	-	14,76
7.1.1.692	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-5	2023	0,23	1	-	15,33
7.1.1.693	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-15	2023	0,23	1	-	14,67

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.694	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-11	2023	0,23	1	-	14,87
7.1.1.695	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-10-51	2023	0,23	1	-	14,69
7.1.1.696	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11/7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-12	2023	0,23	1	-	14,74
7.1.1.697	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-19-2	2023	0,23	1	-	14,67
7.1.1.698	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-2-2	2023	0,23	1	-	14,64
7.1.1.699	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-5-5	2023	0,23	1	-	14,77
7.1.1.700	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 14/21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-2	2023	0,23	1	-	14,67
7.1.1.701	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-704-3	2023	0,23	1	-	15,23
7.1.1.702	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-15	2023	0,23	1	-	14,58
7.1.1.703	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пин-922-9	2023	0,23	1	-	15,66
7.1.1.704	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-9	2023	0,23	1	-	14,65
7.1.1.705	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-19-6	2023	0,23	1	-	14,65
7.1.1.706	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-19-6	2023	0,23	1	-	14,65
7.1.1.707	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-19-6	2023	0,23	1	-	15,02
7.1.1.708	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-1	2023	0,23	1	-	15,22
7.1.1.709	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-4-8	2023	0,23	1	-	15,07
7.1.1.710	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пу-6-6	2023	0,23	1	-	15,08
7.1.1.711	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-4-1	2023	0,23	1	-	15,09
7.1.1.712	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-704-3	2023	0,23	1	-	15,11
7.1.1.713	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-18	2023	0,23	1	-	14,67
7.1.1.714	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Бк-3-2	2023	0,23	1	-	14,85
7.1.1.715	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 27	2023	0,23	1	-	17,96
7.1.1.716	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 346	2023	0,23	1	-	17,31
7.1.1.717	СЭ Фобос 1 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 042	2023	0,23	1	-	17,54
7.1.1.718	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 054	2023	0,23	1	-	17,48
7.1.1.719	СЭ Фобос 1 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 039	2023	0,23	1	-	18,69
7.1.1.720	СЭ Фобос 1 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 039	2023	0,23	1	-	17,98
7.1.1.721	СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 039	2023	0,23	1	-	17,98
7.1.1.722	СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 039	2023	0,23	1	-	17,98
7.1.1.723	СЭ Фобос 1 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 039	2023	0,23	1	-	19,13
7.1.1.724	СЭ Фобос 1 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 058	2023	0,23	1	-	17,64
7.1.1.725	СЭ Фобос 1 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 039	2023	0,23	1	-	20,17
7.1.1.726	СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 081	2023	0,23	1	-	17,95
7.1.1.727	СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 357	2023	0,23	1	-	16,99
7.1.1.728	СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 358	2023	0,23	1	-	18,22
7.1.1.729	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 325	2023	0,23	1	-	18,24
7.1.1.730	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 370	2023	0,23	1	-	18,26
7.1.1.731	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151	2023	0,23	1	-	18,67
7.1.1.732	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 252	2023	0,23	1	-	18,58
7.1.1.733	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП394	2023	0,23	1	-	17,25
7.1.1.734	СЭ Фобос 1 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 032	2023	0,23	1	-	18,02
7.1.1.735	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 288	2023	0,23	1	-	18,38
7.1.1.736	СЭ Фобос 1 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 057	2023	0,23	1	-	18,01
7.1.1.737	СЭ Фобос 1 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 178	2023	0,23	1	-	18,26
7.1.1.738	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 348	2023	0,23	1	-	17,70
7.1.1.739	СЭ Фобос 1 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 180	2023	0,23	1	-	18,25
7.1.1.740	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 214	2023	0,23	1	-	17,96
7.1.1.741	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 374	2023	0,23	1	-	18,92
7.1.1.742	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 350	2023	0,23	1	-	18,74
7.1.1.743	СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 080	2023	0,23	1	3	19,48
7.1.1.744	СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 128	2023	0,23	1	5	20,68
7.1.1.745	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 384	2023	0,23	1	5	18,55
7.1.1.746	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 027	2023	0,23	1	-	18,06
7.1.1.747	СЭ Фобос 1 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 435	2023	0,23	1	-	18,48
7.1.1.748	СЭ Фобос 1 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 060	2023	0,23	1	-	17,75
7.1.1.749	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 183	2023	0,23	1	-	18,45
7.1.1.750	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 220	2023	0,23	1	-	18,24

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.751	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2023	0,23	1	15	14,35
7.1.1.752	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-3-2	2023	0,23	1	6	15,72
7.1.1.753	СЭ Фобос 1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-5-5	2023	0,23	1	1	16,20
7.1.1.754	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-2-8	2023	0,23	1	-	16,29
7.1.1.755	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-2-3	2023	0,23	1	-	15,03
7.1.1.756	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-2	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.757	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 022	2023	0,23	1	-	18,18
7.1.1.758	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н.Сл.-4-9	2023	0,23	1	-	15,27
7.1.1.759	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 13-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-7-4	2023	0,23	1	10	16,99
7.1.1.760	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 13-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-7-4	2023	0,23	1	10	16,52
7.1.1.761	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 127	2023	0,23	1	0,2	16,13
7.1.1.762	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-5-9	2023	0,23	1	-	18,03
7.1.1.763	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-6-8	2023	0,23	1	-	19,45
7.1.1.764	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-12-25	2023	0,23	1	-	17,41
7.1.1.765	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-12-25	2023	0,23	1	-	18,21
7.1.1.766	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Ск-6	2023	0,23	1	-	16,43
7.1.1.767	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Ск-6	2023	0,23	1	-	15,20
7.1.1.768	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/К-7	2023	0,23	1	-	15,20
7.1.1.769	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №154	2023	0,23	1	-	18,33
7.1.1.770	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229	2023	0,23	1	-	17,02
7.1.1.771	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №037	2023	0,23	1	-	17,53
7.1.1.772	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №235	2023	0,23	1	-	25,44
7.1.1.773	СЭ Фобос 1 оп 3-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №184	2023	0,23	1	-	18,54
7.1.1.774	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Т-7	2023	0,23	1	-	18,84
7.1.1.775	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/П-4	2023	0,23	1	-	19,19
7.1.1.776	СЭ Фобос 1 оп 2/1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Д-12	2023	0,23	1	-	19,33
7.1.1.777	СЭ Фобос 1 оп 14а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/Д-15	2023	0,23	1	0,05	19,57
7.1.1.778	Щит учета СЭ SM402D оп 3-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-30	2023	0,23	1	6	24,31
7.1.1.779	Щит учета СЭ SM402D оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-61	2023	0,23	1	5,45	24,14
7.1.1.780	СЭ СЕ208 С4 оп 25/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2023	0,23	1	15	23,49
7.1.1.781	СЭ СЕ208 С4 оп 25/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2023	0,23	1	15	23,49
7.1.1.782	СЭ СЕ208 С4 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	5,5	23,49
7.1.1.783	Щит учета СЭ СЕ207 R7 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-48	2023	0,23	1	10	23,49
7.1.1.784	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 239	2023	0,23	1	10	22,08
7.1.1.785	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-29	2023	0,23	1	15	16,78
7.1.1.786	СЭ НАРТИС-И100 оп 39 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-2-9	2023	0,23	1	15	16,16
7.1.1.787	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-1	2023	0,23	1	10	16,25
7.1.1.788	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-4	2023	0,23	1	15	16,33
7.1.1.789	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-34	2023	0,23	1	6	16,35
7.1.1.790	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-2	2023	0,23	1	15	16,23
7.1.1.791	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-8	2023	0,23	1	15	16,16
7.1.1.792	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-37-12	2023	0,23	1	15	15,49
7.1.1.793	СЭ НАРТИС-И100 опора 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-29	2023	0,23	1	15	16,51
7.1.1.794	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 Б-4-19	2023	0,23	1	15	16,23
7.1.1.795	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-2-13	2023	0,23	1	15	15,72
7.1.1.796	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2023	0,23	1	15	16,41
7.1.1.797	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-30	2023	0,23	1	6	16,79
7.1.1.798	СЭ НАРТИС-И100 оп 38 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-2-9	2023	0,23	1	15	16,00
7.1.1.799	СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-29	2023	0,23	1	15	16,57
7.1.1.800	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-17	2023	0,23	1	5,45	15,66
7.1.1.801	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,23	1	15	16,60
7.1.1.802	СЭ НАРТИС-И100 опора 8/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,23	1	15	16,55
7.1.1.803	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,23	1	15	16,22
7.1.1.804	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2023	0,23	1	15	16,93
7.1.1.805	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-7	2023	0,23	1	15	15,89

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.806	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-7	2023	0,23	1	15	16,09
7.1.1.807	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 К-1-38	2023	0,23	1	10	15,92
7.1.1.808	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-29	2023	0,23	1	15	16,62
7.1.1.809	СЭ НАРТИС-И100 опора 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-29	2023	0,23	1	15	16,58
7.1.1.810	СЭ Фобос 1 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	19,91
7.1.1.811	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 165	2023	0,23	1	-	19,62
7.1.1.812	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 212	2023	0,23	1	-	19,55
7.1.1.813	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,55
7.1.1.814	СЭ Фобос 1 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,66
7.1.1.815	СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,56
7.1.1.816	СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,27
7.1.1.817	СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 354	2023	0,23	1	-	18,28
7.1.1.818	СЭ Фобос 1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,36
7.1.1.819	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,47
7.1.1.820	СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,27
7.1.1.821	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,36
7.1.1.822	СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,41
7.1.1.823	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,34
7.1.1.824	СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 323	2023	0,23	1	-	18,16
7.1.1.825	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,20
7.1.1.826	СЭ Фобос 1 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,26
7.1.1.827	СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 337	2023	0,23	1	-	18,28
7.1.1.828	СЭ Фобос 1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 327	2023	0,23	1	-	19,32
7.1.1.829	СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	20,40
7.1.1.830	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	20,37
7.1.1.831	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	19,76
7.1.1.832	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	19,69
7.1.1.833	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	19,68
7.1.1.834	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	19,88
7.1.1.835	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 323	2023	0,23	1	-	19,77
7.1.1.836	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 27/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 323	2023	0,23	1	-	19,76
7.1.1.837	СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-1-5	2023	0,23	1	-	17,71
7.1.1.838	СЭ Фобос 1 оп 21/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-11-5	2023	0,23	1	15	18,41
7.1.1.839	СЭ Нартис-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-21	2023	0,23	1	-	17,98
7.1.1.840	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 11/Х-12	2023	0,23	1	-	17,07
7.1.1.841	СЭ СЕ208 С4 оп 58 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-1	2023	0,23	1	6	24,15
7.1.1.842	СЭ СЕ208 С4 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2023	0,23	1	15	24,15
7.1.1.843	СЭ СЕ208 С4 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	5	24,15
7.1.1.844	СЭ СЕ208 С4 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-38	2023	0,23	1	6	24,22
7.1.1.845	СЭ СЕ208 С4 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2023	0,23	1	5,8	24,15
7.1.1.846	Щит учета СЭ SM402D оп 2-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП III-9-17	2023	0,23	1	15	24,07
7.1.1.847	Щит учета СЭ SM402D оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №042	2023	0,23	1	6	23,61
7.1.1.848	Щит учета СЭ SM402D оп 11-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Дачи	2023	0,23	1	10	24,31
7.1.1.849	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-704-12	2023	0,23	1	15	15,71
7.1.1.850	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2023	0,23	1	15	15,60
7.1.1.851	СЭ НАРТИС-И100 оп 21/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2023	0,23	1	14	15,08
7.1.1.852	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-9	2023	0,23	1	15	15,88
7.1.1.853	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,23	1	15	15,75
7.1.1.854	СЭ НАРТИС-И100 оп 25/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2023	0,23	1	6	15,47
7.1.1.855	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-64-32	2023	0,23	1	15	15,53
7.1.1.856	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-8	2023	0,23	1	10	16,84
7.1.1.857	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-61-32	2023	0,23	1	15	16,11
7.1.1.858	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-61-33	2023	0,23	1	15	15,92
7.1.1.859	СЭ Фобос 1 оп 9/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	10	15,39
7.1.1.860	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-10	2023	0,23	1	10	15,59
7.1.1.861	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,23	1	6	15,86
7.1.1.862	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-3	2023	0,23	1	15	15,64
7.1.1.863	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-8	2023	0,23	1	6	15,62
7.1.1.864	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-30	2023	0,23	1	8	15,54
7.1.1.865	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-9	2023	0,23	1	6	15,49

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.866	СЭ НАРТИС-И100 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-38	2023	0,23	1	15	15,69
7.1.1.867	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-48	2023	0,23	1	15	15,53
7.1.1.868	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,23	1	15	15,56
7.1.1.869	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-20	2023	0,23	1	15	15,59
7.1.1.870	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/11 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-5	2023	0,23	1	15	15,61
7.1.1.871	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	15	15,53
7.1.1.872	СЭ Фобос 1 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2023	0,23	1	15	15,43
7.1.1.873	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	5,45	15,60
7.1.1.874	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	6	15,67
7.1.1.875	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-15	2023	0,23	1	15	15,52
7.1.1.876	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2023	0,23	1	15	15,57
7.1.1.877	СЭ НАРТИС-И100 оп 17/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2023	0,23	1	6	16,01
7.1.1.878	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-6	2023	0,23	1	15	15,57
7.1.1.879	СЭ НАРТИС-И100 оп 18/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-1	2023	0,23	1	15	15,48
7.1.1.880	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-10	2023	0,23	1	15	15,66
7.1.1.881	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	6	15,74
7.1.1.882	СЭ Фобос 1 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-522-8	2023	0,23	1	11,5	15,51
7.1.1.883	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 6/14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2023	0,23	1	15	15,54
7.1.1.884	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-29	2023	0,23	1	15	15,48
7.1.1.885	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2023	0,23	1	15	15,48
7.1.1.886	СЭ НАРТИС-И100 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2023	0,23	1	15	15,45
7.1.1.887	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-20	2023	0,23	1	-	16,34
7.1.1.888	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,23	1	-	16,95
7.1.1.889	СЭ Наргис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-15	2023	0,23	1	-	17,33
7.1.1.890	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-2-2	2023	0,23	1	-	15,74
7.1.1.891	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-1-6	2023	0,23	1	-	15,39
7.1.1.892	СЭ Наргис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-5-15	2023	0,23	1	-	17,01
7.1.1.893	СЭ Наргис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2023	0,23	1	-	16,98
7.1.1.894	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-5-5	2023	0,23	1	-	17,64
7.1.1.895	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-1	2023	0,23	1	-	16,35
7.1.1.896	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-51	2023	0,23	1	-	15,40
7.1.1.897	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-6	2023	0,23	1	-	15,64
7.1.1.898	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-5	2023	0,23	1	-	15,65
7.1.1.899	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-4	2023	0,23	1	-	15,57
7.1.1.900	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-4	2023	0,23	1	-	15,53
7.1.1.901	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-4-4	2023	0,23	1	-	15,62
7.1.1.902	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-5-5	2023	0,23	1	-	15,33
7.1.1.903	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-8	2023	0,23	1	-	16,67
7.1.1.904	СЭ Наргис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-8	2023	0,23	1	-	17,45
7.1.1.905	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-8	2023	0,23	1	-	17,86
7.1.1.906	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-8	2023	0,23	1	-	16,94
7.1.1.907	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-8	2023	0,23	1	-	17,82
7.1.1.908	СЭ Наргис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-8	2023	0,23	1	-	17,57
7.1.1.909	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-8	2023	0,23	1	-	17,47
7.1.1.910	СЭ Наргис-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-8	2023	0,23	1	-	17,58
7.1.1.911	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-2	2023	0,23	1	-	16,97
7.1.1.912	СЭ Наргис-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-2	2023	0,23	1	-	16,48
7.1.1.913	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-5-3	2023	0,23	1	-	16,84

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.914	СЭ Наргис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-9-2	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.915	СЭ Наргис-И100 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-8	2023	0,23	1	-	17,09
7.1.1.916	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-2	2023	0,23	1	-	15,70
7.1.1.917	СЭ Наргис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-10	2023	0,23	1	-	16,89
7.1.1.918	СЭ Наргис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бж-8-7	2023	0,23	1	-	16,56
7.1.1.919	СЭ Наргис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-2	2023	0,23	1	-	16,96
7.1.1.920	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 355	2023	0,23	1	10	19,92
7.1.1.921	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002	2023	0,23	1	6	20,24
7.1.1.922	СЭ Наргис-И100 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 355	2023	0,23	1	15	19,92
7.1.1.923	СЭ Наргис-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	17,30
7.1.1.924	СЭ Наргис-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	17,31
7.1.1.925	СЭ Наргис-И100 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	17,39
7.1.1.926	СЭ Наргис-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	18,07
7.1.1.927	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 262	2023	0,23	1	-	18,01
7.1.1.928	СЭ Наргис-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	17,27
7.1.1.929	СЭ Наргис-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	17,35
7.1.1.930	СЭ Наргис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	17,30
7.1.1.931	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	17,59
7.1.1.932	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	17,92
7.1.1.933	СЭ Фобос 1 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,23	1	-	17,95
7.1.1.934	СЭ Наргис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 251	2023	0,23	1	-	18,29
7.1.1.935	СЭ Наргис-И100 оп 4/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380	2023	0,23	1	15	19,92
7.1.1.936	СЭ Наргис-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 241	2023	0,23	1	15	20,59
7.1.1.937	СЭ Наргис-И100 оп 12/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074	2023	0,23	1	5	20,01
7.1.1.938	СЭ Наргис-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 200	2023	0,23	1	3	19,81
7.1.1.939	СЭ Наргис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 384	2023	0,23	1	12	20,47
7.1.1.940	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 5/Реч-10	2023	0,23	1	-	24,06
7.1.1.941	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/6-36 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2023	0,23	1	10	17,97
7.1.1.942	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 12/Рос-1	2023	0,23	1	15	16,75
7.1.1.943	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2/6-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2023	0,23	1	10	17,68
7.1.1.944	СЭ Наргис-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7а/Ск-10	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.945	СЭ Наргис-И100 оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/Ск-7	2023	0,23	1	-	18,50
7.1.1.946	СЭ Наргис-И100 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/В1-2	2023	0,23	1	-	17,26
7.1.1.947	СЭ Наргис-И100 оп 7-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3/П-1	2023	0,23	1	-	17,23
7.1.1.948	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6а/В1-2	2023	0,23	1	-	15,25
7.1.1.949	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Кр3-10	2023	0,23	1	-	16,38
7.1.1.950	СЭ Наргис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/В1-11	2023	0,23	1	-	14,42
7.1.1.951	СЭ Наргис-И100 оп 7а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1а/В1-20	2023	0,23	1	-	14,94
7.1.1.952	СЭ Наргис-И100 оп 2-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/Кр3-9	2023	0,23	1	-	14,47
7.1.1.953	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-6-1	2023	0,23	1	-	20,82
7.1.1.954	СЭ Наргис-И100 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №13 ТП Х-6-6	2023	0,23	1	-	17,58
7.1.1.955	СЭ Наргис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-3-1	2023	0,23	1	-	19,03
7.1.1.956	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-16 ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 016/С-07	2023	0,23	1	0,03	17,62
7.1.1.957	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-14 ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 016/С-07	2023	0,23	1	0,03	17,11
7.1.1.958	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3-5 ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 016/С-07	2023	0,23	1	0,03	17,57
7.1.1.959	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 016/С-07	2023	0,23	1	0,03	17,28
7.1.1.960	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №27 ТП 023/С-16	2023	0,23	1	0,03	17,08
7.1.1.961	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №37 ТП 030/С-16	2023	0,23	1	0,03	16,93

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.962	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004/С-13	2023	0,23	1	0,03	17,13
7.1.1.963	СЭ Фобос 1 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Т-7	2023	0,23	1	-	19,55
7.1.1.964	СЭ Фобос 1 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Т-7	2023	0,23	1	-	18,48
7.1.1.965	СЭ Наргис-И100 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-16-2	2023	0,23	1	-	17,31
7.1.1.966	СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-7-36	2023	0,23	1	1	16,13
7.1.1.967	СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-3-9	2023	0,23	1	0,9	16,26
7.1.1.968	СЭ Фобос 1 оп 2-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-28	2023	0,23	1	10	16,49
7.1.1.969	СЭ Фобос 1 оп 2-19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-28	2023	0,23	1	10	16,68
7.1.1.970	СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ш-1-12	2023	0,23	1	6	15,99
7.1.1.971	СЭ Фобос 1 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 017	2023	0,23	1	-	18,18
7.1.1.972	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-9-7	2023	0,23	1	-	18,35
7.1.1.973	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-9-7	2023	0,23	1	-	18,24
7.1.1.974	СЭ Наргис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-5-4	2023	0,23	1	-	17,47
7.1.1.975	СЭ Наргис-И100 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2/П-5	2023	0,23	1	-	14,89
7.1.1.976	СЭ Наргис-И100 оп 3-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/П-5	2023	0,23	1	-	15,45
7.1.1.977	СЭ Фобос 1 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 099	2023	0,23	1	11	20,41
7.1.1.978	Щит учета СЭ SM402D оп 10-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ш-7-2	2023	0,23	1	6	23,65
7.1.1.979	Щит учета СЭ SM402D оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2023	0,23	1	10	22,87
7.1.1.980	Щит учета СЭ SM402D оп 11-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2023	0,23	1	12	24,43
7.1.1.981	Щит учета СЭ SM402D оп 16-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-5	2023	0,23	1	15	24,43
7.1.1.982	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-7	2023	0,23	1	15	18,12
7.1.1.983	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-1-2	2023	0,23	1	15	18,24
7.1.1.984	СЭ НАРТИС-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-2-11	2023	0,23	1	15	18,54
7.1.1.985	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-10	2023	0,23	1	15	18,35
7.1.1.986	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-32	2023	0,23	1	15	18,47
7.1.1.987	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,23	1	15	19,58
7.1.1.988	СЭ НАРТИС-И100 оп 19/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-10	2023	0,23	1	15	18,43
7.1.1.989	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	15	18,58
7.1.1.990	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-19-4	2023	0,23	1	5,45	18,38
7.1.1.991	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,23	1	5	19,04
7.1.1.992	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-65-13	2023	0,23	1	15	18,59
7.1.1.993	СЭ НАРТИС-И100 оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	18,44
7.1.1.994	СЭ НАРТИС-И100 оп 37 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-11	2023	0,23	1	15	18,22
7.1.1.995	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/13 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	5	19,59
7.1.1.996	СЭ НАРТИС-И100 оп 21/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,23	1	5,45	18,31
7.1.1.997	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2023	0,23	1	15	18,30
7.1.1.998	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-40	2023	0,23	1	15	18,65
7.1.1.999	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-12	2023	0,23	1	15	18,42
7.1.1.1000	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,23	1	15	18,28
7.1.1.1001	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	6	17,69
7.1.1.1002	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-32	2023	0,23	1	5,45	18,53
7.1.1.1003	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-65-16	2023	0,23	1	15	19,08
7.1.1.1004	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-6	2023	0,23	1	13	18,15
7.1.1.1005	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	15	18,44
7.1.1.1006	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-13	2023	0,23	1	15	18,51
7.1.1.1007	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-13	2023	0,23	1	15	18,60
7.1.1.1008	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-4	2023	0,23	1	15	18,65
7.1.1.1009	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-4-4	2023	0,23	1	7	18,35
7.1.1.1010	СЭ НАРТИС-И100 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2023	0,23	1	15	18,83
7.1.1.1011	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-2-26	2023	0,23	1	15	18,09
7.1.1.1012	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-61-15	2023	0,23	1	-	18,26
7.1.1.1013	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-1	2023	0,23	1	-	19,06

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1014	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-31	2023	0,23	1	-	19,84
7.1.1.1015	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-4	2023	0,23	1	-	19,30
7.1.1.1016	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-10	2023	0,23	1	-	17,91
7.1.1.1017	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-7-5	2023	0,23	1	-	19,56
7.1.1.1018	СЭ Наргис-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-31	2023	0,23	1	-	18,44
7.1.1.1019	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-10	2023	0,23	1	-	18,18
7.1.1.1020	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-25	2023	0,23	1	-	18,46
7.1.1.1021	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-19-2	2023	0,23	1	-	18,17
7.1.1.1022	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	-	18,22
7.1.1.1023	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	-	17,97
7.1.1.1024	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-19-1	2023	0,23	1	-	18,13
7.1.1.1025	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-1	2023	0,23	1	-	18,48
7.1.1.1026	СЭ Наргис-И100 оп 8/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2023	0,23	1	-	17,46
7.1.1.1027	СЭ Наргис-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-1-5	2023	0,23	1	-	17,46
7.1.1.1028	СЭ Наргис-И100 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-3	2023	0,23	1	-	17,47
7.1.1.1029	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-15	2023	0,23	1	-	17,60
7.1.1.1030	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,23	1	-	17,71
7.1.1.1031	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,23	1	-	17,53
7.1.1.1032	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,23	1	-	17,71
7.1.1.1033	СЭ Наргис-И100 оп. 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,23	1	-	17,71
7.1.1.1034	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,23	1	-	18,00
7.1.1.1035	СЭ Наргис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-3-12	2023	0,23	1	-	17,67
7.1.1.1036	СЭ Наргис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-5	2023	0,23	1	-	17,67
7.1.1.1037	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-9-4	2023	0,23	1	-	17,67
7.1.1.1038	СЭ Наргис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-6	2023	0,23	1	-	17,70
7.1.1.1039	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	-	17,61
7.1.1.1040	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-27	2023	0,23	1	-	17,55
7.1.1.1041	СЭ Наргис-И100 оп 11/3 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	-	17,60
7.1.1.1042	СЭ Наргис-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-2-11	2023	0,23	1	-	17,57
7.1.1.1043	СЭ Наргис-И100 оп 12/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,23	1	-	17,60
7.1.1.1044	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-25	2023	0,23	1	-	17,88
7.1.1.1045	СЭ Наргис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2023	0,23	1	-	17,61
7.1.1.1046	СЭ Наргис-И100 оп 19/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-10	2023	0,23	1	-	17,57
7.1.1.1047	СЭ Наргис-И100 оп 21/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,23	1	-	17,54
7.1.1.1048	СЭ Наргис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-1	2023	0,23	1	-	17,54
7.1.1.1049	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-1	2023	0,23	1	-	17,56
7.1.1.1050	СЭ Наргис-И100 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,23	1	-	18,41
7.1.1.1051	СЭ Наргис-И100 оп 25/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-7	2023	0,23	1	-	17,59
7.1.1.1052	СЭ Наргис-И100 оп. 8/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,23	1	-	17,56
7.1.1.1053	СЭ Наргис-И100 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,23	1	-	17,52
7.1.1.1054	СЭ Наргис-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,23	1	-	17,56
7.1.1.1055	СЭ Наргис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2023	0,23	1	-	17,58
7.1.1.1056	СЭ Наргис-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2023	0,23	1	-	17,65
7.1.1.1057	СЭ Наргис-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2023	0,23	1	-	17,50
7.1.1.1058	СЭ Наргис-И100 оп 11/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	-	17,44
7.1.1.1059	СЭ Наргис-И100 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-2	2023	0,23	1	-	17,53
7.1.1.1060	СЭ Наргис-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2023	0,23	1	-	17,54

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1061	СЭ Нартис-И100 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-13	2023	0,23	1	-	17,43
7.1.1.1062	Блок БИЗ 1ф СЭ Меркурий-206 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 273	2023	0,23	1	6,5	6,58
7.1.1.1063	СЭ Нартис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-40	2023	0,23	1	15	18,60
7.1.1.1064	СЭ Нартис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-24	2023	0,23	1	10	19,42
7.1.1.1065	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-41	2023	0,23	1	5	19,61
7.1.1.1066	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-22	2023	0,23	1	4	19,68
7.1.1.1067	СЭ Нартис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-2-16	2023	0,23	1	-	19,57
7.1.1.1068	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-12-5	2023	0,23	1	-	19,49
7.1.1.1069	СЭ Нартис-И100 оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2023	0,23	1	10	19,45
7.1.1.1070	СЭ Нартис-И100 оп 1-4а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Сер-10	2023	0,23	1	10	19,47
7.1.1.1071	СЭ Фобос 1 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Чер-2	2023	0,23	1	6	17,67
7.1.1.1072	СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-3-17	2023	0,23	1	0,9	18,77
7.1.1.1073	СЭ Фобос 1 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-5-30	2023	0,23	1	10	18,11
7.1.1.1074	СЭ Фобос 1 оп 7-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-16	2023	0,23	1	14	19,02
7.1.1.1075	СЭ Фобос 1 оп 12-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-3-29	2023	0,23	1	10	18,27
7.1.1.1076	СЭ Фобос 1 оп 7-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-28	2023	0,23	1	10	18,96
7.1.1.1077	СЭ Фобос 1 оп 1/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2023	0,23	1	15	19,03
7.1.1.1078	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-39	2023	0,23	1	-	18,62
7.1.1.1079	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-19	2023	0,23	1	-	18,55
7.1.1.1080	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-9	2023	0,23	1	-	18,49
7.1.1.1081	СЭ Фобос 1 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-3-35	2023	0,23	1	-	18,90
7.1.1.1082	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-3	2023	0,23	1	-	18,36
7.1.1.1083	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-13	2023	0,23	1	-	18,93
7.1.1.1084	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-23	2023	0,23	1	-	19,45
7.1.1.1085	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-16	2023	0,23	1	-	20,00
7.1.1.1086	СЭ Фобос 1 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-3-9	2023	0,23	1	-	18,84
7.1.1.1087	СЭ Фобос 1 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-5-20	2023	0,23	1	-	19,03
7.1.1.1088	СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-3-31	2023	0,23	1	-	20,25
7.1.1.1089	СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 071	2023	0,23	1	-	21,41
7.1.1.1090	СЭ Фобос 1 оп 10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-4-19	2023	0,23	1	-	21,41
7.1.1.1091	СЭ Фобос 1 оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025	2023	0,23	1	10	18,07
7.1.1.1092	СЭ Фобос 1 оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025	2023	0,23	1	10	17,92
7.1.1.1093	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 024	2023	0,23	1	-	21,66
7.1.1.1094	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-3-3	2023	0,23	1	-	20,43
7.1.1.1095	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Т-6-12	2023	0,23	1	-	21,82
7.1.1.1096	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-8	2023	0,23	1	-	20,45
7.1.1.1097	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-9-23	2023	0,23	1	-	19,24
7.1.1.1098	СЭ Нартис-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-7-26	2023	0,23	1	-	19,38
7.1.1.1099	СЭ Нартис-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-7-26	2023	0,23	1	-	20,16
7.1.1.1100	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-9	2023	0,23	1	-	18,68
7.1.1.1101	СЭ Фобос 1 оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №209	2023	0,23	1	-	21,21
7.1.1.1102	СЭ Фобос 1 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №147	2023	0,23	1	-	21,64
7.1.1.1103	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Х-6-3	2023	0,23	1	-	22,41
7.1.1.1104	СЭ НАРТИС-И100 оп 14-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-1	2023	0,23	1	-	23,43
7.1.1.1105	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 078	2023	0,23	1	-	19,62
7.1.1.1106	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118	2023	0,23	1	-	19,60
7.1.1.1107	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102	2023	0,23	1	-	19,61
7.1.1.1108	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 102	2023	0,23	1	-	19,60
7.1.1.1109	СЭ НАРТИС-И100 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15	2023	0,23	1	-	19,62
7.1.1.1110	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 100	2023	0,23	1	-	19,56
7.1.1.1111	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 101	2023	0,23	1	-	19,61
7.1.1.1112	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Кр3-22	2023	0,23	1	-	18,59
7.1.1.1113	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 6/Кр3-22	2023	0,23	1	-	18,54
7.1.1.1114	СЭ Нартис-И100 оп 3-4а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/П-5	2023	0,23	1	-	17,93
7.1.1.1115	СЭ Фобос 1 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Нов-19-2	2023	0,23	1	-	15,79
7.1.1.1116	СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Нов-19-2	2023	0,23	1	-	15,77
7.1.1.1117	СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-6-15	2023	0,23	1	-	15,70
7.1.1.1118	Блок БИЗ 1ф СЭ Фобос 1 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-5-16	2023	0,23	1	0,15	19,08

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1119	СЭ Нартис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Д-12	2023	0,23	1	1,2	24,27
7.1.1.1120	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Д-7	2023	0,23	1	-	22,02
7.1.1.1121	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 21/Д-1а	2023	0,23	1	-	21,42
7.1.1.1122	СЭ Меркурий 203.1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 128	2023	0,23	1	-	4,24
7.1.1.1123	СЭ Меркурий 203.1 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 207	2023	0,23	1	-	7,24
7.1.1.1124	СЭ Меркурий 203.1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 47	2023	0,23	1	-	7,05
7.1.1.1125	СЭ СЭО-1.15.702 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 191	2023	0,23	1	-	3,94
7.1.1.1126	СЭ СЭО-1.15.702 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 69	2023	0,23	1	-	4,78
7.1.1.1127	СЭ СЭО-1.15.702 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 125	2023	0,23	1	-	4,23
7.1.1.1128	СЭ СЭО-1.15.702 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 125	2023	0,23	1	-	3,58
7.1.1.1129	СЭ СЭО-1.15.702 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 125	2023	0,23	1	-	3,67
7.1.1.1130	СЭ СЕ208 С4 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Сгр-1-3	2023	0,23	1	15	24,03
7.1.1.1131	СЭ СЕ208 С4 оп 11/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-43	2023	0,23	1	15	24,03
7.1.1.1132	СЭ СЕ208 С4 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-1	2023	0,23	1	6	24,03
7.1.1.1133	СЭ СЕ208 С4 оп 23/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	24,03
7.1.1.1134	СЭ СЕ208 С4 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-32	2023	0,23	1	15	24,03
7.1.1.1135	СЭ СЕ208 С4 оп 14/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-7	2023	0,23	1	6	24,03
7.1.1.1136	СЭ СЕ208 С4 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2023	0,23	1	6	24,03
7.1.1.1137	СЭ СЕ208 С4 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 12/Р-2	2023	0,23	1	3	24,03
7.1.1.1138	СЭ СЕ208 С4 оп 6-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 051	2023	0,23	1	1,5	24,03
7.1.1.1139	СЭ СЕ208 С4 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2023	0,23	1	15	24,03
7.1.1.1140	Щит учета СЭ SM402D оп 6-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-33	2023	0,23	1	8	23,32
7.1.1.1141	Щит учета СЭ SM402D оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/М-6	2023	0,23	1	6	24,88
7.1.1.1142	Щит учета СЭ SM402D оп 8-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-3	2023	0,23	1	15	24,88
7.1.1.1143	Щит учета СЭ SM402D оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-20	2023	0,23	1	15	24,88
7.1.1.1144	Щит учета СЭ SM402D оп 15-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,23	1	15	24,10
7.1.1.1145	Щит учета СЭ SM402D оп 19-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2023	0,23	1	6	23,32
7.1.1.1146	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-1	2023	0,23	1	15	16,14
7.1.1.1147	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-543-18	2023	0,23	1	5,45	16,20
7.1.1.1148	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-28	2023	0,23	1	15	16,80
7.1.1.1149	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-10	2023	0,23	1	15	16,90
7.1.1.1150	СЭ НАРТИС-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-25	2023	0,23	1	15	16,37
7.1.1.1151	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-12	2023	0,23	1	15	16,77
7.1.1.1152	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-1	2023	0,23	1	15	16,16
7.1.1.1153	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-14	2023	0,23	1	15	17,44
7.1.1.1154	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-1	2023	0,23	1	15	16,36
7.1.1.1155	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-25	2023	0,23	1	6	15,78
7.1.1.1156	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-21	2023	0,23	1	15	16,00
7.1.1.1157	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-4	2023	0,23	1	6	16,30
7.1.1.1158	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-20	2023	0,23	1	15	16,61
7.1.1.1159	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	15	16,15
7.1.1.1160	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-10	2023	0,23	1	15	17,19
7.1.1.1161	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-26	2023	0,23	1	1	15,72
7.1.1.1162	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-11	2023	0,23	1	15	17,76
7.1.1.1163	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-44	2023	0,23	1	15	16,35
7.1.1.1164	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-7	2023	0,23	1	15	16,20
7.1.1.1165	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-1	2023	0,23	1	15	16,03
7.1.1.1166	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-1-16	2023	0,23	1	4	17,53
7.1.1.1167	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-4	2023	0,23	1	6	16,35
7.1.1.1168	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,23	1	15	16,92
7.1.1.1169	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,23	1	7	17,16
7.1.1.1170	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-6	2023	0,23	1	15	15,83
7.1.1.1171	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 5/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,23	1	15	15,84
7.1.1.1172	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП К-1-10	2023	0,23	1	15	16,23
7.1.1.1173	СЭ Нартис-И100 оп 126 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Рос-2	2023	0,23	1	3	18,34
7.1.1.1174	СЭ Нартис-И100 оп 1-10а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Рос-2	2023	0,23	1	6	18,56

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1175	СЭ Нартис-И100 оп 6а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15/Сеп-10	2023	0,23	1	15	16,84
7.1.1.1176	СЭ Нартис-И100 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/В1-13	2023	0,23	1	-	15,13
7.1.1.1177	СЭ Нартис-И100 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/Ск-7	2023	0,23	1	-	17,69
7.1.1.1178	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 14/В1-10	2023	0,23	1	-	15,02
7.1.1.1179	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,73
7.1.1.1180	СЭ Фобос 1 оп 2-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-2-10	2023	0,23	1	-	16,99
7.1.1.1181	СЭ Фобос 1 оп 2-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-2-10	2023	0,23	1	-	16,14
7.1.1.1182	СЭ Фобос 1 оп 8-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-2-16	2023	0,23	1	-	16,02
7.1.1.1183	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НП-5-15	2023	0,23	1	-	15,55
7.1.1.1184	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Све-6-2	2023	0,23	1	-	16,14
7.1.1.1185	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Кур-7-4	2023	0,23	1	-	15,38
7.1.1.1186	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-3-31	2023	0,23	1	-	16,91
7.1.1.1187	СЭ Нартис-И100 оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-7-1	2023	0,23	1	15	16,11
7.1.1.1188	СЭ СЕ208 С4 оп 15/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-1	2023	0,23	1	15	23,45
7.1.1.1189	СЭ СЕ208 С4 оп 24/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	15	23,45
7.1.1.1190	СЭ СЕ208 С4 оп 18/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,23	1	5,45	23,50
7.1.1.1191	СЭ СЕ208 С4 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-9	2023	0,23	1	15	23,45
7.1.1.1192	СЭ СЕ208 С4 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2023	0,23	1	10	23,50
7.1.1.1193	СЭ СЕ208 С4 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-26	2023	0,23	1	15	23,45
7.1.1.1194	Щит учета СЭ SM402D оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-44	2023	0,23	1	6	22,68
7.1.1.1195	Щит учета СЭ SM402D оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-18	2023	0,23	1	6	22,68
7.1.1.1196	Щит учета СЭ SM402D оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063	2023	0,23	1	15	24,18
7.1.1.1197	Щит учета СЭ SM402D оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-18	2023	0,23	1	5,45	22,68
7.1.1.1198	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 028	2023	0,23	1	-	16,61
7.1.1.1199	СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 025	2023	0,23	1	-	17,52
7.1.1.1200	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 025	2023	0,23	1	-	17,46
7.1.1.1201	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 025	2023	0,23	1	-	16,58
7.1.1.1202	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 023	2023	0,23	1	-	17,40
7.1.1.1203	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 028	2023	0,23	1	-	16,79
7.1.1.1204	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-6-9	2023	0,23	1	-	17,13
7.1.1.1205	СЭ НАРТИС-И100 оп 125 ВЛ 10 кВ №03 ПС Воронеж	2023	0,23	1	1	14,39
7.1.1.1206	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-7-10	2023	0,23	1	-	15,43
7.1.1.1207	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-57	2023	0,23	1	15	16,58
7.1.1.1208	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-20	2023	0,23	1	10	15,05
7.1.1.1209	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-4-1	2023	0,23	1	10	15,65
7.1.1.1210	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-65-24	2023	0,23	1	11,5	15,14
7.1.1.1211	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,23	1	6	14,79
7.1.1.1212	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-2	2023	0,23	1	10	15,16
7.1.1.1213	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-13	2023	0,23	1	15	15,07
7.1.1.1214	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стк-3-27	2023	0,23	1	6	15,31
7.1.1.1215	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-1-2	2023	0,23	1	15	14,87
7.1.1.1216	СЭ НАРТИС-И100 оп 29/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,23	1	15	15,50
7.1.1.1217	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-44	2023	0,23	1	6	15,02
7.1.1.1218	СЭ НАРТИС-И100 оп 17/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2023	0,23	1	15	15,32
7.1.1.1219	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-5	2023	0,23	1	6	15,12
7.1.1.1220	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2023	0,23	1	15	15,04
7.1.1.1221	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2023	0,23	1	15	15,11
7.1.1.1222	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2023	0,23	1	15	14,82
7.1.1.1223	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2023	0,23	1	15	15,42
7.1.1.1224	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-1-2	2023	0,23	1	5,45	15,26
7.1.1.1225	СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,23	1	7	15,38
7.1.1.1226	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,23	1	10	15,48

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1227	СЭ НАРТИС-И100 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-6	2023	0,23	1	10	14,85
7.1.1.1228	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-5-2	2023	0,23	1	0,03	14,88
7.1.1.1229	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-5-2	2023	0,23	1	0,03	15,06
7.1.1.1230	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-29	2023	0,23	1	15	14,80
7.1.1.1231	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-2	2023	0,23	1	15	15,42
7.1.1.1232	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-3-3	2023	0,23	1	6	15,80
7.1.1.1233	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	15	15,60
7.1.1.1234	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-4-5	2023	0,23	1	15	15,39
7.1.1.1235	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2023	0,23	1	6	14,84
7.1.1.1236	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-18	2023	0,23	1	15	14,93
7.1.1.1237	СЭ НАРТИС-И100 оп 22/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,23	1	5	15,64
7.1.1.1238	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,23	1	15	14,83
7.1.1.1239	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2023	0,23	1	15	16,04
7.1.1.1240	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2023	0,23	1	6	16,04
7.1.1.1241	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2023	0,23	1	10	15,32
7.1.1.1242	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ш-9-21	2023	0,23	1	5,45	15,37
7.1.1.1243	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-20	2023	0,23	1	15	15,95
7.1.1.1244	СЭ Наргис-И100 оп 8/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-5-6	2023	0,23	1	-	14,77
7.1.1.1245	СЭ Наргис-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-1-2	2023	0,23	1	-	16,08
7.1.1.1246	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2023	0,23	1	-	16,44
7.1.1.1247	СЭ Наргис-И100 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2023	0,23	1	-	15,80
7.1.1.1248	СЭ Наргис-И100 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2023	0,23	1	-	15,68
7.1.1.1249	СЭ Наргис-И100 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-12	2023	0,23	1	-	15,67
7.1.1.1250	СЭ Наргис-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-4	2023	0,23	1	-	15,65
7.1.1.1251	СЭ Наргис-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-9	2023	0,23	1	-	15,13
7.1.1.1252	СЭ Наргис-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,23	1	-	15,16
7.1.1.1253	СЭ Наргис-И100 оп 6/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,23	1	-	15,14
7.1.1.1254	СЭ Наргис-И100 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-9	2023	0,23	1	-	16,26
7.1.1.1255	СЭ Наргис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-65-16	2023	0,23	1	-	15,15
7.1.1.1256	СЭ Наргис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-14-3	2023	0,23	1	-	15,23
7.1.1.1257	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Б-2-4	2023	0,23	1	-	15,22
7.1.1.1258	СЭ Наргис-И100 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-908-6	2023	0,23	1	-	14,81
7.1.1.1259	СЭ Наргис-И100 оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2023	0,23	1	-	14,91
7.1.1.1260	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-1	2023	0,23	1	-	15,10
7.1.1.1261	СЭ Наргис-И100 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-1	2023	0,23	1	-	15,09
7.1.1.1262	СЭ Наргис-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-1	2023	0,23	1	-	15,70
7.1.1.1263	СЭ Наргис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-65-13	2023	0,23	1	-	15,39
7.1.1.1264	СЭ Наргис-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-44	2023	0,23	1	-	15,14
7.1.1.1265	СЭ Наргис-И100 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2023	0,23	1	-	15,13
7.1.1.1266	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-26	2023	0,23	1	-	15,14
7.1.1.1267	СЭ Наргис-И100 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-20	2023	0,23	1	-	15,07
7.1.1.1268	СЭ Наргис-И100 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.1269	СЭ Наргис-И100 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,22
7.1.1.1270	СЭ Наргис-И100 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,41
7.1.1.1271	СЭ Наргис-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,22
7.1.1.1272	СЭ Наргис-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,25
7.1.1.1273	СЭ Наргис-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,34

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1274	СЭ Наргис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,58
7.1.1.1275	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,37
7.1.1.1276	СЭ Наргис-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,41
7.1.1.1277	СЭ Наргис-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,57
7.1.1.1278	СЭ Наргис-И100 оп 1/14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,29
7.1.1.1279	СЭ Наргис-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,22
7.1.1.1280	СЭ Наргис-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,19
7.1.1.1281	СЭ Наргис-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,29
7.1.1.1282	СЭ Наргис-И100 оп 1/17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,16
7.1.1.1283	СЭ Наргис-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.1284	СЭ Наргис-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,21
7.1.1.1285	СЭ Наргис-И100 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,26
7.1.1.1286	СЭ Наргис-И100 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,37
7.1.1.1287	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,36
7.1.1.1288	СЭ Наргис-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 021	2023	0,23	1	-	16,41
7.1.1.1289	СЭ Наргис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,42
7.1.1.1290	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,21
7.1.1.1291	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,50
7.1.1.1292	СЭ Наргис-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,22
7.1.1.1293	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,28
7.1.1.1294	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,18
7.1.1.1295	СЭ Наргис-И100 оп 1/14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.1296	СЭ Наргис-И100 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,21
7.1.1.1297	СЭ Наргис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.1298	СЭ Наргис-И100 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,30
7.1.1.1299	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,19
7.1.1.1300	СЭ Наргис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.1301	СЭ Наргис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.1302	СЭ Наргис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.1303	СЭ Наргис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,34
7.1.1.1304	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,29
7.1.1.1305	СЭ Наргис-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,26
7.1.1.1306	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,41
7.1.1.1307	СЭ Наргис-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,39
7.1.1.1308	СЭ Наргис-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,35
7.1.1.1309	СЭ Наргис-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,01
7.1.1.1310	СЭ Наргис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.1311	СЭ Наргис-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,19
7.1.1.1312	СЭ Наргис-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,22
7.1.1.1313	СЭ Наргис-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	15,92
7.1.1.1314	СЭ Наргис-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,21
7.1.1.1315	СЭ Наргис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.1316	СЭ Наргис-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,22
7.1.1.1317	СЭ Наргис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,35
7.1.1.1318	СЭ Наргис-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,23	1	-	15,97
7.1.1.1319	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,41
7.1.1.1320	СЭ Наргис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,37

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1321	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,43
7.1.1.1322	СЭ Наргис-И100 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.1323	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,86
7.1.1.1324	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,24
7.1.1.1325	СЭ Наргис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 109	2023	0,23	1	-	16,28
7.1.1.1326	СЭ Наргис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,28
7.1.1.1327	СЭ Наргис-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,67
7.1.1.1328	СЭ Наргис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,10
7.1.1.1329	СЭ Наргис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,95
7.1.1.1330	СЭ Наргис-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,96
7.1.1.1331	СЭ Наргис-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,95
7.1.1.1332	СЭ Наргис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,06
7.1.1.1333	СЭ Наргис-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,95
7.1.1.1334	СЭ Наргис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,08
7.1.1.1335	СЭ Наргис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,00
7.1.1.1336	СЭ Наргис-И100 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,10
7.1.1.1337	СЭ Наргис-И100 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,12
7.1.1.1338	СЭ Наргис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,08
7.1.1.1339	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,20
7.1.1.1340	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,09
7.1.1.1341	СЭ Наргис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,07
7.1.1.1342	СЭ Наргис-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,17
7.1.1.1343	СЭ Наргис-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,12
7.1.1.1344	СЭ Наргис-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,86
7.1.1.1345	СЭ Наргис-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,96
7.1.1.1346	СЭ Наргис-И100 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,18
7.1.1.1347	СЭ Наргис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,27
7.1.1.1348	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,94
7.1.1.1349	СЭ Наргис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,95
7.1.1.1350	СЭ Наргис-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,93
7.1.1.1351	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	17,00
7.1.1.1352	СЭ Наргис-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	17,06
7.1.1.1353	СЭ Наргис-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,93
7.1.1.1354	СЭ Наргис-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,90
7.1.1.1355	СЭ Наргис-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,89
7.1.1.1356	СЭ Наргис-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,96
7.1.1.1357	СЭ Наргис-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,94
7.1.1.1358	СЭ Наргис-И100 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	17,13
7.1.1.1359	СЭ Наргис-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,37
7.1.1.1360	СЭ Наргис-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,38
7.1.1.1361	СЭ Наргис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,23	1	-	16,40
7.1.1.1362	СЭ Наргис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,50
7.1.1.1363	СЭ Наргис-И100 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,33
7.1.1.1364	СЭ Наргис-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,27
7.1.1.1365	СЭ Наргис-И100 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,31
7.1.1.1366	СЭ Наргис-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 027	2023	0,23	1	-	16,40
7.1.1.1367	СЭ Наргис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,24

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1368	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,19
7.1.1.1369	СЭ Наргис-И100 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.1370	СЭ Наргис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,27
7.1.1.1371	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,35
7.1.1.1372	СЭ Наргис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,41
7.1.1.1373	СЭ Наргис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,40
7.1.1.1374	СЭ Наргис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,51
7.1.1.1375	СЭ Наргис-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,19
7.1.1.1376	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.1377	СЭ Наргис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,19
7.1.1.1378	СЭ Наргис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,16
7.1.1.1379	СЭ Наргис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,27
7.1.1.1380	СЭ Наргис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.1381	СЭ Наргис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,18
7.1.1.1382	СЭ Наргис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,26
7.1.1.1383	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.1384	СЭ Наргис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,22
7.1.1.1385	СЭ Наргис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	16,20
7.1.1.1386	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	17,68
7.1.1.1387	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2023	0,23	1	-	18,74
7.1.1.1388	СЭ Наргис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Мез-6	2023	0,23	1	0,6	20,39
7.1.1.1389	СЭ Наргис-И100 оп 9а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/Р-2	2023	0,23	1	3	19,63
7.1.1.1390	СЭ Наргис-И100 оп 7-4а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2023	0,23	1	15	19,09
7.1.1.1391	СЭ Наргис-И100 оп 11а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/Сер-15	2023	0,23	1	-	16,69
7.1.1.1392	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 14/Ник-11	2023	0,23	1	-	16,92
7.1.1.1393	СЭ Наргис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Лип-1	2023	0,23	1	-	16,70
7.1.1.1394	СЭ Наргис-И100 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Сер-2	2023	0,23	1	-	16,70
7.1.1.1395	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Мк-7	2023	0,23	1	-	17,02
7.1.1.1396	СЭ Наргис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3/Рос-5	2023	0,23	1	-	18,03
7.1.1.1397	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/Рос-2	2023	0,23	1	-	18,03
7.1.1.1398	СЭ Наргис-И100 оп 7б ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/ВД-10	2023	0,23	1	-	16,91
7.1.1.1399	СЭ Наргис-И100 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/Ник-5	2023	0,23	1	-	16,93
7.1.1.1400	СЭ Наргис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Ник-5	2023	0,23	1	-	17,50
7.1.1.1401	СЭ Наргис-И100 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Сер-5	2023	0,23	1	-	17,39
7.1.1.1402	СЭ Наргис-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Д-24	2023	0,23	1	-	17,50
7.1.1.1403	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Д-24	2023	0,23	1	-	17,49
7.1.1.1404	СЭ Наргис-И100 оп 10а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/Рос-2	2023	0,23	1	-	18,04
7.1.1.1405	СЭ Наргис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 4/Д-24	2023	0,23	1	-	17,77
7.1.1.1406	СЭ Наргис-И100 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Ур-15	2023	0,23	1	-	17,47
7.1.1.1407	СЭ Наргис-И100 оп 1/1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3/Сер-10	2023	0,23	1	-	16,80
7.1.1.1408	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/Сх-8	2023	0,23	1	-	17,39
7.1.1.1409	СЭ Наргис-И100 ТП 16/Д-23	2023	0,23	1	-	15,23
7.1.1.1410	СЭ Наргис-И100 ТП 2/ВО-10	2023	0,23	1	-	15,35
7.1.1.1411	СЭ Наргис-И100 ТП 2/ВО-10	2023	0,23	1	-	15,35
7.1.1.1412	СЭ Наргис-И100 ТП 6а/Кр-15	2023	0,23	1	-	14,90
7.1.1.1413	СЭ Наргис-И100 ТП 16/Д-23	2023	0,23	1	-	15,35
7.1.1.1414	СЭ Наргис-И100 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Д-24	2023	0,23	1	-	17,56

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1415	СЭ Наргис-И100 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Т-10	2023	0,23	1	-	17,56
7.1.1.1416	СЭ Наргис-И100 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Д-12	2023	0,23	1	-	17,65
7.1.1.1417	СЭ Наргис-И100 ТП 5/Мк-7	2023	0,23	1	-	14,90
7.1.1.1418	СЭ Наргис-И100 ТП 2/Д-2	2023	0,23	1	-	17,64
7.1.1.1419	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/Ник-11	2023	0,23	1	-	16,93
7.1.1.1420	СЭ Наргис-И100 оп 1/2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Сер-15	2023	0,23	1	-	16,80
7.1.1.1421	СЭ Наргис-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,69
7.1.1.1422	СЭ Наргис-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,69
7.1.1.1423	СЭ Наргис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,69
7.1.1.1424	СЭ Наргис-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,69
7.1.1.1425	СЭ Наргис-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,71
7.1.1.1426	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,56
7.1.1.1427	СЭ Наргис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,71
7.1.1.1428	СЭ Наргис-И100 оп 19а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/Сер-15	2023	0,23	1	-	18,21
7.1.1.1429	СЭ Наргис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,93
7.1.1.1430	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,80
7.1.1.1431	СЭ Наргис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Сер-16	2023	0,23	1	-	16,80
7.1.1.1432	СЭ Наргис-И100 оп 2-3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Лип-7	2023	0,23	1	-	18,05
7.1.1.1433	СЭ Наргис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Лип-7	2023	0,23	1	-	18,05
7.1.1.1434	СЭ Наргис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Лип-7	2023	0,23	1	-	18,05
7.1.1.1435	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2/Лип-7	2023	0,23	1	-	16,77
7.1.1.1436	СЭ Наргис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2/Лип-7	2023	0,23	1	-	16,77
7.1.1.1437	СЭ Наргис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Лип-7	2023	0,23	1	-	17,98
7.1.1.1438	СЭ Наргис-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2/Лип-7	2023	0,23	1	-	16,70
7.1.1.1439	СЭ Наргис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2/Лип-7	2023	0,23	1	-	16,70
7.1.1.1440	СЭ Наргис-И100 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2/Лип-7	2023	0,23	1	-	16,70
7.1.1.1441	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ № ТП 15/Ник-11	2023	0,23	1	-	16,91
7.1.1.1442	СЭ Наргис-И100 оп 18а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/Введ-2	2023	0,23	1	-	16,76
7.1.1.1443	СЭ Наргис-И100 оп 3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/ВД-4	2023	0,23	1	-	17,46
7.1.1.1444	СЭ Наргис-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 7/ВД-4	2023	0,23	1	-	16,76
7.1.1.1445	СЭ Наргис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 13/Ник-5	2023	0,23	1	-	16,91
7.1.1.1446	СЭ НАРГИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП ГТ-3-1	2023	0,23	1	-	16,01
7.1.1.1447	СЭ НАРГИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Нов-3-6	2023	0,23	1	12	15,67
7.1.1.1448	СЭ НАРГИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Све-9-8	2023	0,23	1	-	15,73
7.1.1.1449	СЭ НАРГИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Све-9-8	2023	0,23	1	-	15,97
7.1.1.1450	СЭ Наргис-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 028	2023	0,23	1	-	16,23
7.1.1.1451	СЭ Наргис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП М-6-5	2023	0,23	1	-	19,04
7.1.1.1452	СЭ Наргис-И100 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-15-7	2023	0,23	1	-	15,83
7.1.1.1453	СЭ Наргис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-3-27	2023	0,23	1	15	15,76
7.1.1.1454	СЭ Наргис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-15-7	2023	0,23	1	7	15,58
7.1.1.1455	СЭ Наргис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-4	2023	0,23	1	5	16,41
7.1.1.1456	СЭ НАРГИС-И100 1 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019	2023	0,23	1	6	16,38
7.1.1.1457	СЭ НАРГИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-4-4	2023	0,23	1	1	15,81
7.1.1.1458	СЭ НАРГИС-И100 ТП 17/С-3	2023	0,23	1	1	16,78
7.1.1.1459	СЭ НАРГИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №040	2023	0,23	1	10	18,18
7.1.1.1460	СЭ НАРГИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №284	2023	0,23	1	1	15,78
7.1.1.1461	СЭ Фобос 1 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328	2023	0,23	1	-	13,95
7.1.1.1462	СЭ НАРГИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 146	2023	0,23	1	4	18,54

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.1463	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128	2023	0,23	1	10	16,21
7.1.1.1464	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 192	2023	0,23	1	6	19,16
7.1.1.1465	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 83	2023	0,23	1	10	16,03
7.1.1.1466	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2023	0,23	1	3	17,86
7.1.1.1467	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 20/К-21	2023	0,23	1	-	19,26
7.1.1.1468	СЭ НАРТИС-И100 оп 18А ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 21/П-21	2023	0,23	1	-	18,84
7.1.1.1469	СЭ НартиС-И100 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,23	1	6	15,85
7.1.1.1470	СЭ НартиС-И100 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/С-1а	2023	0,23	1	-	16,34
7.1.1.1471	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 155	2023	0,23	1	-	17,77
7.1.1.1472	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 15 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 155	2023	0,23	1	-	16,99
7.1.1.1473	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-5 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 155	2023	0,23	1	-	17,00
7.1.1.1474	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-7 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 155	2023	0,23	1	-	17,16
7.1.1.1475	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 103	2023	0,23	1	-	17,20
7.1.1.1476	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-24 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 103	2023	0,23	1	-	17,09
7.1.1.1477	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 111	2023	0,23	1	-	18,56
7.1.1.1478	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 103	2023	0,23	1	-	17,11
7.1.1.1479	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-5 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 055	2023	0,23	1	-	17,29
7.1.1.1480	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 9 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 156	2023	0,23	1	-	17,23
7.1.1.1481	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 054	2023	0,23	1	-	16,87
7.1.1.1482	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-4 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 249	2023	0,23	1	-	18,02
7.1.1.1483	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3-1 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 211	2023	0,23	1	-	17,11
7.1.1.1484	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-1 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 211	2023	0,23	1	-	17,10
7.1.1.1485	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-12 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 155	2023	0,23	1	-	17,14
7.1.1.1486	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7-1 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 155	2023	0,23	1	-	17,17
7.1.1.1487	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 038	2023	0,23	1	-	19,07
7.1.1.1488	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-1 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 054	2023	0,23	1	-	17,21
7.1.1.1489	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 170	2023	0,23	1	-	17,28
7.1.1.1490	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 162	2023	0,23	1	-	17,21
7.1.1.1491	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 054	2023	0,23	1	-	16,99
7.1.1.1492	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП № 054	2023	0,23	1	-	16,84
7.1.1.1493	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП № 170	2023	0,23	1	-	16,50
7.1.1.1494	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП № 170	2023	0,23	1	-	16,34
7.1.1.1495	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-1 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 170	2023	0,23	1	-	17,04
7.1.1.1496	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-1 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 062	2023	0,23	1	-	17,32
7.1.1.1497	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №16 ТП №211	2023	0,23	1	-	21,01
7.1.1.1498	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №297	2023	0,23	1	-	20,38
7.1.1.1499	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №070	2023	0,23	1	10	19,00
7.2.1	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения					
7.2.1.1	СЭ Фобос 3 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-21	2023	0,4	1	10	29,45
7.2.1.2	Щит учета СЭ ST402D оп 11-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2023	0,4	1	15	39,94
7.2.1.3	Щит учета СЭ ST402D оп 2-52 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-31	2023	0,4	1	15	39,94
7.2.1.4	Щит учета СЭ ST402D оп 14-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-3-3	2023	0,4	1	15	39,94
7.2.1.5	Щит учета СЭ ST402D оп 34 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-1-17	2023	0,4	1	10	39,94
7.2.1.6	Щит учета СЭ ST402D оп 3-9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-24	2023	0,4	1	15	39,94
7.2.1.7	Щит учета СЭ ST402D оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-9	2023	0,4	1	15	39,94
7.2.1.8	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-38	2023	0,4	1	15	36,46
7.2.1.9	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-34	2023	0,4	1	15	31,38
7.2.1.10	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,4	1	-	27,52

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.11	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-2-9	2023	0,4	1	-	28,64
7.2.1.12	СЭ Фобос 3 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 399	2023	0,4	1	15	35,22
7.2.1.13	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 12/Кр3-27	2023	0,4	1	15	37,31
7.2.1.14	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 12/Кр3-9	2023	0,4	1	3	29,70
7.2.1.15	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 225	2023	0,4	1	-	30,83
7.2.1.16	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-4-19	2023	0,4	1	15	28,48
7.2.1.17	СЭ СЕ308 С36 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-13	2023	0,4	1	12	38,70
7.2.1.18	СЭ СЕ308 С36 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-2-9	2023	0,4	1	15	38,70
7.2.1.19	СЭ СЕ308 С36 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,4	1	15	38,70
7.2.1.20	СЭ СЕ308 С36 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-9	2023	0,4	1	15	38,70
7.2.1.21	СЭ СЕ308 С36 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-30	2023	0,4	1	15	38,70
7.2.1.22	СЭ СЕ308 С36 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	38,70
7.2.1.23	СЭ СЕ308 С36 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-1-1	2023	0,4	1	25	38,70
7.2.1.24	СЭ СЕ308 С36 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-18	2023	0,4	1	15	38,70
7.2.1.25	СЭ Фобос 3 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 15/К-15	2023	0,4	1	10	46,26
7.2.1.26	СЭ Фобос 3 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2023	0,4	1	15	35,69
7.2.1.27	СЭ Фобос 3 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	15	35,77
7.2.1.28	СЭ Фобос 3 оп 13/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-4	2023	0,4	1	15	35,96
7.2.1.29	СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-7	2023	0,4	1	15	36,33
7.2.1.30	СЭ Фобос 3 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-11	2023	0,4	1	15	36,10
7.2.1.31	СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-44	2023	0,4	1	4	36,44
7.2.1.32	СЭ Фобос 3 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-1	2023	0,4	1	15	35,82
7.2.1.33	СЭ Фобос 3 оп 12/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	15	29,62
7.2.1.34	СЭ Фобос 3 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,4	1	15	30,24
7.2.1.35	СЭ Фобос 3 оп 7/11 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-44	2023	0,4	1	15	36,08
7.2.1.36	СЭ Фобос 3 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-30	2023	0,4	1	15	30,28
7.2.1.37	СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-1	2023	0,4	1	15	36,03
7.2.1.38	СЭ Фобос 3 оп 3/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-10	2023	0,4	1	15	29,53
7.2.1.39	СЭ Фобос 3 оп 13/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,4	1	15	35,99
7.2.1.40	СЭ Фобос 3 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2023	0,4	1	15	35,70
7.2.1.41	СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-18	2023	0,4	1	15	29,52
7.2.1.42	СЭ Фобос 3 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	36,07
7.2.1.43	СЭ Фобос 3 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-8	2023	0,4	1	15	35,78
7.2.1.44	СЭ Фобос 3 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-10	2023	0,4	1	15	36,07
7.2.1.45	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-2	2023	0,4	1	15	36,31
7.2.1.46	СЭ Фобос 3 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-44	2023	0,4	1	15	30,43
7.2.1.47	СЭ Фобос 3 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-7	2023	0,4	1	15	30,30
7.2.1.48	СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-2	2023	0,4	1	25	36,03
7.2.1.49	СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-19	2023	0,4	1	15	36,00
7.2.1.50	СЭ Фобос 3 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-24	2023	0,4	1	15	31,19
7.2.1.51	СЭ Фобос 3 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-19	2023	0,4	1	15	35,94
7.2.1.52	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-2	2023	0,4	1	15	35,55
7.2.1.53	СЭ Фобос 3 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-13	2023	0,4	1	15	35,98
7.2.1.54	СЭ Фобос 3 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-8	2023	0,4	1	15	36,01
7.2.1.55	СЭ Фобос 3 оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-13	2023	0,4	1	15	30,96
7.2.1.56	СЭ Фобос 3 оп 20/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-7	2023	0,4	1	15	30,69
7.2.1.57	СЭ Фобос 3 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	36,14
7.2.1.58	СЭ Фобос 3 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	30,78
7.2.1.59	СЭ Фобос 3 оп 12/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	15	30,42
7.2.1.60	СЭ Фобос 3 оп 5/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-13	2023	0,4	1	15	36,00
7.2.1.61	СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-7	2023	0,4	1	15	36,03
7.2.1.62	СЭ Фобос 3 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-23	2023	0,4	1	15	35,82
7.2.1.63	СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП III-1-1	2023	0,4	1	15	35,94
7.2.1.64	СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	1	15	36,07
7.2.1.65	СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-10	2023	0,4	1	15	36,01
7.2.1.66	СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-16	2023	0,4	1	20	31,55
7.2.1.67	СЭ Фобос 3 оп 6/18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	1	15	31,99
7.2.1.68	СЭ Фобос 3 оп 17/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,4	1	15	36,26
7.2.1.69	СЭ Фобос 3 оп 12/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,4	1	15	36,25
7.2.1.70	СЭ Фобос 3 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	31,18
7.2.1.71	СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-40	2023	0,4	1	15	30,42
7.2.1.72	СЭ Фобос 3 оп 15/16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2023	0,4	1	15	29,62
7.2.1.73	СЭ Фобос 3 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2023	0,4	1	15	35,79
7.2.1.74	СЭ Фобос 3 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-25	2023	0,4	1	15	36,04
7.2.1.75	СЭ Фобос 3 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2023	0,4	1	5	36,10
7.2.1.76	СЭ Фобос 3 оп 5/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	5	29,44
7.2.1.77	СЭ Фобос 3 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	5	30,11
7.2.1.78	СЭ Фобос 3 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	5	30,62
7.2.1.79	СЭ Фобос 3 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	5	30,25
7.2.1.80	СЭ Фобос 3 оп 5/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	5	30,29
7.2.1.81	СЭ Фобос 3 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	5	30,17
7.2.1.82	СЭ Фобос 3 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-40	2023	0,4	1	15	30,47
7.2.1.83	СЭ Фобос 3 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-40	2023	0,4	1	15	31,02
7.2.1.84	СЭ Фобос 3 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2023	0,4	1	15	37,39
7.2.1.85	СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-6	2023	0,4	1	15	36,11
7.2.1.86	СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-9-2	2023	0,4	1	15	35,85
7.2.1.87	СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-5	2023	0,4	1	15	30,73
7.2.1.88	СЭ Фобос 3 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-9	2023	0,4	1	15	35,94
7.2.1.89	СЭ Фобос 3 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-22	2023	0,4	1	15	36,02
7.2.1.90	СЭ Фобос 3 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-22	2023	0,4	1	15	36,92
7.2.1.91	СЭ Фобос 3 оп 4/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-24	2023	0,4	1	15	30,14
7.2.1.92	СЭ Фобос 3 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-3-10	2023	0,4	1	15	35,79

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.93	СЭ Фобос 3 оп 9/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-9	2023	0,4	1	15	36,27
7.2.1.94	СЭ Фобос 3 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2023	0,4	1	15	30,90
7.2.1.95	СЭ Фобос 3 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-7	2023	0,4	1	5	30,28
7.2.1.96	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2023	0,4	1	15	36,18
7.2.1.97	СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП К-1-29	2023	0,4	1	15	35,88
7.2.1.98	СЭ Фобос 3 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-16	2023	0,4	1	10	32,19
7.2.1.99	СЭ Фобос 3 оп 9/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2023	0,4	1	15	36,25
7.2.1.100	СЭ Фобос 3 оп 20/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-14	2023	0,4	1	15	32,86
7.2.1.101	СЭ Фобос 3 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-9	2023	0,4	1	15	36,00
7.2.1.102	СЭ Фобос 3 оп 15/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2023	0,4	1	15	35,93
7.2.1.103	СЭ Фобос 3 оп 4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-25	2023	0,4	1	15	36,07
7.2.1.104	СЭ Фобос 3 оп 23/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2023	0,4	1	15	31,16
7.2.1.105	СЭ Фобос 3 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2023	0,4	1	14,5	36,17
7.2.1.106	СЭ Фобос 3 оп 4/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-23	2023	0,4	1	15	37,11
7.2.1.107	СЭ Фобос 3 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-12	2023	0,4	1	15	30,25
7.2.1.108	СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-47	2023	0,4	1	10	30,35
7.2.1.109	СЭ Фобос 3 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-11-5	2023	0,4	1	15	29,95
7.2.1.110	СЭ Фобос 3 опора 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-15	2023	0,4	1	10	29,41
7.2.1.111	СЭ Фобос 3 оп 21/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-11-5	2023	0,4	1	8,7	29,96
7.2.1.112	СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Х-2-1	2023	0,4	1	15	28,24
7.2.1.113	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2023	0,4	1	15	26,93
7.2.1.114	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-1-6	2023	0,4	1	15	26,64
7.2.1.115	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-15-4	2023	0,4	1	5	32,16
7.2.1.116	СЭ Фобос 3 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-30	2023	0,4	1	15	32,85
7.2.1.117	СЭ Фобос 3 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 046	2023	0,4	1	15	31,08
7.2.1.118	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 119	2023	0,4	1	15	38,71
7.2.1.119	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-7-57	2023	0,4	1	15	38,71
7.2.1.120	Щит учета СЭ ST402D оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-6-2	2023	0,4	1	15	40,59
7.2.1.121	Щит учета СЭ ST402D оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-543-19	2023	0,4	1	10	40,85
7.2.1.122	Щит учета СЭ ST402D оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-6	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.123	Щит учета СЭ ST402D оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/ВО-15	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.124	Щит учета СЭ ST402D оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-41	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.125	СЭ СЕ308 С36 оп 44 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,4	1	15	35,91
7.2.1.126	СЭ СЕ308 С36 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ж-544-2	2023	0,4	1	15	38,13
7.2.1.127	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/С-3	2023	0,4	1	15	35,91
7.2.1.128	Щит учета СЭ Фобос 3 оп 20/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2023	0,4	1	15	39,94
7.2.1.129	СЭ СЕ308 С36 оп 23/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-3	2023	0,4	1	15	35,91
7.2.1.130	СЭ СЕ308 С36 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/Вв-5	2023	0,4	1	15	35,91
7.2.1.131	СЭ СЕ308 С36 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-5-15	2023	0,4	1	15	38,13
7.2.1.132	СЭ СЕ308 С36 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-28	2023	0,4	1	15	38,49
7.2.1.133	СЭ СЕ308 С36 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-13	2023	0,4	1	15	35,91
7.2.1.134	СЭ СЕ308 С36 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,4	1	15	35,91
7.2.1.135	СЭ СЕ308 С36 оп 38 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028	2023	0,4	1	15	42,94
7.2.1.136	СЭ СЕ308 С36 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-13	2023	0,4	1	15	39,21
7.2.1.137	СЭ СЕ308 С36 оп 23/3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/С-10	2023	0,4	1	15	34,21
7.2.1.138	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-10	2023	0,4	1	15	28,88
7.2.1.139	СЭ Фобос 3 оп 20/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-13	2023	0,4	1	15	27,19
7.2.1.140	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	28,30
7.2.1.141	СЭ Фобос 3 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2023	0,4	1	15	30,76
7.2.1.142	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-6	2023	0,4	1	12	28,74
7.2.1.143	СЭ Фобос 3 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2023	0,4	1	15	27,24
7.2.1.144	СЭ Фобос 3 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-24	2023	0,4	1	15	30,82
7.2.1.145	СЭ Фобос 3 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-20	2023	0,4	1	6	31,46
7.2.1.146	СЭ Фобос 3 оп 14/7 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2023	0,4	1	15	27,27
7.2.1.147	СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-2	2023	0,4	1	15	26,63
7.2.1.148	СЭ Фобос 3 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-24	2023	0,4	1	15	27,22
7.2.1.149	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-22-3	2023	0,4	1	15	28,69
7.2.1.150	СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2023	0,4	1	15	30,61
7.2.1.151	СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-8	2023	0,4	1	5	31,15
7.2.1.152	СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-4	2023	0,4	1	10	30,78
7.2.1.153	СЭ Фобос 3 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2023	0,4	1	10	26,79
7.2.1.154	СЭ Фобос 3 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2023	0,4	1	5,45	27,57
7.2.1.155	СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	1	15	27,44
7.2.1.156	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-9	2023	0,4	1	15	28,28
7.2.1.157	СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-12	2023	0,4	1	10	27,15
7.2.1.158	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-9	2023	0,4	1	5	27,78
7.2.1.159	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-1	2023	0,4	1	15	27,44
7.2.1.160	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2023	0,4	1	13	28,38
7.2.1.161	СЭ Фобос 3 оп 9/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-16	2023	0,4	1	15	27,06

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.162	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СгК-5-24	2023	0,4	1	15	28,67
7.2.1.163	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2023	0,4	1	15	29,56
7.2.1.164	СЭ Фобос 3 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-13	2023	0,4	1	15	27,35
7.2.1.165	СЭ Фобос 3 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-19	2023	0,4	1	15	27,14
7.2.1.166	СЭ Фобос 3 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-8	2023	0,4	1	15	27,12
7.2.1.167	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-18	2023	0,4	1	15	30,40
7.2.1.168	СЭ Фобос 3 оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2023	0,4	1	15	30,80
7.2.1.169	СЭ Фобос 3 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-13	2023	0,4	1	3	30,78
7.2.1.170	СЭ Фобос 3 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-16	2023	0,4	1	15	27,50
7.2.1.171	СЭ Фобос 3 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-3	2023	0,4	1	15	27,47
7.2.1.172	СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-20	2023	0,4	1	15	26,68
7.2.1.173	СЭ Фобос 3 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	1	15	27,18
7.2.1.174	СЭ Фобос 3 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-3	2023	0,4	1	10	26,65
7.2.1.175	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2023	0,4	1	15	28,94
7.2.1.176	СЭ Фобос 3 оп 39 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-10	2023	0,4	1	15	27,12
7.2.1.177	СЭ Фобос 3 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	15	27,40
7.2.1.178	СЭ Фобос 3 оп 6/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	1	15	27,18
7.2.1.179	СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2023	0,4	1	15	28,04
7.2.1.180	СЭ Фобос 3 оп 12/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2023	0,4	1	5	30,78
7.2.1.181	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-2	2023	0,4	1	15	28,37
7.2.1.182	СЭ Фобос 3 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	31,02
7.2.1.183	СЭ Фобос 3 оп 9/17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	15	30,86
7.2.1.184	СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2023	0,4	1	15	27,18
7.2.1.185	СЭ Фобос 3 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СгК-4-1	2023	0,4	1	15	27,21
7.2.1.186	СЭ Фобос 3 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-34	2023	0,4	1	15	27,25
7.2.1.187	СЭ Фобос 3 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-3	2023	0,4	1	15	27,31
7.2.1.188	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинц-922-3	2023	0,4	1	15	28,67
7.2.1.189	СЭ Фобос 3 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	27,28
7.2.1.190	СЭ Фобос 3 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	15	30,77
7.2.1.191	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-6	2023	0,4	1	15	30,78
7.2.1.192	СЭ Фобос 3 оп 11/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,4	1	15	27,24
7.2.1.193	СЭ Фобос 3 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2023	0,4	1	15	27,17
7.2.1.194	СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-14-5	2023	0,4	1	15	27,21
7.2.1.195	СЭ Фобос 3 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-31	2023	0,4	1	15	30,76
7.2.1.196	СЭ Фобос 3 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2023	0,4	1	15	27,20
7.2.1.197	СЭ Фобос 3 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	10	30,72
7.2.1.198	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 7/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,4	1	15	28,73
7.2.1.199	СЭ Фобос 3 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-51	2023	0,4	1	15	27,24
7.2.1.200	СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-41	2023	0,4	1	15	27,27
7.2.1.201	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 33/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	7	28,65
7.2.1.202	СЭ Фобос 3 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-35	2023	0,4	1	5	30,41
7.2.1.203	СЭ Фобос 3 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ю-20-1	2023	0,4	1	15	27,36
7.2.1.204	СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-7	2023	0,4	1	15	30,66
7.2.1.205	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-30	2023	0,4	1	15	28,82
7.2.1.206	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пинц-922-2	2023	0,4	1	15	28,71
7.2.1.207	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 5/26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	15	29,56
7.2.1.208	СЭ Фобос 3 оп 11/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,4	1	15	27,17
7.2.1.209	СЭ Фобос 3 оп 11/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-15	2023	0,4	1	10	27,32
7.2.1.210	СЭ Фобос 3 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-3	2023	0,4	1	15	27,23
7.2.1.211	СЭ Фобос 3 оп 6/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-9	2023	0,4	1	10	30,61
7.2.1.212	СЭ Фобос 3 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	1	15	31,08
7.2.1.213	СЭ Фобос 3 оп 9/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-16	2023	0,4	1	15	27,31
7.2.1.214	СЭ Фобос 3 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-6-2	2023	0,4	1	15	27,19
7.2.1.215	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2023	0,4	1	15	31,23
7.2.1.216	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2023	0,4	1	15	31,03
7.2.1.217	СЭ Фобос 3 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-10	2023	0,4	1	15	27,36
7.2.1.218	СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-11	2023	0,4	1	15	26,61
7.2.1.219	СЭ Фобос 3 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-65-24	2023	0,4	1	15	27,22
7.2.1.220	СЭ Фобос 3 оп 16/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	15	27,29
7.2.1.221	СЭ Фобос 3 оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2023	0,4	1	15	27,17
7.2.1.222	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-44	2023	0,4	1	15	27,30
7.2.1.223	СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2023	0,4	1	15	31,27
7.2.1.224	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СгР-5-9	2023	0,4	1	15	30,96
7.2.1.225	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2023	0,4	1	10	28,26
7.2.1.226	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 179	2023	0,4	1	-	32,63
7.2.1.227	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 399	2023	0,4	1	-	32,42
7.2.1.228	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 382	2023	0,4	1	-	32,63
7.2.1.229	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 425	2023	0,4	1	-	32,19
7.2.1.230	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 398	2023	0,4	1	-	32,64
7.2.1.231	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 332	2023	0,4	1	-	32,11
7.2.1.232	СЭ Фобос 3 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/ВЛ-9	2023	0,4	1	10	32,70
7.2.1.233	СЭ Фобос 3 оп 8-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2023	0,4	1	15	31,07
7.2.1.234	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Нов-19-10	2023	0,4	1	15	28,04
7.2.1.235	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 020	2023	0,4	1	15	28,44

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.236	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-9-7	2023	0,4	1	10	30,94
7.2.1.237	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 252	2023	0,4	1	-	29,04
7.2.1.238	СЭ Фобос 3 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115	2023	0,4	1	15	44,26
7.2.1.239	СЭ Фобос 3 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 24/К-11	2023	0,4	1	6	27,15
7.2.1.240	СЭ СЕ308 С36 оп 8/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-3-10	2023	0,4	1	15	37,29
7.2.1.241	СЭ СЕ308 С36 оп 23/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2023	0,4	1	15	37,29
7.2.1.242	СЭ СЕ308 С36 оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-908-6	2023	0,4	1	15	37,29
7.2.1.243	СЭ СЕ308 С36 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-15	2023	0,4	1	15	37,29
7.2.1.244	СЭ СЕ308 С36 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2023	0,4	1	15	37,29
7.2.1.245	СЭ СЕ308 С36 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 261	2023	0,4	1	15	37,29
7.2.1.246	Щит учета СЭ ST402D оп 8-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-5-15	2023	0,4	1	24	40,85
7.2.1.247	Щит учета СЭ ST402D оп 35 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 162	2023	0,4	1	4	40,85
7.2.1.248	Щит учета СЭ ST402D оп 65-1 ВЛ 10 кВ №37 ПС Володарская	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.249	Щит учета СЭ ST402D оп 7-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-4-10	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.250	Щит учета СЭ ST402D оп 37 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/С-1а	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.251	Щит учета СЭ ST402D оп 15-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-37	2023	0,4	1	12	40,85
7.2.1.252	Щит учета СЭ ST402D оп 10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.253	Щит учета СЭ ST402D КУ Орелгосзаказчик оп 89 ВЛ 10 кВ №1а ПС Судбищи	2023	0,4	1	8	40,85
7.2.1.254	Щит учета СЭ ST402D КУ Орелгосзаказчик оп 217 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбищи	2023	0,4	1	8	40,85
7.2.1.255	Щит учета СЭ ST402D оп 7-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.256	Щит учета СЭ ST402D оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 408	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.257	Щит учета СЭ ST402D оп 8-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2023	0,4	1	5	40,85
7.2.1.258	Щит учета СЭ ST402D оп 8-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	5	40,85
7.2.1.259	Щит учета СЭ ST402D оп 4-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/М-7	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.260	Щит учета СЭ ST402D оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/С-10	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.261	Щит учета СЭ ST402D оп 5-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-5	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.262	Щит учета СЭ ST402D оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-52	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.263	Щит учета СЭ ST402D оп 6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.264	Щит учета СЭ ST402D оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-7-2	2023	0,4	1	15	40,85
7.2.1.265	СЭ СЕ308 С36 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2023	0,4	1	15	34,16
7.2.1.266	СЭ СЕ308 С36 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2023	0,4	1	15	34,16
7.2.1.267	СЭ СЕ308 С36 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-18	2023	0,4	1	15	35,86
7.2.1.268	СЭ СЕ308 С36 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-30	2023	0,4	1	15	35,86
7.2.1.269	СЭ СЕ308 С36 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-60	2023	0,4	1	15	34,16
7.2.1.270	СЭ СЕ308 С36 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2023	0,4	1	15	34,16
7.2.1.271	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-25	2023	0,4	1	9	29,49
7.2.1.272	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-6	2023	0,4	1	15	29,11
7.2.1.273	СЭ Фобос 3 оп 5/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,4	1	6	26,78
7.2.1.274	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-2	2023	0,4	1	15	29,11
7.2.1.275	СЭ Фобос 3 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	26,73
7.2.1.276	СЭ Фобос 3 оп 5/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,4	1	15	26,81
7.2.1.277	СЭ Фобос 3 оп 2/14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-10	2023	0,4	1	15	26,95
7.2.1.278	СЭ Фобос 3 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-21	2023	0,4	1	15	27,75
7.2.1.279	СЭ Фобос 3 оп 12/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	15	26,96
7.2.1.280	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-43	2023	0,4	1	30	29,52
7.2.1.281	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 9/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,4	1	15	29,63
7.2.1.282	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-1	2023	0,4	1	20	28,92
7.2.1.283	СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-45	2023	0,4	1	15	27,40
7.2.1.284	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-4-4	2023	0,4	1	15	29,68
7.2.1.285	СЭ Фобос 3 оп 8/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-3	2023	0,4	1	15	27,10
7.2.1.286	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-13	2023	0,4	1	15	29,28

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.287	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-9	2023	0,4	1	15	29,10
7.2.1.288	СЭ Фобос 3 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-3	2023	0,4	1	15	27,13
7.2.1.289	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-17	2023	0,4	1	15	28,62
7.2.1.290	СЭ Фобос 3 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-30	2023	0,4	1	15	26,64
7.2.1.291	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,4	1	10	29,64
7.2.1.292	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 25/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2023	0,4	1	8	29,11
7.2.1.293	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-908-6	2023	0,4	1	18	28,71
7.2.1.294	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-41	2023	0,4	1	15	29,08
7.2.1.295	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2023	0,4	1	15	30,18
7.2.1.296	СЭ Фобос 3 оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-21	2023	0,4	1	15	27,57
7.2.1.297	СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2023	0,4	1	10	27,22
7.2.1.298	СЭ Фобос 3 оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-31	2023	0,4	1	15	28,37
7.2.1.299	СЭ Фобос 3 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2023	0,4	1	15	27,64
7.2.1.300	СЭ Фобос 3 оп 10/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2023	0,4	1	15	26,74
7.2.1.301	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-7	2023	0,4	1	15	29,11
7.2.1.302	СЭ Фобос 3 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2023	0,4	1	15	26,50
7.2.1.303	СЭ Фобос 3 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-38	2023	0,4	1	17	26,76
7.2.1.304	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2023	0,4	1	15	29,47
7.2.1.305	СЭ Фобос 3 оп 3/20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-6	2023	0,4	1	15	27,80
7.2.1.306	СЭ Фобос 3 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-1	2023	0,4	1	15	27,15
7.2.1.307	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2023	0,4	1	15	29,47
7.2.1.308	СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-1	2023	0,4	1	10	26,95
7.2.1.309	СЭ Фобос 3 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-908-6	2023	0,4	1	6	26,80
7.2.1.310	СЭ Фобос 3 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-5	2023	0,4	1	15	26,92
7.2.1.311	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2023	0,4	1	15	28,48
7.2.1.312	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-7	2023	0,4	1	2	29,51
7.2.1.313	СЭ Фобос 3 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2023	0,4	1	15	27,75
7.2.1.314	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,4	1	15	29,14
7.2.1.315	СЭ Фобос 3 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-10	2023	0,4	1	15	26,81
7.2.1.316	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-10	2023	0,4	1	15	29,20
7.2.1.317	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-33	2023	0,4	1	15	29,34
7.2.1.318	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	15	29,48
7.2.1.319	СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2023	0,4	1	15	28,85
7.2.1.320	СЭ Фобос 3 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-7-4	2023	0,4	1	30	27,60
7.2.1.321	СЭ Фобос 3 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-32	2023	0,4	1	15	27,40
7.2.1.322	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-12	2023	0,4	1	15	29,09
7.2.1.323	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-22	2023	0,4	1	15	29,06
7.2.1.324	СЭ Фобос 3 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-46	2023	0,4	1	15	27,03
7.2.1.325	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 4/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2023	0,4	1	15	30,01
7.2.1.326	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2023	0,4	1	15	29,15
7.2.1.327	СЭ Фобос 3 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-6	2023	0,4	1	10	27,67
7.2.1.328	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-13	2023	0,4	1	15	29,61
7.2.1.329	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-13	2023	0,4	1	10	30,23
7.2.1.330	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	28,91
7.2.1.331	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-1	2023	0,4	1	15	29,93
7.2.1.332	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-1	2023	0,4	1	15	29,03
7.2.1.333	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-4	2023	0,4	1	15	29,09
7.2.1.334	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-12	2023	0,4	1	15	28,50
7.2.1.335	СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2023	0,4	1	15	26,63
7.2.1.336	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-5	2023	0,4	1	-	27,66
7.2.1.337	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 38 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-10	2023	0,4	1	-	28,25
7.2.1.338	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-13	2023	0,4	1	-	27,17
7.2.1.339	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-34	2023	0,4	1	-	28,20
7.2.1.340	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 9/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,4	1	-	27,46
7.2.1.341	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-16	2023	0,4	1	-	27,81
7.2.1.342	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-21	2023	0,4	1	-	27,76
7.2.1.343	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-44	2023	0,4	1	-	27,75
7.2.1.344	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-16	2023	0,4	1	-	27,87

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.345	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 33/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	-	28,38
7.2.1.346	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 17/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-32	2023	0,4	1	-	28,04
7.2.1.347	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 384	2023	0,4	1	15	31,88
7.2.1.348	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 ТП 093	2023	0,4	1	-	31,79
7.2.1.349	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 193	2023	0,4	1	-	31,82
7.2.1.350	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 202	2023	0,4	1	-	31,64
7.2.1.351	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Сеп-10	2023	0,4	1	15	33,78
7.2.1.352	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-34	2023	0,4	1	10	31,56
7.2.1.353	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-34	2023	0,4	1	7	31,97
7.2.1.354	СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 12/РБ-20	2023	0,4	1	5	30,52
7.2.1.355	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Рах-15	2023	0,4	1	15	31,64
7.2.1.356	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Х-2-1	2023	0,4	1	-	26,04
7.2.1.357	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-6-3	2023	0,4	1	-	26,17
7.2.1.358	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Х-6-8	2023	0,4	1	-	26,03
7.2.1.359	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-5-2	2023	0,4	1	15	25,37
7.2.1.360	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-5-1	2023	0,4	1	15	25,36
7.2.1.361	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063	2023	0,4	1	-	27,69
7.2.1.362	СЭ Фобос 3 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/К-21	2023	0,4	1	5	19,98
7.2.1.363	СЭ Фобос 3 оп 8-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Н-2	2023	0,4	1	5	19,82
7.2.1.364	СЭ СЕ308 С36 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-43	2023	0,4	1	15	37,37
7.2.1.365	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308 S31 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-33	2023	0,4	1	100	49,24
7.2.1.366	СЭ СЕ308 С36 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-44	2023	0,4	1	15	37,05
7.2.1.367	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-8	2023	0,4	1	15	30,39
7.2.1.368	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-3-5	2023	0,4	1	8	29,10
7.2.1.369	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-6	2023	0,4	1	15	28,56
7.2.1.370	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-23	2023	0,4	1	15	29,43
7.2.1.371	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-21-5	2023	0,4	1	10	26,73
7.2.1.372	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,4	1	10	28,76
7.2.1.373	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-3	2023	0,4	1	15	28,57
7.2.1.374	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 16/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-7	2023	0,4	1	8	29,82
7.2.1.375	СЭ Фобос 3 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-7	2023	0,4	1	25	26,71
7.2.1.376	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-19	2023	0,4	1	7	29,34
7.2.1.377	СЭ Фобос 3 оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-10	2023	0,4	1	15	26,77
7.2.1.378	СЭ Фобос 3 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2023	0,4	1	15	26,74
7.2.1.379	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-24	2023	0,4	1	15	29,87
7.2.1.380	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-24	2023	0,4	1	15	29,48
7.2.1.381	СЭ Фобос 3 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-33	2023	0,4	1	15	27,46
7.2.1.382	СЭ Фобос 3 оп 8/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	15	26,93
7.2.1.383	СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-31	2023	0,4	1	15	27,46
7.2.1.384	СЭ Фобос 3 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-32	2023	0,4	1	3	27,06
7.2.1.385	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинч-908-6	2023	0,4	1	8	28,76
7.2.1.386	СЭ Фобос 3 оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-14	2023	0,4	1	15	27,03
7.2.1.387	СЭ Фобос 3 оп 13/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-9	2023	0,4	1	15	26,95
7.2.1.388	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-7	2023	0,4	1	15	28,54
7.2.1.389	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1-9а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-7	2023	0,4	1	15	29,52
7.2.1.390	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-16-7	2023	0,4	1	7	28,84
7.2.1.391	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-63-4	2023	0,4	1	10	28,59
7.2.1.392	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2023	0,4	1	10	29,84
7.2.1.393	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-13	2023	0,4	1	15	28,55
7.2.1.394	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-10	2023	0,4	1	4	28,52
7.2.1.395	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-5	2023	0,4	1	15	29,99
7.2.1.396	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-26	2023	0,4	1	15	28,55
7.2.1.397	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	29,48
7.2.1.398	СЭ Фобос 3 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-10	2023	0,4	1	15	27,07
7.2.1.399	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-14	2023	0,4	1	15	28,90

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.400	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-20	2023	0,4	1	15	28,58
7.2.1.401	СЭ Фобос 3 оп 24/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,4	1	15	27,14
7.2.1.402	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2023	0,4	1	15	28,51
7.2.1.403	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2023	0,4	1	15	27,93
7.2.1.404	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-4	2023	0,4	1	10	28,55
7.2.1.405	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	15	26,95
7.2.1.406	СЭ Фобос 3 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-30	2023	0,4	1	15	27,47
7.2.1.407	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5/18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-30	2023	0,4	1	10	29,73
7.2.1.408	СЭ Фобос 3 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	10	26,96
7.2.1.409	СЭ Фобос 3 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	10	26,96
7.2.1.410	СЭ Фобос 3 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	1	15	26,96
7.2.1.411	СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	10	27,66
7.2.1.412	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 8/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-2	2023	0,4	1	15	30,09
7.2.1.413	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-10-2	2023	0,4	1	15	27,97
7.2.1.414	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-52	2023	0,4	1	15	28,93
7.2.1.415	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2023	0,4	1	15	29,75
7.2.1.416	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2023	0,4	1	8	28,20
7.2.1.417	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-38	2023	0,4	1	8	26,90
7.2.1.418	СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,4	1	8	27,28
7.2.1.419	СЭ Фобос 3 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СгК-5-9	2023	0,4	1	8	27,13
7.2.1.420	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-6	2023	0,4	1	15	29,42
7.2.1.421	СЭ Фобос 3 оп 4/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2023	0,4	1	15	27,47
7.2.1.422	СЭ Фобос 3 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-1	2023	0,4	1	15	26,97
7.2.1.423	СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-20	2023	0,4	1	15	27,48
7.2.1.424	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-44	2023	0,4	1	15	28,95
7.2.1.425	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-7	2023	0,4	1	15	29,68
7.2.1.426	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинц-922-2	2023	0,4	1	10	29,77
7.2.1.427	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-24	2023	0,4	1	15	28,13
7.2.1.428	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2023	0,4	1	10	28,57
7.2.1.429	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 3/25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-7	2023	0,4	1	15	29,69
7.2.1.430	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-5	2023	0,4	1	5	27,61
7.2.1.431	СЭ Фобос 3 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2023	0,4	1	5	27,03
7.2.1.432	СЭ Фобос 3 оп 5/21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	5	26,96
7.2.1.433	СЭ Фобос 3 оп 5/19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	15	27,57
7.2.1.434	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,4	1	15	30,46
7.2.1.435	СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-4-8	2023	0,4	1	10	26,96
7.2.1.436	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/10 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-3	2023	0,4	1	15	29,42
7.2.1.437	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 16/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-44	2023	0,4	1	10	28,58
7.2.1.438	СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	1	15	26,96
7.2.1.439	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2023	0,4	1	15	29,10
7.2.1.440	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-46	2023	0,4	1	15	28,48
7.2.1.441	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-46	2023	0,4	1	15	28,53
7.2.1.442	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-11	2023	0,4	1	6	28,54
7.2.1.443	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-9	2023	0,4	1	15	29,50
7.2.1.444	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,4	1	15	29,63
7.2.1.445	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2023	0,4	1	15	28,08
7.2.1.446	СЭ Фобос 3 оп 13/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	15	27,24
7.2.1.447	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-40	2023	0,4	1	15	29,58
7.2.1.448	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-52	2023	0,4	1	15	29,76
7.2.1.449	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-17-3	2023	0,4	1	30	28,65
7.2.1.450	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-9	2023	0,4	1	15	28,00
7.2.1.451	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-1	2023	0,4	1	10	27,54
7.2.1.452	СЭ Фобос 3 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-3	2023	0,4	1	15	27,68
7.2.1.453	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП Бк-8-7	2023	0,4	1	-	29,98
7.2.1.454	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	-	30,26
7.2.1.455	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-7	2023	0,4	1	-	30,53
7.2.1.456	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СгР-2-25	2023	0,4	1	-	26,86
7.2.1.457	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-5	2023	0,4	1	-	30,18
7.2.1.458	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-5	2023	0,4	1	-	29,66

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.459	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-27	2023	0,4	1	-	26,79
7.2.1.460	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-3	2023	0,4	1	-	30,30
7.2.1.461	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2023	0,4	1	-	26,54
7.2.1.462	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-6-2	2023	0,4	1	-	30,25
7.2.1.463	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-37	2023	0,4	1	-	30,04
7.2.1.464	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 217	2023	0,4	1	-	32,02
7.2.1.465	СЭ ПСЧ-4ТМ.05МК оп 11а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Д-18	2023	0,4	1	-	21,08
7.2.1.466	Блок БИЗ 3Ф СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Т-12	2023	0,4	1	-	24,36
7.2.1.467	СЭ Фобос 3 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15/Д-12	2023	0,4	1	15	29,13
7.2.1.468	СЭ Фобос 3 оп 7-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-8-2	2023	0,4	1	3	22,25
7.2.1.469	СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ш-1-12	2023	0,4	1	5	21,70
7.2.1.470	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-15-5	2023	0,4	1	-	26,18
7.2.1.471	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-15	2023	0,4	1	-	26,19
7.2.1.472	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-37	2023	0,4	1	15	25,13
7.2.1.473	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2023	0,4	1	15	25,01
7.2.1.474	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 4-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 268	2023	0,4	1	15	23,89
7.2.1.475	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005	2023	0,4	1	-	30,80
7.2.1.476	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 209	2023	0,4	1	-	31,40
7.2.1.477	СЭ Фобос 3 оп 3-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 53	2023	0,4	1	15	25,51
7.2.1.478	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/П-17	2023	0,4	1	3	32,31
7.2.1.479	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 345	2023	0,4	1	10	37,94
7.2.1.480	СЭ Фобос 3 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-11-5	2023	0,4	1	10	27,06
7.2.1.481	СЭ СЕ308 С36 оп 2-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Рах-15	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.482	СЭ СЕ308 С36 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №006	2023	0,4	1	15	37,52
7.2.1.483	СЭ СЕ308 С36 оп 1/29 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 330	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.484	СЭ СЕ308 С36 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.485	СЭ СЕ308 С36 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-1	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.486	СЭ СЕ308 С36 оп 3-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 190	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.487	СЭ СЕ308 С36 оп 20/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.488	СЭ СЕ308 С36 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-9	2023	0,4	1	10	37,70
7.2.1.489	СЭ СЕ308 С36 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-34	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.490	СЭ СЕ308 С36 оп 3-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 181	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.491	СЭ СЕ308 С36 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.492	СЭ СЕ308 С36 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2023	0,4	1	10	37,70
7.2.1.493	СЭ СЕ308 С36 оп 33/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	6	37,70
7.2.1.494	СЭ СЕ308 С36 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.495	СЭ СЕ308 С36 оп 5/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-2	2023	0,4	1	15	33,82
7.2.1.496	СЭ СЕ308 С36 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-32	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.497	СЭ СЕ308 С36 оп 38 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 076	2023	0,4	1	14,9	37,70
7.2.1.498	СЭ СЕ308 С36 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-1	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.499	СЭ СЕ308 С36 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.500	СЭ СЕ308 С36 оп 1-21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 330	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.501	СЭ СЕ308 С36 оп 1-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 330	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.502	СЭ СЕ308 С36 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-10	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.503	СЭ СЕ308 С36 оп 25/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2023	0,4	1	6	36,15
7.2.1.504	СЭ СЕ308 С36 оп 13/38 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-10	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.505	СЭ СЕ308 С36 оп 43 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 12/У-1	2023	0,4	1	15	37,33
7.2.1.506	СЭ СЕ308 С36 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-23	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.507	СЭ СЕ308 С36 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинц-922-1	2023	0,4	1	15	37,70
7.2.1.508	СЭ СЕ308 С36 оп 1-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 026	2023	0,4	1	13	37,70
7.2.1.509	СЭ СЕ308 С36 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/Ш-7	2023	0,4	1	15	37,64

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.510	Щит учета СЭ ST402D оп 7-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-1	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.511	СЭ СЕ308 С36 оп 6/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-5-1	2023	0,4	1	10	33,76
7.2.1.512	Щит учета СЭ ST402D оп 7-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	1	5	39,96
7.2.1.513	Щит учета СЭ ST402D оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-23	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.514	Щит учета СЭ ST402D оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.515	Щит учета СЭ ST402D оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-58	2023	0,4	1	5	39,96
7.2.1.516	СЭ СЕ308 С36 оп 22/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-10	2023	0,4	1	15	32,83
7.2.1.517	Щит учета СЭ ST402D оп 6-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.518	СЭ СЕ308 С36 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 026	2023	0,4	1	15	35,26
7.2.1.519	Щит учета СЭ ST402D оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 070	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.520	Щит учета СЭ ST402D оп 6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 4/С-3	2023	0,4	1	30	39,96
7.2.1.521	СЭ СЕ308 С36 оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	32,83
7.2.1.522	Щит учета СЭ ST402D оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-1-2	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.523	Щит учета СЭ ST402D оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.524	Щит учета СЭ ST402D оп 20-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-1	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.525	СЭ СЕ308 С36 оп 3/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-30	2023	0,4	1	30	34,45
7.2.1.526	Щит учета СЭ ST402D оп 2-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 49	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.527	Щит учета СЭ ST402D оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.528	Щит учета СЭ ST402D оп 1-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 138	2023	0,4	1	5	39,96
7.2.1.529	Щит учета СЭ ST402D КУ Орелгосзаказчик оп 5-17 ВЛ 10 кВ №3 ПС Судбищи	2023	0,4	1	8	39,96
7.2.1.530	Щит учета СЭ ST402D оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-14-10	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.531	Щит учета СЭ ST402D оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/РБ-17	2023	0,4	1	11	39,96
7.2.1.532	Щит учета СЭ ST402D оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-18	2023	0,4	1	15	39,96
7.2.1.533	СЭ СЕ308 С36 оп 15/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	32,83
7.2.1.534	Щит учета СЭ ST402D оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	50	39,96
7.2.1.535	Щит учета СЭ ST402D оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-3-14	2023	0,4	1	10	39,96
7.2.1.536	СЭ СЕ308 С36 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	2	36,24
7.2.1.537	СЭ СЕ308 С36 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2023	0,4	1	8	36,24
7.2.1.538	СЭ СЕ308 С36 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2023	0,4	1	15	35,87
7.2.1.539	СЭ СЕ308 С36 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-15	2023	0,4	1	15	36,24
7.2.1.540	СЭ СЕ308 С36 оп 6/23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	1	15	36,24
7.2.1.541	СЭ СЕ308 С36 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2023	0,4	1	15	36,24
7.2.1.542	СЭ СЕ308 С36 оп 14/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-7	2023	0,4	1	5	36,24
7.2.1.543	СЭ СЕ308 С36 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2023	0,4	1	15	34,23
7.2.1.544	Щит учета СЭ Фобос 3 оп 5/26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	15	39,12
7.2.1.545	СЭ СЕ308 С36 оп 8/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-1-7	2023	0,4	1	15	36,24
7.2.1.546	СЭ СЕ308 С36 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-46	2023	0,4	1	15	36,24
7.2.1.547	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 29а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 17/Мез-18	2023	0,4	1	15	27,53
7.2.1.548	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/Мез-12	2023	0,4	1	15	30,75
7.2.1.549	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-8	2023	0,4	1	15	26,88
7.2.1.550	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2023	0,4	1	15	28,40
7.2.1.551	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2023	0,4	1	15	28,07
7.2.1.552	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	15	28,32
7.2.1.553	СЭ Фобос 3 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2023	0,4	1	15	25,95
7.2.1.554	СЭ Фобос 3 оп 3/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-4	2023	0,4	1	15	26,40
7.2.1.555	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 18/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2023	0,4	1	15	28,02
7.2.1.556	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-1	2023	0,4	1	15	28,41
7.2.1.557	СЭ Фобос 3 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-14	2023	0,4	1	15	26,01
7.2.1.558	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	27,88
7.2.1.559	СЭ Фобос 3 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-3	2023	0,4	1	15	26,27
7.2.1.560	СЭ Фобос 3 оп 12/14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	15	25,96

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.561	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-35	2023	0,4	1	15	27,44
7.2.1.562	СЭ Фобос 3 оп 6/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2023	0,4	1	6	26,38
7.2.1.563	СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-5	2023	0,4	1	15	26,44
7.2.1.564	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2023	0,4	1	15	29,09
7.2.1.565	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2023	0,4	1	15	27,04
7.2.1.566	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-24	2023	0,4	1	15	28,42
7.2.1.567	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2023	0,4	1	3	26,53
7.2.1.568	СЭ Фобос 3 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	25,98
7.2.1.569	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	27,87
7.2.1.570	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	6	28,46
7.2.1.571	СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-44	2023	0,4	1	15	26,90
7.2.1.572	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-25	2023	0,4	1	15	27,32
7.2.1.573	СЭ Фобос 3 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-1	2023	0,4	1	15	26,48
7.2.1.574	СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-10	2023	0,4	1	12	26,37
7.2.1.575	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв3-24	2023	0,4	1	15	26,86
7.2.1.576	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-44	2023	0,4	1	15	28,63
7.2.1.577	СЭ Фобос 3 оп 15/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2023	0,4	1	15	26,37
7.2.1.578	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП СтК-5-24	2023	0,4	1	15	27,92
7.2.1.579	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-2-21	2023	0,4	1	15	26,87
7.2.1.580	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	26,59
7.2.1.581	СЭ Фобос 3 оп 19/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	15	26,38
7.2.1.582	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-20	2023	0,4	1	15	28,59
7.2.1.583	СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-2	2023	0,4	1	10	27,00
7.2.1.584	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-37	2023	0,4	1	15	27,17
7.2.1.585	СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-2-25	2023	0,4	1	15	25,97
7.2.1.586	СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-2-25	2023	0,4	1	15	25,89
7.2.1.587	СЭ Фобос 3 оп 11/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,4	1	15	26,37
7.2.1.588	СЭ Фобос 3 оп 4/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2023	0,4	1	15	26,94
7.2.1.589	СЭ Фобос 3 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-5-4	2023	0,4	1	3	26,95
7.2.1.590	СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-20	2023	0,4	1	8	26,88
7.2.1.591	СЭ Фобос 3 оп 42 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-3-8	2023	0,4	1	6	26,73
7.2.1.592	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-5	2023	0,4	1	8	26,77
7.2.1.593	СЭ Фобос 3 оп 4/12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-24	2023	0,4	1	15	25,92
7.2.1.594	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-14	2023	0,4	1	15	27,89
7.2.1.595	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-6-34	2023	0,4	1	15	27,65
7.2.1.596	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-10	2023	0,4	1	15	27,88
7.2.1.597	СЭ Фобос 3 оп 10/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-65-13	2023	0,4	1	15	26,39
7.2.1.598	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2023	0,4	1	15	27,14
7.2.1.599	СЭ Фобос 3 оп 21/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2023	0,4	1	5	26,93
7.2.1.600	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	15	27,50
7.2.1.601	СЭ Фобос 3 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-9	2023	0,4	1	15	26,86
7.2.1.602	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-5	2023	0,4	1	10	26,71
7.2.1.603	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	27,91
7.2.1.604	СЭ Фобос 3 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2023	0,4	1	15	26,49
7.2.1.605	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2023	0,4	1	15	27,40
7.2.1.606	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-13	2023	0,4	1	15	27,29
7.2.1.607	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-32	2023	0,4	1	15	26,89
7.2.1.608	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-13	2023	0,4	1	10	28,37
7.2.1.609	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2023	0,4	1	15	28,74
7.2.1.610	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-1	2023	0,4	1	15	28,81
7.2.1.611	СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-14	2023	0,4	1	8	26,27
7.2.1.612	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	1	10	27,03
7.2.1.613	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	1	15	26,61
7.2.1.614	СЭ Фобос 3 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-9	2023	0,4	1	25	26,16
7.2.1.615	СЭ Фобос 3 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-32	2023	0,4	1	30	26,38
7.2.1.616	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-19	2023	0,4	1	55	28,05
7.2.1.617	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-8	2023	0,4	1	-	26,26
7.2.1.618	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-1	2023	0,4	1	-	27,95
7.2.1.619	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-5	2023	0,4	1	-	28,16
7.2.1.620	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-13	2023	0,4	1	-	28,31

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.621	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-65-1	2023	0,4	1	-	27,25
7.2.1.622	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-11	2023	0,4	1	-	28,20
7.2.1.623	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-14	2023	0,4	1	-	26,70
7.2.1.624	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-13	2023	0,4	1	-	26,96
7.2.1.625	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-1-2	2023	0,4	1	-	26,59
7.2.1.626	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-3-1	2023	0,4	1	-	27,04
7.2.1.627	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-1	2023	0,4	1	-	26,82
7.2.1.628	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пу-6-1	2023	0,4	1	-	26,34
7.2.1.629	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-24	2023	0,4	1	-	27,38
7.2.1.630	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 164	2023	0,4	1	-	30,26
7.2.1.631	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 039	2023	0,4	1	-	31,46
7.2.1.632	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 357	2023	0,4	1	-	29,86
7.2.1.633	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 358	2023	0,4	1	-	29,79
7.2.1.634	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208	2023	0,4	1	-	30,81
7.2.1.635	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 ТП потр Мегафон ВЛ 10 кВ №2 ПС Протасово	2023	0,4	1	-	31,55
7.2.1.636	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 046	2023	0,4	1	3	32,18
7.2.1.637	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 039	2023	0,4	1	6	32,01
7.2.1.638	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 080	2023	0,4	1	3	32,06
7.2.1.639	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 16/12 ВЛ 10 кВ №15 ПС Воин 1, ТП потребительская	2023	0,4	1	-	34,24
7.2.1.640	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 352	2023	0,4	1	-	34,19
7.2.1.641	СЭ Фобос 3 оп 7-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-15	2023	0,4	1	9	26,76
7.2.1.642	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-3-29	2023	0,4	1	15	26,96
7.2.1.643	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-29	2023	0,4	1	-	33,29
7.2.1.644	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010	2023	0,4	1	15	28,39
7.2.1.645	СЭ Фобос 3 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 017	2023	0,4	1	15	26,65
7.2.1.646	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Сен-1-3	2023	0,4	1	-	34,04
7.2.1.647	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Нов-5-2	2023	0,4	1	3	25,66
7.2.1.648	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-6-8	2023	0,4	1	-	24,08
7.2.1.649	СЭ СЕ300 S33 КЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/РБ-20	2023	0,4	1	-	6,31
7.2.1.650	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №114	2023	0,4	1	-	31,79
7.2.1.651	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290	2023	0,4	1	-	35,11
7.2.1.652	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 017	2023	0,4	1	12	31,92
7.2.1.653	СЭ Фобос 3 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-7-1	2023	0,4	1	15	29,60
7.2.1.654	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Х-2-6	2023	0,4	1	5	31,62
7.2.1.655	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 13/Я-12	2023	0,4	1	15	31,45
7.2.1.656	Щит учета СЭ ST402D оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 422	2023	0,4	1	45	42,33
7.2.1.657	Щит учета СЭ ST402D оп 1-13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-31	2023	0,4	1	15	41,81
7.2.1.658	СЭ СЕ308 С36 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-19-2	2023	0,4	1	15	38,02
7.2.1.659	СЭ СЕ308 С36 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-61	2023	0,4	1	15	38,02
7.2.1.660	СЭ СЕ308 С36 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-28	2023	0,4	1	7	38,02
7.2.1.661	Щит учета СЭ Фобос 3 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2023	0,4	1	15	40,92
7.2.1.662	СЭ Фобос 3 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-3	2023	0,4	1	10	28,19
7.2.1.663	СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-15	2023	0,4	1	15	28,18
7.2.1.664	СЭ Фобос 3 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-4	2023	0,4	1	15	26,92
7.2.1.665	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 18/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	15	30,01
7.2.1.666	СЭ Фобос 3 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-7-16	2023	0,4	1	15	27,60
7.2.1.667	СЭ Фобос 3 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2023	0,4	1	15	27,79
7.2.1.668	СЭ Фобос 3 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-16	2023	0,4	1	15	28,07
7.2.1.669	СЭ Фобос 3 оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2023	0,4	1	15	28,32
7.2.1.670	СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП К-1-10	2023	0,4	1	15	26,96
7.2.1.671	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	15	30,67
7.2.1.672	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-7	2023	0,4	1	30	29,34
7.2.1.673	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-65-13	2023	0,4	1	10	29,62
7.2.1.674	СЭ Фобос 3 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-73-3	2023	0,4	1	15	28,03

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.675	СЭ Фобос 3 оп 40 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-9	2023	0,4	1	6	28,60
7.2.1.676	СЭ Фобос 3 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-24	2023	0,4	1	15	28,17
7.2.1.677	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2023	0,4	1	-	39,46
7.2.1.678	СЭ Фобос 3 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-16-5	2023	0,4	1	-	28,86
7.2.1.679	СЭ Фобос 3 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-11-5	2023	0,4	1	-	30,31
7.2.1.680	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-15-7	2023	0,4	1	-	28,81
7.2.1.681	СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-21	2023	0,4	1	-	28,53
7.2.1.682	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП 11/Х-12	2023	0,4	1	-	29,44
7.2.1.683	СЭ НАРТИС-ИЗ300 опора 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021	2023	0,4	1	10	27,64
7.2.1.684	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021	2023	0,4	1	10	27,49
7.2.1.685	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Нов-5-2	2023	0,4	1	-	27,06
7.2.1.686	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-2-1	2023	0,4	1	10	26,88
7.2.1.687	СЭ СЕ308 С36 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-25	2023	0,4	1	15	36,86
7.2.1.688	СЭ СЕ308 С36 оп 7-5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-6-6	2023	0,4	1	15	36,86
7.2.1.689	СЭ СЕ308 С36 оп 3/14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-3-16	2023	0,4	1	15	36,86
7.2.1.690	СЭ СЕ308 С36 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2023	0,4	1	15	34,79
7.2.1.691	СЭ СЕ308 С36 оп 1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2023	0,4	1	15	36,86
7.2.1.692	СЭ СЕ308 С36 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-29	2023	0,4	1	15	36,17
7.2.1.693	Щит учета СЭ ST402D оп 9-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-20	2023	0,4	1	15	39,17
7.2.1.694	Щит учета СЭ ST402D оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-18	2023	0,4	1	15	39,17
7.2.1.695	Щит учета СЭ ST402D оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-3-7	2023	0,4	1	15	40,04
7.2.1.696	Щит учета СЭ ST402D оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-4-4	2023	0,4	1	15	39,17
7.2.1.697	Щит учета СЭ ST402D оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-28	2023	0,4	1	45	39,17
7.2.1.698	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-2-6	2023	0,4	1	5	27,46
7.2.1.699	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-25	2023	0,4	1	1	26,81
7.2.1.700	СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	15	26,85
7.2.1.701	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-7	2023	0,4	1	15	27,15
7.2.1.702	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ю-20-9	2023	0,4	1	15	28,22
7.2.1.703	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-12	2023	0,4	1	15	27,50
7.2.1.704	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	28,28
7.2.1.705	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-2-18	2023	0,4	1	15	29,18
7.2.1.706	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-2-42	2023	0,4	1	30	28,19
7.2.1.707	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-24	2023	0,4	1	15	28,21
7.2.1.708	СЭ Фобос 3 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-44	2023	0,4	1	15	27,15
7.2.1.709	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-10	2023	0,4	1	15	28,71
7.2.1.710	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-2	2023	0,4	1	15	28,37
7.2.1.711	СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-17-3	2023	0,4	1	15	26,53
7.2.1.712	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 3/7А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-6	2023	0,4	1	13	28,39
7.2.1.713	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,4	1	4	28,17
7.2.1.714	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-50	2023	0,4	1	15	28,17
7.2.1.715	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-30	2023	0,4	1	5	27,33
7.2.1.716	СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-22	2023	0,4	1	4	27,63
7.2.1.717	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-7-4	2023	0,4	1	5	26,65
7.2.1.718	СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-3-9	2023	0,4	1	3	26,62
7.2.1.719	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-28	2023	0,4	1	15	27,12
7.2.1.720	СЭ Фобос 3 оп 1/23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-3-15	2023	0,4	1	10	26,96
7.2.1.721	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2023	0,4	1	15	26,81
7.2.1.722	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2023	0,4	1	15	28,30
7.2.1.723	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2023	0,4	1	15	28,07
7.2.1.724	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 22/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-25	2023	0,4	1	15	27,15
7.2.1.725	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2023	0,4	1	5	28,32
7.2.1.726	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-13	2023	0,4	1	5	28,85
7.2.1.727	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 24/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2023	0,4	1	5	27,05

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.728	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-1	2023	0,4	1	15	28,08
7.2.1.729	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 14/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,4	1	45	28,08
7.2.1.730	СЭ Фобос 3 оп 6/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	28,02
7.2.1.731	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2023	0,4	1	15	28,13
7.2.1.732	СЭ Фобос 3 оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	1	15	26,91
7.2.1.733	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-3-11	2023	0,4	1	-	27,37
7.2.1.734	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-25	2023	0,4	1	-	28,03
7.2.1.735	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2023	0,4	1	-	28,44
7.2.1.736	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-27	2023	0,4	1	-	27,69
7.2.1.737	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-5	2023	0,4	1	-	27,46
7.2.1.738	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-8	2023	0,4	1	-	29,09
7.2.1.739	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-23-3	2023	0,4	1	-	29,06
7.2.1.740	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-40	2023	0,4	1	-	28,16
7.2.1.741	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151	2023	0,4	1	3	33,57
7.2.1.742	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184	2023	0,4	1	12	33,15
7.2.1.743	СЭ Фобос 3 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 202	2023	0,4	1	18,5	25,10
7.2.1.744	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 173	2023	0,4	1	15	34,01
7.2.1.745	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 130	2023	0,4	1	12	33,83
7.2.1.746	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 132	2023	0,4	1	-	32,58
7.2.1.747	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 141	2023	0,4	1	-	31,61
7.2.1.748	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 129	2023	0,4	1	-	32,57
7.2.1.749	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 058	2023	0,4	1	-	31,11
7.2.1.750	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1-3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Сер-10	2023	0,4	1	12	29,90
7.2.1.751	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1-19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/Сх-8	2023	0,4	1	8	31,78
7.2.1.752	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/Кр3-16	2023	0,4	1	-	31,69
7.2.1.753	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Кр3-17	2023	0,4	1	-	25,00
7.2.1.754	СЭ Фобос 3 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-1	2023	0,4	1	15	27,84
7.2.1.755	СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-10-2	2023	0,4	1	15	27,79
7.2.1.756	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-10-22	2023	0,4	1	5	28,55
7.2.1.757	Шкаф ВШУ с ФОБОС 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-5-6	2023	0,4	1	5	27,13
7.2.1.758	Шкаф ВШУ с ФОБОС 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-2-10	2023	0,4	1	5	27,04
7.2.1.759	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 089	2023	0,4	1	-	25,52
7.2.1.760	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-6-2	2023	0,4	1	-	25,14
7.2.1.761	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-3-15	2023	0,4	1	-	30,48
7.2.1.762	СЭ Фобос 3 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 9/Н-11	2023	0,4	1	3	30,50
7.2.1.763	СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Н-6	2023	0,4	1	5	30,91
7.2.1.764	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/К-21	2023	0,4	1	4	33,65
7.2.1.765	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП С-16-14	2023	0,4	1	-	25,76
7.2.1.766	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-7-7	2023	0,4	1	5	26,91
7.2.1.767	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП С-9-6	2023	0,4	1	5,95	26,45
7.2.1.768	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 076	2023	0,4	1	1	20,49
7.2.1.769	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/Х-15	2023	0,4	1	-	26,30
7.2.1.770	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП 2а/П-2	2023	0,4	1	-	26,09
7.2.1.771	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/П-2	2023	0,4	1	5	30,00
7.2.1.772	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/С-1	2023	0,4	1	5	31,22
7.2.1.773	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 12/П-8	2023	0,4	1	5	30,54
7.2.1.774	Щит учета СЭ ST402D оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №138	2023	0,4	1	15	41,10
7.2.1.775	Щит учета СЭ ST402D оп 3-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-1	2023	0,4	1	15	39,54
7.2.1.776	Щит учета СЭ ST402D оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 062	2023	0,4	1	1	41,10
7.2.1.777	Щит учета СЭ ST402D оп 2-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2023	0,4	1	10	39,38
7.2.1.778	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-10	2023	0,4	1	15	33,90

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.779	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	15	33,91
7.2.1.780	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-24	2023	0,4	1	15	33,46
7.2.1.781	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 24/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	1	15	33,68
7.2.1.782	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-32	2023	0,4	1	15	32,07
7.2.1.783	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-17	2023	0,4	1	15	33,67
7.2.1.784	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2023	0,4	1	15	31,99
7.2.1.785	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-31	2023	0,4	1	15	33,36
7.2.1.786	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2023	0,4	1	15	33,95
7.2.1.787	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	15	32,00
7.2.1.788	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-45	2023	0,4	1	15	32,89
7.2.1.789	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 19/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2023	0,4	1	15	33,88
7.2.1.790	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-32	2023	0,4	1	15	32,15
7.2.1.791	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2023	0,4	1	15	33,77
7.2.1.792	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	15	31,62
7.2.1.793	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	34,43
7.2.1.794	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 16/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	10	33,26
7.2.1.795	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	1	15	33,84
7.2.1.796	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-5-6	2023	0,4	1	4	32,20
7.2.1.797	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-30	2023	0,4	1	15	31,37
7.2.1.798	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-30	2023	0,4	1	15	31,34
7.2.1.799	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП Зв-4-14	2023	0,4	1	65	33,32
7.2.1.800	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-5-9	2023	0,4	1	5	33,28
7.2.1.801	СЭ Фобос 3 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,4	1	15	31,93
7.2.1.802	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-11	2023	0,4	1	15	34,90
7.2.1.803	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-3-24	2023	0,4	1	15	33,82
7.2.1.804	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-5-11	2023	0,4	1	15	33,33
7.2.1.805	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	15	31,71
7.2.1.806	СЭ Фобос 3 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2023	0,4	1	30	31,46
7.2.1.807	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2023	0,4	1	15	33,33
7.2.1.808	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-44	2023	0,4	1	-	32,84
7.2.1.809	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-13	2023	0,4	1	-	32,62
7.2.1.810	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стальной Конь	2023	0,4	1	-	32,56
7.2.1.811	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-50	2023	0,4	1	-	32,89
7.2.1.812	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-14-2	2023	0,4	1	-	31,65
7.2.1.813	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	1	-	31,95
7.2.1.814	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	1	-	22,94
7.2.1.815	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП П-9-22	2023	0,4	1	-	31,34
7.2.1.816	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 16/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2023	0,4	1	-	21,90
7.2.1.817	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП А-704-1П	2023	0,4	1	-	31,20
7.2.1.818	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-24	2023	0,4	1	-	32,24
7.2.1.819	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-21	2023	0,4	1	-	31,55
7.2.1.820	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-17-1	2023	0,4	1	-	32,45
7.2.1.821	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 ТП К-2-13П	2023	0,4	1	-	32,08
7.2.1.822	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП А-704-1П	2023	0,4	1	-	31,18
7.2.1.823	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-9	2023	0,4	1	-	31,97
7.2.1.824	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1/20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-5	2023	0,4	1	-	31,35
7.2.1.825	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-31-1П	2023	0,4	1	-	30,80
7.2.1.826	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-9	2023	0,4	1	-	31,17
7.2.1.827	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Но-3-10	2023	0,4	1	-	32,48

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.828	СЭ Нартис-ИЗ00 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-23-3	2023	0,4	1	-	31,08
7.2.1.829	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бк-1-4	2023	0,4	1	-	31,87
7.2.1.830	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Зв-4-9	2023	0,4	1	-	32,13
7.2.1.831	СЭ Нартис-ИЗ00 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ж-544-1	2023	0,4	1	-	31,24
7.2.1.832	СЭ Нартис-ИЗ00 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-25	2023	0,4	1	-	32,33
7.2.1.833	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 ТП В-28-55П	2023	0,4	1	-	32,98
7.2.1.834	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ324 оп 2/2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Ю-1-8	2023	0,4	1	-	32,48
7.2.1.835	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11/2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-10-2	2023	0,4	1	-	32,42
7.2.1.836	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 098	2023	0,4	1	5	36,86
7.2.1.837	СЭ Фобос 3 оп 11-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 076	2023	0,4	1	3	37,05
7.2.1.838	СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 133	2023	0,4	1	-	36,44
7.2.1.839	СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 436	2023	0,4	1	-	36,46
7.2.1.840	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 391	2023	0,4	1	-	35,90
7.2.1.841	СЭ Нартис-ИЗ00 оп 4/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-7-4	2023	0,4	1	5	37,29
7.2.1.842	СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-4-8	2023	0,4	1	4	35,74
7.2.1.843	СЭ Нартис-ИЗ00 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-15	2023	0,4	1	15	37,26
7.2.1.844	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-10-2	2023	0,4	1	-	29,25
7.2.1.845	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 КЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-6-29	2023	0,4	1	-	33,49
7.2.1.846	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-5-5	2023	0,4	1	-	33,43
7.2.1.847	СЭ Нартис-ИЗ00 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-12-5	2023	0,4	1	-	37,20
7.2.1.848	СЭ Нартис-ИЗ00 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-3-21	2023	0,4	1	-	37,26
7.2.1.849	СЭ Фобос 3 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025	2023	0,4	1	-	28,55
7.2.1.850	СЭ Нартис-ИЗ00 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 088	2023	0,4	1	5	31,85
7.2.1.851	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП 007	2023	0,4	1	-	29,46
7.2.1.852	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 108	2023	0,4	1	6	33,87
7.2.1.853	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/Реч-4	2023	0,4	1	10	40,83
7.2.1.854	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/Кр-1	2023	0,4	1	-	30,41
7.2.1.855	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/ВО-10	2023	0,4	1	5	37,72
7.2.1.856	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/Д-18	2023	0,4	1	5	37,83
7.2.1.857	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 16/Д-12	2023	0,4	1	5	39,57
7.2.1.858	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2023	0,4	1	15	33,57
7.2.1.859	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-32	2023	0,4	1	15	33,50
7.2.1.860	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-32	2023	0,4	1	15	33,48
7.2.1.861	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2023	0,4	1	15	34,02
7.2.1.862	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-32	2023	0,4	1	10	34,02
7.2.1.863	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2023	0,4	1	15	34,11
7.2.1.864	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2023	0,4	1	15	34,10
7.2.1.865	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-8-4	2023	0,4	1	-	41,31
7.2.1.866	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Т-8-8	2023	0,4	1	-	35,43
7.2.1.867	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010	2023	0,4	1	-	35,21
7.2.1.868	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Т-1-18	2023	0,4	1	-	29,02
7.2.1.869	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-8-9	2023	0,4	1	5	32,25
7.2.1.870	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/8а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-7-9	2023	0,4	1	-	29,79
7.2.1.871	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 114	2023	0,4	1	15	37,05
7.2.1.872	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Ск-15	2023	0,4	1	15	39,11
7.2.1.873	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Ск-15	2023	0,4	1	10	31,22
7.2.1.874	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 11/Ск-15	2023	0,4	1	-	29,56
7.2.1.875	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/С-2	2023	0,4	1	20	52,65
7.2.1.876	СЭ НАРТИС-ИЗ00 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 015	2023	0,4	1	-	28,46
7.2.1.877	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Нов-7-5	2023	0,4	1	5	30,09
7.2.1.878	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-9-4	2023	0,4	1	15	29,61

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.879	СЭ Нартис-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-10-4	2023	0,4	1	14	32,13
7.2.1.880	СЭ Нартис-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-5-19	2023	0,4	1	15	30,60
7.2.1.881	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 18/П-5	2023	0,4	1	5	37,93
7.2.1.882	СЭ Фобос 3 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/П-16	2023	0,4	1	5	37,57
7.2.1.883	СЭ Фобос 3 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 21/П-17	2023	0,4	1	6,3	37,65
7.2.1.884	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/К-15	2023	0,4	1	5	37,40
7.2.1.885	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 314	2023	0,4	1	3	33,33
7.2.1.886	СЭ Фобос 3 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 210	2023	0,4	1	12,2	32,57
7.2.1.887	СЭ Фобос 3 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 229	2023	0,4	1	15	32,47
7.2.1.888	СЭ СЕ300 S33 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 49	2023	0,4	1	-	9,24
7.2.1.889	СЭ СЕ300 S33 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 111	2023	0,4	1	-	9,50
7.2.1.890	СЭ ПСЧ-4ТМ.05МК оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 303	2023	0,4	1	-	25,34
7.2.1.891	СЭ СЕ308 С36 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-1	2023	0,4	1	10	38,39
7.2.1.892	СЭ СЕ308 С36 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-13	2023	0,4	1	12	38,39
7.2.1.893	СЭ СЕ308 С36 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-4-10	2023	0,4	1	15	38,39
7.2.1.894	СЭ СЕ308 С36 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-23	2023	0,4	1	6	38,39
7.2.1.895	СЭ СЕ308 С36 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-5-4	2023	0,4	1	15	38,39
7.2.1.896	СЭ СЕ308 С36 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-3-10	2023	0,4	1	10	38,39
7.2.1.897	СЭ СЕ308 С36 оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-16	2023	0,4	1	10	38,39
7.2.1.898	СЭ СЕ308 С36 оп 38 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-19	2023	0,4	1	15	38,39
7.2.1.899	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-25	2023	0,4	1	30	38,39
7.2.1.900	СЭ СЕ308 С36 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-1-3	2023	0,4	1	15	38,39
7.2.1.901	Щит учета СЭ ST402D оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2023	0,4	1	15	39,83
7.2.1.902	Щит учета СЭ ST402D оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-20	2023	0,4	1	15	42,31
7.2.1.903	Щит учета СЭ ST402D оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-41	2023	0,4	1	15	39,83
7.2.1.904	Щит учета СЭ ST402D оп 9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-2	2023	0,4	1	15	43,10
7.2.1.905	Щит учета СЭ ST402D оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/С-10	2023	0,4	1	15	39,75
7.2.1.906	Щит учета СЭ ST402D оп 7-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-60	2023	0,4	1	15	39,83
7.2.1.907	Щит учета СЭ ST402D оп 7 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 10/Рс-2	2023	0,4	1	50	41,47
7.2.1.908	Щит учета СЭ ST402D оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-704-12	2023	0,4	1	15	43,10
7.2.1.909	Щит учета СЭ ST402D оп 6-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-23	2023	0,4	1	15	43,10
7.2.1.910	Щит учета СЭ ST402D оп 22-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,4	1	6	39,83
7.2.1.911	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-31	2023	0,4	1	15	29,24
7.2.1.912	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-12	2023	0,4	1	15	28,01
7.2.1.913	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-34	2023	0,4	1	15	29,63
7.2.1.914	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-17	2023	0,4	1	15	29,57
7.2.1.915	СЭ Фобос 3 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-16	2023	0,4	1	15	28,00
7.2.1.916	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-4	2023	0,4	1	5	29,11
7.2.1.917	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	15	28,90
7.2.1.918	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 16/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-4	2023	0,4	1	25	29,54
7.2.1.919	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-5	2023	0,4	1	15	29,49
7.2.1.920	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 8/19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-2	2023	0,4	1	15	29,35
7.2.1.921	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2023	0,4	1	15	29,53
7.2.1.922	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-4	2023	0,4	1	15	29,09
7.2.1.923	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-24	2023	0,4	1	15	29,65
7.2.1.924	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-32	2023	0,4	1	15	29,23
7.2.1.925	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-25	2023	0,4	1	10	29,82
7.2.1.926	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп. 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-7	2023	0,4	1	15	28,86
7.2.1.927	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-7	2023	0,4	1	15	28,87
7.2.1.928	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 7/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пиш-922-2	2023	0,4	1	15	29,29
7.2.1.929	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-26	2023	0,4	1	15	29,29
7.2.1.930	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-9	2023	0,4	1	15	30,07

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.931	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-25	2023	0,4	1	15	29,27
7.2.1.932	СЭ Фобос 3 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2023	0,4	1	15	27,74
7.2.1.933	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-13	2023	0,4	1	15	29,29
7.2.1.934	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-14	2023	0,4	1	15	28,11
7.2.1.935	СЭ НАРТИС-ИЗ00 оп. 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-14	2023	0,4	1	15	28,04
7.2.1.936	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2023	0,4	1	15	29,57
7.2.1.937	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-13	2023	0,4	1	15	29,30
7.2.1.938	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 7/35 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2023	0,4	1	15	29,40
7.2.1.939	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Пищ-922-39	2023	0,4	1	5	29,35
7.2.1.940	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 24/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-32	2023	0,4	1	15	29,56
7.2.1.941	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-8	2023	0,4	1	10	28,27
7.2.1.942	СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-18	2023	0,4	1	15	27,82
7.2.1.943	СЭ Фобос 3 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-3-11	2023	0,4	1	15	28,41
7.2.1.944	СЭ Фобос 3 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-24	2023	0,4	1	15	28,12
7.2.1.945	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-7	2023	0,4	1	15	29,59
7.2.1.946	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2023	0,4	1	15	29,37
7.2.1.947	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2023	0,4	1	15	29,34
7.2.1.948	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2023	0,4	1	15	28,88
7.2.1.949	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2023	0,4	1	15	28,94
7.2.1.950	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2023	0,4	1	15	28,90
7.2.1.951	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2023	0,4	1	15	29,55
7.2.1.952	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	29,56
7.2.1.953	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	1	15	30,37
7.2.1.954	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-8	2023	0,4	1	5	29,28
7.2.1.955	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2023	0,4	1	15	29,55
7.2.1.956	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-5-6	2023	0,4	1	15	29,64
7.2.1.957	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 40/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,4	1	15	30,24
7.2.1.958	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2023	0,4	1	15	29,47
7.2.1.959	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-23	2023	0,4	1	7,5	27,80
7.2.1.960	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-10	2023	0,4	1	15	28,95
7.2.1.961	СЭ Фобос 3 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 кВ ТП Ш-7-1	2023	0,4	1	15	27,77
7.2.1.962	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пу-3-2	2023	0,4	1	15	28,93
7.2.1.963	СЭ Фобос 3 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-3	2023	0,4	1	12	28,15
7.2.1.964	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-2	2023	0,4	1	15	29,60
7.2.1.965	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-21	2023	0,4	1	15	29,45
7.2.1.966	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-34	2023	0,4	1	-	29,52
7.2.1.967	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-7	2023	0,4	1	-	29,89
7.2.1.968	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-29	2023	0,4	1	-	28,89
7.2.1.969	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-3	2023	0,4	1	-	28,97
7.2.1.970	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-11	2023	0,4	1	-	29,26
7.2.1.971	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2023	0,4	1	-	29,02
7.2.1.972	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 11/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-10	2023	0,4	1	-	29,04
7.2.1.973	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-3-14	2023	0,4	1	-	29,29
7.2.1.974	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-26	2023	0,4	1	-	29,24
7.2.1.975	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2023	0,4	1	-	29,73
7.2.1.976	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-9	2023	0,4	1	-	28,97
7.2.1.977	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	-	29,29
7.2.1.978	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-6	2023	0,4	1	-	29,48
7.2.1.979	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2023	0,4	1	-	29,20
7.2.1.980	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-13	2023	0,4	1	-	29,48
7.2.1.981	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП П-6-25	2023	0,4	1	-	28,78

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.982	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2023	0,4	1	-	29,23
7.2.1.983	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 24/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,4	1	-	28,83
7.2.1.984	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	-	29,60
7.2.1.985	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-15	2023	0,4	1	-	28,72
7.2.1.986	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-1	2023	0,4	1	-	27,70
7.2.1.987	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-4-8	2023	0,4	1	-	27,58
7.2.1.988	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-13	2023	0,4	1	-	28,49
7.2.1.989	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-50	2023	0,4	1	-	27,60
7.2.1.990	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-3-15	2023	0,4	1	-	27,59
7.2.1.991	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-21	2023	0,4	1	-	27,59
7.2.1.992	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2023	0,4	1	-	27,59
7.2.1.993	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-38	2023	0,4	1	-	27,70
7.2.1.994	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2023	0,4	1	-	28,44
7.2.1.995	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-19-1	2023	0,4	1	-	28,51
7.2.1.996	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-11	2023	0,4	1	-	28,66
7.2.1.997	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Стальной Конь	2023	0,4	1	-	28,65
7.2.1.998	СЭ Нартис-И300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Кр-12	2023	0,4	1	15	29,88
7.2.1.999	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 ТП 1/РБ-20	2023	0,4	1	-	25,85
7.2.1.1000	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-3-3	2023	0,4	1	-	28,67
7.2.1.1001	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-9	2023	0,4	1	-	28,55
7.2.1.1002	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-9	2023	0,4	1	-	27,85
7.2.1.1003	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 108	2023	0,4	1	6	26,06
7.2.1.1004	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП С-1-3	2023	0,4	1	5	26,90
7.2.1.1005	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП С-4-4	2023	0,4	1	-	27,87
7.2.1.1006	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-4-6	2023	0,4	1	-	28,90
7.2.1.1007	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-5-6	2023	0,4	1	-	28,26
7.2.1.1008	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Нов-5-2	2023	0,4	1	-	25,40
7.2.1.1009	СЭ Нартис-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-12-22	2023	0,4	1	5	26,32
7.2.1.1010	СЭ Нартис-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 127	2023	0,4	1	-	27,69
7.2.1.1011	СЭ Нартис-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-7-4	2023	0,4	1	5	26,92
7.2.1.1012	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 053	2023	0,4	1	5	26,44
7.2.1.1013	СЭ НАРТИС-И300 оп 13-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-4-9	2023	0,4	1	5	26,23
7.2.1.1014	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 035	2023	0,4	1	5	25,42
7.2.1.1015	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-15-4	2023	0,4	1	10	18,41
7.2.1.1016	СЭ НАРТИС-И300 оп 46 ВЛ 10 кВ №1 ПС Фатнево	2023	0,4	1	8	30,88
7.2.1.1017	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №115	2023	0,4	1	5	30,18
7.2.1.1018	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Х-6-1	2023	0,4	1	20	25,40
7.2.1.1019	СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118	2023	0,4	1	15	28,63
7.2.1.1020	СЭ Фобос 3 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 074	2023	0,4	1	5	26,02
7.2.1.1021	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 061	2023	0,4	1	5	26,00
7.2.1.1022	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 120	2023	0,4	1	5	26,78
7.2.1.1023	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 145	2023	0,4	1	5	25,81
7.2.1.1024	СЭ СЕ308 С36 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-5-10	2023	0,4	1	15	37,27
7.2.1.1025	СЭ СЕ308 С36 оп 11/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-16	2023	0,4	1	15	37,27
7.2.1.1026	СЭ СЕ308 С36 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-29	2023	0,4	1	15	37,27
7.2.1.1027	СЭ СЕ308 С36 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-16	2023	0,4	1	15	37,33
7.2.1.1028	СЭ СЕ308 С36 оп 22-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-11-5	2023	0,4	1	10	37,27
7.2.1.1029	СЭ СЕ308 С36 оп 19/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	37,27

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.1030	СЭ СЕ308 С36 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-41	2023	0,4	1	10	37,33
7.2.1.1031	СЭ СЕ308 С36 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-2	2023	0,4	1	15	37,27
7.2.1.1032	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-10-10	2023	0,4	1	23	37,27
7.2.1.1033	СЭ СЕ308 С36 оп 2/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-19	2023	0,4	1	15	37,33
7.2.1.1034	СЭ СЕ308 С36 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-2	2023	0,4	1	15	37,27
7.2.1.1035	СЭ СЕ308 С36 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-46	2023	0,4	1	15	37,27
7.2.1.1036	СЭ СЕ308 С36 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-2	2023	0,4	1	15	37,27
7.2.1.1037	СЭ СЕ308 С36 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-2	2023	0,4	1	15	37,27
7.2.1.1038	СЭ СЕ308 С36 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-1-4	2023	0,4	1	15	37,27
7.2.1.1039	Щит учета СЭ ST402D оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-1-7	2023	0,4	1	35	41,72
7.2.1.1040	Щит учета СЭ ST402D оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-44	2023	0,4	1	6	41,72
7.2.1.1041	Щит учета СЭ ST402D оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2023	0,4	1	5,45	41,72
7.2.1.1042	Щит учета СЭ ST402D оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП П-6-25	2023	0,4	1	24	40,22
7.2.1.1043	Щит учета СЭ ST402D оп 11-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-10	2023	0,4	1	15	41,72
7.2.1.1044	Щит учета СЭ ST402D оп 1-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 004	2023	0,4	1	15	41,72
7.2.1.1045	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 4/Т-12	2023	0,4	1	15	21,74
7.2.1.1046	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025	2023	0,4	1	15	24,93
7.2.1.1047	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-9-19	2023	0,4	1	5	24,31
7.2.1.1048	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011	2023	0,4	1	15	24,18
7.2.1.1049	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 028	2023	0,4	1	10	24,13
7.2.1.1050	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 025	2023	0,4	1	10	24,25
7.2.1.1051	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-7-13	2023	0,4	1	8	25,10
7.2.1.1052	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-3	2023	0,4	1	15	25,57
7.2.1.1053	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-1-13	2023	0,4	1	2,1	25,14
7.2.1.1054	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-7-41	2023	0,4	1	-	24,37
7.2.1.1055	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-16	2023	0,4	1	-	26,51
7.2.1.1056	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-2	2023	0,4	1	-	27,16
7.2.1.1057	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	27,07
7.2.1.1058	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-23	2023	0,4	1	15	26,09
7.2.1.1059	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2023	0,4	1	15	26,73
7.2.1.1060	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2023	0,4	1	15	26,83
7.2.1.1061	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-23	2023	0,4	1	13	26,54
7.2.1.1062	СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-45	2023	0,4	1	15	26,05
7.2.1.1063	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2023	0,4	1	15	26,27
7.2.1.1064	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-9	2023	0,4	1	15	26,24
7.2.1.1065	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стк-5-24	2023	0,4	1	15	26,41
7.2.1.1066	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-6	2023	0,4	1	13	26,04
7.2.1.1067	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-6	2023	0,4	1	13	26,07
7.2.1.1068	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2023	0,4	1	15	26,42
7.2.1.1069	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-26	2023	0,4	1	15	26,17
7.2.1.1070	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2023	0,4	1	15	26,52
7.2.1.1071	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-13	2023	0,4	1	15	26,23
7.2.1.1072	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2023	0,4	1	15	25,79
7.2.1.1073	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-21	2023	0,4	1	15	26,40
7.2.1.1074	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-39	2023	0,4	1	15	26,18
7.2.1.1075	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-11	2023	0,4	1	5,45	27,31
7.2.1.1076	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2023	0,4	1	15	26,56
7.2.1.1077	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-7	2023	0,4	1	5	27,63
7.2.1.1078	СЭ Фобос 3 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-7	2023	0,4	1	15	26,32

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.1079	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2023	0,4	1	15	25,83
7.2.1.1080	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-1-17	2023	0,4	1	10	25,95
7.2.1.1081	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ВЛ 10кВ №10 КТП Ю-10-9	2023	0,4	1	-	20,05
7.2.1.1082	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-1	2023	0,4	1	-	28,74
7.2.1.1083	СЭ Нартис-ИЗ300 ВРУ КЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-17-2	2023	0,4	1	-	27,17
7.2.1.1084	СЭ Нартис-ИЗ300 ВРУ-2 КЛ 0,4 кВ №8 ТП Ю-31-1	2023	0,4	1	-	27,08
7.2.1.1085	СЭ Нартис-ИЗ300 ВРУ-1 КЛ 0,4 кВ №9 ТП Ю-31-1	2023	0,4	1	-	26,15
7.2.1.1086	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-23-3	2023	0,4	1	-	26,03
7.2.1.1087	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП Пиш-908-10П	2023	0,4	1	-	19,65
7.2.1.1088	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пиш-922-3	2023	0,4	1	-	27,72
7.2.1.1089	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 24/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2023	0,4	1	-	26,17
7.2.1.1090	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	-	26,32
7.2.1.1091	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2023	0,4	1	-	26,00
7.2.1.1092	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-28	2023	0,4	1	-	26,78
7.2.1.1093	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-23	2023	0,4	1	-	26,26
7.2.1.1094	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-14	2023	0,4	1	-	26,12
7.2.1.1095	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-7	2023	0,4	1	-	26,02
7.2.1.1096	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	-	26,13
7.2.1.1097	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2023	0,4	1	-	26,11
7.2.1.1098	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-30	2023	0,4	1	-	26,04
7.2.1.1099	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-30	2023	0,4	1	-	26,88
7.2.1.1100	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 22/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2023	0,4	1	-	26,51
7.2.1.1101	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2023	0,4	1	-	26,03
7.2.1.1102	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-32	2023	0,4	1	-	26,03
7.2.1.1103	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-32	2023	0,4	1	-	26,13
7.2.1.1104	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-25	2023	0,4	1	-	26,09
7.2.1.1105	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 14/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2023	0,4	1	-	26,09
7.2.1.1106	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2023	0,4	1	-	27,70
7.2.1.1107	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-10	2023	0,4	1	-	26,47
7.2.1.1108	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,4	1	-	28,28
7.2.1.1109	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,4	1	-	28,22
7.2.1.1110	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,4	1	-	28,38
7.2.1.1111	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 109	2023	0,4	1	-	29,89
7.2.1.1112	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,4	1	-	28,08
7.2.1.1113	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,4	1	-	28,24
7.2.1.1114	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,4	1	-	28,26
7.2.1.1115	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113	2023	0,4	1	-	29,11
7.2.1.1116	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 026	2023	0,4	1	-	29,08
7.2.1.1117	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 112	2023	0,4	1	-	28,28
7.2.1.1118	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 123	2023	0,4	1	-	29,05
7.2.1.1119	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 107	2023	0,4	1	-	29,28
7.2.1.1120	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 221	2023	0,4	1	-	28,99
7.2.1.1121	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 213	2023	0,4	1	-	29,11
7.2.1.1122	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028	2023	0,4	1	-	29,01
7.2.1.1123	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 202	2023	0,4	1	-	29,12
7.2.1.1124	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 192	2023	0,4	1	-	28,41
7.2.1.1125	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 437	2023	0,4	1	-	28,38
7.2.1.1126	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 155	2023	0,4	1	-	28,42

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.1127	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 436	2023	0,4	1	-	28,46
7.2.1.1128	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 438	2023	0,4	1	-	28,43
7.2.1.1129	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 440	2023	0,4	1	-	28,47
7.2.1.1130	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 439	2023	0,4	1	-	28,46
7.2.1.1131	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 143	2023	0,4	1	-	28,48
7.2.1.1132	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 107	2023	0,4	1	-	28,34
7.2.1.1133	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 370	2023	0,4	1	-	28,29
7.2.1.1134	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118	2023	0,4	1	-	28,27
7.2.1.1135	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2023	0,4	1	-	28,28
7.2.1.1136	СЭ НАРТИС-ИЗ300 ВЛ 0,4 кВ ТП 246	2023	0,4	1	-	28,27
7.2.1.1137	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 171	2023	0,4	1	-	29,78
7.2.1.1138	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 012/Кр-07	2023	0,4	1	14	28,22
7.2.1.1139	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Ник-15	2023	0,4	1	7,5	29,11
7.2.1.1140	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Д-18	2023	0,4	1	-	29,06
7.2.1.1141	СЭ НартиС-ИЗ300 ТП 4/Д-23	2023	0,4	1	-	25,61
7.2.1.1142	СЭ НартиС-ИЗ300 ТП 5/ВО-2	2023	0,4	1	-	25,61
7.2.1.1143	СЭ НартиС-ИЗ300 ТП 19/Д-24	2023	0,4	1	-	25,44
7.2.1.1144	СЭ НартиС-ИЗ300 ТП 5/П-26	2023	0,4	1	-	24,73
7.2.1.1145	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Д-18	2023	0,4	1	-	28,98
7.2.1.1146	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Д-18	2023	0,4	1	-	28,98
7.2.1.1147	СЭ НартиС-ИЗ300 ТП 2/Д-24	2023	0,4	1	-	25,43
7.2.1.1148	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Д-18	2023	0,4	1	-	28,98
7.2.1.1149	СЭ НартиС-ИЗ300 ТП 18/Д-24	2023	0,4	1	-	25,51
7.2.1.1150	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/В/Д-10	2023	0,4	1	-	28,06
7.2.1.1151	СЭ НартиС-ИЗ300 ТП 11/Д-24	2023	0,4	1	-	25,56
7.2.1.1152	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/Реч-4	2023	0,4	1	-	28,00
7.2.1.1153	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП74/Сх-8	2023	0,4	1	-	28,00
7.2.1.1154	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 2-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/Сер-1	2023	0,4	1	-	28,02
7.2.1.1155	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Сх-3	2023	0,4	1	-	27,95
7.2.1.1156	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Спр-10	2023	0,4	1	-	29,16
7.2.1.1157	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 8а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/Ник-5	2023	0,4	1	-	29,37
7.2.1.1158	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/Реч-4	2023	0,4	1	-	28,03
7.2.1.1159	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Мк-7	2023	0,4	1	-	29,13
7.2.1.1160	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Нов-7-17	2023	0,4	1	15	25,99
7.2.1.1161	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 020	2023	0,4	1	-	24,82
7.2.1.1162	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 017	2023	0,4	1	-	25,45
7.2.1.1163	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-2-4	2023	0,4	1	10	26,36
7.2.1.1164	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-7-4	2023	0,4	1	-	19,40
7.2.1.1165	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП С-4-9	2023	0,4	1	10	25,60
7.2.1.1166	СЭ Фобос 3 ТП 2а/П-2	2023	0,4	1	-	25,59
7.2.1.1167	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-6-3	2023	0,4	1	15	26,89
7.2.1.1168	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 294	2023	0,4	1	5	30,64
7.2.1.1169	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 69	2023	0,4	1	-	29,36
7.2.1.1170	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/К-21	2023	0,4	1	-	32,06
7.2.1.1171	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 16/Я-9	2023	0,4	1	-	30,47
7.2.1.1172	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/М-2	2023	0,4	1	-	30,76
7.2.1.1173	Блок БИЗ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-5-28	2023	0,4	1	9	27,44
7.2.1.1174	СЭ Фобос 3 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-15	2023	0,4	1	15	24,25
7.2.1.1175	СЭ Фобос 3 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-12-13	2023	0,4	1	10	24,46

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.1176	СЭ Фобос 3 ВЛ 10 кВ №3 ПС110/35/10 Долгое	2023	0,4	1	-	18,83
7.2.1.1177	СЭ Фобос 3 ВЛ 10 кВ №20 ПС110/35/10 Долгое	2023	0,4	1	-	18,95
7.2.1.1178	Шкаф ВШУ СЭ Нева СТ414 оп 4-7 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 137	2023	0,4	1	-	30,99
7.2.1.1179	Шкаф ВШУ СЭ Нева СТ414 оп 1-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 225	2023	0,4	1	-	30,92
7.2.1.1180	Шкаф ВШУ СЭ Нева СТ414 оп 1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 062	2023	0,4	1	-	31,09
7.2.1.1181	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-1-1	2023	0,4	1	5	26,58
7.2.1.1182	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-16	2023	0,4	1	7,4	27,22
7.2.1.1183	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170	2023	0,4	1	15	34,05
7.2.1.1184	ПКУ РИМ 10 кВ оп 22-50 ВЛ 10 кВ №2 ПС Тросна	2023	10	1	-	433,74
7.2.1.1185	ПКУ РИМ 10 кВ оп 22-3 ВЛ 10 кВ №1 ПС Тросна	2023	10	1	-	433,73
7.2.1.1186	ПКУ РИМ 10 кВ оп 3/4-12 ВЛ 10 кВ №21 ПС Покровская	2023	10	1	-	434,40
7.2.1.1187	ПКУ РИМ 10 кВ оп 14-3 ВЛ 10 кВ №3 ПС Гостомль	2023	10	1	-	442,78
7.2.1.1188	ПКУ РИМ 10 кВ оп 19-3 ВЛ 10 кВ №6 ПС Гостомль	2023	10	1	-	442,39
7.2.1.1189	ПКУ РИМ 10 кВ оп 7-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС Дмитровская	2023	10	1	-	442,52
7.2.1.1190	ПКУ РИМ 10 кВ оп 101 ВЛ 10 кВ №16 ПС Ловчиково	2023	10	1	-	444,10
7.2.1.1191	ПКУ РИМ 10 кВ оп 1-1 ВЛ 10 кВ №12 ПС Малоархангельск	2023	10	1	-	444,67
7.2.1.1192	ПКУ РИМ 10 кВ оп 15/52 ВЛ 10 кВ №05 ПС Шаблыкино	2023	10	1	-	443,61
7.2.1.1193	ПКУ РИМ 10 кВ оп 19 ВЛ 10 кВ №16 ПС Хлебопродукты	2023	10	1	-	446,60
7.2.1.1194	ПКУ РИМ 10 кВ оп 2-9 ВЛ 10 кВ №5 ПС Знаменская	2023	10	1	-	446,51
7.2.1.1195	ПКУ РИМ 10 кВ оп 3-3 ВЛ 10 кВ №5 ПС Знаменская	2023	10	1	-	447,39
7.2.1.1196	ПКУ РИМ 10 кВ оп 6-1 ВЛ 10 кВ №01 ПС Протасово	2023	10	1	-	443,30
7.2.1.1197	ПКУ РИМ 10 кВ оп 3-4 ВЛ 10 кВ №03 ПС Воин 1	2023	10	1	-	443,90
7.2.1.1198	ПКУ РИМ 10 кВ оп 112 ВЛ 10 кВ №9 ПС Шахово	2023	10	1	-	442,21
7.2.1.1199	ПКУ РИМ 10 кВ оп 6-37 ВЛ 10 кВ №1 ПС Архангельская	2023	10	1	5	328,22
7.2.1.1200	ПКУ РИМ 10 кВ оп 37/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС Становой Колодезь	2023	10	1	150	430,66
7.2.2	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения					
7.2.2.1	Шкаф ВШУ с ФОБОС 3Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-36	2023	0,4	1	85	38,18
7.2.2.2	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 206	2023	0,4	1	-	38,36
7.2.2.3	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП СХТ	2023	0,4	1	-	42,37
7.2.2.4	Щит учета СЭ СТ402С оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №87	2023	0,4	1	50	40,85
7.2.2.5	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Потребителя	2023	0,4	1	-	34,61
7.2.2.6	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 033/С-16	2023	0,4	1	-	28,76
7.2.2.7	Щит учета СЭ СТ402С оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Д-2	2023	0,4	1	45	45,74
7.2.2.8	СЭ Фобос 3Т ВЛ 10 кВ №632 ПС Западная	2023	0,4	1	-	17,51
7.2.2.9	СЭ Фобос 3Т ВЛ 10 кВ №61 ПС Володарская	2023	0,4	1	-	18,80
7.2.2.10	Щит учета СЭ СТ402С оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 16/С-3	2023	0,4	1	30	39,96
7.2.2.11	Щит учета СЭ СЕ307 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 17/Х-7	2023	0,4	1	60	46,10
7.2.2.12	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-2	2023	0,4	1	-	27,27
7.2.2.13	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-5	2023	0,4	1	-	26,89
7.2.2.14	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-7	2023	0,4	1	-	26,63
7.2.2.15	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-8	2023	0,4	1	-	26,44
7.2.2.16	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-9	2023	0,4	1	-	26,37
7.2.2.17	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-10	2023	0,4	1	-	26,38
7.2.2.18	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-11	2023	0,4	1	-	26,41
7.2.2.19	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-13	2023	0,4	1	-	26,35
7.2.2.20	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-16	2023	0,4	1	-	26,29
7.2.2.21	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-17	2023	0,4	1	-	26,37
7.2.2.22	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-1	2023	0,4	1	-	26,37
7.2.2.23	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-2	2023	0,4	1	-	26,34
7.2.2.24	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-3	2023	0,4	1	-	26,45
7.2.2.25	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-8	2023	0,4	1	-	26,49
7.2.2.26	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-9	2023	0,4	1	-	26,24
7.2.2.27	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-11	2023	0,4	1	-	26,23
7.2.2.28	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-13	2023	0,4	1	-	26,27
7.2.2.29	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-31	2023	0,4	1	-	26,43
7.2.2.30	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-7-6	2023	0,4	1	-	26,51
7.2.2.31	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-9-21	2023	0,4	1	-	26,21
7.2.2.32	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-14	2023	0,4	1	-	26,56
7.2.2.33	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-2-12	2023	0,4	1	-	26,58
7.2.2.34	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-12	2023	0,4	1	-	26,52
7.2.2.35	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-4-6	2023	0,4	1	-	27,37
7.2.2.36	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-3-3	2023	0,4	1	-	27,16
7.2.2.37	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-6-21	2023	0,4	1	-	26,43
7.2.2.38	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-7-1	2023	0,4	1	-	26,48
7.2.2.39	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-7-4	2023	0,4	1	-	26,57
7.2.2.40	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП Н-7-9	2023	0,4	1	-	25,90
7.2.2.41	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 026	2023	0,4	1	-	26,41
7.2.2.42	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 028	2023	0,4	1	-	26,48
7.2.2.43	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 224	2023	0,4	1	-	27,15
7.2.2.44	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 027	2023	0,4	1	-	26,49
7.2.2.45	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 223	2023	0,4	1	-	26,93
7.2.2.46	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 205	2023	0,4	1	-	27,44
7.2.2.47	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 218	2023	0,4	1	-	26,82
7.2.2.48	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 220	2023	0,4	1	-	27,04
7.2.2.49	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 294	2023	0,4	1	-	27,71
7.2.2.50	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 435	2023	0,4	1	-	26,81
7.2.2.51	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 264	2023	0,4	1	-	27,32
7.2.2.52	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 215	2023	0,4	1	-	26,71
7.2.2.53	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 095	2023	0,4	1	-	27,26
7.2.2.54	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 221	2023	0,4	1	-	26,76
7.2.2.55	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 219	2023	0,4	1	-	27,18
7.2.2.56	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 182	2023	0,4	1	-	27,10
7.2.2.57	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 295	2023	0,4	1	-	26,98
7.2.2.58	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 213	2023	0,4	1	-	27,85
7.2.2.59	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 212	2023	0,4	1	-	28,69

1	2	3	4	5	6	7
7.2.2.60	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 094	2023	0,4	1	-	27,68
7.2.2.61	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 180	2023	0,4	1	-	27,54
7.2.2.62	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 214	2023	0,4	1	-	27,58
7.2.2.63	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 193	2023	0,4	1	-	26,88
7.2.2.64	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 183	2023	0,4	1	-	27,15
7.2.2.65	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 201	2023	0,4	1	-	27,19
7.2.2.66	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 256	2023	0,4	1	-	26,52
7.2.2.67	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 206	2023	0,4	1	-	26,81
7.2.2.68	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 202	2023	0,4	1	-	27,51
7.2.2.69	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Кр-15	2023	0,4	1	80	40,14
7.2.2.70	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 11/Ме3-18	2023	0,4	1	-	25,48
7.2.2.71	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 18/Ме3-18	2023	0,4	1	-	25,48
7.2.2.72	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 16/Ме3-18	2023	0,4	1	-	25,48
7.2.2.73	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 1/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,77
7.2.2.74	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 22/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,74
7.2.2.75	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 20/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,73
7.2.2.76	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 21/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,71
7.2.2.77	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 12/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,71
7.2.2.78	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 3/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,74
7.2.2.79	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 4/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,75
7.2.2.80	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 2/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,74
7.2.2.81	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 10/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,72
7.2.2.82	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 13/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,74
7.2.2.83	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 17/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,74
7.2.2.84	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 19а/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,75
7.2.2.85	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 19/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,72
7.2.2.86	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 23/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,72
7.2.2.87	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 5/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,70
7.2.2.88	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 6/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,70
7.2.2.89	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 7/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,69
7.2.2.90	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 9/Ме3-18	2023	0,4	1	-	24,67
7.2.2.91	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 5/РБ-20	2023	0,4	1	-	28,37
7.2.2.92	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 9/РБ-20	2023	0,4	1	-	27,19
7.2.2.93	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 7/РБ-20	2023	0,4	1	-	26,95
7.2.2.94	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 12 школа Пруссынок	2023	0,4	1	-	26,85
7.2.2.95	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 13/РБ-20	2023	0,4	1	-	27,82
7.2.2.96	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 18/РБ-20	2023	0,4	1	-	26,92
7.2.2.97	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 8/РБ-20	2023	0,4	1	-	27,01
7.2.2.98	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 16/РБ-20	2023	0,4	1	-	26,98
7.2.2.99	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 1/М-2	2023	0,4	1	-	33,44
7.2.2.100	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №107	2023	0,4	1	-	25,73
7.2.2.101	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №108	2023	0,4	1	-	25,27
7.2.2.102	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №109	2023	0,4	1	-	25,27
7.2.2.103	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №110	2023	0,4	1	-	25,26
7.2.2.104	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №113	2023	0,4	1	-	25,37
7.2.2.105	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №114	2023	0,4	1	-	25,28
7.2.2.106	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №125	2023	0,4	1	-	25,30
7.2.2.107	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №116	2023	0,4	1	-	25,27
7.2.2.108	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №120	2023	0,4	1	-	25,20
7.2.2.109	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №90	2023	0,4	1	-	25,16
7.2.2.110	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №123	2023	0,4	1	-	25,20
7.2.2.111	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №118	2023	0,4	1	-	25,19
7.2.2.112	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №88	2023	0,4	1	-	25,21
7.2.2.113	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №115	2023	0,4	1	-	25,11
7.2.2.114	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №121	2023	0,4	1	-	25,16
7.2.2.115	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №117	2023	0,4	1	-	25,04
7.2.2.116	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №099	2023	0,4	1	-	24,99
7.2.2.117	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП №92П	2023	0,4	1	-	25,05
7.2.2.118	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 14/П-17	2023	0,4	1	-	26,74
7.2.2.119	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 8/П-17	2023	0,4	1	-	26,55
7.2.2.120	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 25/П-17	2023	0,4	1	-	26,21
7.2.2.121	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 32/П-17	2023	0,4	1	-	25,99
7.2.2.122	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т СТП 44/П-17	2023	0,4	1	-	25,92
7.2.2.123	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 26/П-17	2023	0,4	1	-	26,09
7.2.2.124	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 18/П-17	2023	0,4	1	-	26,57
7.2.2.125	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 30/П-17	2023	0,4	1	-	26,13
7.2.2.126	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 34/П-17	2023	0,4	1	-	26,21
7.2.2.127	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 23/П-17	2023	0,4	1	-	26,01
7.2.2.128	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 15/П-17	2023	0,4	1	-	26,63
7.2.2.129	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 17/П-17	2023	0,4	1	-	26,71
7.2.2.130	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 28/П-17	2023	0,4	1	-	26,35
7.2.2.131	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 37/П-17	2023	0,4	1	-	26,51
7.2.2.132	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т КТП 31/П-17	2023	0,4	1	-	26,25
7.2.2.133	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 24/П-17	2023	0,4	1	-	26,13
7.2.2.134	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 33/П-17	2023	0,4	1	-	26,16
7.2.2.135	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 39/П-17	2023	0,4	1	-	26,51
7.2.2.136	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 29/П-17	2023	0,4	1	-	25,93
7.2.2.137	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 12/П-17	2023	0,4	1	-	26,42
7.2.2.138	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 21/П-17	2023	0,4	1	-	26,09
7.2.2.139	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 17/К-11	2023	0,4	1	-	27,07
7.2.2.140	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 20/К-11	2023	0,4	1	-	25,77
7.2.2.141	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 3/К-11	2023	0,4	1	-	27,13
7.2.2.142	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 033/К-11	2023	0,4	1	-	25,79
7.2.2.143	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 12/К-11	2023	0,4	1	-	27,09
7.2.2.144	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 8/К-11	2023	0,4	1	-	25,93
7.2.2.145	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 033/С-16	2023	0,4	1	-	26,70
7.2.2.146	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-15	2023	0,4	1	30	38,57
7.2.2.147	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 381	2023	0,4	1	20	38,21
7.2.2.148	Щит учета СЭ ST402С оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-59	2023	0,4	1	150	51,04
7.2.2.149	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т КТП Серебряная нить	2023	0,4	1	150	35,72
7.2.2.150	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 24-9 ВЛ 10 кВ №9 ПС Звягинки	2023	0,4	1	150	35,63
7.2.2.151	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 3/РБ-20	2023	0,4	1	-	24,77
7.2.2.152	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 4/Кр3-17	2023	0,4	1	-	37,28
7.2.2.153	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 3/Кр3-17	2023	0,4	1	-	24,36

1	2	3	4	5	6	7
7.2.2.154	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 1/Кр3-17	2023	0,4	1	-	24,48
7.2.2.155	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 6/Кр3-17	2023	0,4	1	-	25,48
7.2.2.156	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 2/Кр3-17	2023	0,4	1	-	24,53
7.2.2.157	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 9/Кр3-17	2023	0,4	1	-	24,47
7.2.2.158	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 16/Кр3-17	2023	0,4	1	-	24,58
7.2.2.159	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 14/Кр3-17	2023	0,4	1	-	24,74
7.2.2.160	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 13/Кр3-17	2023	0,4	1	-	23,17
7.2.2.161	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 5/Кр3-17	2023	0,4	1	-	24,29
7.2.2.162	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 2 ВЛ 0,4 кВ №7 ТП Ю-20-2	2023	0,4	1	78	57,94
7.2.2.163	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Бк-1-6	2023	0,4	1	60	25,68
7.2.2.164	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Ю-18-37П	2023	0,4	1	150	26,66
7.2.2.165	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 3в-5-3П	2023	0,4	1	-	20,61
7.2.2.166	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП В-14-5П	2023	0,4	1	-	20,50
7.2.2.167	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Пу-3-16П	2023	0,4	1	-	21,02
7.2.2.168	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП А-704-7П	2023	0,4	1	-	20,25
7.2.2.169	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 298	2023	0,4	1	-	49,26
7.2.2.170	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 141	2023	0,4	1	-	49,77
7.2.2.171	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 1/П-18	2023	0,4	1	-	46,00
7.2.2.172	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 017	2023	0,4	1	-	44,02
7.2.2.173	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т КЛ 6 кВ ЦРП 6/0,4кВ Аэропорт	2023	0,4	1	150	36,00
7.2.2.174	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 2/5 ВЛ 10 кВ №61 ПС Володарская	2023	0,4	1	150	35,84
7.2.2.175	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Пищ-922-51П	2023	0,4	1	100	36,06
7.2.2.176	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Р-5-1	2023	0,4	1	-	28,09
7.2.2.177	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Р-5-3	2023	0,4	1	-	27,86
7.2.2.178	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Р-5-6	2023	0,4	1	-	28,12
7.2.2.179	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Р-5-8	2023	0,4	1	-	27,64
7.2.2.180	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Р-5-9	2023	0,4	1	-	27,48
7.2.2.181	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Р-5-12	2023	0,4	1	-	27,76
7.2.2.182	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Р-5-13	2023	0,4	1	-	27,66
7.2.2.183	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Р-5-18	2023	0,4	1	-	28,07
7.2.2.184	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-30	2023	0,4	1	70	58,07
7.2.2.185	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Т-7-7	2023	0,4	1	-	31,04
7.2.2.186	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 3в-4-3П	2023	0,4	1	-	17,20
7.2.2.187	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП №1 РП Погрузчик №706	2023	0,4	1	-	19,59
7.2.2.188	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП №1 РП Погрузчик №728	2023	0,4	1	-	19,63
7.2.2.189	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 6 ВЛ 10 кВ №63 ПС Володарская	2023	0,4	1	-	19,61
7.2.2.190	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Нов-5-17	2023	0,4	1	-	31,69
7.2.2.191	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ВЛ 10 кВ №7 ТП К-7-8	2023	0,4	1	-	32,62
7.2.2.192	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ВЛ 10 кВ №3 ТП М-3-14	2023	0,4	1	-	32,10
7.2.2.193	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ВЛ 10 кВ №3 ТП М-3-6	2023	0,4	1	-	32,76
7.2.2.194	Шкаф АСКУЭ СЭ Фобос 3Т оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-5-2	2023	0,4	1	150	138,84
7.2.2.195	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 1-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 162	2023	0,4	1	50	37,56
7.2.3	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения					
7.2.3.1	ПКУ 10 кВ оп 24-9 ВЛ 10 кВ №9 ПС Звягинки	2023	10	1	150	380,52
7.2.3.2	ПКУ 10 кВ оп 1-12 ВЛ 10 кВ №760 ПС Юго-Восточная	2023	10	1	150	393,66

**Расходы
на строительство введенных в эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства для целей технологического
присоединения и для целей реализации иных мероприятий
инвестиционной программы территориальной
сетевой организации, а также на обеспечение средствами
коммерческого учета электрической энергии (мощности)**

ПАО "Россети Центр" (филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго")
2024 год

№ п/п	Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности)	Год ввода объекта	Уровень напряжения, кВ	Протяженность (для линий электропередачи), метров / Количество пунктов секционирования, штук / Количество точек учета, штук	Максимальная мощность, кВт	Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство воздушных линий					
1.j	Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))					
1.j.k	Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))					
1.j.k.l	Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))					
1.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))					
1.j.k.l.m.n	Количество цепей (одноцепная (n=1), двухцепная (n=2))					
1.2.k.l.m.n.o	на металлических опорах, за исключением многогранных (o=1), на многогранных опорах (o=2)					
...	<пообъектная расшивка>					
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.1.4.1.1.1	ВЛ 10 кВ оп 13 ВЛ 10 кВ №23 ПС Альшанская	2024	10	10	150	87,03
1.3.1.4.1.1.2	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2024	0,4	75	15	175,37
1.3.1.4.1.1.3	ВЛ 0,4 кВ оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-13	2024	0,4	66	15	197,77
1.3.1.4.1.1.4	ВЛ 0,4 кВ оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2024	0,4	87	5,45	263,62
1.3.1.4.1.1.5	ВЛ 0,4 кВ оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-1	2024	0,4	291	5,45	717,21
1.3.1.4.1.1.6	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-18	2024	0,4	168	10	463,26
1.3.1.4.1.1.7	ВЛ 0,4 кВ оп 19-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2024	0,4	198	5,45	400,37
1.3.1.4.1.1.8	ВЛ 0,4 кВ оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-23	2024	0,4	27	15	112,92
1.3.1.4.1.1.9	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-13	2024	0,4	30	10	89,00
1.3.1.4.1.1.10	ВЛ 0,23 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-38	2024	0,23	17	15	89,32
1.3.1.4.1.1.11	ВЛ 10 кВ оп 20-1 ВЛ 10 кВ №18 ПС Южная	2024	10	3	150	89,37
1.3.1.4.1.1.12	ВЛ 0,4 кВ оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-1-16	2024	0,4	22	5,45	48,96
1.3.1.4.1.1.13	ВЛ 10 кВ оп 19/23 ВЛ 10 кВ №2 ПС Биофабрика	2024	10	393	100	1 008,16
1.3.1.4.1.1.14	ВЛ 0,4 кВ оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-25	2024	0,4	178	15	366,29
1.3.1.4.1.1.15	ВЛ 0,4 кВ оп 29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2024	0,4	85	6	193,61
1.3.1.4.1.1.16	ВЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 045	2024	0,4	85	2,5	231,30
1.3.1.4.1.1.17	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 089	2024	0,4	43	5	80,36
1.3.1.4.1.1.18	ВЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-3	2024	0,4	280	6	545,42
1.3.1.4.1.1.19	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-24	2024	0,4	115	10	269,90
1.3.1.4.1.1.20	ВЛ 0,4 кВ оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 272	2024	0,4	30	15	84,91
1.3.1.4.1.1.21	ВЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-3	2024	0,4	278	6	738,29
1.3.1.4.1.1.22	ВЛ 10 кВ оп 90a ВЛ 10 кВ №2 ПС Новоселово	2024	10	10	100	184,74
1.3.1.4.1.1.23	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-34	2024	0,4	77	100	122,70
1.3.1.4.1.1.24	ВЛ 0,4 кВ оп 3/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-7	2024	0,4	16	15	87,80
1.3.1.4.1.1.25	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-3	2024	0,4	39	10	90,76
1.3.1.4.1.1.26	ВЛ 0,4 кВ оп 2/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-24	2024	0,4	30	15	78,76
1.3.1.4.1.1.27	ВЛ 0,4 кВ оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2024	0,4	22	6	82,42
1.3.1.4.1.1.28	ВЛ 0,4 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2024	0,4	18	15	73,73
1.3.1.4.1.1.29	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-6	2024	0,4	27	6	79,88
1.3.1.4.1.1.30	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 229	2024	0,4	45	10	76,95
1.3.1.4.1.1.31	ВЛ 0,4 кВ оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 234	2024	0,4	40	15	60,79
1.3.1.4.1.1.32	ВЛ 10 кВ оп 277a ВЛ 10 кВ №1 ПС Жилиевская	2024	10	1509		3 193,10
1.3.1.4.1.1.33	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-1-17	2024	0,4	147		384,70
1.3.1.4.1.1.34	ВЛ 0,4 кВ оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2024	0,4	30	15	50,15
1.3.1.4.1.1.35	ВЛ 10 кВ оп 15/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС Биофабрика	2024	10	149	230	950,52
1.3.1.4.1.1.36	ВЛ 0,4 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Баш-5-1	2024	0,4	69	10	178,65
1.3.1.4.1.1.37	ВЛ 0,4 кВ оп 15/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-7	2024	0,4	199	15	478,56

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.38	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-10	2024	0,4	65	4	122,08
1.3.1.4.1.1.39	ВЛ 0,4 кВ оп 7-5а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 041	2024	0,4	35	10	141,04
1.3.1.4.1.1.40	ВЛ 0,4 кВ оп 2/1а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-14	2024	0,4	178	5	498,63
1.3.1.4.1.1.41	ВЛ 0,4 кВ оп 1/5а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-1	2024	0,4	197	15	601,14
1.3.1.4.1.1.42	ВЛ 0,4 кВ оп 6-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-28	2024	0,4	121	15	290,16
1.3.1.4.1.1.43	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 368	2024	0,4	417	15	872,00
1.3.1.4.1.1.44	ВЛ 0,4 кВ оп 6а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-6	2024	0,4	151	15	395,78
1.3.1.4.1.1.45	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,4	159	10	462,52
1.3.1.4.1.1.46	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-5	2024	0,4	236	7	464,93
1.3.1.4.1.1.47	ВЛ 0,4 кВ оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2024	0,4	157	15	420,74
1.3.1.4.1.1.48	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2024	0,4	85	15	192,72
1.3.1.4.1.1.49	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 062	2024	0,4	104	15	219,41
1.3.1.4.1.1.50	ВЛ 10 кВ оп 1-10 ВЛ 10 кВ №2а ПС Звягинки	2024	10	793	6	1 157,97
1.3.1.4.1.1.51	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2а-3	2024	0,4	6	6	71,32
1.3.1.4.1.1.52	ВЛ 0,4 кВ оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	40	15	134,08
1.3.1.4.1.1.53	ВЛ 0,4 кВ оп 28 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-16-7	2024	0,4	67	15	254,34
1.3.1.4.1.1.54	ВЛ 0,4 кВ оп 8/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	152	15	370,62
1.3.1.4.1.1.55	ВЛ 0,4 кВ оп 35 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	139	6	334,97
1.3.1.4.1.1.56	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-1	2024	0,4	127	5,45	328,94
1.3.1.4.1.1.57	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-5	2024	0,4	72	6	129,21
1.3.1.4.1.1.58	ВЛ 0,4 кВ оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-6	2024	0,4	87	15	216,77
1.3.1.4.1.1.59	ВЛ 0,4 кВ оп 23-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ЗА/С-10	2024	0,4	60	10	145,08
1.3.1.4.1.1.60	ВЛ 0,23 кВ оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2024	0,23	22	7	39,00
1.3.1.4.1.1.61	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-31	2024	0,4	221	15	420,57
1.3.1.4.1.1.62	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,4	98	15	239,31
1.3.1.4.1.1.63	ВЛ 10 кВ оп 43 ВЛ 10 кВ №5 ПС Куликовская	2024	10	190	15	618,20
1.3.1.4.1.1.64	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-34	2024	0,4	260	15	727,53
1.3.1.4.1.1.65	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-58	2024	0,4	427	5	863,08
1.3.1.4.1.1.66	ВЛ 0,4 кВ оп 4-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-37	2024	0,4	152	15	405,16
1.3.1.4.1.1.67	ВЛ 0,4 кВ оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,4	123	15	374,99
1.3.1.4.1.1.68	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-24	2024	0,4	69	15	195,41
1.3.1.4.1.1.69	ВЛ 0,4 кВ оп 20а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 031	2024	0,4	34	15	183,00
1.3.1.4.1.1.70	ВЛ 10 кВ оп 23 ВЛ 10 кВ №15 ПС Воронеж	2024	10	65	120	392,88
1.3.1.4.1.1.71	ВЛ 0,4 кВ оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-10-51	2024	0,4	92	15	267,52
1.3.1.4.1.1.72	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-29	2024	0,4	134	15	325,97
1.3.1.4.1.1.73	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-544-19	2024	0,4	295	15	683,58
1.3.1.4.1.1.74	ВЛ 0,4 кВ оп 7-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	137	15	332,94
1.3.1.4.1.1.75	ВЛ 0,4 кВ оп 13а ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Б-2-4	2024	0,4	75	6	141,44
1.3.1.4.1.1.76	ВЛ 10 кВ оп 5-29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Мезенцево	2024	10	13	5	107,85
1.3.1.4.1.1.77	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/М-6	2024	0,4	41	5	242,82
1.3.1.4.1.1.78	ВЛ 10 кВ оп 46 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2024	10	15	15	94,09
1.3.1.4.1.1.79	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-50	2024	0,4	62	15	227,77
1.3.1.4.1.1.80	ВЛ 10 кВ оп 144а ВЛ 10 кВ №5 ПС Топки	2024	10	268	165	1 049,90
1.3.1.4.1.1.81	ВЛ 0,4 кВ оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-18	2024	0,4	109	15	357,70
1.3.1.4.1.1.82	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 11/Мез-3	2024	0,4	117	15	313,92
1.3.1.4.1.1.83	ВЛ 10 кВ оп 147 ВЛ 10 кВ №1 ПС Парамонов	2024	10	2578	15	6 199,99
1.3.1.4.1.1.84	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-1-13	2024	0,4	82	15	312,61
1.3.1.4.1.1.85	ВЛ 0,4 кВ оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/В1-2	2024	0,4	33	15	80,53
1.3.1.4.1.1.86	ВЛ 0,23 кВ оп 30 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 17/М-18	2024	0,23	31	15	40,53
1.3.1.4.1.1.87	ВЛ 6 кВ оп 2-3 ВЛ 6 кВ №26 ПС Пластмасс	2024	6	10	15	67,84
1.3.1.4.1.1.88	ВЛ 0,4 кВ оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-8	2024	0,4	98	15	228,28
1.3.1.4.1.1.89	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	134	15	356,92
1.3.1.4.1.1.90	ВЛ 0,4 кВ оп 23/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,4	181	15	421,77
1.3.1.4.1.1.91	ВЛ 0,4 кВ оп 1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	178	15	373,41
1.3.1.4.1.1.92	ВЛ 0,4 кВ оп 1а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-48	2024	0,4	168	15	545,70
1.3.1.4.1.1.93	ВЛ 0,4 кВ оп 2-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-7-2	2024	0,4	99	5	342,06
1.3.1.4.1.1.94	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	120	15	361,89
1.3.1.4.1.1.95	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-9-14	2024	0,4	422	15	916,36
1.3.1.4.1.1.96	ВЛ 0,4 кВ оп 14/7 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2024	0,4	28	5,45	81,00
1.3.1.4.1.1.97	ВЛ 0,4 кВ оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	34	15	78,92
1.3.1.4.1.1.98	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-42	2024	0,4	66	15	81,28
1.3.1.4.1.1.99	ВЛ 0,23 кВ оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,23	15	15	59,74
1.3.1.4.1.1.100	ВЛ 0,4 кВ оп 26 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП А-21-4	2024	0,4	15	15	69,66
1.3.1.4.1.1.101	ВЛ 0,23 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,23	16	10	66,49
1.3.1.4.1.1.102	ВЛ 0,23 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-24	2024	0,23	55	15	90,16
1.3.1.4.1.1.103	ВЛ 0,4 кВ оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-8	2024	0,4	85	10	155,91
1.3.1.4.1.1.104	ВЛ 0,4 кВ оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-18	2024	0,4	35	6	84,41
1.3.1.4.1.1.105	ВЛ 0,4 кВ опора 9/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	39	6	80,93
1.3.1.4.1.1.106	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/К-12	2024	0,4	20	10	53,17
1.3.1.4.1.1.107	ВЛ 10 кВ оп 32 ВЛ 10 кВ №14 ПС Альшанская	2024	10	12	500	633,03
1.3.1.4.1.1.108	ВЛ 10 кВ оп 46-41 ВЛ 10 кВ №10 ПС Южная	2024	10	12	500	574,42
1.3.1.4.1.1.109	ВЛ 0,4 кВ оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2024	0,4	225	6	568,34
1.3.1.4.1.1.110	ВЛ 0,4 кВ оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-49	2024	0,4	73	15	170,64
1.3.1.4.1.1.111	ВЛ 6 кВ оп 18-1 ВЛ 6 кВ №544 ПС Железнодорожная	2024	6	8	50	48,44
1.3.1.4.1.1.112	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-544-21	2024	0,4	8	50	90,73
1.3.1.4.1.1.113	ВЛ 0,4 кВ оп 34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-4	2024	0,4	82	10	250,15
1.3.1.4.1.1.114	ВЛ 0,4 кВ оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-41	2024	0,4	67	15	167,29
1.3.1.4.1.1.115	ВЛ 0,4 кВ оп 10/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,4	34	6	105,63
1.3.1.4.1.1.116	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-43	2024	0,4	377	15	901,58
1.3.1.4.1.1.117	ВЛ 10 кВ оп 6-20 ВЛ 10 кВ №7 ПС Знаменская	2024	10	14	125	92,59
1.3.1.4.1.1.118	ВЛ 0,23 кВ оп 10-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,23	11	15	38,84
1.3.1.4.1.1.119	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	114	15	334,93
1.3.1.4.1.1.120	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ТП 7/М-3	2024	0,4	192	15	732,19
1.3.1.4.1.1.121	ВЛ 0,4 кВ оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-4-19	2024	0,4	184	15	496,74
1.3.1.4.1.1.122	ВЛ 0,4 кВ оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-27	2024	0,4	120	5	264,50
1.3.1.4.1.1.123	ВЛ 0,4 кВ оп 10-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	152	10	393,80
1.3.1.4.1.1.124	ВЛ 0,4 кВ оп 8/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	177	15	365,05
1.3.1.4.1.1.125	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-14-10	2024	0,4	62	3	214,57
1.3.1.4.1.1.126	ВЛ 0,4 кВ оп 20/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-1	2024	0,4	82	6	297,10
1.3.1.4.1.1.127	ВЛ 0,4 кВ оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2024	0,4	68	15	266,46
1.3.1.4.1.1.128	ВЛ 0,4 кВ оп 10/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,4	30	6	66,72
1.3.1.4.1.1.129	ВЛ 0,23 кВ оп 12/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-7	2024	0,23	53	15	94,24
1.3.1.4.1.1.130	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	90	15	137,05

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.131	ВЛ 0,4 кВ оп 19/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	54	15	106,01
1.3.1.4.1.1.132	ВЛ 0,4 кВ оп 8/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	13	15	74,67
1.3.1.4.1.1.133	ВЛ 0,4 кВ оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2024	0,4	82	15	132,06
1.3.1.4.1.1.134	ВЛ 0,23 кВ оп 3/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-10	2024	0,23	26	6	70,67
1.3.1.4.1.1.135	ВЛ 0,4 кВ оп 19/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	26	10	92,62
1.3.1.4.1.1.136	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/А-1	2024	0,4	67	15	111,14
1.3.1.4.1.1.137	ВЛ 0,4 кВ оп 8/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 197	2024	0,4	85	15	123,38
1.3.1.4.1.1.138	ВЛ 0,4 кВ оп 5-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 212	2024	0,4	248	5	139,40
1.3.1.4.1.1.139	ВЛ 10 кВ оп 31-12 ВЛ 10 кВ №11 ПС Дмитровская	2024	10	1813	5	4 494,47
1.3.1.4.1.1.140	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-45	2024	0,4	352	5	841,35
1.3.1.4.1.1.141	ВЛ 0,4 кВ оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2024	0,4	146	15	397,83
1.3.1.4.1.1.142	ВЛ 0,23 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-21	2024	0,23	75	8	121,39
1.3.1.4.1.1.143	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-23	2024	0,4	56	15	138,81
1.3.1.4.1.1.144	ВЛ 10 кВ оп 22а ВЛ 10 кВ №73 ПС Орловская Районная	2024	10	10	15	148,69
1.3.1.4.1.1.145	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-73-10	2024	0,4	5	15	66,02
1.3.1.4.1.1.146	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-33	2024	0,4	372	15	888,11
1.3.1.4.1.1.147	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-9	2024	0,4	52	15	203,42
1.3.1.4.1.1.148	ВЛ 0,4 кВ оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 199	2024	0,4	80	7	221,09
1.3.1.4.1.1.149	ВЛ 0,4 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-20	2024	0,4	169	6	624,62
1.3.1.4.1.1.150	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2024	0,4	63	10	169,93
1.3.1.4.1.1.151	ВЛ 0,4 кВ оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-9	2024	0,4	53	15	117,57
1.3.1.4.1.1.152	ВЛ 0,4 кВ оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-8	2024	0,4	50	15	81,43
1.3.1.4.1.1.153	ВЛ 0,4 кВ оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-1	2024	0,4	235	5	414,89
1.3.1.4.1.1.154	ВЛ 10 кВ оп 30/12 ВЛ 10 кВ №922 ПС Пищевая	2024	10	218	150	477,94
1.3.1.4.1.1.155	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-12-9	2024	0,4	135	15	383,81
1.3.1.4.1.1.156	ВЛ 10 кВ оп 88 ВЛ 10 кВ №18 ПС Южная	2024	10	204	5	671,50
1.3.1.4.1.1.157	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-38	2024	0,4	186	5	498,71
1.3.1.4.1.1.158	ВЛ 10 кВ оп 3-2 ВЛ 10 кВ №12 ПС Южная	2024	10	10	8	145,99
1.3.1.4.1.1.159	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-12-13	2024	0,4	6	8	95,47
1.3.1.4.1.1.160	ВЛ 0,4 кВ оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-10	2024	0,4	139	15	376,16
1.3.1.4.1.1.161	ВЛ 0,4 кВ оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-31	2024	0,4	62	6	149,48
1.3.1.4.1.1.162	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-50	2024	0,4	157	15	451,70
1.3.1.4.1.1.163	ВЛ 0,4 кВ оп 3-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 4/Мез-6	2024	0,4	64	15	163,39
1.3.1.4.1.1.164	ВЛ 0,4 кВ оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-20	2024	0,4	212	15	405,64
1.3.1.4.1.1.165	ВЛ 10 кВ оп 222а ВЛ 10 кВ №7 ПС Новоселово	2024	10	669	15	1 747,46
1.3.1.4.1.1.166	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-4-11	2024	0,4	250	10	536,28
1.3.1.4.1.1.167	ВЛ 0,4 кВ оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Пищ-922-39	2024	0,4	15	5	67,26
1.3.1.4.1.1.168	ВЛ 10 кВ оп 56 ВЛ 10 кВ №5 ПС Новосиль	2024	10	16	30	99,64
1.3.1.4.1.1.169	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208	2024	0,4	7	30	61,09
1.3.1.4.1.1.170	ВЛ 0,4 кВ оп 9/2а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	62	15	213,16
1.3.1.4.1.1.171	ВЛ 10 кВ оп 12/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2024	10	22	110	158,86
1.3.1.4.1.1.172	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-24	2024	0,4	11	15	37,90
1.3.1.4.1.1.173	ВЛ 0,4 кВ оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2024	0,4	165	11	432,46
1.3.1.4.1.1.174	ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 3в-4-6	2024	0,4	408	15	501,28
1.3.1.4.1.1.175	ВЛ 0,4 кВ оп 8-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2024	0,4	20	15	47,35
1.3.1.4.1.1.176	ВЛ 0,4 кВ оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-16	2024	0,4	86	15	214,66
1.3.1.4.1.1.177	ВЛ 10 кВ оп 10-3а ВЛ 10 кВ №7 ПС Краснознаменка	2024	10	16	200	153,04
1.3.1.4.1.1.178	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400	2024	0,4	7	200	59,24
1.3.1.4.1.1.179	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-27	2024	0,4	158	15	482,69
1.3.1.4.1.1.180	ВЛ 0,4 кВ оп 3/14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-6	2024	0,4	62	15	214,39
1.3.1.4.1.1.181	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-11	2024	0,4	47	15	150,21
1.3.1.4.1.1.182	ВЛ 0,4 кВ оп 4А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-7-7	2024	0,4	56	5	182,31
1.3.1.4.1.1.183	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-13	2024	0,4	376	15	780,59
1.3.1.4.1.1.184	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 36/П-20	2024	0,4	98	7	328,02
1.3.1.4.1.1.185	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-1-7	2024	0,4	67	15	218,60
1.3.1.4.1.1.186	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-60	2024	0,4	33	15	110,31
1.3.1.4.1.1.187	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-1	2024	0,4	27	15	61,40
1.3.1.4.1.1.188	ВЛ 0,4 кВ №1 ЦРП Аэропорт	2024	0,4	28	6	106,86
1.3.1.4.1.1.189	ВЛ 0,4 кВ оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-8	2024	0,4	28	15	73,13
1.3.1.4.1.1.190	ВЛ 0,4 кВ оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-13	2024	0,4	61	8	116,81
1.3.1.4.1.1.191	ВЛ 0,4 кВ оп 28 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2024	0,4	26	15	78,86
1.3.1.4.1.1.192	ВЛ 0,4 кВ оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-51	2024	0,4	40	8	77,44
1.3.1.4.1.1.193	ВЛ 0,4 кВ оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,4	64	10	141,43
1.3.1.4.1.1.194	ВЛ 0,23 кВ оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-7	2024	0,23	29	15	58,69
1.3.1.4.1.1.195	ВЛ 0,4 кВ оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2024	0,4	22	10	73,16
1.3.1.4.1.1.196	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-14	2024	0,4	359	4	791,57
1.3.1.4.1.1.197	ВЛ 0,4 кВ оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-5-25	2024	0,4	35	15	93,29
1.3.1.4.1.1.198	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-2-1	2024	0,4	396	15	824,72
1.3.1.4.1.1.199	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-2-1	2024	0,4	469	15	862,32
1.3.1.4.1.1.200	ВЛ 10 кВ оп 137 ВЛ 10 кВ №15 ПС Введенское	2024	10	150	440	558,48
1.3.1.4.1.1.201	ВЛ 10 кВ оп 165 ВЛ 10 кВ №06 ПС Речица	2024	10	90	440	344,04
1.3.1.4.1.1.202	ВЛ 10 кВ оп 6-2 ВЛ 10 кВ №06 ПС Речица	2024	10	10	440	141,23
1.3.1.4.1.1.203	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-18	2024	0,4	244	15	734,86
1.3.1.4.1.1.204	ВЛ 10 кВ оп 3-14 ВЛ 10 кВ №20 ПС Верховье-1	2024	10	13	15	77,99
1.3.1.4.1.1.205	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4а/В1-20	2024	0,4	5	15	66,68
1.3.1.4.1.1.206	ВЛ 10 кВ оп 110 ВЛ 10 кВ №09 ПС Никольская	2024	10	266	460	609,31
1.3.1.4.1.1.207	ВЛ 0,4 кВ оп 2-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-30	2024	0,4	30	15	84,17
1.3.1.4.1.1.208	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2а/Мез-9	2024	0,4	65	6	212,12
1.3.1.4.1.1.209	ВЛ 10 кВ оп 95а ВЛ 10 кВ №37 ПС Володарская	2024	10	10	5	175,16
1.3.1.4.1.1.210	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-61	2024	0,4	51	5	222,91
1.3.1.4.1.1.211	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Ск-15	2024	0,4	12	15	62,32
1.3.1.4.1.1.212	ВЛ 0,4 кВ оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-1	2024	0,4	87	5	171,20
1.3.1.4.1.1.213	ВЛ 0,4 кВ оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2024	0,4	325	6	738,66
1.3.1.4.1.1.214	ВЛ 0,4 кВ оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-48	2024	0,4	34	15	79,18
1.3.1.4.1.1.215	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-17-3	2024	0,4	209	15	453,64
1.3.1.4.1.1.216	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 114	2024	0,4	202	15	627,90
1.3.1.4.1.1.217	ВЛ 0,4 кВ оп 1-19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	25	15	52,13
1.3.1.4.1.1.218	ВЛ 0,4 кВ оп 5/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-24	2024	0,4	188	15	441,26
1.3.1.4.1.1.219	ВЛ 0,4 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-26	2024	0,4	52	15	195,18
1.3.1.4.1.1.220	ВЛ 0,4 кВ оп 5-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2024	0,4	75	15	189,58
1.3.1.4.1.1.221	ВЛ 0,4 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-1-17	2024	0,4	60	15	302,64
1.3.1.4.1.1.222	ВЛ 0,4 кВ оп 1-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	226	5	545,26
1.3.1.4.1.1.223	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-9-4	2024	0,4	331	10	704,12

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.224	ВЛ 0,4 кВ оп 9-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	52	15	136,10
1.3.1.4.1.1.225	ВЛ 0,4 кВ оп 14/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2024	0,4	137	5	386,88
1.3.1.4.1.1.226	ВЛ 0,4 кВ оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-18	2024	0,4	332	15	770,30
1.3.1.4.1.1.227	ВЛ 10 кВ оп 62 ВЛ 10 кВ №22 ПС Южная	2024	10	9	90	26,12
1.3.1.4.1.1.228	ВЛ 0,4 кВ оп 1/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,4	38	9	94,86
1.3.1.4.1.1.229	ВЛ 0,4 кВ оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	49	10	118,01
1.3.1.4.1.1.230	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-7	2024	0,4	24	15	75,64
1.3.1.4.1.1.231	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2024	0,4	18	10	67,31
1.3.1.4.1.1.232	ВЛ 0,4 кВ оп 6/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-25	2024	0,4	20	15	88,72
1.3.1.4.1.1.233	ВЛ 0,4 кВ оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-44	2024	0,4	20	15	78,35
1.3.1.4.1.1.234	ВЛ 0,23 кВ оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2024	0,23	33	15	67,06
1.3.1.4.1.1.235	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Т-11	2024	0,4	38	6	29,76
1.3.1.4.1.1.236	ВЛ 0,4 кВ оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП НЛ-6-3	2024	0,4	28	7	41,74
1.3.1.4.1.1.237	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 096	2024	0,4	37	15	72,90
1.3.1.4.1.1.238	ВЛ 0,4 кВ оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Т-1	2024	0,4	10	15	39,33
1.3.1.4.1.1.239	ВЛ 0,4 кВ оп 18а ВЛ 0,4 кВ №2 Зв-9-1	2024	0,4	87	5	247,34
1.3.1.4.1.1.240	ВЛ 0,4 кВ оп 5/8 ВЛ 0,4 кВ №1 Зв-9-24	2024	0,4	50	15	145,81
1.3.1.4.1.1.241	ВЛ 10 кВ оп 157 ВЛ 10 кВ №18 ПС Мезенцево	2024	10	14	15	96,89
1.3.1.4.1.1.242	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 16а/Мез-18	2024	0,4	109	15	441,54
1.3.1.4.1.1.243	ВЛ 0,4 кВ оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 К-2-18	2024	0,4	87	6	195,15
1.3.1.4.1.1.244	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Л-5	2024	0,4	295	6,3	553,49
1.3.1.4.1.1.245	ВЛ 0,4 кВ оп 21/5 ВЛ 0,4 кВ №1 Ю-22-25	2024	0,4	72	15	246,55
1.3.1.4.1.1.246	ВЛ 0,4 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ю-22-30	2024	0,4	48	15	122,69
1.3.1.4.1.1.247	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 Б-4-14	2024	0,4	50	15	119,91
1.3.1.4.1.1.248	ВЛ 0,4 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 К-2-17	2024	0,4	66	8	248,88
1.3.1.4.1.1.249	ВЛ 0,4 кВ оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-4-10	2024	0,4	121	4	340,99
1.3.1.4.1.1.250	ВЛ 10 кВ оп 232 ВЛ 10 кВ №7 ПС Новоселово	2024	10	16	5	98,42
1.3.1.4.1.1.251	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-31	2024	0,4	197	5	497,31
1.3.1.4.1.1.252	ВЛ 0,4 кВ оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 Б-4-3	2024	0,4	217	15	537,17
1.3.1.4.1.1.253	ВЛ 0,4 кВ оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 Б-4-3	2024	0,4	77	15	153,82
1.3.1.4.1.1.254	ВЛ 0,4 кВ оп 8/17 ВЛ 0,4 кВ №1 Б-4-18	2024	0,4	56	5	109,89
1.3.1.4.1.1.255	ВЛ 0,4 кВ оп 41 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2024	0,4	76	5	126,76
1.3.1.4.1.1.256	ВЛ 0,4 кВ оп 20-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	51	15	110,94
1.3.1.4.1.1.257	ВЛ 0,4 кВ оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Ш-1-24	2024	0,4	48	15	131,46
1.3.1.4.1.1.258	ВЛ 0,4 кВ оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	297	14	574,46
1.3.1.4.1.1.259	ВЛ 0,4 кВ оп 10/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-1	2024	0,4	94	15	263,83
1.3.1.4.1.1.260	ВЛ 0,4 кВ оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СТР-2-27	2024	0,4	30	15	88,27
1.3.1.4.1.1.261	ВЛ 10 кВ оп 47 ВЛ 10 кВ №9 ПС Шепино	2024	10	10	15	94,80
1.3.1.4.1.1.262	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-33	2024	0,4	7	15	69,25
1.3.1.4.1.1.263	ВЛ 0,4 кВ оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-25-1	2024	0,4	90	7,5	271,45
1.3.1.4.1.1.264	ВЛ 0,4 кВ оп 21-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-11-5	2024	0,4	75	15	179,21
1.3.1.4.1.1.265	ВЛ 10 кВ оп 6-5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2024	10	10		191,48
1.3.1.4.1.1.266	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-15	2024	0,4	190		226,83
1.3.1.4.1.1.267	ВЛ 0,4 кВ оп 8/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2024	0,4	114	15	307,59
1.3.1.4.1.1.268	ВЛ 10 кВ оп 14/33 ВЛ 10 кВ №6 ПС Тросна	2024	10	10	150	66,39
1.3.1.4.1.1.269	ВЛ 0,4 кВ оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-6	2024	0,4	22	15	44,55
1.3.1.4.1.1.270	ВЛ 0,4 кВ оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-41	2024	0,4	143	10	353,98
1.3.1.4.1.1.271	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/Т-1	2024	0,4	29	100	65,16
1.3.1.4.1.1.272	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033	2024	0,4	38	5	123,23
1.3.1.4.1.1.273	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Сгр-2-3	2024	0,4	221	15	557,56
1.3.1.4.1.1.274	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/В-2	2024	0,4	154	15	434,20
1.3.1.4.1.1.275	ВЛ 0,4 кВ оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	84	15	229,47
1.3.1.4.1.1.276	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2024	0,4	172	5	376,03
1.3.1.4.1.1.277	ВЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-6-35	2024	0,4	21	15	53,01
1.3.1.4.1.1.278	ВЛ 0,4 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1А/Ск-16	2024	0,4	72	5	162,01
1.3.1.4.1.1.279	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2024	0,4	56	5	166,67
1.3.1.4.1.1.280	ВЛ 0,4 кВ оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-5-22	2024	0,4	26	6	75,48
1.3.1.4.1.1.281	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-8	2024	0,4	211	5	681,40
1.3.1.4.1.1.282	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-37	2024	0,4	32	10	189,69
1.3.1.4.1.1.283	ВЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-2-1	2024	0,4	210	15	375,83
1.3.1.4.1.1.284	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2024	0,4	79	5	264,38
1.3.1.4.1.1.285	ВЛ 0,4 кВ оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	188	15	415,08
1.3.1.4.1.1.286	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-13	2024	0,4	199	7	451,88
1.3.1.4.1.1.287	ВЛ 0,4 кВ оп 12/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-7	2024	0,4	96	10	91,07
1.3.1.4.1.1.288	ВЛ 0,4 кВ оп 38 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-5-25	2024	0,4	18	15	64,67
1.3.1.4.1.1.289	ВЛ 0,4 кВ оп 8/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	15	15	69,67
1.3.1.4.1.1.290	ВЛ 0,4 кВ оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,4	50	15	90,29
1.3.1.4.1.1.291	ВЛ 0,4 кВ оп 19 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-18-7	2024	0,4	27	15	75,55
1.3.1.4.1.1.292	ВЛ 10 кВ оп 50 ВЛ 10 кВ №780 ПС Юго-Восточная	2024	10	10	150	77,46
1.3.1.4.1.1.293	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-21	2024	0,4	45	15	105,66
1.3.1.4.1.1.294	ВЛ 0,4 кВ оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-23-3	2024	0,4	30	15	54,04
1.3.1.4.1.1.295	ВЛ 0,4 кВ оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-50	2024	0,4	56	15	88,00
1.3.1.4.1.1.296	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-15	2024	0,4	24	30	116,67
1.3.1.4.1.1.297	ВЛ 0,4 кВ оп 19/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	76	15	142,50
1.3.1.4.1.1.298	ВЛ 0,4 кВ оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-16	2024	0,4	32	7,5	81,20
1.3.1.4.1.1.299	ВЛ 0,4 кВ оп 14/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-7-4	2024	0,4	68	10	82,61
1.3.1.4.1.1.300	ВЛ 0,4 кВ оп 37 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-7-4	2024	0,4	76	10	113,16
1.3.1.4.1.1.301	ВЛ 0,4 кВ оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/М-9	2024	0,4	84	15	119,83
1.3.1.4.1.1.302	ВЛ 0,4 кВ оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-7-3	2024	0,4	35	15	56,83
1.3.1.4.1.1.303	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Х-7-7	2024	0,4	25	15	59,66
1.3.1.4.1.1.304	ВЛ 0,4 кВ оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2024	0,4	33	15	46,18
1.3.1.4.1.1.305	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-15	2024	0,4	15	15	44,12
1.3.1.4.1.1.306	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-5-5	2024	0,4	29	15	57,52
1.3.1.4.1.1.307	ВЛ 0,23 кВ оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-2	2024	0,23	18	5	45,86
1.3.1.4.1.1.308	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 306	2024	0,4	199	5	517,32
1.3.1.4.1.1.309	ВЛ 0,4 кВ оп 8/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2024	0,4	18	15	46,17
1.3.1.4.1.1.310	ВЛ 10 кВ оп 16 ВЛ 10 кВ №73 ПС Орловская Районная	2024	10	10	15	98,83
1.3.1.4.1.1.311	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-73-11	2024	0,4	5	15	64,30
1.3.1.4.1.1.312	ВЛ 0,4 кВ оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	46	15	117,23
1.3.1.4.1.1.313	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2024	0,4	174	5	439,00
1.3.1.4.1.1.314	ВЛ 0,4 кВ оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2024	0,4	35	15	102,86
1.3.1.4.1.1.315	ВЛ 0,4 кВ оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2024	0,4	116	15	279,36
1.3.1.4.1.1.316	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-36	2024	0,4	15	15	145,64

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.317	ВЛ 10 кВ оп 16а ВЛ 10 кВ №8 ПС Шепино	2024	10	43	150	293,05
1.3.1.4.1.1.318	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 156	2024	0,4	329	3	809,22
1.3.1.4.1.1.319	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-20	2024	0,4	24	15	93,77
1.3.1.4.1.1.320	ВЛ 0,4 кВ оп 5/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	86	15	227,95
1.3.1.4.1.1.321	ВЛ 0,4 кВ оп 7-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Воинская часть	2024	0,4	21	5	50,66
1.3.1.4.1.1.322	ВЛ 0,4 кВ оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 156	2024	0,4	145	3	294,66
1.3.1.4.1.1.323	ВЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2А-3	2024	0,4	34	5	102,13
1.3.1.4.1.1.324	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-23	2024	0,4	35	15	120,11
1.3.1.4.1.1.325	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-40	2024	0,4	12	15	49,42
1.3.1.4.1.1.326	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 405	2024	0,4	131	7,5	418,28
1.3.1.4.1.1.327	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-2-6	2024	0,4	348	15	835,25
1.3.1.4.1.1.328	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-25	2024	0,4	34	15	228,32
1.3.1.4.1.1.329	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 383	2024	0,4	85	3	211,11
1.3.1.4.1.1.330	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Т-1-11	2024	0,4	838	15	1 948,43
1.3.1.4.1.1.331	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-41	2024	0,4	11	15	46,41
1.3.1.4.1.1.332	ВЛ 10 кВ оп 2-3 ВЛ 10 кВ №7 ПС Липовец	2024	10	10	5	115,13
1.3.1.4.1.1.333	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 16/Л-7	2024	0,4	5	5	79,85
1.3.1.4.1.1.334	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-26	2024	0,4	50	5	158,61
1.3.1.4.1.1.335	ВЛ 0,4 кВ оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	74	15	210,96
1.3.1.4.1.1.336	ВЛ 0,4 кВ оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2024	0,4	33	15	92,44
1.3.1.4.1.1.337	ВЛ 0,4 кВ оп 6-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-7-7	2024	0,4	62	2	170,67
1.3.1.4.1.1.338	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП ТП 15/Д-18	2024	0,4	139	15	449,24
1.3.1.4.1.1.339	ВЛ 0,4 кВ оп 3/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2024	0,4	64	5	197,23
1.3.1.4.1.1.340	ВЛ 0,4 кВ оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-3	2024	0,4	14	15	50,67
1.3.1.4.1.1.341	ВЛ 0,4 кВ оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-7	2024	0,4	63	10	211,65
1.3.1.4.1.1.342	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-2-11	2024	0,4	21	30,72	80,65
1.3.1.4.1.1.343	ВЛ 0,4 кВ оп 11/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-3	2024	0,4	51	15	163,89
1.3.1.4.1.1.344	ВЛ 0,4 кВ оп 3-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/С-9	2024	0,4	76	15	179,79
1.3.1.4.1.1.345	ВЛ 0,4 кВ оп 1-26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	75	5	220,75
1.3.1.4.1.1.346	ВЛ 0,4 кВ оп 18-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	42	15	120,47
1.3.1.4.1.1.347	ВЛ 0,4 кВ оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	14	15	45,34
1.3.1.4.1.1.348	ВЛ 0,4 кВ оп 8-2а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-10	2024	0,4	120	15	352,53
1.3.1.4.1.1.349	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-28	2024	0,4	324	15	831,91
1.3.1.4.1.1.350	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-3-21	2024	0,4	211	15	505,65
1.3.1.4.1.1.351	ВЛ 0,23 кВ оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-44	2024	0,23	11	15	43,54
1.3.1.4.1.1.352	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2024	0,4	29	15	106,36
1.3.1.4.1.1.353	ВЛ 0,4 кВ оп 15/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-1	2024	0,4	37	15	103,92
1.3.1.4.1.1.354	ВЛ 0,23 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 103	2024	0,23	20	5	69,87
1.3.1.4.1.1.355	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-7-3	2024	0,4	19	15	76,36
1.3.1.4.1.1.356	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Х-7-9	2024	0,4	19	15	70,66
1.3.1.4.1.1.357	ВЛ 0,4 кВ оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7А/К-7	2024	0,4	38	15	81,74
1.3.1.4.1.1.358	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 13/ВД-4	2024	0,4	33	7,5	75,77
1.3.1.4.1.1.359	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-45	2024	0,4	273	15	987,55
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.1.4.2.1.1	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-21	2024	0,4	4	230	62,18
1.3.1.4.2.1.2	ВЛ 0,4 кВ оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2024	0,4	233	15	675,80
1.3.1.4.2.1.3	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/Т-5	2024	0,4	10	165	80,39
1.3.1.4.2.1.4	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 058	2024	0,4	25	125	141,97
1.3.1.4.2.1.5	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-53	2024	0,4	5	150	67,09
1.3.1.4.2.1.6	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-30	2024	0,4	376	15	914,32
1.3.1.4.2.1.7	ВЛ 0,4 кВ оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2024	0,4	108	15	332,83
1.3.1.4.2.1.8	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-45	2024	0,4	57	90	216,59
1.3.1.4.2.1.9	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-13	2024	0,4	647	8	986,81
1.3.1.4.2.1.10	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-6-23	2024	0,4	5	150	89,01
1.3.1.4.2.1.11	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ПИ-8-2	2024	0,4	8	150	90,87
1.3.1.4.2.1.12	ВЛ 10 кВ оп 24 ВЛ 10 кВ №22 ПС Альшанская	2024	10	453	150	1 128,19
1.3.1.4.3.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.1.4.3.1.1	ВЛ 0,4 кВ оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 057	2024	0,4	78	80	342,47
1.3.2.3.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.2.4.1.1.1	ВЛ 10 кВ оп 2/1 ВЛ 10 кВ №5 ПС Варваренка	2024	10	2204	160	3 178,77
1.3.2.4.1.1.2	ВЛ 10 кВ оп 6/25 ВЛ 10 кВ №1 ПС Новосиль	2024	10	56	160	248,55
1.3.2.4.1.1.3	ВЛ 10 кВ оп 32-1 ВЛ 10 кВ №04 ПС Шаблыкино	2024	10	990	410	1 716,52
2.	Строительство кабельных линий					
2.j	Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6), подводная прокладка (j = 7))					
2.j.k	Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2)					
2.j.k.l	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2)					
2.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9)					
2.j.k.l.m.n	Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5))					
...	<пообъектная расшифровка>					

1	2	3	4	5	6	7
2.1.2.1.1.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее					
2.1.2.1.1.1.1	КЛ 10 кВ оп 6-6 ВЛ 10 кВ №7 ПС Новоселово	2024	10	60	15	246,83
2.1.2.1.1.3	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее					
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее					
2.1.2.1.3.1.1	КЛ 10 кВ оп 36-1 ВЛ 10 кВ №5 ПС Куликовская	2024	10	135	15	539,90
2.1.2.1.3.1.2	КЛ 10 кВ оп 18/1 ВЛ 10 кВ №14 ПС Альшанская	2024	10	669	500	1 302,39
2.1.2.1.3.1.3	КЛ 10 кВ оп 46-43 ВЛ 10 кВ №10 ПС Южная	2024	10	691	500	1 291,32
2.1.2.1.3.1.4	КЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-30	2024	0,4	51	15	76,50
2.1.2.1.3.1.5	КЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП 5/В-15	2024	0,4	10	440	118,34
2.1.2.1.3.1.6	КЛ 10 кВ оп 14-1 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2024	10	556	-	978,42
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее					
2.6.1.1.1.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине					
2.6.1.1.1.1.1	КЛ 6 кВ оп 14 ВЛ 6 кВ №544 ПС Железнодорожная	2024	6	90	50	2 099,91
2.6.2.1.1.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине					
2.6.2.1.1.1.1	КЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/М-6	2024	0,4	53	5	539,93
2.6.2.1.1.1.2	КЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-9	2024	0,4	43	15	521,13
2.6.2.1.1.1.3	КЛ 0,4 кВ оп 4/30 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-7-1	2024	0,4	55	15	337,31
2.6.2.1.2.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине					
2.6.2.1.2.1.1	КЛ 10 кВ оп 14-1 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2024	10	33	-	480,41
2.6.2.1.2.1.2	КЛ 10 кВ оп 2-9 ВЛ 10 кВ №22 ПС Альшанская	2024	10	46	150	213,61
2.6.2.1.2.1	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине					
2.6.2.1.3.1.1	КЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-20	2024	0,4	92	100	1 045,68
3.	Строительство пунктов секционирования					
3.j	Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j=3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j=4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j=5), переключательные пункты (j=6)					
3.j.k	Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)					
3.4.k.1	Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2), от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15 ячеек (l=4)					
...	<пообъектная расшифровка>					
3.1.4	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно					
3.1.4.1	Реклоузер 10 кВ РЕК 97 ВЛ 10 кВ №14 ПС Альшанская	2024	10	1	500	2 215,40
3.1.4.2	Реклоузер 10 кВ РЕК-05 ВЛ 10 кВ №09 ПС Никольская	2024	10	1	460	2 045,34
3.1.4.3	Реклоузер 10 кВ РЕК №08 ВЛ 10 кВ №04 ПС Шаблыкино	2024	10	1	410	2 364,66
3.2.3	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно					
3.2.3.1	ВЛ 10 кВ оп 19/23 ВЛ 10 кВ №2 ПС Биофабрика	2024	10	2	100	231,93
3.2.3.2	ВЛ 10 кВ оп 90а ВЛ 10 кВ №2 ПС Новоселово	2024	10	1	100	123,03
3.2.3.3	ВЛ 10 кВ оп 277а ВЛ 10 кВ №1 ПС Жилиевская	2024	10	2		234,89
3.2.3.4	ВЛ 10 кВ оп 15/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС Биофабрика	2024	10	2	230	229,56
3.2.3.5	ВЛ 10 кВ оп 1-10 ВЛ 10 кВ №2а ПС Звягинки	2024	10	2	6	230,42
3.2.3.6	ВЛ 10 кВ оп 43 ВЛ 10 кВ №5 ПС Куликовская	2024	10	2	15	274,46
3.2.3.7	ВЛ 10 кВ оп 23 ВЛ 10 кВ №15 ПС Воронеж	2024	10	1	120	125,88
3.2.3.8	ВЛ 10 кВ оп 5-29 ВЛ 10 кВ №6 ПС Мезенцево	2024	10	1	5	143,82
3.2.3.9	ВЛ 10 кВ оп 46 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2024	10	1	15	122,65
3.2.3.10	ВЛ 10 кВ оп 144а ВЛ 10 кВ №5 ПС Топки	2024	10	2	165	237,75
3.2.3.11	ВЛ 10 кВ оп 147 ВЛ 10 кВ №1 ПС Парамово	2024	10	2	15	244,57
3.2.3.12	ВЛ 10 кВ оп 32 ВЛ 10 кВ №14 ПС Альшанская	2024	10	3	500	285,13
3.2.3.13	ВЛ 10 кВ оп 46-41 ВЛ 10 кВ №10 ПС Южная	2024	10	3	500	285,13
3.2.3.14	ВЛ 6 кВ оп 18-1 ВЛ 6 кВ №544 ПС Железнодорожная	2024	6	1	50	119,02
3.2.3.15	ВЛ 10 кВ оп 6-20 ВЛ 10 кВ №7 ПС Знаменская	2024	10	1	125	129,49
3.2.3.16	ВЛ 10 кВ оп 31-12 ВЛ 10 кВ №11 ПС Дмитровская	2024	10	2	5	224,47
3.2.3.17	ВЛ 10 кВ оп 22а ВЛ 10 кВ №73 ПС Орловская Районная	2024	10	1	15	118,82
3.2.3.18	ВЛ 10 кВ оп 30/12 ВЛ 10 кВ №922 ПС Пищевая	2024	10	1	150	112,84
3.2.3.19	ВЛ 10 кВ оп 88 ВЛ 10 кВ №18 ПС Южная	2024	10	2	5	229,25
3.2.3.20	ВЛ 10 кВ оп 3-2 ВЛ 10 кВ №12 ПС Южная	2024	10	1	8	118,50
3.2.3.21	ВЛ 10 кВ оп 222а ВЛ 10 кВ №7 ПС Новоселово	2024	10	2	15	248,76

1	2	3	4	5	6	7
3.2.3.22	ВЛ 10 кВ оп 56 ВЛ 10 кВ №5 ПС Новосиль	2024	10	1	30	125,75
3.2.3.23	ВЛ 10 кВ оп 10-3а ВЛ 10 кВ №7 ПС Краснознаменка	2024	10	1	200	126,05
3.2.3.24	ВЛ 10 кВ оп 165 ВЛ 10 кВ №06 ПС Речица	2024	10	1	440	154,83
3.2.3.25	ВЛ 10 кВ оп 6-2 ВЛ 10 кВ №06 ПС Речица	2024	10	1	440	137,86
3.2.3.26	ВЛ 10 кВ оп 3-14 ВЛ 10 кВ №20 ПС Верховье-1	2024	10	1	15	113,83
3.2.3.27	ВЛ 10 кВ оп 110 ВЛ 10 кВ №09 ПС Никольская	2024	10	2	460	254,73
3.2.3.28	ВЛ 10 кВ оп 95а ВЛ 10 кВ №37 ПС Володарская	2024	10	1	5	134,67
3.2.3.29	ВЛ 10 кВ оп 2/1 ВЛ 10 кВ №5 ПС Варваренка	2024	10	2	160	229,25
3.2.3.30	ВЛ 10 кВ оп 6/25 ВЛ 10 кВ №1 ПС Новосиль	2024	10	1	160	114,52
3.2.3.31	ВЛ 10 кВ оп 32-1 ВЛ 10 кВ №04 ПС Шаблыкino	2024	10	2	410	216,29
3.2.3.32	ВЛ 10 кВ оп 62 ВЛ 10 кВ №22 ПС Южная	2024	10	1	90	112,97
3.2.3.33	ВЛ 10 кВ оп 157 ВЛ 10 кВ №18 ПС Мезенцево	2024	10	1	15	121,29
3.2.3.34	ВЛ 10 кВ оп 232 ВЛ 10 кВ №7 ПС Новоселово	2024	10	1	5	101,20
3.2.3.35	ВЛ 10 кВ оп 47 ВЛ 10 кВ №9 ПС Шепино	2024	10	1	15	54,95
3.2.3.36	ВЛ 10 кВ оп 6-5 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2024	10	2	-	215,67
3.2.3.37	ВЛ 10 кВ оп 14/33 ВЛ 10 кВ №6 ПС Тросна	2024	10	1	150	111,17
3.2.3.38	ВЛ 10 кВ оп 50 ВЛ 10 кВ №780 ПС Юго-Восточная	2024	10	1	150	82,21
3.2.3.39	ВЛ 10 кВ оп 16 ВЛ 10 кВ №73 ПС Орловская Районная	2024	10	1	15	106,30
3.2.3.40	ВЛ 10 кВ оп 16а ВЛ 10 кВ №8 ПС Шепино	2024	10	1	150	131,41
3.2.3.41	ВЛ 10 кВ оп 2-3 ВЛ 10 кВ №7 ПС Липовец	2024	10	1	5	60,82
3.2.3.42	ВЛ 10 кВ оп 24 ВЛ 10 кВ №22 ПС Альшанская	2024	10	2	150	226,17
4.	Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ					
4.j	Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ (j=3), 6/10 (10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10) кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)					
4.j.k	Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k =					
4.j.k.l	Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6)от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l=12), свыше 4000 кВА (l=13)					
4.j.k.l.m	Столбового/мачтового типа (m=1), шкафного или киоскового типа (m=2), блочного типа (m=3), встроенного типа (m=4)					
...	<пообъектная расшифровка>					
4.2.1.1.1	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа					
4.2.1.1.1.1	ТП 7/М-6	2024	10/0,4	1	5	739,81
4.2.1.1.1.2	ТП К-2-50	2024	10/0,4	1	15	713,52
4.2.1.1.1.3	ТП П-1-13	2024	10/0,4	1	15	712,37
4.2.1.1.1.4	ТП Р-73-10	2024	10/0,4	1	15	714,22
4.2.1.1.1.5	ТП Ю-12-13	2024	10/0,4	1	8	718,87
4.2.1.1.1.6	ТП Но-7-30	2024	10/0,4	1	15	649,33
4.2.1.1.1.7	ТП 4а/В1-20	2024	10/0,4	1	15	722,22
4.2.1.1.1.8	ТП В-37-61	2024	10/0,4	1	5	761,08
4.2.1.1.1.9	ТП 16а/Мез-18	2024	10/0,4	1	15	775,35
4.2.1.1.1.10	ТП Ш-9-33	2024	10/0,4	1	15	743,66
4.2.1.1.1.11	ТП Р-73-11	2024	10/0,4	1	15	793,35
4.2.1.1.1.12	ТП 16/Л-7	2024	10/0,4	1	5	794,11
4.2.1.2.1	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового					
4.2.1.2.1.1	ТП Б-2-20	2024	10/0,4	1	100	844,93
4.2.1.2.1.2	ТП Но-2-34	2024	10/0,4	1	100	751,53
4.2.1.2.1.3	ТП Ж-1-17	2024	10/0,4	1	63	780,46
4.2.1.2.1.4	ТП Зв-2а-3	2024	10/0,4	1	6	794,56
4.2.1.2.1.5	ТП К-5-34	2024	10/0,4	1	15	759,39
4.2.1.2.1.6	ТП Ж-544-21	2024	6/0,4	1	50	902,13
4.2.1.2.1.7	ТП Д-11-45	2024	10/0,4	1	5	778,68
4.2.1.2.1.8	ТП Ю-18-38	2024	10/0,4	1	5	783,10
4.2.1.2.1.9	ТП 208	2024	10/0,4	1	30	629,60
4.2.1.2.1.10	ТП №400	2024	10/0,4	1	84	892,45
4.2.1.2.1.11	ТП Ю-22-45	2024	10/0,4	1	75	910,06
4.2.1.2.1.12	ТП Но-7-31	2024	10/0,4	1	5	827,04
4.2.1.3.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или					
4.2.1.3.2.1	ТП Б-4-21	2024	10/0,4	1	150	1 356,32
4.2.1.3.2.2	ТП 10/Т-5	2024	10/0,4	1	150	1 350,70
4.2.1.3.2.3	ТП 058	2024	10/0,4	1	125	1 460,07
4.2.1.3.2.4	ТП Пищ-922-53	2024	10/0,4	1	150	1 246,01
4.2.1.3.2.5	ТП Т-6-23	2024	10/0,4	1	150	1 296,20
4.2.1.3.2.6	ТП Ш-8-2	2024	10/0,4	1	150	1 314,44
4.2.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или					
4.2.1.5.2.1	ТП 5/В-15	2024	10/0,4	1	350	1 238,72
4.2.1.5.2.2	ТП Зв-4-15	2024	10/0,4	1	400	1 626,16
7.	Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)					
7. j	однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2)					
7.j.k	прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3)					
...	<пообъектная расшифровка>					

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения					
7.1.1.1	Щит учета СЭ SM402D оп 20-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2024	0,23	1	15	24,84
7.1.1.2	Щит учета СЭ SM402D оп 14-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2024	0,23	1	5,45	24,03
7.1.1.3	Щит учета СЭ SM402D оп 12-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-1	2024	0,23	1	5,45	24,03
7.1.1.4	Щит учета СЭ SM402D оп 19-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2024	0,23	1	5,45	24,84
7.1.1.5	СЭ Фобос 1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-6	2024	0,23	1	-	17,98
7.1.1.6	СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-3-35	2024	0,23	1	-	16,87
7.1.1.7	СЭ Фобос 1 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-10	2024	0,23	1	-	16,80
7.1.1.8	СЭ Фобос 1 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-10	2024	0,23	1	-	16,33
7.1.1.9	СЭ Фобос 1 оп 18/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-5	2024	0,23	1	-	17,33
7.1.1.10	СЭ Фобос 1 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-3-5	2024	0,23	1	-	16,66
7.1.1.11	СЭ Нартис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-6	2024	0,23	1	10	17,89
7.1.1.12	СЭ Нартис-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-3	2024	0,23	1	15	18,22
7.1.1.13	СЭ Нартис-И100 оп. 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-1-2	2024	0,23	1	15	17,89
7.1.1.14	СЭ Нартис-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-1-2	2024	0,23	1	15	17,98
7.1.1.15	СЭ Нартис-И100 оп 6/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-6	2024	0,23	1	15	16,26
7.1.1.16	СЭ Нартис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2024	0,23	1	15	16,34
7.1.1.17	СЭ Нартис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2024	0,23	1	15	16,55
7.1.1.18	СЭ Нартис-И100 оп. 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2024	0,23	1	15	16,50
7.1.1.19	СЭ Нартис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2024	0,23	1	15	16,67
7.1.1.20	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2024	0,23	1	15	16,49
7.1.1.21	СЭ Нартис-И100 оп 15/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2024	0,23	1	15	16,49
7.1.1.22	СЭ Нартис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-40	2024	0,23	1	15	17,98
7.1.1.23	СЭ Нартис-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-2	2024	0,23	1	15	16,49
7.1.1.24	СЭ Нартис-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-1	2024	0,23	1	15	18,81
7.1.1.25	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-20	2024	0,23	1	5	18,20
7.1.1.26	СЭ Нартис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-13	2024	0,23	1	15	18,03
7.1.1.27	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-21	2024	0,23	1	15	17,92
7.1.1.28	СЭ Нартис-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2024	0,23	1	5,45	16,46
7.1.1.29	СЭ Нартис-И100 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-7	2024	0,23	1	15	18,46
7.1.1.30	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-38	2024	0,23	1	15	16,28
7.1.1.31	СЭ Нартис-И100 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2024	0,23	1	15	16,41
7.1.1.32	СЭ Нартис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-18	2024	0,23	1	15	16,17
7.1.1.33	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-7	2024	0,23	1	15	18,32
7.1.1.34	СЭ Нартис-И100 оп 24/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,23	1	15	18,17
7.1.1.35	СЭ Нартис-И100 оп 6/27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-4	2024	0,23	1	15	18,35
7.1.1.36	СЭ Нартис-И100 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-5	2024	0,23	1	15	16,29
7.1.1.37	СЭ Нартис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-5	2024	0,23	1	12	18,09
7.1.1.38	СЭ Нартис-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 12/П-21	2024	0,23	1	-	19,76
7.1.1.39	СЭ Нартис-И100 оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 7/Я-12	2024	0,23	1	-	19,45
7.1.1.40	СЭ Нартис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/М-8	2024	0,23	1	-	20,47
7.1.1.41	СЭ Нартис-И100 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №39 ТП 031/С-16	2024	0,23	1	-	20,01
7.1.1.42	СЭ Нартис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 26/К-11	2024	0,23	1	-	20,07
7.1.1.43	СЭ Нартис-И100 оп 1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Я-2	2024	0,23	1	-	20,53
7.1.1.44	СЭ Нартис-И100 оп 13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 17а/К-15	2024	0,23	1	-	20,67
7.1.1.45	СЭ Нартис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/М-2	2024	0,23	1	-	19,94
7.1.1.46	СЭ Нартис-И100 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/М-7	2024	0,23	1	-	19,31
7.1.1.47	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 22/К-11	2024	0,23	1	-	20,22
7.1.1.48	СЭ Нартис-И100 оп 2-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/М-2	2024	0,23	1	-	19,00
7.1.1.49	Щит учета СЭ SM402D оп 32 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2024	0,23	1	6	24,03
7.1.1.50	Щит учета СЭ SM402D оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 045	2024	0,23	1	2,5	24,84
7.1.1.51	Щит учета СЭ SM402D оп 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-3	2024	0,23	1	6	24,03
7.1.1.52	Щит учета СЭ SM402D оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 272	2024	0,23	1	15	24,03
7.1.1.53	Щит учета СЭ SM402D оп 19-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-3	2024	0,23	1	6	24,03
7.1.1.54	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-6-1	2024	0,23	1	15	17,84
7.1.1.55	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,23	1	9	17,81
7.1.1.56	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-52	2024	0,23	1	15	17,80
7.1.1.57	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-2	2024	0,23	1	15	19,54
7.1.1.58	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-1-4	2024	0,23	1	15	17,64
7.1.1.59	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-4	2024	0,23	1	15	17,74
7.1.1.60	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-23	2024	0,23	1	15	17,55
7.1.1.61	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-30	2024	0,23	1	15	17,61
7.1.1.62	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-30	2024	0,23	1	15	17,65
7.1.1.63	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-5-11	2024	0,23	1	15	17,97
7.1.1.64	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-51	2024	0,23	1	8	23,11
7.1.1.65	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-35	2024	0,23	1	15	17,85
7.1.1.66	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-12	2024	0,23	1	15	20,53
7.1.1.67	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-30	2024	0,23	1	15	17,88
7.1.1.68	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2024	0,23	1	15	17,52
7.1.1.69	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-1	2024	0,23	1	15	17,65
7.1.1.70	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2024	0,23	1	15	17,67
7.1.1.71	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА МТ115 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-15	2024	0,23	1	15	15,85
7.1.1.72	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-2	2024	0,23	1	7	17,80
7.1.1.73	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-6	2024	0,23	1	6	17,96
7.1.1.74	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-1	2024	0,23	1	15	17,91
7.1.1.75	СЭ Нартис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-1	2024	0,23	1	-	19,03
7.1.1.76	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-1-4	2024	0,23	1	6	17,85
7.1.1.77	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020	2024	0,23	1	-	18,05
7.1.1.78	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Г-9-19	2024	0,23	1	-	18,60
7.1.1.79	СЭ Фобос 1 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-7-4	2024	0,23	1	1	16,47
7.1.1.80	СЭ Нартис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/Мез-6	2024	0,23	1	0,3	17,28
7.1.1.81	СЭ Нартис-И100 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Кр-12	2024	0,23	1	0,1	19,97
7.1.1.82	СЭ Нартис-И100 оп 1-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Кр-12	2024	0,23	1	0,1	19,70
7.1.1.83	СЭ Нартис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Кр-7	2024	0,23	1	0,3	19,82
7.1.1.84	СЭ Нартис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15/Сер-10	2024	0,23	1	10	21,15
7.1.1.85	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 025/Реч-05	2024	0,23	1	15	18,79
7.1.1.86	СЭ Нартис-И100 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 7/Мк-7	2024	0,23	1	15	19,58
7.1.1.87	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020	2024	0,23	1	0,1	15,00
7.1.1.88	СЭ Нартис-И100 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/К-15	2024	0,23	1	-	19,25

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.89	СЭ Нартис-И100 оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/М-9	2024	0,23	1	-	19,19
7.1.1.90	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №21 ТП 017/С-07	2024	0,23	1	-	18,46
7.1.1.91	СЭ Нартис-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 19/Д-10	2024	0,23	1	-	18,44
7.1.1.92	СЭ СЕ208 С4 оп 8-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 041	2024	0,23	1	10	25,51
7.1.1.93	СЭ СЕ208 С4 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-14	2024	0,23	1	5	28,14
7.1.1.94	СЭ СЕ208 С4 оп 4/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-5	2024	0,23	1	7	25,51
7.1.1.95	СЭ СЕ208 С4 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2а-3	2024	0,23	1	6	25,51
7.1.1.96	Щит учета СЭ SM402D оп 23-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3А/С-10	2024	0,23	1	10	25,48
7.1.1.97	Щит учета СЭ SM402D оп 20-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-3	2024	0,23	1	7	25,48
7.1.1.98	Щит учета СЭ SM402D оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-58	2024	0,23	1	5	27,51
7.1.1.99	Щит учета СЭ SM402D оп 3-8 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Б-2-4	2024	0,23	1	6	27,56
7.1.1.100	Щит учета СЭ SM402D оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/М-6	2024	0,23	1	5	27,51
7.1.1.101	СЭ НАРТИС-И100 оп 18/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2024	0,23	1	5	17,42
7.1.1.102	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2024	0,23	1	15	17,44
7.1.1.103	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-41	2024	0,23	1	15	17,39
7.1.1.104	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-44	2024	0,23	1	15	17,41
7.1.1.105	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-8	2024	0,23	1	14	17,38
7.1.1.106	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-1-7	2024	0,23	1	15	17,92
7.1.1.107	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-26	2024	0,23	1	15	17,54
7.1.1.108	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2024	0,23	1	15	17,43
7.1.1.109	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-30	2024	0,23	1	15	17,37
7.1.1.110	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-33	2024	0,23	1	15	17,38
7.1.1.111	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-6-6	2024	0,23	1	15	17,45
7.1.1.112	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-9	2024	0,23	1	15	17,71
7.1.1.113	СЭ НАРТИС-И100 оп 40 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-2	2024	0,23	1	15	18,02
7.1.1.114	СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,23	1	15	17,76
7.1.1.115	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-10	2024	0,23	1	10	17,50
7.1.1.116	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-15	2024	0,23	1	15	17,46
7.1.1.117	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2024	0,23	1	15	17,51
7.1.1.118	СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-48	2024	0,23	1	6	17,70
7.1.1.119	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-26	2024	0,23	1	10	17,33
7.1.1.120	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-15	2024	0,23	1	15	17,52
7.1.1.121	СЭ НАРТИС-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-22-4	2024	0,23	1	15	17,37
7.1.1.122	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2024	0,23	1	15	17,41
7.1.1.123	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-44	2024	0,23	1	15	17,48
7.1.1.124	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-50	2024	0,23	1	15	17,53
7.1.1.125	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2024	0,23	1	15	17,38
7.1.1.126	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,23	1	15	18,19
7.1.1.127	СЭ Нартис-И100 оп 30а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 17/Мез-18	2024	0,23	1	15	20,75
7.1.1.128	Блок БИЗ 1Ф Фобос-1 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Ник-7	2024	0,23	1	-	16,36
7.1.1.129	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №280	2024	0,23	1	-	20,73
7.1.1.130	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020	2024	0,23	1	0,1	15,92
7.1.1.131	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020	2024	0,23	1	0,1	15,91
7.1.1.132	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 024	2024	0,23	1	0,1	15,91
7.1.1.133	СЭ Фобос 1 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 146	2024	0,23	1	7	15,95
7.1.1.134	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-6	2024	0,23	1	-	15,62
7.1.1.135	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-5-39	2024	0,23	1	-	15,61
7.1.1.136	СЭ Фобос 1 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-27	2024	0,23	1	10	16,48
7.1.1.137	СЭ Фобос 1 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2024	0,23	1	10	16,76
7.1.1.138	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП НС-1-2	2024	0,23	1	-	18,42
7.1.1.139	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 020	2024	0,23	1	-	17,90
7.1.1.140	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-16-5	2024	0,23	1	-	17,75
7.1.1.141	СЭ Нартис-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-6-5	2024	0,23	1	0,6	26,72
7.1.1.142	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1/Т-7	2024	0,23	1	0,05	18,58
7.1.1.143	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/К-6	2024	0,23	1	-	18,79
7.1.1.144	Щит учета СЭ SM402D оп 26-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,23	1	15	26,84
7.1.1.145	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2024	0,23	1	15	17,68
7.1.1.146	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-7	2024	0,23	1	15	18,17
7.1.1.147	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2024	0,23	1	15	17,65
7.1.1.148	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-35	2024	0,23	1	15	18,00
7.1.1.149	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-18	2024	0,23	1	15	18,61
7.1.1.150	СЭ Нартис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-9-2	2024	0,23	1	15	19,29
7.1.1.151	СЭ Нартис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-4-15	2024	0,23	1	15	19,60
7.1.1.152	СЭ Нартис-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-15	2024	0,23	1	15	18,92
7.1.1.153	СЭ Нартис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Рс-1	2024	0,23	1	15	21,04
7.1.1.154	СЭ Фобос 1 оп 5-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025	2024	0,23	1	15	16,00
7.1.1.155	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-3	2024	0,23	1	-	17,89
7.1.1.156	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-5-36	2024	0,23	1	-	16,18
7.1.1.157	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-1-1	2024	0,23	1	-	16,12
7.1.1.158	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-5-6	2024	0,23	1	-	16,12
7.1.1.159	СЭ Фобос 1 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Л-2-6	2024	0,23	1	-	16,47
7.1.1.160	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-7	2024	0,23	1	2,1	15,87
7.1.1.161	СЭ Фобос 1 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 064	2024	0,23	1	-	20,69
7.1.1.162	Блок БИЗ 1ф СЭ Меркурий-206 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 131	2024	0,23	1	-	7,99
7.1.1.163	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 121	2024	0,23	1	-	19,30
7.1.1.164	СЭ Нартис-И100 оп 17а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/А-5	2024	0,23	1	5	17,86
7.1.1.165	СЭ Нартис-И100 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/А-2	2024	0,23	1	0,1	17,97
7.1.1.166	СЭ Нартис-И100 оп 17а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Т-1	2024	0,23	1	-	17,81
7.1.1.167	СЭ Нартис-И100 оп 8а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Т-1	2024	0,23	1	-	17,90
7.1.1.168	СЭ Нартис-И100 оп 2а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 17/Д-1(а)	2024	0,23	1	-	18,02
7.1.1.169	СЭ Нартис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/П-21	2024	0,23	1	-	17,34
7.1.1.170	СЭ Нартис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 22/П-21	2024	0,23	1	-	17,68

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.171	СЭ Нартис-И100 оп 11-19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 16/Д-1(а)	2024	0,23	1	-	17,66
7.1.1.172	СЭ Нартис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Т-1	2024	0,23	1	-	18,04
7.1.1.173	СЭ Нартис-И100 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15/К-21	2024	0,23	1	-	17,87
7.1.1.174	СЭ Нартис-И100 оп 42 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 23/К-6	2024	0,23	1	-	17,70
7.1.1.175	СЭ СЕ208 С4 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2024	0,23	1	6	27,49
7.1.1.176	СЭ СЕ208 С4 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-49	2024	0,23	1	15	27,49
7.1.1.177	СЭ СЕ208 С4 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-4	2024	0,23	1	10	27,49
7.1.1.178	СЭ СЕ208 С4 оп 10/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	6	27,49
7.1.1.179	Щит учета СЭ SM402D оп 12-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-23	2024	0,23	1	15	24,14
7.1.1.180	Щит учета СЭ SM402D оп 9-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СТК-3-27	2024	0,23	1	5	25,03
7.1.1.181	Щит учета СЭ SM402D оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-23	2024	0,23	1	10	25,03
7.1.1.182	СЭ СЕ208 С4 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-14-10	2024	0,23	1	3	21,34
7.1.1.183	СЭ СЕ208 С4 оп 20/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-1	2024	0,23	1	6	21,34
7.1.1.184	СЭ СЕ208 С4 оп 10/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	6	21,34
7.1.1.185	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/8 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2024	0,23	1	5,45	21,30
7.1.1.186	СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2024	0,23	1	4	20,99
7.1.1.187	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-23	2024	0,23	1	10	21,12
7.1.1.188	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,23	1	15	32,51
7.1.1.189	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-3	2024	0,23	1	15	20,72
7.1.1.190	СЭ НАРТИС-И100 оп 18/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2024	0,23	1	15	21,18
7.1.1.191	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-3-5	2024	0,23	1	15	21,48
7.1.1.192	СЭ НАРТИС-И100 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2024	0,23	1	10	21,11
7.1.1.193	СЭ НАРТИС-И100 оп. 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	31,35
7.1.1.194	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-22-27	2024	0,23	1	10	21,44
7.1.1.195	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	21,37
7.1.1.196	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2024	0,23	1	15	20,90
7.1.1.197	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,23	1	10	32,45
7.1.1.198	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,23	1	15	20,68
7.1.1.199	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-13	2024	0,23	1	8	20,84
7.1.1.200	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,23	1	10	21,39
7.1.1.201	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	6	20,65
7.1.1.202	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-3	2024	0,23	1	15	20,83
7.1.1.203	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2024	0,23	1	15	21,38
7.1.1.204	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-24	2024	0,23	1	15	21,19
7.1.1.205	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-6	2024	0,23	1	15	21,48
7.1.1.206	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-31	2024	0,23	1	10	20,76
7.1.1.207	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-6	2024	0,23	1	15	20,64
7.1.1.208	СЭ НАРТИС-И100 оп 18/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,23	1	15	20,93
7.1.1.209	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-65-13	2024	0,23	1	15	20,67
7.1.1.210	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	10	31,17
7.1.1.211	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-6	2024	0,23	1	10	20,93
7.1.1.212	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-8	2024	0,23	1	10	20,76
7.1.1.213	СЭ НАРТИС-И100 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-10	2024	0,23	1	15	20,81
7.1.1.214	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/30 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-51	2024	0,23	1	15	20,56
7.1.1.215	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2024	0,23	1	10	20,71
7.1.1.216	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-3-10	2024	0,23	1	15	21,09
7.1.1.217	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-7	2024	0,23	1	15	21,21
7.1.1.218	СЭ НАРТИС-И100 опора 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	21,26
7.1.1.219	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-4	2024	0,23	1	15	20,97
7.1.1.220	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2024	0,23	1	5	21,22
7.1.1.221	СЭ НАРТИС-И100 опора 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,23	1	10	32,60
7.1.1.222	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,23	1	10	21,11
7.1.1.223	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-10	2024	0,23	1	6	21,19
7.1.1.224	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,23	1	10	20,87
7.1.1.225	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-5	2024	0,23	1	15	20,94
7.1.1.226	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-7-4	2024	0,23	1	5	15,28
7.1.1.227	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-21	2024	0,23	1	15	18,34
7.1.1.228	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 14/Кр3-9	2024	0,23	1	-	18,42
7.1.1.229	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 14/Кр3-22	2024	0,23	1	5,5	20,58
7.1.1.230	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/РБ-11	2024	0,23	1	7	18,13
7.1.1.231	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Ск-6	2024	0,23	1	-	19,35
7.1.1.232	СЭ Нартис-И100 оп 4 отп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 14/П-21	2024	0,23	1	0,05	18,00
7.1.1.233	СЭ Нартис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Д-5	2024	0,23	1	0,06	18,21
7.1.1.234	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Д-5	2024	0,23	1	0,12	17,98
7.1.1.235	СЭ Фобос 1 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-5	2024	0,23	1	-	17,23
7.1.1.236	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №062	2024	0,23	1	-	19,76
7.1.1.237	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 148	2024	0,23	1	15	18,84
7.1.1.238	СЭ Фобос 1 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 250	2024	0,23	1	5	18,92
7.1.1.239	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 192	2024	0,23	1	5	18,83
7.1.1.240	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 294	2024	0,23	1	3	18,68
7.1.1.241	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 235	2024	0,23	1	-	18,37
7.1.1.242	СЭ СЕ208 С4 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-21	2024	0,23	1	8	23,90
7.1.1.243	СЭ СЕ208 С4 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-9	2024	0,23	1	15	24,95
7.1.1.244	СЭ СЕ208 С4 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-6-40	2024	0,23	1	15	24,95
7.1.1.245	СЭ СЕ208 С4 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-1	2024	0,23	1	5	24,94
7.1.1.246	СЭ СЕ208 С4 оп 9-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-10	2024	0,23	1	15	26,04
7.1.1.247	Щит учета СЭ SM402D оп 3-5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-16	2024	0,23	1	15	22,98
7.1.1.248	Щит учета СЭ SM402D оп 24-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-6	2024	0,23	1	15	22,96
7.1.1.249	СЭ СЕ208 С4 оп 27/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-11	2024	0,23	1	15	22,84
7.1.1.250	СЭ СЕ208 С4 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-13	2024	0,23	1	15	22,84
7.1.1.251	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-22	2024	0,23	1	15	21,53
7.1.1.252	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-31	2024	0,23	1	15	20,01

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.253	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-704-12	2024	0,23	1	15	20,21
7.1.1.254	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-6-6	2024	0,23	1	15	20,04
7.1.1.255	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-60	2024	0,23	1	15	20,40
7.1.1.256	СЭ НАРТИС-И100 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-4	2024	0,23	1	6	21,55
7.1.1.257	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-2-10	2024	0,23	1	10	20,26
7.1.1.258	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-15	2024	0,23	1	9	20,17
7.1.1.259	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,23	1	15	20,37
7.1.1.260	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Пищ-922-3	2024	0,23	1	15	20,18
7.1.1.261	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2024	0,23	1	15	20,19
7.1.1.262	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-27	2024	0,23	1	15	19,86
7.1.1.263	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Бк-1-1	2024	0,23	1	3	19,99
7.1.1.264	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-4	2024	0,23	1	15	20,12
7.1.1.265	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-2	2024	0,23	1	15	20,04
7.1.1.266	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-2	2024	0,23	1	15	20,20
7.1.1.267	СЭ НАРТИС-И100 оп 18/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2024	0,23	1	6	20,05
7.1.1.268	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2024	0,23	1	15	20,12
7.1.1.269	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-9-2	2024	0,23	1	15	20,30
7.1.1.270	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-26	2024	0,23	1	15	20,59
7.1.1.271	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2024	0,23	1	15	20,05
7.1.1.272	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2024	0,23	1	15	20,15
7.1.1.273	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	19,99
7.1.1.274	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	19,98
7.1.1.275	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,23	1	15	20,31
7.1.1.276	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2024	0,23	1	15	20,01
7.1.1.277	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-25	2024	0,23	1	15	20,20
7.1.1.278	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-29	2024	0,23	1	15	20,42
7.1.1.279	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-6	2024	0,23	1	15	20,16
7.1.1.280	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-73-2	2024	0,23	1	15	20,14
7.1.1.281	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-15	2024	0,23	1	15	20,04
7.1.1.282	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-66	2024	0,23	1	3	20,61
7.1.1.283	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-6	2024	0,23	1	15	19,91
7.1.1.284	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	8	20,00
7.1.1.285	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-14	2024	0,23	1	4	20,25
7.1.1.286	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-37	2024	0,23	1	15	20,76
7.1.1.287	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-13	2024	0,23	1	15	21,06
7.1.1.288	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-13	2024	0,23	1	15	19,86
7.1.1.289	СЭ НАРТИС-И100 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2024	0,23	1	10	20,36
7.1.1.290	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2024	0,23	1	15	20,39
7.1.1.291	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-4	2024	0,23	1	15	19,97
7.1.1.292	СЭ НАРТИС-И100 оп 30/1 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-51	2024	0,23	1	15	19,83
7.1.1.293	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	20,18
7.1.1.294	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2024	0,23	1	5	20,24
7.1.1.295	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	20,31
7.1.1.296	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-24	2024	0,23	1	15	20,41
7.1.1.297	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2024	0,23	1	15	20,62
7.1.1.298	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-4	2024	0,23	1	15	20,05
7.1.1.299	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	20,17
7.1.1.300	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	20,25
7.1.1.301	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-8	2024	0,23	1	15	19,98
7.1.1.302	СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-31	2024	0,23	1	15	19,98
7.1.1.303	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-1-1	2024	0,23	1	15	20,27
7.1.1.304	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-1-1	2024	0,23	1	15	20,16
7.1.1.305	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-1	2024	0,23	1	15	19,75
7.1.1.306	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-5	2024	0,23	1	15	20,09
7.1.1.307	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,23	1	15	20,32
7.1.1.308	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,23	1	15	20,32
7.1.1.309	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,23	1	15	20,27
7.1.1.310	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,23	1	15	20,24
7.1.1.311	СЭ НАРТИС-И100 опора 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,23	1	15	20,23
7.1.1.312	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,23	1	15	20,49
7.1.1.313	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,23	1	15	20,42
7.1.1.314	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2024	0,23	1	15	20,03
7.1.1.315	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-25	2024	0,23	1	15	19,76
7.1.1.316	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-23	2024	0,23	1	15	20,01
7.1.1.317	СЭ НАРТИС-И100 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-40	2024	0,23	1	15	20,26
7.1.1.318	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-25	2024	0,23	1	15	20,02
7.1.1.319	СЭ НАРТИС-И100 оп 23/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2024	0,23	1	15	20,09
7.1.1.320	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2024	0,23	1	15	20,33
7.1.1.321	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-9	2024	0,23	1	9	20,14
7.1.1.322	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-29	2024	0,23	1	10	20,17
7.1.1.323	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-4	2024	0,23	1	15	20,14
7.1.1.324	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2024	0,23	1	15	20,38
7.1.1.325	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-3	2024	0,23	1	15	20,19
7.1.1.326	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-15	2024	0,23	1	15	19,74
7.1.1.327	СЭ НАРТИС-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-13	2024	0,23	1	15	31,87
7.1.1.328	СЭ НАРТИС-И100 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-13	2024	0,23	1	15	20,03
7.1.1.329	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-6	2024	0,23	1	15	20,01
7.1.1.330	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-6	2024	0,23	1	15	20,01
7.1.1.331	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-6	2024	0,23	1	10	20,01
7.1.1.332	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-9	2024	0,23	1	15	20,08
7.1.1.333	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-11	2024	0,23	1	15	20,23
7.1.1.334	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-6	2024	0,23	1	4	20,00

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.335	СЭ НАРТИС-И100 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-37	2024	0,23	1	15	20,88
7.1.1.336	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2024	0,23	1	15	19,98
7.1.1.337	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-14	2024	0,23	1	15	20,01
7.1.1.338	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-13	2024	0,23	1	15	19,98
7.1.1.339	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2024	0,23	1	15	20,17
7.1.1.340	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-8	2024	0,23	1	15	20,11
7.1.1.341	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-73-2	2024	0,23	1	15	20,12
7.1.1.342	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,23	1	15	19,85
7.1.1.343	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2024	0,23	1	15	20,18
7.1.1.344	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-50	2024	0,23	1	15	19,95
7.1.1.345	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2024	0,23	1	15	20,18
7.1.1.346	СЭ НАРТИС-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-13	2024	0,23	1	15	20,33
7.1.1.347	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2024	0,23	1	15	20,03
7.1.1.348	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2024	0,23	1	15	20,01
7.1.1.349	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-20	2024	0,23	1	10	20,03
7.1.1.350	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,23	1	10	20,18
7.1.1.351	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-2-2	2024	0,23	1	15	20,01
7.1.1.352	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,23	1	15	20,09
7.1.1.353	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/3 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2024	0,23	1	15	20,05
7.1.1.354	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2024	0,23	1	15	20,52
7.1.1.355	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2024	0,23	1	15	19,20
7.1.1.356	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-48	2024	0,23	1	3	19,67
7.1.1.357	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2024	0,23	1	15	19,16
7.1.1.358	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2024	0,23	1	15	19,44
7.1.1.359	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-2	2024	0,23	1	15	19,38
7.1.1.360	СЭ НАРТИС-И100 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2024	0,23	1	15	19,20
7.1.1.361	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-3	2024	0,23	1	15	19,24
7.1.1.362	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-32	2024	0,23	1	15	19,36
7.1.1.363	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-24	2024	0,23	1	15	20,23
7.1.1.364	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2024	0,23	1	15	20,85
7.1.1.365	СЭ Нартис-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-6	2024	0,23	1	-	19,02
7.1.1.366	СЭ Нартис-И100 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2024	0,23	1	-	19,87
7.1.1.367	СЭ Нартис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-16	2024	0,23	1	-	19,01
7.1.1.368	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-9	2024	0,23	1	-	19,04
7.1.1.369	СЭ Нартис-И100 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-2	2024	0,23	1	-	18,80
7.1.1.370	СЭ Нартис-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-1-4	2024	0,23	1	-	18,80
7.1.1.371	СЭ Нартис-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Б-2-4	2024	0,23	1	-	18,94
7.1.1.372	СЭ Нартис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-4	2024	0,23	1	-	19,65
7.1.1.373	СЭ Нартис-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-1-7	2024	0,23	1	-	19,14
7.1.1.374	СЭ Нартис-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-1	2024	0,23	1	-	19,02
7.1.1.375	СЭ Нартис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-3	2024	0,23	1	-	18,82
7.1.1.376	СЭ Нартис-И100 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-1	2024	0,23	1	-	18,91
7.1.1.377	СЭ Нартис-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-3	2024	0,23	1	-	18,98
7.1.1.378	СЭ Нартис-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-12	2024	0,23	1	-	18,90
7.1.1.379	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,69
7.1.1.380	СЭ НАРТИС-И100 опора 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,54
7.1.1.381	СЭ НАРТИС-И100 опора 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,36
7.1.1.382	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,32
7.1.1.383	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,46
7.1.1.384	СЭ НАРТИС-И100 опора 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,82
7.1.1.385	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,35
7.1.1.386	СЭ НАРТИС-И100 опора 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,28
7.1.1.387	СЭ НАРТИС-И100 опора 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,34
7.1.1.388	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,35
7.1.1.389	СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	24,65
7.1.1.390	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	24,64
7.1.1.391	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,35
7.1.1.392	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,35
7.1.1.393	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,29
7.1.1.394	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,29
7.1.1.395	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,27
7.1.1.396	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	21,71
7.1.1.397	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	21,65
7.1.1.398	СЭ НАРТИС-И100 опора 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,54
7.1.1.399	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,38
7.1.1.400	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	21,59
7.1.1.401	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,41
7.1.1.402	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,57
7.1.1.403	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,38
7.1.1.404	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	23,86
7.1.1.405	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,48
7.1.1.406	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,52
7.1.1.407	СЭ НАРТИС-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	21,63
7.1.1.408	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,60
7.1.1.409	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,45
7.1.1.410	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,46
7.1.1.411	СЭ НАРТИС-И100 опора 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	21,60
7.1.1.412	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,67
7.1.1.413	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,50
7.1.1.414	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,49
7.1.1.415	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,49
7.1.1.416	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,59

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.417	СЭ НАРТИС-И100 опора 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,45
7.1.1.418	СЭ НАРТИС-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,42
7.1.1.419	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,43
7.1.1.420	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,67
7.1.1.421	СЭ НАРТИС-И100 оп. 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,48
7.1.1.422	СЭ НАРТИС-И100 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,55
7.1.1.423	СЭ НАРТИС-И100 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,68
7.1.1.424	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	22,78
7.1.1.425	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 076	2024	0,23	1	15	24,25
7.1.1.426	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 381	2024	0,23	1	15	23,91
7.1.1.427	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380	2024	0,23	1	15	23,47
7.1.1.428	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 076	2024	0,23	1	5	24,48
7.1.1.429	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	15	23,39
7.1.1.430	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/Сер-10	2024	0,23	1	7	19,87
7.1.1.431	СЭ Нартис-И100 оп 20/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-3-3	2024	0,23	1	15	23,34
7.1.1.432	СЭ Нартис-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-34	2024	0,23	1	10	23,99
7.1.1.433	СЭ Нартис-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-6-22	2024	0,23	1	5	23,29
7.1.1.434	СЭ Фобос 1 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-28	2024	0,23	1	10	17,00
7.1.1.435	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-11	2024	0,23	1	0,8	18,14
7.1.1.436	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-7-11	2024	0,23	1	0,7	18,14
7.1.1.437	СЭ НАРТИС-И100 оп 4-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-4-6	2024	0,23	1	15	22,15
7.1.1.438	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-7-3	2024	0,23	1	15	21,84
7.1.1.439	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-4-13	2024	0,23	1	15	21,42
7.1.1.440	СЭ Нартис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 13/М-7	2024	0,23	1	-	17,33
7.1.1.441	СЭ Нартис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 30/К-6	2024	0,23	1	-	19,15
7.1.1.442	СЭ Нартис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 30/К-6	2024	0,23	1	-	18,57
7.1.1.443	СЭ Нартис-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 30/К-6	2024	0,23	1	-	23,48
7.1.1.444	СЭ Нартис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 23/К-6	2024	0,23	1	-	24,36
7.1.1.445	СЭ Нартис-И100 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 23/К-6	2024	0,23	1	-	24,12
7.1.1.446	СЭ Нартис-И100 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15/М-7	2024	0,23	1	-	23,93
7.1.1.447	СЭ Нартис-И100 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15/К-21	2024	0,23	1	-	25,52
7.1.1.448	СЭ Нартис-И100 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/Т-5	2024	0,23	1	-	23,98
7.1.1.449	СЭ Нартис-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/А-2	2024	0,23	1	-	25,65
7.1.1.450	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/А-5	2024	0,23	1	-	25,20
7.1.1.451	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/Н-6	2024	0,23	1	0,03	24,39
7.1.1.452	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-5-1	2024	0,23	1	-	20,10
7.1.1.453	СЭ НАРТИС-И100 оп 13-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-7-4	2024	0,23	1	5	23,82
7.1.1.454	Щит учета СЭ SM402D оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-14	2024	0,23	1	4	21,63
7.1.1.455	Щит учета СЭ SM402D оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-18	2024	0,23	1	15	21,63
7.1.1.456	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-19	2024	0,23	1	15	21,29
7.1.1.457	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2024	0,23	1	15	20,83
7.1.1.458	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2024	0,23	1	15	21,00
7.1.1.459	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2024	0,23	1	15	20,80
7.1.1.460	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-14П	2024	0,23	1	10	21,38
7.1.1.461	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-1-5	2024	0,23	1	15	21,96
7.1.1.462	СЭ НАРТИС-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Но-2-2	2024	0,23	1	15	20,95
7.1.1.463	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-5-24	2024	0,23	1	15	20,95
7.1.1.464	СЭ НАРТИС-И100 оп 19/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,23	1	15	21,30
7.1.1.465	СЭ НАРТИС-И100 оп 24/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,23	1	15	21,14
7.1.1.466	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-7	2024	0,23	1	15	20,88
7.1.1.467	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-10	2024	0,23	1	15	20,90
7.1.1.468	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,23	1	10	21,40
7.1.1.469	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-57	2024	0,23	1	15	21,30
7.1.1.470	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	21,80
7.1.1.471	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-29	2024	0,23	1	15	21,30
7.1.1.472	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-5	2024	0,23	1	15	31,41
7.1.1.473	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-9	2024	0,23	1	15	21,33
7.1.1.474	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-1	2024	0,23	1	15	21,60
7.1.1.475	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2024	0,23	1	15	21,19
7.1.1.476	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-1-4	2024	0,23	1	15	20,66
7.1.1.477	СЭ НАРТИС-И100 оп 21/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2024	0,23	1	15	21,41
7.1.1.478	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-47	2024	0,23	1	10	20,90
7.1.1.479	СЭ НАРТИС-И100 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2024	0,23	1	15	21,17
7.1.1.480	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	31,69
7.1.1.481	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2024	0,23	1	15	21,00
7.1.1.482	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-45	2024	0,23	1	15	20,92
7.1.1.483	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2024	0,23	1	15	21,17
7.1.1.484	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-27	2024	0,23	1	10	29,58
7.1.1.485	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-32	2024	0,23	1	15	21,48
7.1.1.486	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пшч-908-13	2024	0,23	1	15	31,36
7.1.1.487	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-12	2024	0,23	1	15	20,88
7.1.1.488	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,23	1	10	21,01
7.1.1.489	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2024	0,23	1	5	21,52
7.1.1.490	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-5	2024	0,23	1	15	21,02
7.1.1.491	СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Но-2-3	2024	0,23	1	15	20,98
7.1.1.492	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-13	2024	0,23	1	15	20,72
7.1.1.493	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-21	2024	0,23	1	-	20,56
7.1.1.494	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2024	0,23	1	-	20,67
7.1.1.495	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-19	2024	0,23	1	-	19,88
7.1.1.496	СЭ Нартис-И100 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-22	2024	0,23	1	-	20,58
7.1.1.497	СЭ Нартис-И100 оп 12/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	-	20,06
7.1.1.498	СЭ Нартис-И100 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-3-4	2024	0,23	1	-	19,34

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.499	СЭ Нартис-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2024	0,23	1	-	24,25
7.1.1.500	СЭ Нартис-И100 оп 25/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-1	2024	0,23	1	-	25,15
7.1.1.501	СЭ Нартис-И100 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-9	2024	0,23	1	-	20,25
7.1.1.502	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2024	0,23	1	-	20,07
7.1.1.503	СЭ Нартис-И100 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-25	2024	0,23	1	-	24,98
7.1.1.504	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-15	2024	0,23	1	-	20,45
7.1.1.505	СЭ Нартис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Сер-5	2024	0,23	1	15	25,75
7.1.1.506	СЭ Фобос 1 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-31	2024	0,23	1	15	17,08
7.1.1.507	СЭ НАРТИС-И100 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275	2024	0,23	1	15	21,78
7.1.1.508	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	3	23,19
7.1.1.509	СЭ Нартис-И100 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 24/К-11	2024	0,23	1	-	21,69
7.1.1.510	СЭ Нартис-И100 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №41 ТП 032/С-16	2024	0,23	1	0,03	22,08
7.1.1.511	СЭ Нартис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 16/К-22	2024	0,23	1	0,1	25,35
7.1.1.512	СЭ Нартис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/В1-10	2024	0,23	1	10	25,88
7.1.1.513	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Л-1-1	2024	0,23	1	-	22,20
7.1.1.514	СЭ Нартис-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-15-7	2024	0,23	1	-	21,79
7.1.1.515	СЭ Нартис-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-1-1	2024	0,23	1	-	25,52
7.1.1.516	СЭ Нартис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-3-27	2024	0,23	1	-	21,91
7.1.1.517	СЭ СЕ208 С4 оп 19/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-1	2024	0,23	1	5	25,55
7.1.1.518	СЭ СЕ208 С4 оп 4/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2024	0,23	1	6	24,84
7.1.1.519	Ицт учета СЭ СМ402Д оп 19-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-11	2024	0,23	1	15	23,33
7.1.1.520	СЭ СЕ208 С4 оп 2/15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-18	2024	0,23	1	15	22,83
7.1.1.521	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-23	2024	0,23	1	10	20,73
7.1.1.522	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2024	0,23	1	10	31,89
7.1.1.523	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2024	0,23	1	15	21,16
7.1.1.524	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-14	2024	0,23	1	15	32,25
7.1.1.525	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-6	2024	0,23	1	15	21,41
7.1.1.526	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	8	22,26
7.1.1.527	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-4	2024	0,23	1	15	20,82
7.1.1.528	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-1-17	2024	0,23	1	5	20,90
7.1.1.529	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-20	2024	0,23	1	10	20,86
7.1.1.530	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-30	2024	0,23	1	15	21,22
7.1.1.531	СЭ НАРТИС-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-22-4	2024	0,23	1	15	31,39
7.1.1.532	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-3	2024	0,23	1	15	31,67
7.1.1.533	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,94
7.1.1.534	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,94
7.1.1.535	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,97
7.1.1.536	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,94
7.1.1.537	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,95
7.1.1.538	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,80
7.1.1.539	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,85
7.1.1.540	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	21,33
7.1.1.541	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,95
7.1.1.542	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	31,85
7.1.1.543	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	21,02
7.1.1.544	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,94
7.1.1.545	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,94
7.1.1.546	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-21	2024	0,23	1	15	20,94
7.1.1.547	СЭ НАРТИС-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-31	2024	0,23	1	15	21,33
7.1.1.548	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2024	0,23	1	15	21,06
7.1.1.549	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,23	1	15	31,37
7.1.1.550	СЭ НАРТИС-И100 оп 21/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,23	1	15	21,21
7.1.1.551	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	8	21,87
7.1.1.552	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-16	2024	0,23	1	7,5	31,73
7.1.1.553	СЭ Нартис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пу-5-4	2024	0,23	1	-	23,04
7.1.1.554	СЭ Нартис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-8	2024	0,23	1	-	22,48
7.1.1.555	СЭ Нартис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-3	2024	0,23	1	-	22,99
7.1.1.556	СЭ Нартис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-1-1	2024	0,23	1	-	22,56
7.1.1.557	СЭ Нартис-И100 оп 15/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-9	2024	0,23	1	-	22,69
7.1.1.558	СЭ Нартис-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,23	1	-	22,12
7.1.1.559	СЭ Нартис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-3	2024	0,23	1	-	23,70
7.1.1.560	СЭ Нартис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пу-5-4	2024	0,23	1	-	23,82
7.1.1.561	СЭ Нартис-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-8	2024	0,23	1	-	22,63
7.1.1.562	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-2	2024	0,23	1	-	22,56
7.1.1.563	СЭ Нартис-И100 оп 15/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-1	2024	0,23	1	-	22,52
7.1.1.564	СЭ Нартис-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-6	2024	0,23	1	-	22,95
7.1.1.565	СЭ Нартис-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-15	2024	0,23	1	-	22,01
7.1.1.566	СЭ Нартис-И100 оп 15/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-21	2024	0,23	1	-	22,62
7.1.1.567	СЭ Нартис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-13	2024	0,23	1	-	21,71
7.1.1.568	СЭ Нартис-И100 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-5-6	2024	0,23	1	-	23,20
7.1.1.569	СЭ Нартис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ш-2-6	2024	0,23	1	-	23,34
7.1.1.570	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 409	2024	0,23	1	-	23,41
7.1.1.571	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 354	2024	0,23	1	-	23,51
7.1.1.572	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 409	2024	0,23	1	-	24,39
7.1.1.573	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 212	2024	0,23	1	-	24,56
7.1.1.574	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 212	2024	0,23	1	-	24,39
7.1.1.575	СЭ НАРТИС-И100 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 212	2024	0,23	1	-	25,13
7.1.1.576	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 212	2024	0,23	1	-	24,55
7.1.1.577	СЭ НАРТИС-И100 оп 5-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-5-1	2024	0,23	1	15	22,47
7.1.1.578	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/РБ-18	2024	0,23	1	-	23,30
7.1.1.579	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/П-15	2024	0,23	1	-	22,50
7.1.1.580	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/Ск-7	2024	0,23	1	-	21,07

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.581	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15/Кр3-17	2024	0,23	1	5	26,02
7.1.1.582	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3/Кр3-27	2024	0,23	1	5	23,88
7.1.1.583	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 149	2024	0,23	1	5	20,66
7.1.1.584	СЭ Нартис-И100 оп 2/2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сеп-10	2024	0,23	1	11	25,80
7.1.1.585	СЭ Нартис-И100 оп 36 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 11/Рс-7	2024	0,23	1	15	27,14
7.1.1.586	СЭ СЕ208 С4 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №2 Зв-9-1	2024	0,23	1	5	29,80
7.1.1.587	СЭ СЕ208 С4 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 К-2-18	2024	0,23	1	6	30,50
7.1.1.588	СЭ СЕ208 С4 оп 8-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/П-5	2024	0,23	1	6,3	29,71
7.1.1.589	СЭ СЕ208 С4 оп 21/8 ВЛ 0,4 кВ №1 Ю-22-25	2024	0,23	1	15	29,80
7.1.1.590	СЭ СЕ208 С4 оп 8/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-4-10	2024	0,23	1	4	24,86
7.1.1.591	СЭ СЕ208 С4 оп 43 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2024	0,23	1	5	25,16
7.1.1.592	Щит учета СЭ SM402D оп 10-10 кВ №1 ТП Ю-2-1	2024	0,23	1	15	23,26
7.1.1.593	Щит учета СЭ SM402D оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-33	2024	0,23	1	15	22,55
7.1.1.594	Щит учета СЭ SM402D оп 23-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-11-5	2024	0,23	1	15	22,55
7.1.1.595	СЭ СЕ208 С4 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-13	2024	0,23	1	8	22,83
7.1.1.596	СЭ СЕ208 С4 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-41	2024	0,23	1	10	22,83
7.1.1.597	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-1	2024	0,23	1	15	21,02
7.1.1.598	СЭ НАРТИС-И100 оп. 3/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2024	0,23	1	15	20,92
7.1.1.599	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2024	0,23	1	15	20,94
7.1.1.600	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2024	0,23	1	15	21,05
7.1.1.601	СЭ НАРТИС-И100 оп 35 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-4	2024	0,23	1	15	21,05
7.1.1.602	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2024	0,23	1	15	21,52
7.1.1.603	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-25	2024	0,23	1	12	21,16
7.1.1.604	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-2-11	2024	0,23	1	15	21,29
7.1.1.605	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-3	2024	0,23	1	3	20,92
7.1.1.606	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-1	2024	0,23	1	15	21,04
7.1.1.607	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-17	2024	0,23	1	15	21,36
7.1.1.608	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,23	1	15	21,64
7.1.1.609	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,23	1	15	21,39
7.1.1.610	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,23	1	15	21,69
7.1.1.611	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-14-10	2024	0,23	1	15	21,52
7.1.1.612	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-1-16	2024	0,23	1	15	20,96
7.1.1.613	СЭ НАРТИС-И100 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,23	1	15	21,06
7.1.1.614	СЭ НАРТИС-И100 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,23	1	15	21,62
7.1.1.615	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2024	0,23	1	15	21,46
7.1.1.616	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2024	0,23	1	15	21,46
7.1.1.617	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-6	2024	0,23	1	15	21,08
7.1.1.618	СЭ Нартис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-13	2024	0,23	1	-	23,59
7.1.1.619	СЭ Нартис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-4-10	2024	0,23	1	-	23,28
7.1.1.620	СЭ Нартис-И100 оп. 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-4-10	2024	0,23	1	-	23,65
7.1.1.621	СЭ Нартис-И100 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-9	2024	0,23	1	-	24,07
7.1.1.622	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-30	2024	0,23	1	-	23,15
7.1.1.623	СЭ Нартис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-8	2024	0,23	1	-	23,50
7.1.1.624	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-5-7	2024	0,23	1	-	24,04
7.1.1.625	СЭ Нартис-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-544-7	2024	0,23	1	-	24,13
7.1.1.626	СЭ Нартис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-5-6	2024	0,23	1	-	23,09
7.1.1.627	СЭ Нартис-И100 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-21	2024	0,23	1	-	22,56
7.1.1.628	СЭ Нартис-И100 оп 22/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2024	0,23	1	-	23,92
7.1.1.629	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-3	2024	0,23	1	-	23,33
7.1.1.630	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016	2024	0,23	1	1	29,73
7.1.1.631	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016	2024	0,23	1	1	27,76
7.1.1.632	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016	2024	0,23	1	1	29,70
7.1.1.633	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016	2024	0,23	1	1	27,65
7.1.1.634	СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 53	2024	0,23	1	1	27,38
7.1.1.635	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 178	2024	0,23	1	15	25,79
7.1.1.636	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 033	2024	0,23	1	15	28,00
7.1.1.637	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	26,70
7.1.1.638	СЭ Нартис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/Мез-6	2024	0,23	1	15	34,28
7.1.1.639	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-5-1	2024	0,23	1	15	22,08
7.1.1.640	СЭ НАРТИС-И100 оп 4-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-3-15	2024	0,23	1	8	22,45
7.1.1.641	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-5-20	2024	0,23	1	5	22,14
7.1.1.642	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-7-41	2024	0,23	1	-	20,73
7.1.1.643	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186	2024	0,23	1	5	26,05
7.1.1.644	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №039	2024	0,23	1	-	26,84
7.1.1.645	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №067	2024	0,23	1	-	27,55
7.1.1.646	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-7-11	2024	0,23	1	15	20,31
7.1.1.647	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-7-10	2024	0,23	1	15	21,47
7.1.1.648	СЭ Нартис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 21/К-15	2024	0,23	1	-	24,76
7.1.1.649	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 30/К-6	2024	0,23	1	-	24,21
7.1.1.650	СЭ Нартис-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/К-6	2024	0,23	1	-	25,41
7.1.1.651	СЭ Нартис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/Н-6	2024	0,23	1	-	24,29
7.1.1.652	СЭ Нартис-И100 оп 1-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/М-2	2024	0,23	1	-	25,01
7.1.1.653	СЭ Нартис-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/М-8	2024	0,23	1	-	24,99
7.1.1.654	СЭ Нартис-И100 оп 6 отп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/П-4	2024	0,23	1	-	24,26
7.1.1.655	СЭ Нартис-И100 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 25/П-5	2024	0,23	1	-	24,25
7.1.1.656	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Л-1-1	2024	0,23	1	-	22,83
7.1.1.657	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Коз-2-4	2024	0,23	1	4	21,99
7.1.1.658	Щит учета СЭ SM402D оп 4-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-5-22	2024	0,23	1	6	23,33
7.1.1.659	СЭ СЕ208 С4 оп 3/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,23	1	15	23,02
7.1.1.660	СЭ СЕ208 С4 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-13	2024	0,23	1	7	22,48
7.1.1.661	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-5	2024	0,23	1	15	21,33
7.1.1.662	СЭ НАРТИС-И100 оп 23/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2024	0,23	1	3	21,10

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.663	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-30	2024	0,23	1	5	20,86
7.1.1.664	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-25	2024	0,23	1	15	21,08
7.1.1.665	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-10	2024	0,23	1	15	21,81
7.1.1.666	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-13	2024	0,23	1	15	21,36
7.1.1.667	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-5-1	2024	0,23	1	15	20,73
7.1.1.668	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2024	0,23	1	15	20,78
7.1.1.669	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-32	2024	0,23	1	15	21,05
7.1.1.670	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ю-20-1	2024	0,23	1	15	20,74
7.1.1.671	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2024	0,23	1	15	21,05
7.1.1.672	СЭ НАРТИС-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-9	2024	0,23	1	15	20,83
7.1.1.673	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,23	1	15	20,96
7.1.1.674	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-1	2024	0,23	1	15	20,87
7.1.1.675	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-30	2024	0,23	1	15	21,14
7.1.1.676	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2024	0,23	1	5	20,94
7.1.1.677	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2024	0,23	1	15	20,71
7.1.1.678	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	15	20,88
7.1.1.679	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2024	0,23	1	15	20,70
7.1.1.680	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-1	2024	0,23	1	15	21,48
7.1.1.681	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2024	0,23	1	15	20,59
7.1.1.682	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-18	2024	0,23	1	15	21,45
7.1.1.683	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-9	2024	0,23	1	-	23,07
7.1.1.684	СЭ Нартис-И100 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2024	0,23	1	-	23,57
7.1.1.685	СЭ Нартис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-2	2024	0,23	1	-	23,46
7.1.1.686	СЭ Нартис-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-10	2024	0,23	1	-	26,95
7.1.1.687	СЭ Нартис-И100 ТП В-37-37П	2024	0,23	1	-	23,92
7.1.1.688	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2024	0,23	1	-	25,55
7.1.1.689	СЭ НАРТИС-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,23	1	-	25,72
7.1.1.690	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 212	2024	0,23	1	-	25,49
7.1.1.691	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 181	2024	0,23	1	-	25,48
7.1.1.692	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,23	1	-	24,97
7.1.1.693	СЭ Нартис-И100 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-7-4	2024	0,23	1	-	23,06
7.1.1.694	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-3А-3	2024	0,23	1	5	21,87
7.1.1.695	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Х-7-9	2024	0,23	1	15	23,38
7.1.1.696	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Ск-6	2024	0,23	1	-	20,15
7.1.1.697	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Ск-6	2024	0,23	1	-	20,64
7.1.1.698	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 9/Кр3-16	2024	0,23	1	-	23,39
7.1.1.699	СЭ НАРТИС-И100 оп 11а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Ск-7	2024	0,23	1	-	21,67
7.1.1.700	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-5-16	2024	0,23	1	5	23,30
7.1.1.701	СЭ СЕ208 С4 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-2	2024	0,23	1	5	29,71
7.1.1.702	СЭ СЕ208 С4 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 306	2024	0,23	1	5	29,71
7.1.1.703	СЭ СЕ208 С4 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2024	0,23	1	5	29,71
7.1.1.704	СЭ СЕ208 С4 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 156	2024	0,23	1	3	29,71
7.1.1.705	СЭ СЕ208 С4 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-20	2024	0,23	1	15	29,71
7.1.1.706	СЭ СЕ208 С4 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 156	2024	0,23	1	3	29,71
7.1.1.707	СЭ СЕ208 С4 оп 8-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 383	2024	0,23	1	3	29,71
7.1.1.708	Щит учета СЭ SM402D оп 25 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-7-25	2024	0,23	1	10	22,69
7.1.1.709	Щит учета СЭ SM402D оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2024	0,23	1	15	23,48
7.1.1.710	Щит учета СЭ SM402D оп 6-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-7-7	2024	0,23	1	2	23,33
7.1.1.711	Щит учета СЭ SM402D оп 26-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2024	0,23	1	5	23,48
7.1.1.712	Щит учета СЭ SM402D оп 8-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-10	2024	0,23	1	15	22,69
7.1.1.713	Щит учета СЭ SM402D оп 1-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,23	1	5	23,48
7.1.1.714	СЭ СЕ208 С4 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП П-6-5	2024	0,23	1	15	23,00
7.1.1.715	СЭ СЕ208 С4 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-44	2024	0,23	1	5	22,49
7.1.1.716	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №054	2024	0,23	1	0,5	23,68
7.1.1.717	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159	2024	0,23	1	15	24,41
7.1.1.718	СЭ НАРТИС-И100 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №161	2024	0,23	1	-	24,41
7.1.1.719	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №165	2024	0,23	1	-	23,61
7.1.1.720	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-7-3	2024	0,23	1	15	19,61
7.1.1.721	СЭ НАРТИС-И100 оп 9-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-1	2024	0,23	1	15	19,22
7.1.1.722	СЭ НАРТИС-И100 оп. 9-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-1	2024	0,23	1	15	22,33
7.1.1.723	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-3-15	2024	0,23	1	10	21,73
7.1.1.724	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-7-3	2024	0,23	1	15	23,24
7.1.1.725	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП Стальной Конь	2024	0,23	1	2,5	20,73
7.1.1.726	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,23	1	15	20,80
7.1.1.727	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-35	2024	0,23	1	15	21,03
7.1.1.728	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-2	2024	0,23	1	15	21,35
7.1.1.729	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2024	0,23	1	15	20,91
7.1.1.730	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-2-2	2024	0,23	1	1	20,92
7.1.1.731	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2024	0,23	1	15	20,82
7.1.1.732	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной Конь	2024	0,23	1	5	21,42
7.1.1.733	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2024	0,23	1	15	20,83
7.1.1.734	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-20	2024	0,23	1	15	21,74
7.1.1.735	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2024	0,23	1	15	21,38
7.1.1.736	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-3	2024	0,23	1	15	20,51
7.1.1.737	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2024	0,23	1	15	21,30
7.1.1.738	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-10	2024	0,23	1	15	20,69
7.1.1.739	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-24	2024	0,23	1	15	20,85
7.1.1.740	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-6	2024	0,23	1	15	21,77
7.1.1.741	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,23	1	15	22,55
7.1.1.742	СЭ Нартис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-9	2024	0,23	1	-	23,57
7.1.1.743	СЭ Нартис-И100 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-27	2024	0,23	1	-	22,23
7.1.1.744	СЭ Нартис-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-25	2024	0,23	1	-	23,02

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.745	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-5-5	2024	0,23	1	-	22,82
7.1.1.746	СЭ Нартис-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-24	2024	0,23	1	-	22,55
7.1.1.747	СЭ Нартис-И100 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-6	2024	0,23	1	-	22,58
7.1.1.748	СЭ Нартис-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-7	2024	0,23	1	-	22,29
7.1.1.749	СЭ Нартис-И100 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2024	0,23	1	-	23,16
7.1.1.750	СЭ Нартис-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-3	2024	0,23	1	-	22,59
7.1.1.751	СЭ Нартис-И100 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-1-2	2024	0,23	1	-	22,63
7.1.1.752	СЭ Нартис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-45	2024	0,23	1	-	22,50
7.1.1.753	СЭ Нартис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-1-4	2024	0,23	1	-	22,77
7.1.1.754	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-3	2024	0,23	1	-	22,49
7.1.1.755	СЭ Нартис-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2024	0,23	1	-	22,19
7.1.1.756	СЭ Нартис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-5	2024	0,23	1	-	22,02
7.1.1.757	СЭ Нартис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-6-3	2024	0,23	1	-	22,29
7.1.1.758	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-20	2024	0,23	1	-	22,58
7.1.1.759	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-9	2024	0,23	1	-	22,68
7.1.1.760	СЭ Нартис-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-3-7	2024	0,23	1	-	22,32
7.1.1.761	СЭ Нартис-И100 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-17	2024	0,23	1	-	22,39
7.1.1.762	СЭ Нартис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-5	2024	0,23	1	-	24,91
7.1.1.763	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,50
7.1.1.764	СЭ НАРТИС-И100 оп. 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,49
7.1.1.765	СЭ НАРТИС-И100 опора 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,58
7.1.1.766	СЭ НАРТИС-И100 оп. 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,51
7.1.1.767	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,16
7.1.1.768	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,15
7.1.1.769	СЭ НАРТИС-И100 оп. 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118	2024	0,23	1	-	23,29
7.1.1.770	СЭ НАРТИС-И100 оп. 10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,24
7.1.1.771	СЭ НАРТИС-И100 оп. 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,57
7.1.1.772	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,59
7.1.1.773	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,75
7.1.1.774	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,60
7.1.1.775	СЭ НАРТИС-И100 опора 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,74
7.1.1.776	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,73
7.1.1.777	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,83
7.1.1.778	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,73
7.1.1.779	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,37
7.1.1.780	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,36
7.1.1.781	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,50
7.1.1.782	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,44
7.1.1.783	СЭ НАРТИС-И100 опора 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,54
7.1.1.784	СЭ НАРТИС-И100 оп. 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,58
7.1.1.785	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,55
7.1.1.786	СЭ НАРТИС-И100 оп. 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,70
7.1.1.787	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,91
7.1.1.788	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,89
7.1.1.789	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,99
7.1.1.790	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,88
7.1.1.791	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,73
7.1.1.792	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,73
7.1.1.793	СЭ НАРТИС-И100 опора 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,90
7.1.1.794	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,31
7.1.1.795	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	24,48
7.1.1.796	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,30
7.1.1.797	СЭ НАРТИС-И100 оп. 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	24,35
7.1.1.798	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,99
7.1.1.799	СЭ НАРТИС-И100 оп. 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,21
7.1.1.800	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,16
7.1.1.801	СЭ НАРТИС-И100 оп. 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,25
7.1.1.802	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	24,17
7.1.1.803	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 080	2024	0,23	1	-	24,05
7.1.1.804	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 039	2024	0,23	1	-	25,12
7.1.1.805	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	24,09
7.1.1.806	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	24,13
7.1.1.807	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118	2024	0,23	1	-	24,27
7.1.1.808	СЭ НАРТИС-И100 опора 10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	24,25
7.1.1.809	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	24,25
7.1.1.810	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151	2024	0,23	1	-	23,52
7.1.1.811	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	24,26
7.1.1.812	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,54
7.1.1.813	СЭ НАРТИС-И100 оп. 14/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,69
7.1.1.814	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,41
7.1.1.815	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,50
7.1.1.816	СЭ НАРТИС-И100 оп. 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,52
7.1.1.817	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,70
7.1.1.818	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,36
7.1.1.819	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,79
7.1.1.820	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,35
7.1.1.821	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,05
7.1.1.822	СЭ НАРТИС-И100 оп. 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,03
7.1.1.823	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,58
7.1.1.824	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,54
7.1.1.825	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,78
7.1.1.826	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,54

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.827	СЭ НАРТИС-И100 оп. 12/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,74
7.1.1.828	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,70
7.1.1.829	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,83
7.1.1.830	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,69
7.1.1.831	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,71
7.1.1.832	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,47
7.1.1.833	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,30
7.1.1.834	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,82
7.1.1.835	СЭ НАРТИС-И100 оп. 2/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	22,72
7.1.1.836	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,52
7.1.1.837	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151	2024	0,23	1	-	23,56
7.1.1.838	СЭ НАРТИС-И100 оп. 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151	2024	0,23	1	-	22,71
7.1.1.839	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,38
7.1.1.840	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 501	2024	0,23	1	-	22,78
7.1.1.841	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151	2024	0,23	1	-	23,38
7.1.1.842	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	23,37
7.1.1.843	СЭ НАРТИС-И100 опора 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,23	1	-	24,85
7.1.1.844	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-7-2	2024	0,23	1	-	31,35
7.1.1.845	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 028	2024	0,23	1	6	22,34
7.1.1.846	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 034	2024	0,23	1	-	22,35
7.1.1.847	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-12-25	2024	0,23	1	5	22,93
7.1.1.848	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-3-2	2024	0,23	1	5	22,55
7.1.1.849	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-7-36	2024	0,23	1	-	16,70
7.1.1.850	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-3-24	2024	0,23	1	-	17,40
7.1.1.851	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-5-4	2024	0,23	1	-	17,88
7.1.1.852	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-1-33	2024	0,23	1	-	22,45
7.1.1.853	СЭ НАРТИС-И100 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-2-6	2024	0,23	1	-	21,41
7.1.1.854	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-3а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Д-18	2024	0,23	1	7	23,67
7.1.1.855	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/М-2	2024	0,23	1	-	24,49
7.1.1.856	СЭ НАРТИС-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СТК-5-4	2024	0,23	1	1	31,14
7.1.1.857	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-10	2024	0,23	1	1	30,78
7.1.1.858	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-1	2024	0,23	1	1	29,98
7.1.1.859	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-3	2024	0,23	1	15	30,35
7.1.1.860	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-8	2024	0,23	1	15	29,79
7.1.1.861	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2024	0,23	1	15	29,84
7.1.1.862	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,23	1	10	30,17
7.1.1.863	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пинч-922-25	2024	0,23	1	15	29,70
7.1.1.864	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2024	0,23	1	15	29,91
7.1.1.865	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-40	2024	0,23	1	15	30,11
7.1.1.866	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-6	2024	0,23	1	15	29,96
7.1.1.867	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-29	2024	0,23	1	15	29,90
7.1.1.868	СЭ НАРТИС-И100 оп 19/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-2	2024	0,23	1	5	30,33
7.1.1.869	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-51	2024	0,23	1	15	29,46
7.1.1.870	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-1-7	2024	0,23	1	5	29,86
7.1.1.871	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-3	2024	0,23	1	15	29,88
7.1.1.872	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-6	2024	0,23	1	15	29,76
7.1.1.873	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинч-908-7	2024	0,23	1	15	29,79
7.1.1.874	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2024	0,23	1	15	29,82
7.1.1.875	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-3-21	2024	0,23	1	15	29,97
7.1.1.876	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-5	2024	0,23	1	15	29,85
7.1.1.877	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2024	0,23	1	15	30,09
7.1.1.878	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2024	0,23	1	15	30,08
7.1.1.879	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2024	0,23	1	15	29,83
7.1.1.880	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-25	2024	0,23	1	15	30,98
7.1.1.881	СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-4	2024	0,23	1	15	30,01
7.1.1.882	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2024	0,23	1	15	30,12
7.1.1.883	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-5	2024	0,23	1	15	30,04
7.1.1.884	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-3	2024	0,23	1	15	30,06
7.1.1.885	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-1-2	2024	0,23	1	15	30,18
7.1.1.886	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП К-1-10	2024	0,23	1	-	32,34
7.1.1.887	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2024	0,23	1	-	32,11
7.1.1.888	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-5-7	2024	0,23	1	-	32,72
7.1.1.889	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-35	2024	0,23	1	-	33,14
7.1.1.890	СЭ НАРТИС-И100 оп 64 ВЛ 10 кВ №9 ПС Нарышкинская	2024	0,23	1	1	31,53
7.1.1.891	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 047	2024	0,23	1	1	32,15
7.1.1.892	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-8-3	2024	0,23	1	-	29,43
7.1.1.893	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-13	2024	0,23	1	-	30,65
7.1.1.894	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 045/Реч-8	2024	0,23	1	10	36,59
7.1.1.895	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 6/Мез-6	2024	0,23	1	15	35,40
7.1.1.896	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013/Реч-07	2024	0,23	1	-	39,82
7.1.1.897	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/ССК-2	2024	0,23	1	-	38,00
7.1.1.898	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Сх-3	2024	0,23	1	-	40,00
7.1.1.899	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 060	2024	0,23	1	5	34,19
7.1.1.900	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 200	2024	0,23	1	7	35,29
7.1.1.901	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 381	2024	0,23	1	-	34,91
7.1.1.902	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 184	2024	0,23	1	-	32,84
7.1.1.903	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 424	2024	0,23	1	-	33,14
7.1.1.904	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 029	2024	0,23	1	-	35,14
7.1.1.905	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 345	2024	0,23	1	-	35,95
7.1.1.906	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 057	2024	0,23	1	-	34,97
7.1.1.907	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 058	2024	0,23	1	-	35,60
7.1.1.908	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 264	2024	0,23	1	-	35,41

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.909	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 262	2024	0,23	1	-	35,37
7.1.1.910	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 355	2024	0,23	1	-	39,78
7.1.1.911	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 219	2024	0,23	1	-	35,52
7.1.1.912	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП КУ-5-5	2024	0,23	1	-	31,62
7.2.1	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения					
7.2.1.1	Щит учета СЭ СТ402D оп 10-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-13	2024	0,4	1	15	41,96
7.2.1.2	Щит учета СЭ СТ402D оп 2-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-18	2024	0,4	1	10	41,96
7.2.1.3	СЭ Нартис-И300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/Кр-15	2024	0,4	1	15	28,15
7.2.1.4	СЭ НАРТИС-И300 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/У-2	2024	0,4	1	-	28,79
7.2.1.5	Блок БИЗ 3ф СЭ Фобос 3 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-1-13	2024	0,4	1	20	25,09
7.2.1.6	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034	2024	0,4	1	15	25,61
7.2.1.7	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-10	2024	0,4	1	-	26,98
7.2.1.8	СЭ Фобос 3 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-24	2024	0,4	1	15	28,27
7.2.1.9	СЭ Нартис-И300 оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-24	2024	0,4	1	15	27,00
7.2.1.10	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-1-2	2024	0,4	1	15	29,71
7.2.1.11	СЭ Нартис-И300 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-10	2024	0,4	1	15	28,73
7.2.1.12	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-2	2024	0,4	1	15	27,95
7.2.1.13	СЭ Нартис-И300 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2024	0,4	1	15	27,47
7.2.1.14	СЭ Фобос 3 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-37	2024	0,4	1	15	27,76
7.2.1.15	СЭ Нартис-И300 оп 40 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-9	2024	0,4	1	15	27,84
7.2.1.16	СЭ Нартис-И300 оп 3/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2024	0,4	1	15	28,05
7.2.1.17	СЭ Нартис-И300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-14	2024	0,4	1	15	27,89
7.2.1.18	СЭ Нартис-И300 оп 14/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2024	0,4	1	15	27,99
7.2.1.19	СЭ Нартис-И300 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-13	2024	0,4	1	15	28,29
7.2.1.20	СЭ Нартис-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-38	2024	0,4	1	15	28,64
7.2.1.21	СЭ Нартис-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-6	2024	0,4	1	40	28,64
7.2.1.22	СЭ Нартис-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2024	0,4	1	15	28,49
7.2.1.23	СЭ Нартис-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-1-21	2024	0,4	1	15	27,84
7.2.1.24	СЭ Нартис-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-1	2024	0,4	1	15	28,39
7.2.1.25	СЭ Нартис-И300 оп 6/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-2	2024	0,4	1	20	28,61
7.2.1.26	СЭ Нартис-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-35	2024	0,4	1	15	28,32
7.2.1.27	СЭ Нартис-И300 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2024	0,4	1	15	28,64
7.2.1.28	СЭ Фобос 3 оп 9/15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	27,65
7.2.1.29	СЭ Нартис-И300 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-18	2024	0,4	1	15	27,87
7.2.1.30	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-4	2024	0,4	1	30	29,17
7.2.1.31	СЭ СЕ308 С36 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-1-16	2024	0,4	1	5,45	37,97
7.2.1.32	СЭ СЕ308 С36 оп 6/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-25	2024	0,4	1	15	37,97
7.2.1.33	Щит учета СЭ СТ402D оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 089	2024	0,4	1	5	43,57
7.2.1.34	Щит учета СЭ СТ402D оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	10	41,96
7.2.1.35	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №234	2024	0,4	1	15	38,26
7.2.1.36	СЭ НАРТИС-И300 ТП 2/Ш-6	2024	0,4	1	-	25,81
7.2.1.37	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/С-8	2024	0,4	1	-	30,21
7.2.1.38	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-7	2024	0,4	1	15	27,28
7.2.1.39	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-31	2024	0,4	1	15	27,40
7.2.1.40	СЭ НАРТИС-И300 оп 13/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	27,36
7.2.1.41	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пу-3-8	2024	0,4	1	5	27,35
7.2.1.42	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-3	2024	0,4	1	10	27,17
7.2.1.43	СЭ НАРТИС-И300 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Бк-8-1	2024	0,4	1	15	27,47
7.2.1.44	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2024	0,4	1	15	27,34
7.2.1.45	СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	27,40
7.2.1.46	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	27,81
7.2.1.47	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-3	2024	0,4	1	25	27,86
7.2.1.48	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	27,29
7.2.1.49	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-18	2024	0,4	1	15	27,89
7.2.1.50	СЭ НАРТИС-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-20-5	2024	0,4	1	15	27,96
7.2.1.51	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-40	2024	0,4	1	15	27,14
7.2.1.52	СЭ НАРТИС-И300 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-32	2024	0,4	1	15	27,16
7.2.1.53	СЭ НАРТИС-И300 оп 18/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2024	0,4	1	15	27,86
7.2.1.54	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2024	0,4	1	15	27,31
7.2.1.55	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-24	2024	0,4	1	15	27,21
7.2.1.56	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-24	2024	0,4	1	15	29,34
7.2.1.57	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2024	0,4	1	15	27,15
7.2.1.58	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2024	0,4	1	15	27,43
7.2.1.59	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,4	1	-	27,84
7.2.1.60	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-16	2024	0,4	1	-	28,01
7.2.1.61	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-908-1	2024	0,4	1	-	28,38
7.2.1.62	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-35	2024	0,4	1	15	27,67
7.2.1.63	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-37	2024	0,4	1	15	27,57
7.2.1.64	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2024	0,4	1	15	28,46
7.2.1.65	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-38	2024	0,4	1	15	27,94
7.2.1.66	СЭ НАРТИС-И300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-34	2024	0,4	1	15	26,72
7.2.1.67	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-31	2024	0,4	1	15	26,76
7.2.1.68	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-5-26	2024	0,4	1	-	26,76
7.2.1.69	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-5-14	2024	0,4	1	-	26,73
7.2.1.70	СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-34	2024	0,4	1	-	26,92
7.2.1.71	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-3-1	2024	0,4	1	16	24,20
7.2.1.72	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/К-21	2024	0,4	1	-	30,80
7.2.1.73	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/К-21	2024	0,4	1	-	30,60

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.74	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 15/Н-2	2024	0,4	1	-	30,72
7.2.1.75	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Н-2	2024	0,4	1	-	30,25
7.2.1.76	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/Н-2	2024	0,4	1	-	30,22
7.2.1.77	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/К-14	2024	0,4	1	-	30,70
7.2.1.78	СЭ СЕ308 С36 оп 17/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2024	0,4	1	15	38,96
7.2.1.79	СЭ СЕ308 С36 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Баш-5-1	2024	0,4	1	10	38,96
7.2.1.80	СЭ СЕ308 С36 оп 22/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-7	2024	0,4	1	15	38,96
7.2.1.81	СЭ СЕ308 С36 оп 14/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-10	2024	0,4	1	4	38,96
7.2.1.82	СЭ СЕ308 С36 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-2-9	2024	0,4	1	15	38,96
7.2.1.83	СЭ СЕ308 С36 оп 10/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-1	2024	0,4	1	15	41,84
7.2.1.84	СЭ СЕ308 С36 оп 6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-28	2024	0,4	1	15	38,96
7.2.1.85	СЭ СЕ308 С36 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 368	2024	0,4	1	15	38,96
7.2.1.86	СЭ СЕ308 С36 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	38,96
7.2.1.87	СЭ СЕ308 С36 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,4	1	10	38,96
7.2.1.88	СЭ СЕ308 С36 оп 8/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2024	0,4	1	15	38,96
7.2.1.89	СЭ СЕ308 С36 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2024	0,4	1	15	38,96
7.2.1.90	СЭ СЕ308 С36 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 062	2024	0,4	1	15	38,96
7.2.1.91	Щит учета СЭ ST402D оп 8-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	46,69
7.2.1.92	Щит учета СЭ ST402D оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-1	2024	0,4	1	5,45	42,96
7.2.1.93	Щит учета СЭ Меркурий 234 оп 2-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/ВО-15	2024	0,4	1	10	45,32
7.2.1.94	Щит учета СЭ ST402D оп 31 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-16-7	2024	0,4	1	15	43,79
7.2.1.95	Щит учета СЭ ST402D оп 20-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	46,69
7.2.1.96	Щит учета СЭ ST402D оп 8-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	6	43,79
7.2.1.97	Щит учета СЭ ST402D оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-1	2024	0,4	1	5,45	42,96
7.2.1.98	Щит учета СЭ ST402D оп 4-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-5	2024	0,4	1	6	47,55
7.2.1.99	Щит учета СЭ ST402D оп 1-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-6	2024	0,4	1	15	46,69
7.2.1.100	Щит учета СЭ ST402D оп 2-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-31	2024	0,4	1	15	43,79
7.2.1.101	Щит учета СЭ ST402D оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	42,96
7.2.1.102	Щит учета СЭ ST402D оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-34	2024	0,4	1	15	47,52
7.2.1.103	Щит учета СЭ ST402D оп 12-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,4	1	15	46,69
7.2.1.104	Щит учета СЭ ST402D оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-24	2024	0,4	1	15	43,79
7.2.1.105	Щит учета СЭ ST402D оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 031	2024	0,4	1	15	47,52
7.2.1.106	Щит учета СЭ ST402D оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Кз-3-2	2024	0,4	1	6	46,76
7.2.1.107	Щит учета СЭ ST402D оп 2-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-10-51	2024	0,4	1	15	42,95
7.2.1.108	Щит учета СЭ ST402D оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-29	2024	0,4	1	15	46,22
7.2.1.109	Щит учета СЭ ST402D оп 1-19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-544-19	2024	0,4	1	15	44,61
7.2.1.110	Щит учета СЭ ST402D оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	46,65
7.2.1.111	Щит учета СЭ ST402D оп 35а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 24/П-21	2024	0,4	1	5	46,22
7.2.1.112	СЭ СЕ308 С36 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-6	2024	0,4	1	14	36,82
7.2.1.113	СЭ СЕ308 С36 оп 2/22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2024	0,4	1	15	36,82
7.2.1.114	СЭ СЕ308 С36 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-50	2024	0,4	1	15	36,82
7.2.1.115	СЭ СЕ308 С36 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-18	2024	0,4	1	15	36,82
7.2.1.116	СЭ СЕ308 С36 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 11/Меэ-3	2024	0,4	1	15	36,82
7.2.1.117	СЭ СЕ308 С36 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-1-13	2024	0,4	1	15	38,06
7.2.1.118	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/В1-2	2024	0,4	1	15	27,64
7.2.1.119	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-42	2024	0,4	1	15	26,94
7.2.1.120	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-24	2024	0,4	1	15	26,81
7.2.1.121	СЭ Фобос 3 оп 12/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-7	2024	0,4	1	10	26,98
7.2.1.122	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 43 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-3	2024	0,4	1	15	26,95
7.2.1.123	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-13	2024	0,4	1	15	26,99
7.2.1.124	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-29	2024	0,4	1	15	27,09
7.2.1.125	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 32/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2024	0,4	1	15	27,08
7.2.1.126	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-544-1	2024	0,4	1	15	27,05
7.2.1.127	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 36 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2024	0,4	1	15	27,50
7.2.1.128	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 13/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	27,14
7.2.1.129	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2024	0,4	1	15	27,02
7.2.1.130	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-27	2024	0,4	1	15	27,33
7.2.1.131	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/14 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2024	0,4	1	15	26,75
7.2.1.132	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-3	2024	0,4	1	15	26,71
7.2.1.133	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	15	27,12
7.2.1.134	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-2-9	2024	0,4	1	15	26,75
7.2.1.135	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-10	2024	0,4	1	15	27,03
7.2.1.136	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-24	2024	0,4	1	15	27,02
7.2.1.137	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-24	2024	0,4	1	50	26,84
7.2.1.138	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2024	0,4	1	15	27,14
7.2.1.139	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2024	0,4	1	15	26,74
7.2.1.140	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2024	0,4	1	15	26,82
7.2.1.141	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-908-6	2024	0,4	1	8	26,96
7.2.1.142	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-1-1	2024	0,4	1	15	27,36
7.2.1.143	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 6/С-10	2024	0,4	1	6	29,48
7.2.1.144	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №252	2024	0,4	1	15	29,74
7.2.1.145	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025	2024	0,4	1	15	26,52
7.2.1.146	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 076	2024	0,4	1	15	26,53
7.2.1.147	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-4-3	2024	0,4	1	-	29,74
7.2.1.148	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-37	2024	0,4	1	15	26,75
7.2.1.149	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП НС-3-4	2024	0,4	1	-	27,08
7.2.1.150	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002	2024	0,4	1	-	26,69
7.2.1.151	СЭ НартиС-ИЗ300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-6-7	2024	0,4	1	-	26,16
7.2.1.152	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 14/Н-2	2024	0,4	1	15	31,30
7.2.1.153	Щит учета СЭ ST402D оп 18-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-8	2024	0,4	1	15	45,60
7.2.1.154	Щит учета СЭ ST402D оп 10-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	45,67
7.2.1.155	Щит учета СЭ ST402D оп 1-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	15	45,60

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.156	Щит учета СЭ СТ402D оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-48	2024	0,4	1	15	45,60
7.2.1.157	Щит учета СЭ СТ402D оп 3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-7-2	2024	0,4	1	5	46,44
7.2.1.158	Щит учета СЭ СТ402D оп 11-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	15	45,60
7.2.1.159	Щит учета СЭ СТ402D оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-9-14	2024	0,4	1	15	46,44
7.2.1.160	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	1	15	27,29
7.2.1.161	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-34	2024	0,4	1	15	28,94
7.2.1.162	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-13	2024	0,4	1	15	26,79
7.2.1.163	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-6	2024	0,4	1	15	28,35
7.2.1.164	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	15	27,36
7.2.1.165	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ЦРП 6/0,4 кВ Аэропорт	2024	0,4	1	15	27,49
7.2.1.166	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2024	0,4	1	15	26,75
7.2.1.167	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	27,21
7.2.1.168	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП А-21-4	2024	0,4	1	15	26,57
7.2.1.169	СЭ Фобос 3 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-51	2024	0,4	1	15	27,10
7.2.1.170	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	27,25
7.2.1.171	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-2-4	2024	0,4	1	15	27,58
7.2.1.172	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,4	1	15	27,26
7.2.1.173	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-26	2024	0,4	1	15	28,03
7.2.1.174	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-26	2024	0,4	1	15	27,72
7.2.1.175	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-1	2024	0,4	1	15	26,77
7.2.1.176	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-4-12	2024	0,4	1	15	28,03
7.2.1.177	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	1	15	27,39
7.2.1.178	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-31	2024	0,4	1	15	28,94
7.2.1.179	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-908-4	2024	0,4	1	15	28,53
7.2.1.180	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 13/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	26,75
7.2.1.181	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Баш-5-1	2024	0,4	1	-	28,53
7.2.1.182	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-17	2024	0,4	1	-	28,46
7.2.1.183	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-3-1	2024	0,4	1	-	28,35
7.2.1.184	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-3-2	2024	0,4	1	-	28,45
7.2.1.185	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-2-6	2024	0,4	1	-	34,63
7.2.1.186	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-2-25	2024	0,4	1	15	27,97
7.2.1.187	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 2-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2024	0,4	1	15	28,49
7.2.1.188	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 11а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Кр-12	2024	0,4	1	10	27,84
7.2.1.189	СЭ НАРТИС-ИЗ300 ТП Ку-1-19	2024	0,4	1	5	26,86
7.2.1.190	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-15-4	2024	0,4	1	15	26,52
7.2.1.191	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2024	0,4	1	15	27,58
7.2.1.192	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Х-12	2024	0,4	1	15	26,53
7.2.1.193	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 020	2024	0,4	1	-	25,18
7.2.1.194	СЭ НАРТИС-ИЗ300 ТП Сен-4-7	2024	0,4	1	-	26,88
7.2.1.195	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 9/П-17	2024	0,4	1	5	27,67
7.2.1.196	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/П-18	2024	0,4	1	5	30,09
7.2.1.197	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/П-17	2024	0,4	1	5	30,03
7.2.1.198	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-544-21	2024	0,4	1	50	38,08
7.2.1.199	СЭ СЕ308 С36 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-41	2024	0,4	1	15	40,90
7.2.1.200	СЭ СЕ308 С36 оп 15 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	15	40,90
7.2.1.201	Щит учета СЭ СТ402D оп 14-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	1	15	42,93
7.2.1.202	Щит учета СЭ СТ402D оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	42,09
7.2.1.203	Щит учета СЭ СТ402D оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/М-3	2024	0,4	1	15	42,93
7.2.1.204	Щит учета СЭ СТ402D оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-4-19	2024	0,4	1	15	42,93
7.2.1.205	Щит учета СЭ СТ402D оп 23-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	42,93
7.2.1.206	СЭ СЕ308 С36 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2024	0,4	1	15	35,55
7.2.1.207	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-1	2024	0,4	1	15	36,37
7.2.1.208	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-5	2024	0,4	1	15	32,95
7.2.1.209	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-26	2024	0,4	1	15	28,56
7.2.1.210	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-24	2024	0,4	1	15	28,66
7.2.1.211	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-41	2024	0,4	1	15	32,89
7.2.1.212	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 20/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	32,91
7.2.1.213	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 23/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-2-18	2024	0,4	1	15	32,71
7.2.1.214	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 23/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-2-18	2024	0,4	1	15	32,62
7.2.1.215	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-32	2024	0,4	1	15	33,53
7.2.1.216	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 23/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-2-18	2024	0,4	1	15	33,68
7.2.1.217	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2024	0,4	1	15	27,70
7.2.1.218	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-8	2024	0,4	1	15	34,05
7.2.1.219	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-6	2024	0,4	1	15	33,24
7.2.1.220	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	27,58
7.2.1.221	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2024	0,4	1	15	32,81
7.2.1.222	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2024	0,4	1	15	33,28
7.2.1.223	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	15	36,00
7.2.1.224	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 19/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	36,15
7.2.1.225	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 опора 2/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-20-10	2024	0,4	1	5	37,14
7.2.1.226	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-20-10	2024	0,4	1	15	37,03
7.2.1.227	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	27,74
7.2.1.228	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-47	2024	0,4	1	10	27,28
7.2.1.229	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-9	2024	0,4	1	10	40,66
7.2.1.230	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-2-1	2024	0,4	1	15	33,67
7.2.1.231	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2024	0,4	1	15	27,50
7.2.1.232	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 22/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	33,11
7.2.1.233	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-24	2024	0,4	1	15	28,78

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.234	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	33,18
7.2.1.235	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-17	2024	0,4	1	15	32,63
7.2.1.236	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2024	0,4	1	15	28,74
7.2.1.237	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-4-10	2024	0,4	1	15	28,61
7.2.1.238	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 6/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-25	2024	0,4	1	15	37,22
7.2.1.239	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2024	0,4	1	10	34,42
7.2.1.240	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2024	0,4	1	15	28,89
7.2.1.241	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-32	2024	0,4	1	15	33,77
7.2.1.242	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	15	32,74
7.2.1.243	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-5	2024	0,4	1	15	32,68
7.2.1.244	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2024	0,4	1	15	27,49
7.2.1.245	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-16	2024	0,4	1	-	26,91
7.2.1.246	СЭ НАРТИС-И300 опора 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 14/Кр3-9	2024	0,4	1	-	28,21
7.2.1.247	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Ск-15	2024	0,4	1	15	31,64
7.2.1.248	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1а/В1-20	2024	0,4	1	15	28,80
7.2.1.249	СЭ НАРТИС-И300 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/Ск-15	2024	0,4	1	15	28,65
7.2.1.250	СЭ НАРТИС-И300 ТП 18а/РБ-21	2024	0,4	1	-	25,40
7.2.1.251	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/РБ-9	2024	0,4	1	-	25,62
7.2.1.252	СЭ НАРТИС-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Ск-15	2024	0,4	1	-	25,23
7.2.1.253	СЭ Нартис-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/А-1	2024	0,4	1	15	31,56
7.2.1.254	СЭ Нартис-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 12/П-21	2024	0,4	1	5	29,97
7.2.1.255	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-31	2024	0,4	1	15	27,76
7.2.1.256	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2024	0,4	1	15	28,00
7.2.1.257	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	15	27,57
7.2.1.258	СЭ Нартис-И300 оп 2-3а ВЛ 6 кВ №26 ПС Пластмасс	2024	0,4	1	15	38,60
7.2.1.259	СЭ Нартис-И300 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 2/Сер-10	2024	0,4	1	15	35,58
7.2.1.260	СЭ Нартис-И300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2024	0,4	1	5	37,18
7.2.1.261	СЭ Фобос 3 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 106	2024	0,4	1	10	30,34
7.2.1.262	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 281	2024	0,4	1	15	31,53
7.2.1.263	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 049	2024	0,4	1	15	31,29
7.2.1.264	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 101	2024	0,4	1	15	31,13
7.2.1.265	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 197	2024	0,4	1	1,5	30,65
7.2.1.266	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 оп 41 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 048	2024	0,4	1	6	31,50
7.2.1.267	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 060	2024	0,4	1	-	31,60
7.2.1.268	СЭ СЕ308 С36 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-45	2024	0,4	1	5	37,95
7.2.1.269	СЭ СЕ308 С36 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2024	0,4	1	15	37,54
7.2.1.270	СЭ СЕ308 С36 оп 16/8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-18-9	2024	0,4	1	15	37,55
7.2.1.271	СЭ СЕ308 С36 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	37,96
7.2.1.272	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-73-10	2024	0,4	1	15	37,95
7.2.1.273	СЭ СЕ308 С36 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-33	2024	0,4	1	15	37,95
7.2.1.274	СЭ СЕ308 С36 оп 15-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 199	2024	0,4	1	7	37,54
7.2.1.275	СЭ СЕ308 С36 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-20	2024	0,4	1	6	37,95
7.2.1.276	СЭ СЕ308 С36 оп 5 отп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/Кр3-9	2024	0,4	1	10	35,77
7.2.1.277	СЭ СЕ308 С36 оп 19/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2024	0,4	1	10	37,96
7.2.1.278	СЭ СЕ308 С36 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2024	0,4	1	15	37,96
7.2.1.279	СЭ СЕ308 С36 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-8	2024	0,4	1	15	35,87
7.2.1.280	СЭ СЕ308 С36 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-12-9	2024	0,4	1	15	37,95
7.2.1.281	СЭ СЕ308 С36 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-38	2024	0,4	1	5	37,86
7.2.1.282	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-12-13	2024	0,4	1	8	37,95
7.2.1.283	Щит учета СЭ ST402D оп 5/21 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Стр-2-18	2024	0,4	1	4	40,66
7.2.1.284	Щит учета СЭ ST402D оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-31	2024	0,4	1	6	40,68
7.2.1.285	Щит учета СЭ ST402D оп 3-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-3-11	2024	0,4	1	30	40,66
7.2.1.286	Щит учета СЭ ST402D оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 343	2024	0,4	1	15	40,68
7.2.1.287	Щит учета СЭ ST402D оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-50	2024	0,4	1	15	40,68
7.2.1.288	Щит учета СЭ ST402D оп 3-12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 4/Мез-6	2024	0,4	1	15	40,68
7.2.1.289	Щит учета СЭ ST402D оп 1-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-20	2024	0,4	1	15	40,68
7.2.1.290	Щит учета СЭ Меркурий 234 оп 1-9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-11	2024	0,4	1	10	40,68
7.2.1.291	Щит учета СЭ Меркурий 234 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Пищ-922-39	2024	0,4	1	5	40,68
7.2.1.292	Щит учета СЭ ST402D оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208	2024	0,4	1	30	40,73
7.2.1.293	Щит учета СЭ ST402D оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-20	2024	0,4	1	15	39,91
7.2.1.294	Щит учета СЭ ST402D оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-20	2024	0,4	1	15	39,91
7.2.1.295	Щит учета СЭ ST402D оп 14-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	1	15	40,66
7.2.1.296	Щит учета СЭ ST402D оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	15	38,91
7.2.1.297	Щит учета СЭ ST402D оп 17/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-28-6	2024	0,4	1	15	38,91
7.2.1.298	Щит учета СЭ ST402D оп 3-10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	38,91
7.2.1.299	Щит учета СЭ Меркурий 234 оп 9-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2024	0,4	1	11	40,75
7.2.1.300	Щит учета СЭ ST402D оп 25-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	40,75
7.2.1.301	Щит учета СЭ ST402D оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-32	2024	0,4	1	15	40,68
7.2.1.302	Щит учета СЭ ST402D оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-13	2024	0,4	1	15	38,91
7.2.1.303	Щит учета СЭ ST402D оп 4-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-27	2024	0,4	1	15	40,68
7.2.1.304	СЭ СЕ308 С36 оп 6-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-7-7	2024	0,4	1	5	37,83
7.2.1.305	СЭ СЕ308 С36 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 36/П-20	2024	0,4	1	7	37,83
7.2.1.306	СЭ СЕ308 С36 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-1-7	2024	0,4	1	15	37,83
7.2.1.307	СЭ СЕ308 С36 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2024	0,4	1	15	37,83
7.2.1.308	СЭ СЕ308 С36 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	37,83
7.2.1.309	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-24	2024	0,4	1	15	32,13
7.2.1.310	СЭ НАРТИС-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-34	2024	0,4	1	15	32,00
7.2.1.311	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-22-3	2024	0,4	1	15	32,15
7.2.1.312	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-25	2024	0,4	1	1	32,51
7.2.1.313	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	15	32,39
7.2.1.314	СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-1-1	2024	0,4	1	15	32,14
7.2.1.315	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-16	2024	0,4	1	15	32,55

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.316	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,4	1	15	31,52
7.2.1.317	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,4	1	15	31,70
7.2.1.318	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 38 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-5-25	2024	0,4	1	15	32,17
7.2.1.319	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-18	2024	0,4	1	15	32,11
7.2.1.320	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2024	0,4	1	15	31,55
7.2.1.321	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-35	2024	0,4	1	15	31,54
7.2.1.322	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2024	0,4	1	15	32,82
7.2.1.323	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-1	2024	0,4	1	15	32,11
7.2.1.324	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2024	0,4	1	15	32,44
7.2.1.325	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 20/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2024	0,4	1	15	32,11
7.2.1.326	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-51	2024	0,4	1	15	32,44
7.2.1.327	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-73-2	2024	0,4	1	15	32,06
7.2.1.328	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-24	2024	0,4	1	15	32,37
7.2.1.329	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2024	0,4	1	15	32,04
7.2.1.330	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-35	2024	0,4	1	15	32,32
7.2.1.331	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 33/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинч-922-1	2024	0,4	1	15	32,30
7.2.1.332	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 18/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2024	0,4	1	15	32,87
7.2.1.333	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-8	2024	0,4	1	15	40,94
7.2.1.334	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-4-5	2024	0,4	1	15	32,47
7.2.1.335	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-9	2024	0,4	1	15	31,97
7.2.1.336	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	32,71
7.2.1.337	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-31	2024	0,4	1	15	31,87
7.2.1.338	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-16	2024	0,4	1	15	32,44
7.2.1.339	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-2-2	2024	0,4	1	15	32,37
7.2.1.340	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	32,60
7.2.1.341	СЭ НАРТИС-ИЗ300 опора 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	15	32,13
7.2.1.342	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-22	2024	0,4	1	15	32,02
7.2.1.343	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-73-2	2024	0,4	1	15	32,06
7.2.1.344	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	32,35
7.2.1.345	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2А-3	2024	0,4	1	15	32,48
7.2.1.346	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2024	0,4	1	15	32,58
7.2.1.347	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2024	0,4	1	5	31,55
7.2.1.348	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-30	2024	0,4	1	15	32,59
7.2.1.349	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	15	31,97
7.2.1.350	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-16	2024	0,4	1	15	31,88
7.2.1.351	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-9	2024	0,4	1	15	32,17
7.2.1.352	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	15	32,60
7.2.1.353	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	15	32,14
7.2.1.354	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-42	2024	0,4	1	15	32,02
7.2.1.355	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2024	0,4	1	15	32,13
7.2.1.356	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 19/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2024	0,4	1	15	32,51
7.2.1.357	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 31/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-5	2024	0,4	1	15	31,88
7.2.1.358	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-37	2024	0,4	1	15	32,05
7.2.1.359	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-11	2024	0,4	1	15	31,86
7.2.1.360	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-5-6	2024	0,4	1	7	32,47
7.2.1.361	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-25-1	2024	0,4	1	15	31,37
7.2.1.362	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-1	2024	0,4	1	15	31,97
7.2.1.363	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 23/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	32,19
7.2.1.364	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	32,33
7.2.1.365	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2024	0,4	1	15	32,11
7.2.1.366	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-26	2024	0,4	1	15	32,13
7.2.1.367	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-25	2024	0,4	1	15	32,06
7.2.1.368	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-20	2024	0,4	1	15	32,11
7.2.1.369	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 31 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	15	31,98
7.2.1.370	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	33,14
7.2.1.371	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинч-922-30	2024	0,4	1	15	32,78
7.2.1.372	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-13	2024	0,4	1	15	31,93
7.2.1.373	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-2	2024	0,4	1	15	32,12
7.2.1.374	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинч-922-2	2024	0,4	1	15	31,98
7.2.1.375	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-30	2024	0,4	1	15	31,40
7.2.1.376	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-15	2024	0,4	1	11	32,45
7.2.1.377	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-15	2024	0,4	1	11	32,01
7.2.1.378	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 36 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-10	2024	0,4	1	15	32,08
7.2.1.379	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-44	2024	0,4	1	15	32,09
7.2.1.380	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2024	0,4	1	15	32,01
7.2.1.381	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	32,48
7.2.1.382	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-4	2024	0,4	1	15	31,76
7.2.1.383	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-2-1	2024	0,4	1	15	32,15
7.2.1.384	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 21/7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2024	0,4	1	15	32,61
7.2.1.385	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2024	0,4	1	15	32,00
7.2.1.386	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-16	2024	0,4	1	15	31,68
7.2.1.387	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-13	2024	0,4	1	15	32,09
7.2.1.388	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП К-1-10	2024	0,4	1	15	32,35
7.2.1.389	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 19/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	31,92
7.2.1.390	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинч-922-6	2024	0,4	1	15	32,25
7.2.1.391	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-9	2024	0,4	1	15	32,01
7.2.1.392	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-13	2024	0,4	1	15	32,43
7.2.1.393	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-36	2024	0,4	1	15	32,14
7.2.1.394	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пинч-922-1	2024	0,4	1	15	32,00
7.2.1.395	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пинч-922-1	2024	0,4	1	15	32,14
7.2.1.396	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-32	2024	0,4	1	15	32,49
7.2.1.397	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-34	2024	0,4	1	15	32,05

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.398	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	31,70
7.2.1.399	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	25	31,35
7.2.1.400	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-4-11	2024	0,4	1	15	32,70
7.2.1.401	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-19	2024	0,4	1	15	32,60
7.2.1.402	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2024	0,4	1	15	31,42
7.2.1.403	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-2-18	2024	0,4	1	15	31,62
7.2.1.404	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	15	31,49
7.2.1.405	СЭ НАРТИС-ИЗ300 ТП Р-65-31П	2024	0,4	1	10	32,16
7.2.1.406	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-6	2024	0,4	1	-	30,33
7.2.1.407	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-6	2024	0,4	1	-	30,06
7.2.1.408	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2024	0,4	1	-	29,83
7.2.1.409	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 7/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-1	2024	0,4	1	-	29,66
7.2.1.410	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-16	2024	0,4	1	-	29,84
7.2.1.411	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2024	0,4	1	-	29,98
7.2.1.412	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-13	2024	0,4	1	-	29,95
7.2.1.413	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-19	2024	0,4	1	-	29,65
7.2.1.414	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-38	2024	0,4	1	-	30,03
7.2.1.415	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,32
7.2.1.416	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	36,70
7.2.1.417	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	37,46
7.2.1.418	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,27
7.2.1.419	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 36 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,33
7.2.1.420	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,43
7.2.1.421	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,53
7.2.1.422	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,44
7.2.1.423	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	36,22
7.2.1.424	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,78
7.2.1.425	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,78
7.2.1.426	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,94
7.2.1.427	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	36,09
7.2.1.428	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	35,83
7.2.1.429	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,4	1	-	38,02
7.2.1.430	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,4	1	-	37,41
7.2.1.431	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,4	1	-	38,12
7.2.1.432	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	-	37,51
7.2.1.433	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,4	1	-	37,53
7.2.1.434	СЭ Фобос 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 178	2024	0,4	1	-	30,64
7.2.1.435	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,4	1	15	31,76
7.2.1.436	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 380	2024	0,4	1	15	37,59
7.2.1.437	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,4	1	15	36,90
7.2.1.438	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/Кр-15	2024	0,4	1	15	36,09
7.2.1.439	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/ССК-2	2024	0,4	1	7	40,57
7.2.1.440	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 13/ВД-4	2024	0,4	1	7,5	36,84
7.2.1.441	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 6/Сер-10	2024	0,4	1	15	39,33
7.2.1.442	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-36	2024	0,4	1	15	34,75
7.2.1.443	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-7-24	2024	0,4	1	4	35,03
7.2.1.444	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-7	2024	0,4	1	15	35,65
7.2.1.445	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-7-24	2024	0,4	1	10	35,21
7.2.1.446	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	15	32,63
7.2.1.447	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2024	0,4	1	15	32,62
7.2.1.448	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2024	0,4	1	15	32,56
7.2.1.449	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №015	2024	0,4	1	-	29,74
7.2.1.450	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Х-6-6	2024	0,4	1	15	33,11
7.2.1.451	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Т-10	2024	0,4	1	15	36,81
7.2.1.452	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/К-15	2024	0,4	1	-	30,28
7.2.1.453	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/П-10	2024	0,4	1	-	36,38
7.2.1.454	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 25/К-6	2024	0,4	1	5	31,45
7.2.1.455	СЭ Нартис-ИЗ300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 25/П-5	2024	0,4	1	15	36,43
7.2.1.456	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 029	2024	0,4	1	15	27,68
7.2.1.457	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП КЗ-3-5	2024	0,4	1	6	34,33
7.2.1.458	Щит учета СЭ Меркурий 234 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-5-25	2024	0,4	1	15	40,08
7.2.1.459	Щит учета СЭ ST402D оп 15 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-2-1	2024	0,4	1	15	40,15
7.2.1.460	Щит учета СЭ Меркурий 234 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-2-1	2024	0,4	1	15	40,08
7.2.1.461	СЭ СЕЗ08 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4а/В1-20	2024	0,4	1	15	38,25
7.2.1.462	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 34 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-2-9	2024	0,4	1	15	33,54
7.2.1.463	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	34,65
7.2.1.464	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-25	2024	0,4	1	15	33,60
7.2.1.465	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-24	2024	0,4	1	16	34,05
7.2.1.466	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10/16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-65-13	2024	0,4	1	15	35,18
7.2.1.467	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	15	33,18
7.2.1.468	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	33,13
7.2.1.469	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 35 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-43	2024	0,4	1	15	33,40
7.2.1.470	СЭ НАРТИС-ИЗ300 опора 2/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2024	0,4	1	15	33,53
7.2.1.471	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2024	0,4	1	15	33,44
7.2.1.472	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2024	0,4	1	15	34,19
7.2.1.473	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-32	2024	0,4	1	15	34,02
7.2.1.474	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2024	0,4	1	15	33,30
7.2.1.475	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Зв-1-9	2024	0,4	1	15	33,28
7.2.1.476	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-23-20	2024	0,4	1	15	33,30
7.2.1.477	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-1	2024	0,4	1	15	33,64
7.2.1.478	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-20	2024	0,4	1	15	33,13
7.2.1.479	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-45	2024	0,4	1	15	33,13

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.480	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СтК-3-16	2024	0,4	1	15	33,34
7.2.1.481	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-8-1	2024	0,4	1	10	33,20
7.2.1.482	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-18	2024	0,4	1	15	33,36
7.2.1.483	СЭ НАРТИС-И300 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	33,99
7.2.1.484	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-544-1	2024	0,4	1	15	32,99
7.2.1.485	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-11	2024	0,4	1	15	33,28
7.2.1.486	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-7	2024	0,4	1	15	33,92
7.2.1.487	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-26	2024	0,4	1	15	33,12
7.2.1.488	СЭ НАРТИС-И300 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2024	0,4	1	15	33,42
7.2.1.489	СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-29	2024	0,4	1	15	33,08
7.2.1.490	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-30	2024	0,4	1	15	33,71
7.2.1.491	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2024	0,4	1	15	33,86
7.2.1.492	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-52	2024	0,4	1	15	33,18
7.2.1.493	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-32	2024	0,4	1	15	32,60
7.2.1.494	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2024	0,4	1	15	33,16
7.2.1.495	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-1	2024	0,4	1	15	33,21
7.2.1.496	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-1	2024	0,4	1	15	33,26
7.2.1.497	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-22	2024	0,4	1	15	33,29
7.2.1.498	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-15	2024	0,4	1	30	32,84
7.2.1.499	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2024	0,4	1	15	32,94
7.2.1.500	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2024	0,4	1	15	32,61
7.2.1.501	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-2-21	2024	0,4	1	15	33,12
7.2.1.502	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-44	2024	0,4	1	15	33,44
7.2.1.503	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-10	2024	0,4	1	15	32,60
7.2.1.504	СЭ НартиС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ж-2-7	2024	0,4	1	-	30,69
7.2.1.505	СЭ НартиС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-2-1	2024	0,4	1	-	30,42
7.2.1.506	СЭ НартиС-И300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-20	2024	0,4	1	-	31,18
7.2.1.507	СЭ НартиС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Сер-1	2024	0,4	1	10	38,48
7.2.1.508	СЭ НартиС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Сер-10	2024	0,4	1	15	36,46
7.2.1.509	СЭ НАРТИС-И300 оп 2а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Т-11	2024	0,4	1	6	31,91
7.2.1.510	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-38	2024	0,4	1	15	32,46
7.2.1.511	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-30	2024	0,4	1	15	28,07
7.2.1.512	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-40	2024	0,4	1	15	32,95
7.2.1.513	СЭ НАРТИС-И300 оп 8-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2024	0,4	1	15	32,59
7.2.1.514	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	15	33,16
7.2.1.515	СЭ НАРТИС-И300 оп 10-1 ВЛ 10 кВ №3 ПС Хотьково	2024	0,4	1	8	41,55
7.2.1.516	СЭ НартиС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 7/Ск-15	2024	0,4	1	15	32,73
7.2.1.517	СЭ НартиС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-10-1	2024	0,4	1	-	32,51
7.2.1.518	СЭ СЕ308 С36 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2а/Мез-9	2024	0,4	1	6	37,27
7.2.1.519	СЭ СЕ308 С36 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-61	2024	0,4	1	5	38,28
7.2.1.520	СЭ СЕ308 С36 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Ск-15	2024	0,4	1	15	37,69
7.2.1.521	СЭ СЕ308 С36 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-4	2024	0,4	1	15	37,97
7.2.1.522	СЭ СЕ308 С36 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-48	2024	0,4	1	15	37,97
7.2.1.523	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/С-3	2024	0,4	1	10	38,51
7.2.1.524	СЭ СЕ308 С36 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-17-3	2024	0,4	1	15	37,69
7.2.1.525	Щит учета СЭ ST402D оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 114	2024	0,4	1	15	41,89
7.2.1.526	Щит учета СЭ ST402D оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.527	Щит учета СЭ ST402D оп 5-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	15	41,34
7.2.1.528	Щит учета СЭ ST402D оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-26	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.529	Щит учета СЭ ST402D оп 8 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП В-63-1	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.530	Щит учета СЭ ST402D оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.531	Щит учета СЭ ST402D оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-1-17	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.532	Щит учета СЭ ST402D оп 1-26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	5	41,27
7.2.1.533	Щит учета СЭ ST402D оп 25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-9-4	2024	0,4	1	10	41,27
7.2.1.534	Щит учета СЭ ST402D оп 18-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.535	Щит учета СЭ ST402D оп 14-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2024	0,4	1	5	41,34
7.2.1.536	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-7	2024	0,4	1	15	34,50
7.2.1.537	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	34,16
7.2.1.538	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/36 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-33	2024	0,4	1	12	33,76
7.2.1.539	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-23	2024	0,4	1	15	33,59
7.2.1.540	СЭ НАРТИС-И300 оп 23/14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-2-18	2024	0,4	1	15	33,26
7.2.1.541	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинч-922-25	2024	0,4	1	15	33,71
7.2.1.542	СЭ НАРТИС-И300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2024	0,4	1	15	33,15
7.2.1.543	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-2-4	2024	0,4	1	15	33,14
7.2.1.544	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-4	2024	0,4	1	30	33,21
7.2.1.545	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Стр-2-4	2024	0,4	1	15	33,40
7.2.1.546	СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-20	2024	0,4	1	15	33,53
7.2.1.547	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-20	2024	0,4	1	15	33,27
7.2.1.548	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	34,14
7.2.1.549	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-6	2024	0,4	1	15	33,56
7.2.1.550	СЭ НАРТИС-И300 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-18-7	2024	0,4	1	15	33,51
7.2.1.551	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2024	0,4	1	15	34,14
7.2.1.552	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-1-10	2024	0,4	1	15	33,20
7.2.1.553	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-1-10	2024	0,4	1	15	33,23
7.2.1.554	СЭ НАРТИС-И300 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-12	2024	0,4	1	5	33,24
7.2.1.555	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	15	33,81
7.2.1.556	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-21	2024	0,4	1	15	32,79
7.2.1.557	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-10	2024	0,4	1	15	34,21
7.2.1.558	СЭ НАРТИС-И300 оп 13/14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	33,26
7.2.1.559	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-18	2024	0,4	1	15	33,88
7.2.1.560	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-1-3	2024	0,4	1	15	29,14
7.2.1.561	СЭ НАРТИС-И300 оп 19/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	34,05

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.562	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2024	0,4	1	15	32,79
7.2.1.563	СЭ НАРТИС-И300 оп 17/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2024	0,4	1	15	34,16
7.2.1.564	СЭ Нартис-И300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2024	0,4	1	-	39,50
7.2.1.565	СЭ Нартис-И300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-20	2024	0,4	1	-	33,61
7.2.1.566	СЭ Нартис-И300 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-18	2024	0,4	1	-	33,48
7.2.1.567	СЭ Нартис-И300 оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-24	2024	0,4	1	-	33,72
7.2.1.568	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 398	2024	0,4	1	15	37,39
7.2.1.569	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 399	2024	0,4	1	15	38,08
7.2.1.570	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 127	2024	0,4	1	15	36,94
7.2.1.571	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 039	2024	0,4	1	15	37,73
7.2.1.572	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 096	2024	0,4	1	15	36,88
7.2.1.573	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 321	2024	0,4	1	-	39,55
7.2.1.574	СЭ НАРТИС-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №215	2024	0,4	1	15	38,10
7.2.1.575	СЭ НАРТИС-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №089	2024	0,4	1	15	37,69
7.2.1.576	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №044	2024	0,4	1	15	40,22
7.2.1.577	СЭ НАРТИС-И300 оп 4-9 ВЛ 10 кВ №1 ПС Фатнево	2024	0,4	1	8	36,10
7.2.1.578	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Х-7-7	2024	0,4	1	15	32,23
7.2.1.579	СЭ НАРТИС-И300 оп 21-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-7-3	2024	0,4	1	15	30,07
7.2.1.580	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП И-4-19	2024	0,4	1	15	36,08
7.2.1.581	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/В1-10	2024	0,4	1	-	35,74
7.2.1.582	СЭ Нартис-И300 оп 3-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/П-5	2024	0,4	1	-	26,03
7.2.1.583	СЭ Нартис-И300 ТП 4/Ш-2	2024	0,4	1	-	31,75
7.2.1.584	СЭ НАРТИС-И300 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП НП-6-3	2024	0,4	1	7	32,68
7.2.1.585	СЭ НАРТИС-И300 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП НП-6-3	2024	0,4	1	-	34,50
7.2.1.586	СЭ Нартис-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 134	2024	0,4	1	-	32,45
7.2.1.587	СЭ НАРТИС-И300 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025	2024	0,4	1	15	33,68
7.2.1.588	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031	2024	0,4	1	5	33,64
7.2.1.589	СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 073	2024	0,4	1	15	35,75
7.2.1.590	СЭ Нартис-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 22/К-11	2024	0,4	1	5	36,25
7.2.1.591	СЭ Нартис-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Т-1	2024	0,4	1	5	36,82
7.2.1.592	СЭ Нартис-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/Мез-18	2024	0,4	1	15	35,52
7.2.1.593	СЭ Нартис-И300 оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/ССК-2	2024	0,4	1	15	35,64
7.2.1.594	СЭ Нартис-И300 оп 5-28 ВЛ 10 кВ №6 ПС Мезенцево	2024	0,4	1	10	39,11
7.2.1.595	СЭ Нартис-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Мез-12	2024	0,4	1	8	34,72
7.2.1.596	СЭ СЕ308 С36 оп 12-4а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Т-1	2024	0,4	1	15	33,16
7.2.1.597	СЭ СЕ308 С36 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 Зв-9-24	2024	0,4	1	15	32,47
7.2.1.598	СЭ СЕ308 С36 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 16а/Мез-18	2024	0,4	1	15	33,07
7.2.1.599	СЭ СЕ308 С36 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-6-6	2024	0,4	1	15	32,38
7.2.1.600	СЭ СЕ308 С36 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ю-22-30	2024	0,4	1	15	32,38
7.2.1.601	СЭ СЕ308 С36 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 Б-4-14	2024	0,4	1	15	32,47
7.2.1.602	СЭ СЕ308 С36 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 229	2024	0,4	1	15	31,07
7.2.1.603	СЭ СЕ308 С36 оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №1 К-2-17	2024	0,4	1	8	32,47
7.2.1.604	СЭ СЕ308 С36 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-31	2024	0,4	1	5	32,98
7.2.1.605	СЭ СЕ308 С36 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №1 Б-4-3	2024	0,4	1	15	32,47
7.2.1.606	СЭ СЕ308 С36 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 Б-4-3	2024	0,4	1	15	32,47
7.2.1.607	СЭ СЕ308 С36 оп 26/1 ВЛ 0,4 кВ №1 Б-4-18	2024	0,4	1	5	31,06
7.2.1.608	СЭ СЕ308 С36 оп 20-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	37,80
7.2.1.609	СЭ СЕ308 С36 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Ш-1-24	2024	0,4	1	15	36,39
7.2.1.610	Щит учета СЭ ST402D оп 12-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	14	41,27
7.2.1.611	Щит учета СЭ ST402D оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СТР-2-27	2024	0,4	1	15	40,49
7.2.1.612	Щит учета СЭ ST402D оп 8-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-7-1	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.613	Щит учета СЭ ST402D оп 7-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-25-1	2024	0,4	1	7,5	41,27
7.2.1.614	СЭ СЕ308 С36 оп 13/8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	38,37
7.2.1.615	СЭ СЕ308 С36 оп 25/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	36,58
7.2.1.616	СЭ Фобос 3 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-9	2024	0,4	1	15	38,37
7.2.1.617	СЭ СЕ308 С36 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-6	2024	0,4	1	15	36,73
7.2.1.618	СЭ СЕ308 С36 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №30 ТП 025/С-16	2024	0,4	1	15	38,37
7.2.1.619	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-13	2024	0,4	1	15	33,11
7.2.1.620	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-10	2024	0,4	1	40	35,65
7.2.1.621	СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2024	0,4	1	15	33,37
7.2.1.622	СЭ НАРТИС-И300 оп 9/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2024	0,4	1	15	33,59
7.2.1.623	СЭ НАРТИС-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	33,49
7.2.1.624	СЭ НАРТИС-И300 оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2024	0,4	1	15	33,51
7.2.1.625	СЭ НАРТИС-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-43	2024	0,4	1	15	33,33
7.2.1.626	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-50	2024	0,4	1	9	33,51
7.2.1.627	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-544-1	2024	0,4	1	15	34,24
7.2.1.628	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-8-1	2024	0,4	1	20	33,33
7.2.1.629	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-11	2024	0,4	1	15	33,76
7.2.1.630	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	34,22
7.2.1.631	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-6	2024	0,4	1	15	33,35
7.2.1.632	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-32	2024	0,4	1	80	33,69
7.2.1.633	СЭ НАРТИС-И300 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-16	2024	0,4	1	15	33,55
7.2.1.634	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-44	2024	0,4	1	15	33,63
7.2.1.635	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Б-2-4	2024	0,4	1	15	33,69
7.2.1.636	СЭ НАРТИС-И300 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	1	15	33,64
7.2.1.637	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-1-3	2024	0,4	1	15	34,08
7.2.1.638	СЭ Нартис-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-14-3	2024	0,4	1	-	36,62
7.2.1.639	СЭ Нартис-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пиш-922-15	2024	0,4	1	-	36,72
7.2.1.640	СЭ Нартис-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-44	2024	0,4	1	-	36,46
7.2.1.641	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 305	2024	0,4	1	15	41,22
7.2.1.642	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 425	2024	0,4	1	5	39,24
7.2.1.643	СЭ НАРТИС-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2024	0,4	1	15	39,21

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.644	СЭ Фобос 3 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 033	2024	0,4	1	-	35,60
7.2.1.645	СЭ Нартис-И300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/ВД-4	2024	0,4	1	15	35,75
7.2.1.646	СЭ Нартис-И300 оп 25а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7а/Кр-7	2024	0,4	1	15	34,67
7.2.1.647	СЭ Нартис-И300 оп 196 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Кр-7	2024	0,4	1	15	39,44
7.2.1.648	СЭ НАРТИС-И300 оп 3а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 5/ВО-1	2024	0,4	1	20	35,95
7.2.1.649	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-8-5	2024	0,4	1	15	32,96
7.2.1.650	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054	2024	0,4	1	-	33,02
7.2.1.651	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-6-42	2024	0,4	1	-	33,20
7.2.1.652	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-4-1	2024	0,4	1	15	34,71
7.2.1.653	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-31	2024	0,4	1	15	34,06
7.2.1.654	СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-37	2024	0,4	1	15	33,16
7.2.1.655	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-5-3	2024	0,4	1	15	33,51
7.2.1.656	СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2024	0,4	1	15	34,84
7.2.1.657	СЭ НАРТИС-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2024	0,4	1	15	35,32
7.2.1.658	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-5-13	2024	0,4	1	15	34,36
7.2.1.659	СЭ Нартис-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Ш-7	2024	0,4	1	13	28,52
7.2.1.660	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №187	2024	0,4	1	15	36,57
7.2.1.661	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №013	2024	0,4	1	5	37,03
7.2.1.662	СЭ НАРТИС-И300 оп 53 ВЛ 10 кВ №1 ПС Фатнево	2024	0,4	1	8	30,85
7.2.1.663	СЭ Нартис-И300 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Н-6	2024	0,4	1	15	33,63
7.2.1.664	СЭ Нартис-И300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021	2024	0,4	1	10	33,47
7.2.1.665	СЭ Нартис-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021	2024	0,4	1	10	31,49
7.2.1.666	СЭ Нартис-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 128	2024	0,4	1	10	31,88
7.2.1.667	Щит учета СЭ СТ402Д оп 6-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-3	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.668	Щит учета СЭ СТ402Д оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	5	39,50
7.2.1.669	Щит учета СЭ СТ402Д оп 9-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/В-2	2024	0,4	1	15	40,80
7.2.1.670	Щит учета СЭ СТ402Д оп 3-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.671	Щит учета СЭ СТ402Д оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2024	0,4	1	5	41,27
7.2.1.672	Щит учета СЭ СТ402Д оп 7-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-6-35	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.673	Щит учета СЭ СТ402Д оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1А/Ск-16	2024	0,4	1	5	41,27
7.2.1.674	Щит учета СЭ СТ402Д оп 12-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2024	0,4	1	5	41,27
7.2.1.675	СЭ СЕ308 С36 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-8	2024	0,4	1	5	38,37
7.2.1.676	СЭ СЕ308 С36 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-37	2024	0,4	1	10	38,37
7.2.1.677	СЭ СЕ308 С36 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-2-1	2024	0,4	1	15	38,37
7.2.1.678	СЭ СЕ308 С36 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2024	0,4	1	5	36,20
7.2.1.679	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-3	2024	0,4	1	15	27,32
7.2.1.680	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-9	2024	0,4	1	15	33,29
7.2.1.681	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-32	2024	0,4	1	15	32,93
7.2.1.682	СЭ НАРТИС-И300 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2024	0,4	1	15	32,76
7.2.1.683	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	14	32,87
7.2.1.684	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	14	32,84
7.2.1.685	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	14	32,77
7.2.1.686	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	14	32,77
7.2.1.687	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	14	33,02
7.2.1.688	СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	33,75
7.2.1.689	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-2	2024	0,4	1	15	33,09
7.2.1.690	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-8	2024	0,4	1	15	32,94
7.2.1.691	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-24	2024	0,4	1	15	32,88
7.2.1.692	СЭ НАРТИС-И300 оп 14/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2024	0,4	1	15	33,14
7.2.1.693	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-47	2024	0,4	1	7	32,34
7.2.1.694	СЭ НАРТИС-И300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Но-2-3	2024	0,4	1	15	32,86
7.2.1.695	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-50	2024	0,4	1	15	33,34
7.2.1.696	СЭ Нартис-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пиш-922-9	2024	0,4	1	-	35,30
7.2.1.697	СЭ НАРТИС-И300 оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 070	2024	0,4	1	15	35,80
7.2.1.698	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 372	2024	0,4	1	15	40,78
7.2.1.699	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 181	2024	0,4	1	15	39,76
7.2.1.700	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 043	2024	0,4	1	15	40,12
7.2.1.701	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 113	2024	0,4	1	-	40,47
7.2.1.702	СЭ Нартис-И300 оп 15а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2024	0,4	1	15	36,52
7.2.1.703	СЭ Нартис-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Рс-7	2024	0,4	1	15	37,23
7.2.1.704	СЭ Нартис-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 21/Мез-18	2024	0,4	1	-	39,54
7.2.1.705	СЭ Нартис-И300 ТП Н-6-8	2024	0,4	1	-	35,23
7.2.1.706	СЭ Нартис-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-16-6	2024	0,4	1	-	34,43
7.2.1.707	СЭ Нартис-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-2-8	2024	0,4	1	8	33,09
7.2.1.708	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-4-15	2024	0,4	1	15	33,72
7.2.1.709	СЭ НАРТИС-И300 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-7-3	2024	0,4	1	15	34,63
7.2.1.710	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Х-7-10	2024	0,4	1	-	33,90
7.2.1.711	СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/Ск-7	2024	0,4	1	-	25,09
7.2.1.712	СЭ НАРТИС-И300 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-3-1	2024	0,4	1	15	33,04
7.2.1.713	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2024	0,4	1	15	33,86
7.2.1.714	СЭ НАРТИС-И300 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-7-36	2024	0,4	1	15	33,07
7.2.1.715	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-15	2024	0,4	1	15	32,72
7.2.1.716	СЭ НАРТИС-И300 оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-5-5	2024	0,4	1	15	33,61
7.2.1.717	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2024	0,4	1	15	32,91
7.2.1.718	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Т-8-9	2024	0,4	1	-	26,35
7.2.1.719	СЭ Нартис-И300 оп 6-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/М-9	2024	0,4	1	15	37,49
7.2.1.720	СЭ Нартис-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-6-7	2024	0,4	1	-	32,60
7.2.1.721	СЭ Нартис-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-1-7	2024	0,4	1	-	31,67
7.2.1.722	СЭ СЕ308 С36 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 045	2024	0,4	1	15	32,38
7.2.1.723	СЭ СЕ308 С36 оп 8/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2024	0,4	1	15	30,98
7.2.1.724	СЭ СЕ308 С36 оп 6-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 350	2024	0,4	1	15	32,38
7.2.1.725	СЭ СЕ308 С36 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-73-11	2024	0,4	1	15	33,62

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.726	СЭ СЕ308 С36 оп 8-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 104	2024	0,4	1	15	32,98
7.2.1.727	СЭ СЕ308 С36 оп 6/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2024	0,4	1	15	33,02
7.2.1.728	СЭ СЕ308 С36 оп 10-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 322	2024	0,4	1	15	32,38
7.2.1.729	СЭ СЕ308 С36 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-36	2024	0,4	1	15	32,38
7.2.1.730	СЭ СЕ308 С36 оп 26/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	33,02
7.2.1.731	СЭ СЕ308 С36 оп 8-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Воинская часть	2024	0,4	1	5	30,98
7.2.1.732	СЭ СЕ308 С36 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2А-3	2024	0,4	1	5	33,02
7.2.1.733	СЭ СЕ308 С36 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	31,62
7.2.1.734	СЭ СЕ308 С36 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-40	2024	0,4	1	15	31,62
7.2.1.735	СЭ СЕ308 С36 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 405	2024	0,4	1	7,5	32,38
7.2.1.736	СЭ СЕ308 С36 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-2-6	2024	0,4	1	15	33,02
7.2.1.737	Щит учета СЭ СТ402Д оп 26 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Т-1-11	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.738	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-41	2024	0,4	1	15	41,47
7.2.1.739	Щит учета СЭ СТ402Д оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 12/III-3	2024	0,4	1	15	41,16
7.2.1.740	Щит учета СЭ СТ402Д оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 16/Л-7	2024	0,4	1	5	41,27
7.2.1.741	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-26	2024	0,4	1	5	41,47
7.2.1.742	Щит учета СЭ СТ402Д оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ИП-3-5	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.743	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 12-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	41,47
7.2.1.744	Щит учета СЭ СТ402Д оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 15/Д-18	2024	0,4	1	15	41,27
7.2.1.745	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 10-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-3	2024	0,4	1	15	41,47
7.2.1.746	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-19	2024	0,4	1	15	41,47
7.2.1.747	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 23-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-7	2024	0,4	1	10	41,47
7.2.1.748	Щит учета СЭ СТ402Д оп 9 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-2-11	2024	0,4	1	30,72	41,27
7.2.1.749	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 16-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-3	2024	0,4	1	15	41,47
7.2.1.750	Щит учета СЭ СТ402Д оп 3-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/С-9	2024	0,4	1	15	41,16
7.2.1.751	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	5	41,47
7.2.1.752	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 18-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	1	15	41,47
7.2.1.753	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	15	41,47
7.2.1.754	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-2-5	2024	0,4	1	5	41,47
7.2.1.755	Щит учета СЭ СЕ308 С34 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-28	2024	0,4	1	15	41,47
7.2.1.756	СЭ СЕ308 С36 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-3-21	2024	0,4	1	15	38,44
7.2.1.757	СЭ СЕ308 С36 оп 26/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	38,44
7.2.1.758	СЭ СЕ308 С36 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-8	2024	0,4	1	15	38,44
7.2.1.759	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №284	2024	0,4	1	5	36,19
7.2.1.760	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170	2024	0,4	1	15	47,84
7.2.1.761	СЭ НАРТИС-И300 оп 35 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №268	2024	0,4	1	5	35,43
7.2.1.762	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №208	2024	0,4	1	-	29,73
7.2.1.763	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/15 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2024	0,4	1	15	32,51
7.2.1.764	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинц-908-6	2024	0,4	1	15	32,51
7.2.1.765	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинц-922-25	2024	0,4	1	15	33,07
7.2.1.766	СЭ НАРТИС-И300 оп 10/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	31,20
7.2.1.767	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-40	2024	0,4	1	15	34,41
7.2.1.768	СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-6	2024	0,4	1	9	31,06
7.2.1.769	СЭ НАРТИС-И300 оп 23/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	32,78
7.2.1.770	СЭ НАРТИС-И300 оп 15/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-27	2024	0,4	1	15	34,60
7.2.1.771	СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-24	2024	0,4	1	15	34,24
7.2.1.772	СЭ НАРТИС-И300 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2024	0,4	1	15	32,77
7.2.1.773	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	15	31,84
7.2.1.774	СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-2	2024	0,4	1	15	32,51
7.2.1.775	СЭ НАРТИС-И300 оп 19/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2024	0,4	1	15	33,06
7.2.1.776	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-21	2024	0,4	1	13,2	32,86
7.2.1.777	СЭ НАРТИС-И300 оп 13/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-9	2024	0,4	1	15	32,73
7.2.1.778	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-3	2024	0,4	1	15	32,88
7.2.1.779	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-704-3	2024	0,4	1	15	34,52
7.2.1.780	СЭ НАРТИС-И300 оп 15/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинц-922-1	2024	0,4	1	15	31,11
7.2.1.781	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2024	0,4	1	15	32,51
7.2.1.782	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	15	33,25
7.2.1.783	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/18 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2024	0,4	1	15	32,98
7.2.1.784	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-23-3	2024	0,4	1	15	31,48
7.2.1.785	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2024	0,4	1	15	31,40
7.2.1.786	СЭ НАРТИС-И300 оп 18/21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-2	2024	0,4	1	15	33,12
7.2.1.787	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2024	0,4	1	15	31,29
7.2.1.788	СЭ Нартис-И300 оп 4/22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2024	0,4	1	-	37,13
7.2.1.789	СЭ Нартис-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-24	2024	0,4	1	-	36,49
7.2.1.790	СЭ Нартис-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-18-7	2024	0,4	1	-	35,87
7.2.1.791	СЭ Нартис-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-6	2024	0,4	1	-	36,68
7.2.1.792	СЭ Нартис-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-22	2024	0,4	1	-	36,20
7.2.1.793	СЭ Нартис-И300 оп 5/22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2024	0,4	1	-	36,74
7.2.1.794	СЭ Нартис-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-24	2024	0,4	1	-	36,62
7.2.1.795	СЭ Нартис-И300 оп 19/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-11	2024	0,4	1	-	37,12
7.2.1.796	СЭ Нартис-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-32	2024	0,4	1	-	37,76
7.2.1.797	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,4	1	-	35,82
7.2.1.798	СЭ НАРТИС-И300 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,4	1	-	35,91
7.2.1.799	СЭ НАРТИС-И300 оп. 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,4	1	-	36,03
7.2.1.800	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2024	0,4	1	-	35,89
7.2.1.801	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 056	2024	0,4	1	15	37,25
7.2.1.802	СЭ Нартис-И300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-2-5	2024	0,4	1	-	42,92
7.2.1.803	СЭ Нартис-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-16-6	2024	0,4	1	-	42,68
7.2.1.804	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-3-7	2024	0,4	1	5	32,50
7.2.1.805	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-4-1	2024	0,4	1	5	32,62
7.2.1.806	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СХТ-2	2024	0,4	1	15	35,13
7.2.1.807	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249	2024	0,4	1	15	35,68

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.808	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 197	2024	0,4	1	15	34,64
7.2.1.809	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 69	2024	0,4	1	15	33,99
7.2.1.810	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 95	2024	0,4	1	15	35,86
7.2.1.811	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 105	2024	0,4	1	-	33,60
7.2.1.812	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 107	2024	0,4	1	3	34,07
7.2.1.813	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 342	2024	0,4	1	15	35,31
7.2.1.814	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 69	2024	0,4	1	-	34,17
7.2.1.815	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП НС-4-12	2024	0,4	1	-	31,52
7.2.1.816	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-34	2024	0,4	1	15	32,96
7.2.1.817	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-38	2024	0,4	1	-	32,39
7.2.1.818	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-5-4	2024	0,4	1	-	32,40
7.2.1.819	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 9/Сх-3	2024	0,4	1	15	33,55
7.2.1.820	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4/Введ-1	2024	0,4	1	5	34,94
7.2.1.821	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/Кр-12	2024	0,4	1	-	38,51
7.2.1.822	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Рс-5	2024	0,4	1	-	35,07
7.2.1.823	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/С-2	2024	0,4	1	5	26,16
7.2.1.824	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 7/С-3	2024	0,4	1	5	26,54
7.2.1.825	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-45	2024	0,4	1	15	59,55
7.2.1.826	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2024	0,4	1	15	47,70
7.2.1.827	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	47,04
7.2.1.828	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-9	2024	0,4	1	15	47,52
7.2.1.829	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-3	2024	0,4	1	15	47,96
7.2.1.830	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	47,32
7.2.1.831	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-1	2024	0,4	1	15	47,94
7.2.1.832	СЭ НАРТИС-ИЗ300 ТП А-22-2	2024	0,4	1	150	47,04
7.2.1.833	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-13	2024	0,4	1	15	47,03
7.2.1.834	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-18-7	2024	0,4	1	15	47,45
7.2.1.835	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2024	0,4	1	15	47,73
7.2.1.836	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-5	2024	0,4	1	15	47,56
7.2.1.837	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-32	2024	0,4	1	15	47,86
7.2.1.838	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2-7	2024	0,4	1	15	47,45
7.2.1.839	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-26	2024	0,4	1	15	47,39
7.2.1.840	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-2-2	2024	0,4	1	15	47,53
7.2.1.841	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-1-7	2024	0,4	1	15	47,05
7.2.1.842	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,4	1	5	47,29
7.2.1.843	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 25/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-4	2024	0,4	1	15	47,24
7.2.1.844	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-2-18	2024	0,4	1	15	47,49
7.2.1.845	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-61-5	2024	0,4	1	15	47,06
7.2.1.846	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-9	2024	0,4	1	15	47,55
7.2.1.847	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2024	0,4	1	15	47,67
7.2.1.848	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2024	0,4	1	15	47,03
7.2.1.849	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2024	0,4	1	15	47,34
7.2.1.850	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-2	2024	0,4	1	10	48,40
7.2.1.851	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2024	0,4	1	15	46,87
7.2.1.852	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2024	0,4	1	15	47,29
7.2.1.853	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2024	0,4	1	15	47,15
7.2.1.854	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-45	2024	0,4	1	15	47,70
7.2.1.855	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-1-4	2024	0,4	1	15	47,03
7.2.1.856	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2024	0,4	1	15	47,21
7.2.1.857	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-30	2024	0,4	1	15	47,31
7.2.1.858	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2024	0,4	1	15	47,55
7.2.1.859	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 14/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2024	0,4	1	15	47,07
7.2.1.860	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-1	2024	0,4	1	5	47,26
7.2.1.861	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-20-3	2024	0,4	1	15	47,51
7.2.1.862	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-30	2024	0,4	1	15	47,63
7.2.1.863	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-53	2024	0,4	1	15	47,07
7.2.1.864	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-23	2024	0,4	1	15	48,13
7.2.1.865	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-7	2024	0,4	1	15	47,61
7.2.1.866	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-1-1	2024	0,4	1	5	47,06
7.2.1.867	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-6	2024	0,4	1	15	47,10
7.2.1.868	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-6	2024	0,4	1	15	47,27
7.2.1.869	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-25	2024	0,4	1	15	47,38
7.2.1.870	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-40	2024	0,4	1	15	47,99
7.2.1.871	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 8/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2024	0,4	1	15	47,22
7.2.1.872	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-51	2024	0,4	1	15	47,26
7.2.1.873	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-2-6	2024	0,4	1	15	48,10
7.2.1.874	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-16	2024	0,4	1	-	51,91
7.2.1.875	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-2-2	2024	0,4	1	-	51,30
7.2.1.876	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-39	2024	0,4	1	-	52,43
7.2.1.877	СЭ Наргис-ИЗ300 оп. 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-39	2024	0,4	1	-	53,00
7.2.1.878	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-11	2024	0,4	1	-	52,49
7.2.1.879	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2024	0,4	1	-	51,17
7.2.1.880	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-6	2024	0,4	1	-	50,33
7.2.1.881	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-44	2024	0,4	1	-	51,18
7.2.1.882	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №183	2024	0,4	1	7,5	52,57
7.2.1.883	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №193	2024	0,4	1	-	49,26
7.2.1.884	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 139	2024	0,4	1	5	48,11
7.2.1.885	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3 оп 3/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП НС-4-12	2024	0,4	1	-	37,93
7.2.1.886	СЭ НАРТИС-ИЗ300 ТП Н-10-3	2024	0,4	1	-	46,27
7.2.1.887	СЭ НАРТИС-ИЗ300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-1-5	2024	0,4	1	-	45,67
7.2.1.888	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 136	2024	0,4	1	-	49,85
7.2.1.889	СЭ Наргис-ИЗ300 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 127	2024	0,4	1	-	47,86

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.890	СЭ Нартис-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 127	2024	0,4	1	5	46,68
7.2.1.891	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Нов-5-16	2024	0,4	1	-	45,49
7.2.1.892	СЭ НАРТИС-И300 ТП С-9-14	2024	0,4	1	-	46,57
7.2.1.893	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-18-7	2024	0,4	1	13,2	49,28
7.2.1.894	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-1-6	2024	0,4	1	15	49,58
7.2.1.895	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	15	48,44
7.2.1.896	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2024	0,4	1	15	49,48
7.2.1.897	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-4-28	2024	0,4	1	15	50,26
7.2.1.898	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-2-2	2024	0,4	1	-	37,12
7.2.1.899	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-13	2024	0,4	1	-	37,50
7.2.1.900	СЭ Нартис-И300 оп 23а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 17/Меэ-18	2024	0,4	1	15	50,69
7.2.1.901	СЭ НАРТИС-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 399	2024	0,4	1	15	51,60
7.2.1.902	СЭ НАРТИС-И300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 399	2024	0,4	1	15	52,86
7.2.1.903	СЭ НАРТИС-И300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 399	2024	0,4	1	15	52,86
7.2.1.904	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 399	2024	0,4	1	15	51,47
7.2.1.905	СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 399	2024	0,4	1	15	50,67
7.2.1.906	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 399	2024	0,4	1	15	50,72
7.2.1.907	СЭ НАРТИС-И300 оп. 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 399	2024	0,4	1	15	50,16
7.2.1.908	СЭ НАРТИС-И300 оп. 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 399	2024	0,4	1	15	51,27
7.2.1.909	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 172	2024	0,4	1	7	51,37
7.2.1.910	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306	2024	0,4	1	-	52,40
7.2.1.911	СЭ НАРТИС-И300 ВЛ 10 кВ №10 Мценск ТП потр СО Спасское 1	2024	0,4	1	-	51,96
7.2.1.912	СЭ НАРТИС-И300 ВЛ 10 кВ №15 Воин-1 ТП потр СО Вторцветмет	2024	0,4	1	-	50,94
7.2.1.913	СЭ НАРТИС-И300 ВЛ 10 кВ №2 Потрасово ТП потр Мегафон	2024	0,4	1	-	51,52
7.2.1.914	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 339	2024	0,4	1	-	49,70
7.2.1.915	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 093	2024	0,4	1	-	49,71
7.2.1.916	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 317	2024	0,4	1	-	50,15
7.2.1.917	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 395	2024	0,4	1	-	49,93
7.2.1.918	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 417	2024	0,4	1	-	50,79
7.2.1.919	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 200	2024	0,4	1	-	50,90
7.2.1.920	СЭ НАРТИС-И300 ВЛ 10 кВ №16 Воин 1 ТП потр Памятник Танк	2024	0,4	1	-	50,79
7.2.1.921	ПКУ РИМ 10 кВ оп 9-1 ВЛ 10 кВ №23 ПС Альшанская	2024	10	1	150	509,67
7.2.2	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения					
7.2.2.1	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308 3Т оп 1 КЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-20	2024	0,4	1	100	66,11
7.2.2.2	Щит учета СЭ ST402С оп 6 ВЛ 0,4 кВ №8 ТП Стальной Конь	2024	0,4	1	150	58,69
7.2.2.3	Щит учета СЭ ST402С оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-34	2024	0,4	1	100	59,71
7.2.2.4	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 4/Х-14	2024	0,4	1	-	36,57
7.2.2.5	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП В-2-20	2024	0,4	1	-	25,43
7.2.2.6	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП В-2-21	2024	0,4	1	-	26,17
7.2.2.7	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Бк-8-5	2024	0,4	1	-	21,54
7.2.2.8	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Ж-5-4	2024	0,4	1	-	26,10
7.2.2.9	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Ж-5-7	2024	0,4	1	-	22,70
7.2.2.10	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП А-20-7П	2024	0,4	1	-	26,39
7.2.2.11	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Ю-18-35	2024	0,4	1	-	21,68
7.2.2.12	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП А-20-8	2024	0,4	1	-	21,60
7.2.2.13	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Зв-1-15П	2024	0,4	1	-	22,54
7.2.2.14	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП В-63-29	2024	0,4	1	-	25,41
7.2.2.15	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП А-20-22П	2024	0,4	1	-	26,73
7.2.2.16	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП А-20-20	2024	0,4	1	-	21,75
7.2.2.17	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Ю-22-27	2024	0,4	1	-	25,67
7.2.2.18	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Ю-1-1П	2024	0,4	1	-	22,53
7.2.2.19	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП В-2-12П	2024	0,4	1	-	22,15
7.2.2.20	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП В-2-10П	2024	0,4	1	-	22,00
7.2.2.21	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП В-2-15П	2024	0,4	1	-	21,35
7.2.2.22	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП В-2-11П	2024	0,4	1	-	25,99
7.2.2.23	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Ю-22-8П	2024	0,4	1	-	26,20
7.2.2.24	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-21	2024	0,4	1	230	75,93
7.2.2.25	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 23 ВЛ 0,4 кВ №3 3ТП 057	2024	0,4	1	80	86,09
7.2.2.26	Щит учета СЭ СЕ307 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/Т-5	2024	0,4	1	165	73,53
7.2.2.27	СЭ ФОБОС 3Т ТП 077	2024	0,4	1	-	18,20
7.2.2.28	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-4-2	2024	0,4	1	-	35,90
7.2.2.29	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП Т-6-7	2024	0,4	1	-	31,81
7.2.2.30	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т КЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-19	2024	0,4	1	220	35,03
7.2.2.31	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 058	2024	0,4	1	125	94,06
7.2.2.32	Щит учета СЭ СЕ307 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-3-1	2024	0,4	1	70	57,98
7.2.2.33	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3 ТП 4/Кр3-17	2024	0,4	1	-	27,88
7.2.2.34	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/П-7	2024	0,4	1	-	33,45
7.2.2.35	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-53	2024	0,4	1	150	62,15
7.2.2.36	Щит учета СЭ ST402С оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №400	2024	0,4	1	200	65,31
7.2.2.37	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 3 ВЛ 6 кВ №512 ПС Железнодорожная	2024	0,4	1	-	17,40

1	2	3	4	5	6	7
7.2.2.38	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-25	2024	0,4	1	-	33,04
7.2.2.39	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/Сх-3	2024	0,4	1	31	47,96
7.2.2.40	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-4-1	2024	0,4	1	-	28,31
7.2.2.41	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 1-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Све-9-9	2024	0,4	1	15	26,58
7.2.2.42	Щит учета СЭ ST402С КЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/В-15	2024	0,4	1	440	235,29
7.2.2.43	Щит учета СЭ СЕ307 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-45	2024	0,4	1	90	65,43
7.2.2.44	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 319	2024	0,4	1	-	24,05
7.2.2.45	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 5-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-1-20	2024	0,4	1	60	33,17
7.2.2.46	Щит учета СЭ СЕ307 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-6-23	2024	0,4	1	150	61,04
7.2.2.47	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5/Т-1	2024	0,4	1	100	45,30
7.2.2.48	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т КЛ 6 кВ №15 ПС Химмаш	2024	0,4	1	-	19,35
7.2.2.49	СЭ Меркурий 234 ТП 8а/В1-13	2024	0,4	1	110	36,41
7.2.2.50	СЭ Фобос 3Т ТП М-14-1	2024	0,4	1	-	27,59
7.2.2.51	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-8-2	2024	0,4	1	150	71,34
7.2.2.52	СЭ Фобос 3Т оп 50 ВЛ 10 кВ №780 ПС Юго-Восточная	2024	0,4	1	150	20,38
7.2.2.53	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 23 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 057	2024	0,4	1	-	22,50
7.2.3	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения					
7.2.3.1	ПКУ 10 кВ оп 5-5 ВЛ 10 кВ №20 ПС Красная Заря	2024	10	1	150	553,89
7.2.3.2	ПКУ 10 кВ оп 6-2 ВЛ 10 кВ №15 ПС Воронец	2024	10	1	120	530,94
7.2.3.3	ПКУ 10 кВ оп 18-3 ВЛ 10 кВ №14 ПС Альшанская	2024	10	1	500	596,09
7.2.3.4	ПКУ 10 кВ оп 46-45 ВЛ 10 кВ №10 ПС Южная	2024	10	1	500	596,09
7.2.3.5	ПКУ 10 кВ оп 7-6 ВЛ 10 кВ №5 ПС Малоархангельская	2024	10	1	40	600,85
7.2.3.6	ПКУ 10 кВ оп 15-1 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2024	10	1	110	574,68
7.2.3.7	ПКУ 10 кВ оп 3-47 ВЛ 10 кВ №5 ПС Варваренка	2024	10	1	160	411,39
7.2.3.8	ПКУ 10 кВ оп 13-3 ВЛ 10 кВ №1 ПС Новосиль	2024	10	1	160	411,39

**Расходы
на строительство введенных в эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства для целей технологического
присоединения и для целей реализации иных мероприятий
инвестиционной программы территориальной
сетевой организации, а также на обеспечение средствами
коммерческого учета электрической энергии (мощности)**

ПАО "Россети Центр" (филиал ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго")
2025 год

№ п/п	Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности)	Год ввода объекта	Уровень напряжения, кВ	Протяженность (для линий электропередачи), метров / Количество секционирования, штук / Количество	Максимальная мощность, кВт	Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство воздушных линий					
1.j	Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))					
1.j.k	Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))					
1.j.k.l	Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))					
1.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))					
1.j.k.l.m.n	Количество цепей (одноцепная (n=1), двухцепная (n=2))					
1.2.k.l.m.n.o	на металлических опорах, за исключением многогранных (o=1), на многогранных опорах (o=2)					
...	<пообъектная расшифровка>					
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.1.4.1.1.1	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Зв-4-6	2025	0,4	176	15	192,595
1.3.1.4.1.1.2	ВЛ 0,4 кВ оп 21-21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-11	2025	0,4	112	15	368,468
1.3.1.4.1.1.3	ВЛ 0,4 кВ оп 14/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2025	0,4	231	15	544,189
1.3.1.4.1.1.4	ВЛ 0,4 кВ оп 25/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	47	10	135,155
1.3.1.4.1.1.5	ВЛ 0,4 кВ №7 ТП Стр-2-3	2025	0,4	5	30	92,079
1.3.1.4.1.1.6	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-20-28	2025	0,4	237	14,5	790,806
1.3.1.4.1.1.7	ВЛ 0,4 кВ оп 8а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-63-31	2025	0,4	35	5	158,505
1.3.1.4.1.1.8	ВЛ 0,4 кВ оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-9-16	2025	0,4	40	5	157,789
1.3.1.4.1.1.9	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-21	2025	0,4	240	10	455,933
1.3.1.4.1.1.10	ВЛ 0,23 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-4	2025	0,23	18	15	58,982
1.3.1.4.1.1.11	ВЛ 0,4 кВ оп 22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-37-14	2025	0,4	120	15	315,131
1.3.1.4.1.1.12	ВЛ 0,4 кВ оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	35	15	115,978
1.3.1.4.1.1.13	ВЛ 0,4 кВ оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-37-14	2025	0,4	89	15	242,533
1.3.1.4.1.1.14	ВЛ 0,4 кВ оп 26 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ж-544-1	2025	0,4	43	5	172,185
1.3.1.4.1.1.15	ВЛ 0,4 кВ оп 32 ВЛ 0,4 кВ ТП X-16-1П	2025	0,4	147	15	472,493
1.3.1.4.1.1.16	ВЛ 0,4 кВ оп 8/18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	227	15	640,709
1.3.1.4.1.1.17	ВЛ 0,4 кВ оп 21-11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-11	2025	0,4	341	15	933,015
1.3.1.4.1.1.18	ВЛ 0,4 кВ оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-63-31	2025	0,4	45	10	173,465
1.3.1.4.1.1.19	ВЛ 0,4 кВ оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-63-23	2025	0,4	57	3	224,630
1.3.1.4.1.1.20	ВЛ 0,4 кВ оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2025	0,4	78	15	292,772
1.3.1.4.1.1.21	ВЛ 0,4 кВ оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2025	0,4	86	15	298,490
1.3.1.4.1.1.22	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-16	2025	0,4	53	13,2	205,970
1.3.1.4.1.1.23	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-6	2025	0,4	60	18	226,974
1.3.1.4.1.1.24	ВЛ 0,4 кВ оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-1	2025	0,4	66	15	195,035
1.3.1.4.1.1.25	ВЛ 0,4 кВ оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2025	0,4	99	3	261,012
1.3.1.4.1.1.26	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-21	2025	0,4	67	10	236,192
1.3.1.4.1.1.27	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-1-5	2025	0,4	114	15	359,112
1.3.1.4.1.1.28	ВЛ 0,4 кВ оп 23/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	84	5	261,740
1.3.1.4.1.1.29	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	47	15	241,345
1.3.1.4.1.1.30	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2025	0,4	269	15	814,091
1.3.1.4.1.1.31	ВЛ 0,4 кВ оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	79	6	295,540
1.3.1.4.1.1.32	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-46	2025	0,4	224	15	556,156
1.3.1.4.1.1.33	ВЛ 0,4 кВ оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	50	15	172,472
1.3.1.4.1.1.34	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2025	0,4	15	15	64,787
1.3.1.4.1.1.35	ВЛ 0,4 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинц-922-25	2025	0,4	24	15	68,878
1.3.1.4.1.1.36	ВЛ 0,4 кВ оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-43	2025	0,4	10	15	51,142
1.3.1.4.1.1.37	ВЛ 0,4 кВ оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-61-32	2025	0,4	20	15	60,035
1.3.1.4.1.1.38	ВЛ 0,4 кВ оп 4А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-37-3	2025	0,4	50	5	97,761

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.39	БЛ 0,4 кВ оп 5 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-6	2025	0,4	30	15	46,214
1.3.1.4.1.1.40	БЛ 0,4 кВ оп 5/7 БЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-6	2025	0,4	26	13	57,098
1.3.1.4.1.1.41	БЛ 0,4 кВ оп 16/8 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2025	0,4	18	15	74,378
1.3.1.4.1.1.42	БЛ 0,4 кВ оп 1/2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-22	2025	0,4	39	15	66,594
1.3.1.4.1.1.43	БЛ 0,4 кВ оп 18 БЛ 0,4 кВ №1 ТП III-1-1	2025	0,4	52	5	94,528
1.3.1.4.1.1.44	БЛ 0,23 кВ оп 8 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/С-10	2025	0,23	27	7	29,456
1.3.1.4.1.1.45	БЛ 0,4 кВ оп 13 БЛ 0,4 кВ №6 ТП III-1-24	2025	0,4	20	15	36,748
1.3.1.4.1.1.46	БЛ 0,4 кВ оп 20 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-10	2025	0,4	21	6	47,499
1.3.1.4.1.1.47	БЛ 0,4 кВ оп 4 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 342	2025	0,4	15	15	34,981
1.3.1.4.1.1.48	БЛ 0,4 кВ оп 11/1 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2025	0,4	65	15	263,684
1.3.1.4.1.1.49	БЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-3	2025	0,4	213	15	253,040
1.3.1.4.1.1.50	БЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-51	2025	0,4	58	5	236,942
1.3.1.4.1.1.51	БЛ 0,4 кВ оп 6а БЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2025	0,4	35	15	152,430
1.3.1.4.1.1.52	БЛ 0,4 кВ оп 3/4 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-63-18	2025	0,4	62	15	160,816
1.3.1.4.1.1.53	БЛ 0,4 кВ оп 17/2 БЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2025	0,4	68	5	184,931
1.3.1.4.1.1.54	БЛ 0,4 кВ оп 29 БЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2025	0,4	54	15	152,712
1.3.1.4.1.1.55	БЛ 0,4 кВ оп 2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-35	2025	0,4	245	15	622,228
1.3.1.4.1.1.56	БЛ 0,4 кВ оп 8-2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-13	2025	0,4	77	15	246,316
1.3.1.4.1.1.57	БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а-1-21	2025	0,4	167	10	500,342
1.3.1.4.1.1.58	БЛ 0,4 кВ оп 3 БЛ 0,4 кВ №2 ТП К-7-14	2025	0,4	236	5	581,056
1.3.1.4.1.1.59	БЛ 0,4 кВ оп 1/10 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-7	2025	0,4	216	5	604,709
1.3.1.4.1.1.60	БЛ 0,4 кВ оп 21/1 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-5-6	2025	0,4	167	15	500,172
1.3.1.4.1.1.61	БЛ 0,4 кВ оп 2/3 БЛ 0,4 кВ №2 ТП II-16-18	2025	0,4	121	5	464,518
1.3.1.4.1.1.62	БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-13	2025	0,4	175	10	624,608
1.3.1.4.1.1.63	БЛ 0,4 кВ оп 1-2 БЛ 0,4 кВ №3 ТП 018	2025	0,4	25	5	90,382
1.3.1.4.1.1.64	БЛ 0,4 кВ оп 9 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а-4-6	2025	0,4	184	5	516,031
1.3.1.4.1.1.65	БЛ 0,4 кВ оп 4 БЛ 0,4 кВ №4 ТП 3а-3-5	2025	0,4	35	5	166,209
1.3.1.4.1.1.66	БЛ 0,4 кВ оп 3/9 БЛ 0,4 кВ №1 ТП СтрК-3-27	2025	0,4	114	15	357,591
1.3.1.4.1.1.67	БЛ 0,4 кВ оп 2/6 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-7	2025	0,4	57	15	181,980
1.3.1.4.1.1.68	БЛ 0,4 кВ оп 16/5 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а-2-12	2025	0,4	28	15	87,826
1.3.1.4.1.1.69	БЛ 0,4 кВ оп 5/12 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-63-31	2025	0,4	30	5	76,398
1.3.1.4.1.1.70	БЛ 0,4 кВ оп 5 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/II-7	2025	0,4	63	3	113,125
1.3.1.4.1.1.71	БЛ 0,4 кВ оп 6/4а БЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-20	2025	0,4	34	5	134,900
1.3.1.4.1.1.72	БЛ 0,4 кВ оп 19 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/М-7	2025	0,4	60	15	165,162
1.3.1.4.1.1.73	БЛ 0,4 кВ оп 13 БЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-32	2025	0,4	30	5	76,398
1.3.1.4.1.1.74	БЛ 0,4 кВ оп 13/3 БЛ 0,4 кВ №3 ТП 382	2025	0,4	139	5	457,700
1.3.1.4.1.1.75	БЛ 0,4 кВ оп 3/6 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2025	0,4	68	15	183,246
1.3.1.4.1.1.76	БЛ 0,4 кВ оп 11/13 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Ho-7-16	2025	0,4	169	15	488,585
1.3.1.4.1.1.77	БЛ 0,23 кВ №2 ТП Ho-2-23	2025	0,23	17	15	103,436
1.3.1.4.1.1.78	БЛ 0,4 кВ оп 25 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-7-36	2025	0,4	224	10	625,179
1.3.1.4.1.1.79	БЛ 0,4 кВ оп 2а БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а-5-2	2025	0,4	72	15	275,621
1.3.1.4.1.1.80	БЛ 0,23 кВ оп 15 БЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-38	2025	0,23	18	15	54,660
1.3.1.4.1.1.81	БЛ 0,4 кВ оп 3/3а БЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-29	2025	0,4	42	5	190,363
1.3.1.4.1.1.82	БЛ 0,4 кВ №1 ТП ЮВ-780-9	2025	0,4	50	27	72,747
1.3.1.4.1.1.83	БЛ 0,4 кВ оп 8 БЛ 0,4 кВ №1 ТП II-6-34	2025	0,4	28	15	82,033
1.3.1.4.1.1.84	БЛ 0,4 кВ оп 1/14 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-29	2025	0,4	40	5	102,751
1.3.1.4.1.1.85	БЛ 0,4 кВ оп 4/4 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-37-11	2025	0,4	33	15	87,166
1.3.1.4.1.1.86	БЛ 0,4 кВ оп 2-2 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 102	2025	0,4	26	15	45,855
1.3.1.4.1.1.87	БЛ 0,23 кВ оп 6 БЛ 0,4 кВ №3 ТП 393	2025	0,23	40	15	51,379
1.3.1.4.1.1.88	БЛ 0,4 кВ оп 12 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 384	2025	0,4	28	15	60,781
1.3.1.4.1.1.89	БЛ 0,4 кВ №2 ТП СтрК-3-33	2025	0,4	157	5	630,723
1.3.1.4.1.1.90	БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-19	2025	0,4	314	15	704,047
1.3.1.4.1.1.91	БЛ 0,4 кВ оп 2/9 БЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-20	2025	0,4	60	15	228,556
1.3.1.4.1.1.92	БЛ 0,4 кВ оп 18 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а-4-15	2025	0,4	48	15	153,905
1.3.1.4.1.1.93	БЛ 0,4 кВ №1 ТП ЮВ-760-3	2025	0,4	8	6,5	76,607
1.3.1.4.1.1.94	БЛ 0,4 кВ оп 11/1 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Ск-15	2025	0,4	35	15	117,189
1.3.1.4.1.1.95	БЛ 0,4 кВ оп 8 БЛ 0,4 кВ №6 ТП 3а-4-11	2025	0,4	180	15	494,222
1.3.1.4.1.1.96	БЛ 0,4 кВ оп 5 БЛ 0,4 кВ №2 ТП СтрК-3-33	2025	0,4	302	5	737,137
1.3.1.4.1.1.97	БЛ 0,4 кВ №1 ТП ЮВ-780-11	2025	0,4	5	15	102,514
1.3.1.4.1.1.98	БЛ 0,4 кВ оп 1-9 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 156	2025	0,4	52	3	161,505
1.3.1.4.1.1.99	БЛ 0,4 кВ оп 1 БЛ 0,4 кВ №1 ТП II-6-35	2025	0,4	73	5	305,353
1.3.1.4.1.1.100	БЛ 0,4 кВ оп 3/14 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-24	2025	0,4	72	5	171,309
1.3.1.4.1.1.101	БЛ 0,4 кВ оп 5/13 БЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-23	2025	0,4	78	15	233,703
1.3.1.4.1.1.102	БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-17	2025	0,4	173	15	605,593
1.3.1.4.1.1.103	БЛ 0,4 кВ оп 17-2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2025	0,4	78	15	264,467
1.3.1.4.1.1.104	БЛ 0,4 кВ оп 13 БЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2025	0,4	70	3	294,568
1.3.1.4.1.1.105	БЛ 0,4 кВ оп 2/3 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-37-30	2025	0,4	72	15	177,169
1.3.1.4.1.1.106	БЛ 0,4 кВ оп 28 БЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-13	2025	0,4	298	15	394,907
1.3.1.4.1.1.107	БЛ 0,4 кВ оп 9/19 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 3а-4-6	2025	0,4	28	5	99,318
1.3.1.4.1.1.108	БЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-43	2025	0,4	653	5	1929,509
1.3.1.4.1.1.109	БЛ 0,4 кВ оп 6-7а БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2025	0,4	99	15	285,267
1.3.1.4.1.1.110	БЛ 0,4 кВ №3 ТП 36/II-20	2025	0,4	520	8	1497,685
1.3.1.4.1.1.111	БЛ 0,4 кВ оп 6/2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2025	0,4	139	5	403,977
1.3.1.4.1.1.112	БЛ 0,4 кВ оп 21 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-9-38	2025	0,4	196	5	470,980
1.3.1.4.1.1.113	БЛ 0,4 кВ оп 1-2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-29	2025	0,4	37	12	149,900
1.3.1.4.1.1.114	БЛ 0,4 кВ оп 13 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-2	2025	0,4	190	5	443,527
1.3.1.4.1.1.115	БЛ 0,4 кВ оп 12/8 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-37-2	2025	0,4	46	15	154,673
1.3.1.4.1.1.116	БЛ 0,4 кВ оп 1/7 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2025	0,4	180	5	623,918
1.3.1.4.1.1.117	БЛ 0,4 кВ оп 14/4 БЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2025	0,4	77	5	237,831
1.3.1.4.1.1.118	БЛ 0,4 кВ оп 15 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 102	2025	0,4	293	15	651,882
1.3.1.4.1.1.119	БЛ 0,4 кВ оп 13 БЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2025	0,4	78	3	245,165
1.3.1.4.1.1.120	БЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/II-18	2025	0,4	108	99	463,908
1.3.1.4.1.1.121	БЛ 0,4 кВ №1 ТП H-7-26	2025	0,4	175	15	580,482
1.3.1.4.1.1.122	БЛ 0,4 кВ оп 12 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а-9-23	2025	0,4	104	1	325,560
1.3.1.4.1.1.123	БЛ 0,4 кВ №2 ТП 3а-9-26	2025	0,4	444	5	996,767
1.3.1.4.1.1.124	БЛ 0,4 кВ оп 3 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 1а/Б1-20	2025	0,4	74	5	222,234
1.3.1.4.1.1.125	БЛ 0,4 кВ оп 9/11 БЛ 0,4 кВ №5 ТП 3а-2-9	2025	0,4	34	6	93,395
1.3.1.4.1.1.126	БЛ 0,4 кВ оп 5 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а-9-26	2025	0,4	120	15	304,510
1.3.1.4.1.1.127	БЛ 0,4 кВ №10 ТП Б-2-4	2025	0,4	258	30	323,659
1.3.1.4.1.1.128	БЛ 0,4 кВ оп 21/26 БЛ 0,4 кВ №3 ТП 3а-4-11	2025	0,4	243	5	631,620
1.3.1.4.1.1.129	БЛ 0,4 кВ оп 1 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-5-18	2025	0,4	707	4,7	1643,918
1.3.1.4.1.1.130	БЛ 0,4 кВ оп 1/5 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а-1-3	2025	0,4	72	5	179,314
1.3.1.4.1.1.131	БЛ 0,4 кВ оп оп 13-4 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а-9-23	2025	0,4	21	15	123,543
1.3.1.4.1.1.132	БЛ 0,4 кВ оп 5/4 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 109	2025	0,4	20	5	38,239

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.133	БЛ 0,23 кВ оп 14 БЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2025	0,23	28	3	95,626
1.3.1.4.1.1.134	БЛ 0,4 кВ оп 1/2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	320	15	924,853
1.3.1.4.1.1.135	БЛ 0,4 кВ оп 7/1 БЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-60	2025	0,4	58	15	184,089
1.3.1.4.1.1.136	БЛ 0,4 кВ оп 1/6 БЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2025	0,4	93	15	167,458
1.3.1.4.1.1.137	БЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-39	2025	0,4	13	15	110,125
1.3.1.4.1.1.138	БЛ 0,4 кВ оп 4 БЛ 0,4 кВ №3 ТП 13/Б1-1	2025	0,4	114	5	376,049
1.3.1.4.1.1.139	БЛ 0,4 кВ оп 27/4 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	164	15	414,781
1.3.1.4.1.1.140	БЛ 0,4 кВ оп 1/12 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2025	0,4	57	4	253,899
1.3.1.4.1.1.141	БЛ 0,4 кВ №1 ТП V-1a-3	2025	0,4	4	70	101,910
1.3.1.4.1.1.142	БЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-27	2025	0,4	460	6	1304,232
1.3.1.4.1.1.143	БЛ 0,4 кВ оп 2/8 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-2	2025	0,4	112	15	162,089
1.3.1.4.1.1.144	БЛ 0,4 кВ оп 14/1 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-7-3	2025	0,4	32	15	80,689
1.3.1.4.1.1.145	БЛ 0,4 кВ оп 2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП X-7-2	2025	0,4	19	15	235,381
1.3.1.4.1.1.146	БЛ 0,4 кВ оп 5 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-23	2025	0,4	74	15	253,518
1.3.1.4.1.1.147	БЛ 0,4 кВ оп 21 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-23	2025	0,4	116	5	293,126
1.3.1.4.1.1.148	БЛ 0,4 кВ оп 27 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-43	2025	0,4	30	15	100,014
1.3.1.4.1.1.149	БЛ 0,4 кВ оп 1/1 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Нo-3-2	2025	0,4	49	15	111,429
1.3.1.4.1.1.150	БЛ 0,4 кВ оп 6 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Нo-7-5	2025	0,4	172	15	515,864
1.3.1.4.1.1.151	БЛ 0,4 кВ оп 11/5 БЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-43	2025	0,4	34	5	96,675
1.3.1.4.1.1.152	БЛ 0,4 кВ оп 15 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-63-31	2025	0,4	34	6	113,921
1.3.1.4.1.1.153	БЛ 0,4 кВ оп 11/2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-13	2025	0,4	40	15	131,013
1.3.1.4.1.1.154	БЛ 0,4 кВ оп 2-19 БЛ 0,4 кВ №3 ТП 4/Рс-2	2025	0,4	216	15	331,454
1.3.1.4.1.1.155	БЛ 0,23 кВ оп 18 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/Мсз-18	2025	0,23	75	6	118,784
1.3.1.4.1.1.156	БЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/Т-1	2025	0,4	109	107	197,251
1.3.1.4.1.1.157	БЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-7-29	2025	0,4	81	15	282,756
1.3.1.4.1.1.158	БЛ 0,4 кВ оп 10/1 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-12	2025	0,4	16	15	60,443
1.3.1.4.1.1.159	БЛ 0,4 кВ оп 24 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-43	2025	0,4	90	15	209,786
1.3.1.4.1.1.160	БЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-21	2025	0,4	8	30	361,966
1.3.1.4.1.1.161	БЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-16	2025	0,4	67	15	344,853
1.3.1.4.1.1.162	БЛ 0,4 кВ оп 5/11 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-24	2025	0,4	54	15	146,529
1.3.1.4.1.1.163	БЛ 0,4 кВ оп 12/15 БЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2025	0,4	92	10	238,544
1.3.1.4.1.1.164	БЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-22-43	2025	0,4	374	8	921,396
1.3.1.4.1.1.165	БЛ 0,4 кВ оп 26 БЛ 0,4 кВ №1 ТП И-7-3	2025	0,4	51	5	161,013
1.3.1.4.1.1.166	БЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-12-10	2025	0,4	31	30	144,027
1.3.1.4.1.1.167	БЛ 0,4 кВ оп 19 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Сгр-5-6	2025	0,4	56	10	161,857
1.3.1.4.1.1.168	БЛ 0,4 кВ №1 ТП 432	2025	0,4	101	4	360,648
1.3.1.4.1.1.169	БЛ 0,4 кВ оп 6/8 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-37-11	2025	0,4	62	6	248,402
1.3.1.4.1.1.170	БЛ 0,4 кВ №1 ТП ЮВ-780-12	2025	0,4	5	42	101,004
1.3.1.4.1.1.171	БЛ 0,4 кВ оп 6 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-41	2025	0,4	259	10	770,718
1.3.1.4.1.1.172	БЛ 0,4 кВ оп 4/7 БЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	105	10	232,826
1.3.1.4.1.1.173	БЛ 0,4 кВ оп 13 БЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-60	2025	0,4	463	15	996,548
1.3.1.4.1.1.174	БЛ 0,4 кВ оп 1/1 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-63-33	2025	0,4	140	15	316,694
1.3.1.4.1.1.175	БЛ 0,4 кВ оп 15/1 БЛ 0,4 кВ №2 ТП С-9-3	2025	0,4	38	15	104,331
1.3.1.4.1.1.176	БЛ 0,4 кВ оп 15 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Нo-7-26	2025	0,4	143	7	378,025
1.3.1.4.1.1.177	БЛ 0,4 кВ оп 33 БЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-38	2025	0,4	121	5	311,793
1.3.1.4.1.1.178	БЛ 0,4 кВ оп 14/2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-4	2025	0,4	36	4	144,818
1.3.1.4.1.1.179	БЛ 0,4 кВ оп 1/6 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Сгр-5-9	2025	0,4	51	15	149,207
1.3.1.4.1.1.180	БЛ 0,4 кВ оп 21 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Пим-922-9	2025	0,4	76	5	194,745
1.3.1.4.1.1.181	БЛ 0,4 кВ оп 25 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 17/Мсз-18	2025	0,4	13	15	83,705
1.3.1.4.1.1.182	БЛ 0,4 кВ оп 2/5-3 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/С-10	2025	0,4	42	5	97,158
1.3.1.4.1.1.183	БЛ 0,4 кВ оп 17 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-3-24	2025	0,4	136	5	542,813
1.3.1.4.1.1.184	БЛ 0,4 кВ оп 19 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2025	0,4	209	5	664,272
1.3.1.4.1.1.185	БЛ 0,4 кВ №3 ТП СгК-3-9	2025	0,4	170	5	647,786
1.3.1.4.1.1.186	БЛ 0,4 кВ оп 11 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 063	2025	0,4	225	15	690,036
1.3.1.4.1.1.187	БЛ 0,4 кВ оп 17 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-6	2025	0,4	166	5	528,756
1.3.1.4.1.1.188	БЛ 0,4 кВ оп 21 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Нo-4-12	2025	0,4	58	15	218,399
1.3.1.4.1.1.189	БЛ 0,4 кВ оп 1/3 БЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-32	2025	0,4	148	5	522,148
1.3.1.4.1.1.190	БЛ 0,4 кВ оп 9 БЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-57	2025	0,4	99	15	413,093
1.3.1.4.1.1.191	БЛ 0,4 кВ оп 6 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Рс-2	2025	0,4	75	5	260,565
1.3.1.4.1.1.192	БЛ 0,4 кВ оп 1-2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 355	2025	0,4	390	15	1126,943
1.3.1.4.1.1.193	БЛ 0,4 кВ №4 ТП 082	2025	0,4	656	7	1680,641
1.3.1.4.1.1.194	БЛ 0,4 кВ оп 27 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 9/Н-11	2025	0,4	282	10	623,418
1.3.1.4.1.1.195	БЛ 0,4 кВ №3 ТП 215	2025	0,4	198	15	494,992
1.3.1.4.1.1.196	БЛ 0,4 кВ оп 7 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 215	2025	0,4	30	15	107,221
1.3.1.4.1.1.197	БЛ 0,4 кВ оп 12 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Д-12	2025	0,4	15	15	61,971
1.3.1.4.1.1.198	БЛ 0,4 кВ оп 3-1 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/М-8	2025	0,4	187	10	445,976
1.3.1.4.1.1.199	БЛ 0,4 кВ оп 5 БЛ 0,4 кВ №2 ТП 209	2025	0,4	54	15	365,243
1.3.1.4.1.1.200	БЛ 0,4 кВ оп 2/7 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-31	2025	0,4	417	5	992,703
1.3.1.4.1.1.201	БЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-2а-3	2025	0,4	226	15	687,040
1.3.1.4.1.1.202	БЛ 0,4 кВ оп 6-4 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-7-7	2025	0,4	454	5	1173,933
1.3.1.4.1.1.203	БЛ 0,4 кВ оп 28 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2025	0,4	35	5	113,075
1.3.1.4.1.1.204	БЛ 0,4 кВ оп 1/2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-61-33	2025	0,4	22	5	64,801
1.3.1.4.1.1.205	БЛ 0,4 кВ оп 10/11 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-23	2025	0,4	95	5	262,118
1.3.1.4.1.1.206	БЛ 0,4 кВ оп 6/2 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2025	0,4	290	15	719,136
1.3.1.4.1.1.207	БЛ 0,4 кВ №4 ТП Д-11-26	2025	0,4	156	15	526,666
1.3.1.4.1.1.208	БЛ 0,4 кВ оп 5/6 БЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-37-8	2025	0,4	59	15	166,017
1.3.1.4.1.1.209	БЛ 0,4 кВ оп 9 БЛ 0,4 кВ №2 ТП К3-4-8	2025	0,4	112	15	332,499
1.3.1.4.1.1.210	БЛ 0,4 кВ оп 5А БЛ 0,4 кВ №3 ТП Л-2-2	2025	0,4	287	5	333,667
1.3.1.4.1.1.211	БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-17	2025	0,4	26	5	93,257
1.3.1.4.1.1.212	БЛ 0,4 кВ оп 10 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-17	2025	0,4	273	5	601,616
1.3.1.4.1.1.213	БЛ 0,4 кВ оп 16 БЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-12	2025	0,4	184	15	616,158
1.3.1.4.1.1.214	БЛ 0,4 кВ оп 2/4 БЛ 0,4 кВ №1 ТП III-9-21	2025	0,4	82	15	209,558
1.3.1.4.1.1.215	БЛ 0,4 кВ оп 4/14 БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-9	2025	0,4	66	5	155,609
1.3.1.4.1.1.216	БЛ 0,4 кВ оп 1-6 БЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-46	2025	0,4	160	8	376,671
1.3.1.4.1.1.217	БЛ 0,4 кВ оп 1-8а БЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-20	2025	0,4	264	5	583,504
1.3.1.4.1.1.218	БЛ 0,4 кВ оп 17 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-63-31	2025	0,4	45	5	122,277
1.3.1.4.1.1.219	БЛ 0,4 кВ оп 7/3 БЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-21	2025	0,4	55	15	121,152
1.3.1.4.1.1.220	БЛ 0,4 кВ оп 6/2 БЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-10	2025	0,4	28	15	91,452
1.3.1.4.1.1.221	БЛ 0,23 кВ оп 13/15 БЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-10	2025	0,23	25	15	70,443
1.3.1.4.1.1.222	БЛ 0,4 кВ оп 20 БЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-9	2025	0,4	90	15	149,376
1.3.1.4.1.1.223	БЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-19	2025	0,4	245	15	872,306
1.3.1.4.1.1.224	БЛ 0,4 кВ №2 ТП 4а/В1-20	2025	0,4	26	15	158,241
1.3.1.4.1.1.225	БЛ 0,4 кВ оп 9/13 БЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-2	2025	0,4	133	5	454,358
1.3.1.4.1.1.226	БЛ 0,4 кВ оп 15 БЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-63-31	2025	0,4	60	5	172,152

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.227	ВЛ 0,4 кВ оп 22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/С-10	2025	0,4	371	10	908,928
1.3.1.4.1.1.228	ВЛ 0,4 кВ оп 5-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	228	15	596,799
1.3.1.4.1.1.229	ВЛ 0,4 кВ оп 21-15а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-4-11	2025	0,4	133	15	411,743
1.3.1.4.1.1.230	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-4	2025	0,4	396	15	925,330
1.3.1.4.1.1.231	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-11	2025	0,4	171	15	439,515
1.3.1.4.1.1.232	ВЛ 0,4 кВ оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2025	0,4	161	15	406,415
1.3.1.4.1.1.233	ВЛ 0,4 кВ оп 19-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2025	0,4	72	9,45	176,598
1.3.1.4.1.1.234	ВЛ 0,4 кВ оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-40	2025	0,4	36	6	127,379
1.3.1.4.1.1.235	ВЛ 0,4 кВ оп 30 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2025	0,4	50	15	109,075
1.3.1.4.1.1.236	ВЛ 0,4 кВ оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-9	2025	0,4	85	5	119,485
1.3.1.4.1.1.237	ВЛ 0,4 кВ оп 21/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,4	30	5	118,829
1.3.1.4.1.1.238	ВЛ 0,4 кВ оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-52	2025	0,4	80	6	106,743
1.3.1.4.1.1.239	ВЛ 0,4 кВ оп 18/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2025	0,4	26	5	76,836
1.3.1.4.1.1.240	ВЛ 0,4 кВ оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-32	2025	0,4	72	5	137,593
1.3.1.4.1.1.241	ВЛ 0,4 кВ оп 5/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-1	2025	0,4	40	15	82,320
1.3.1.4.1.1.242	ВЛ 0,4 кВ оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2025	0,4	42	15	90,718
1.3.1.4.1.1.243	ВЛ 0,4 кВ оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-7-7	2025	0,4	50	15	114,249
1.3.1.4.1.1.244	ВЛ 0,4 кВ оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2025	0,4	20	15	49,022
1.3.1.4.1.1.245	ВЛ 0,4 кВ оп 28 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-43	2025	0,4	30	5	49,012
1.3.1.4.1.1.246	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 029	2025	0,4	31	20	54,479
1.3.1.4.1.1.247	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3/РБ-21	2025	0,4	34	10	143,718
1.3.1.4.1.1.248	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 7/Кр3-19	2025	0,4	40	10	70,225
1.3.1.4.1.1.249	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-51	2025	0,4	8	30	76,616
1.3.1.4.1.1.250	ВЛ 0,4 кВ №6 ТП П-16-3	2025	0,4	539	45	1127,773
1.3.1.4.1.1.251	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Ск-7	2025	0,4	58	9	266,122
1.3.1.4.1.1.252	ВЛ 0,23 кВ оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-15	2025	0,23	15	15	53,953
1.3.1.4.1.1.253	ВЛ 0,23 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-908-4	2025	0,23	25	5	51,579
1.3.1.4.1.1.254	ВЛ 0,4 кВ оп 21-25 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-4-11	2025	0,4	26	15	80,015
1.3.1.4.1.1.255	ВЛ 0,23 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2025	0,23	25	15	56,225
1.3.1.4.1.1.256	ВЛ 0,4 кВ оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-10	2025	0,4	36	15	83,143
1.3.1.4.1.1.257	ВЛ 0,4 кВ оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-6	2025	0,4	20	15	64,607
1.3.1.4.1.1.258	ВЛ 0,4 кВ оп 5/24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-24	2025	0,4	20	15	71,724
1.3.1.4.1.1.259	ВЛ 0,4 кВ оп 32 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2025	0,4	10	15	56,192
1.3.1.4.1.1.260	ВЛ 0,4 кВ оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-7	2025	0,4	42	5	109,032
1.3.1.4.1.1.261	ВЛ 0,4 кВ оп 1/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2025	0,4	20	5	79,927
1.3.1.4.1.1.262	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-17-3	2025	0,4	54	15	86,480
1.3.1.4.1.1.263	ВЛ 0,4 кВ оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/К-7	2025	0,4	26	30	74,838
1.3.1.4.1.1.264	ВЛ 0,4 кВ оп 12-4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-1-3	2025	0,4	72	6	140,549
1.3.1.4.1.1.265	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-52	2025	0,4	5	15	65,304
1.3.1.4.1.1.266	ВЛ 0,4 кВ оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2025	0,4	150	15	328,864
1.3.1.4.1.1.267	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-17	2025	0,4	346	8	960,059
1.3.1.4.1.1.268	ВЛ 0,4 кВ оп 22/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	185	15	396,341
1.3.1.4.1.1.269	ВЛ 0,4 кВ оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-17	2025	0,4	147	4	264,107
1.3.1.4.1.1.270	ВЛ 0,4 кВ оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-19	2025	0,4	157	15	450,609
1.3.1.4.1.1.271	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-11-6	2025	0,4	94	15	195,783
1.3.1.4.1.1.272	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-4-17	2025	0,4	217	5	422,333
1.3.1.4.1.1.273	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-11-6	2025	0,4	62	10	236,543
1.3.1.4.1.1.274	ВЛ 0,4 кВ оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-39	2025	0,4	209	6	436,001
1.3.1.4.1.1.275	ВЛ 0,4 кВ оп 26-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2025	0,4	18	6	94,167
1.3.1.4.1.1.276	ВЛ 0,4 кВ оп 26-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2025	0,4	16	6	93,044
1.3.1.4.1.1.277	ВЛ 0,4 кВ оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-4	2025	0,4	159	15	440,127
1.3.1.4.1.1.278	ВЛ 0,4 кВ оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-11-6	2025	0,4	240	15	652,206
1.3.1.4.1.1.279	ВЛ 0,4 кВ оп 25/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2025	0,4	104	5	219,231
1.3.1.4.1.1.280	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-31-5	2025	0,4	5	60	103,012
1.3.1.4.1.1.281	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/В-1	2025	0,4	693	5	1705,360
1.3.1.4.1.1.282	ВЛ 0,4 кВ оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-26	2025	0,4	394	5	851,498
1.3.1.4.1.1.283	ВЛ 0,4 кВ оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-58	2025	0,4	158	5	361,592
1.3.1.4.1.1.284	ВЛ 0,4 кВ оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-10	2025	0,4	30	15	86,345
1.3.1.4.1.1.285	ВЛ 0,23 кВ оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-1	2025	0,23	43	7	88,142
1.3.1.4.1.1.286	ВЛ 0,4 кВ оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-1	2025	0,4	162	50	290,303
1.3.1.4.1.1.287	ВЛ 0,4 кВ оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2025	0,4	26	15	86,855
1.3.1.4.1.1.288	ВЛ 0,4 кВ оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-24	2025	0,4	39	5	96,160
1.3.1.4.1.1.289	ВЛ 0,4 кВ оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/К-2	2025	0,4	86	15	144,266
1.3.1.4.1.1.290	ВЛ 0,4 кВ оп 1/1-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 17/С-10	2025	0,4	42	15	60,675
1.3.1.4.1.1.291	ВЛ 0,4 кВ оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/К-1	2025	0,4	29	15	91,332
1.3.1.4.1.1.292	ВЛ 0,4 кВ оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 18/Д-10	2025	0,4	81	15	334,493
1.3.1.4.1.1.293	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 181	2025	0,4	19	15	65,846
1.3.1.4.1.1.294	ВЛ 10 кВ оп 30/15 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2025	10	9	5	101,948
1.3.1.4.1.1.295	ВЛ 10 кВ оп 54 ВЛ 10 кВ №1 ПС Звягинки	2025	10	544	10	1829,122
1.3.1.4.1.1.296	ВЛ 10 кВ оп 9-10 ВЛ 10 кВ №4 ПС Жилевская	2025	10	10	10	129,971
1.3.1.4.1.1.297	ВЛ 10 кВ оп 113 ВЛ 10 кВ №780 ПС Юго-Восточная	2025	10	13	27	90,203
1.3.1.4.1.1.298	ВЛ 10 кВ оп 1/11 ВЛ 10 кВ №760 ПС Юго-Восточная	2025	10	10	6,5	106,662
1.3.1.4.1.1.299	ВЛ 6 кВ оп 8-4 ВЛ 6 кВ №704 РП Автопогрузчик	2025	6	188	90	1040,252
1.3.1.4.1.1.300	ВЛ 10 кВ оп 64 ВЛ 10 кВ №780 ПС Юго-Восточная	2025	10	22	15	241,778
1.3.1.4.1.1.301	ВЛ 10 кВ оп 2-8 ВЛ 10 кВ №7 ПС Нарышкинская	2025	10	10	15	122,748
1.3.1.4.1.1.302	ВЛ 10 кВ оп 127 ВЛ 10 кВ №2 ПС Володарская	2025	10	536	15	2033,804
1.3.1.4.1.1.303	ВЛ 10 кВ оп 1 Кл 10 кВ №1А РП УВМ	2025	10	4	70	81,562
1.3.1.4.1.1.304	ВЛ 10 кВ оп 5-6а ВЛ 10 кВ №7 ПС Нарышкинская	2025	10	890	6	3158,876
1.3.1.4.1.1.305	ВЛ 10 кВ оп 13 ВЛ 10 кВ №10.780 ПС Юго-Восточная	2025	10	1226	900	3624,919
1.3.1.4.1.1.306	ВЛ 10 кВ оп 232 ВЛ 10 кВ №1 ПС Тим	2025	10	162	107	403,255
1.3.1.4.1.1.307	ВЛ 10 кВ оп 86 ВЛ 10 кВ №23 ПС Альшанская	2025	10	99	110	637,905
1.3.1.4.1.1.308	ВЛ 10 кВ оп 21-3 ВЛ 10 кВ №2 ПС Биофабрика	2025	10	13	30	110,121

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.4.1.1.309	ВЛ 10 кВ оп 58 ВЛ 10 кВ №02 ПС Район В	2025	10	10	4	112,838
1.3.1.4.1.1.310	ВЛ 10 кВ оп 25 ВЛ 10 кВ №780 ПС Юго-Восточная	2025	10	10	42	112,807
1.3.1.4.1.1.311	ВЛ 10 кВ оп 9/11 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2025	10	320	5	990,349
1.3.1.4.1.1.312	ВЛ 10 кВ оп 8 ВЛ 10 кВ №2 ПС Володарская	2025	10	42	150	227,972
1.3.1.4.1.1.313	ВЛ 6 кВ оп 19-1 ВЛ 6 кВ №704 РП Погрузчик	2025	6	8	150	54,859
1.3.1.4.1.1.314	ВЛ 10 кВ оп 120 ВЛ 10 кВ №5 ПС Становой Колодезь	2025	10	10	145	186,231
1.3.1.4.1.1.315	ВЛ 10 кВ оп 44 ВЛ 10 кВ №20 ПС Южная	2025	10	10	150	85,080
1.3.1.4.1.1.316	ВЛ 10 кВ оп 47/7 ВЛ 10 кВ №922 ПС Пищевая	2025	10	47	150	217,619
1.3.1.4.1.1.317	ВЛ 10 кВ оп 2/4 ВЛ 10 кВ №21 ПС Альшанская	2025	10	455	150	1171,634
1.3.1.4.1.1.318	ВЛ 10 кВ оп 58/3 ВЛ 10 кВ №37 ПС Володарская	2025	10	13	30	108,113
1.3.1.4.1.1.319	ВЛ 6 кВ оп 2 ВЛ 6 кВ №4 ПС Пластмасс	2025	6	9	630	171,860
1.3.1.4.1.1.320	ВЛ 10 кВ оп 12-2 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2025	10	57	150	254,777
1.3.1.4.1.1.321	ВЛ 10 кВ оп 55 ВЛ 10 кВ №7 ПС Скородное	2025	10	20	9	90,840
1.3.1.4.1.1.322	ВЛ 10 кВ оп 17-6 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2025	10	8	15	165,301
1.3.1.4.1.1.323	ВЛ 10 кВ оп 16 ВЛ 10 кВ №922 ПС Пищевая	2025	10	23	150	116,991
1.3.1.4.1.1.324	ВЛ 10 кВ оп 1/5 ВЛ 10 кВ №11 ПС Нарышкинская	2025	10	120	10	544,661
1.3.1.4.1.1.325	ВЛ 10 кВ оп 18 ВЛ 10 кВ №31 ПС Южная	2025	10	15	60	114,652
1.3.1.4.1.1.326	ВЛ 10 кВ оп 18-1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Звягинки	2025	10	45	350	267,500
1.3.1.4.1.1.327	ВЛ 10 кВ оп 1-12 ВЛ 10 кВ №1 ПС Кругое	2025	10	27	3	135,859
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.1.4.2.1.1	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-19	2025	0,4	5	90	74,310
1.3.1.4.2.1.2	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-3-4	2025	0,4	178	75	546,407
1.3.1.4.2.1.3	ВЛ 0,4 кВ оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-2-18	2025	0,4	454	15	1466,756
1.3.1.4.2.1.4	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-38	2025	0,4	91	15	258,798
1.3.1.4.2.1.5	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 108	2025	0,4	8	100	168,169
1.3.1.4.2.1.6	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 4/Д-1а	2025	0,4	185	100	709,354
1.3.1.4.2.1.7	ВЛ 0,4 кВ оп 3 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Зв-1-9	2025	0,4	27	150	117,854
1.3.1.4.2.1.8	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ-922-46	2025	0,4	74	100	245,011
1.3.1.4.2.1.9	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-40	2025	0,4	5	150	90,475
1.3.1.4.2.1.10	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-42	2025	0,4	32	150	242,664
1.3.1.4.2.1.11	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-42	2025	0,4	5	150	100,085
1.3.1.4.2.1.12	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-18	2025	0,4	58	150	258,313
1.3.1.4.2.1.13	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-56	2025	0,4	7	150	146,832
1.3.1.4.3.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.1.4.3.1.1	ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-55	2025	0,4	23	150	118,281
1.2.1.4.1.1	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные					
1.2.1.4.1.1.1	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-33	2025	0,4	75	3	322,348
1.2.1.4.1.1.2	ВЛ 0,4 кВ оп 4 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-7	2025	0,4	73	10	292,912
1.2.1.4.1.1.3	ВЛ 0,4 кВ оп 20/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	116	15	494,966
1.3.2.3.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.2.3.1.1.1	ВЛ 10 кВ оп 1/21 ВЛ 10 кВ №8 ПС 1-Воин	2025	10	77	10	177,422
1.3.2.3.1.1.2	ВЛ 10 кВ оп 3-10А ВЛ 10 кВ №10 ПС Новополево	2025	10	220	500	728,471
1.3.1.3.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные					
1.3.1.3.2.1.1	ВЛ 10 кВ оп 2-2 ВЛ 10 кВ №6 ПС Мценск	2025	10	11	150	381,430
2.	Строительство кабельных линий					
2.j	Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6), подводная прокладка (j = 7))					
2.j.k	Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2)					
2.j.k.l	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2)					
2.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9)					

1	2	3	4	5	6	7
2.j.k.l.m.n	Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5))					
...	<пообъектная расшифровка>					
2.1.2.1.1.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее					
2.1.2.1.1.1.1	КЛ 10 кВ №1А РП УВМ	2025	10	12	70	245,475
2.1.2.1.1.1.2	КЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-21	2025	0,4	84	30	118,908
2.1.2.1.1.1.3	КЛ 0,4 кВ №6 ТП 7/Л-7	2025	0,4	441	15	2113,474
2.1.2.1.1.1.4	КЛ 10 кВ оп 29-5 ВЛ 10 кВ №21 ПС Альшанская	2025	10	35	150	308,983
2.1.2.1.2.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее					
2.1.2.1.2.1.1	КЛ 10 кВ оп 11/2 ВЛ 10 кВ №10.780 ПС Юго-Восточная	2025	10	74	900	453,320
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее					
2.1.2.1.3.1.1	КЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-22	2025	0,4	10	350	226,528
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее					
2.1.2.1.4.1.1	КЛ 10 кВ №2 ПС Кромская	2025	10	9588	4000	26671,980
2.6.2.1.1.1	кабельные линии горизонтальное наклонное бурение многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине					
2.6.2.1.1.1.1	КЛ 0,4 кВ №6 ТП 7/Л-7	2025	0,4	115	15	985,931
2.6.2.1.1.1.2	КЛ 0,4 кВ оп 1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Д-11-26	2025	0,4	60	15	632,894
2.6.2.1.1.1.3	КЛ 6 кВ оп 18-5 ВЛ 6 кВ №704 РП Погрузчик	2025	6	225	150	2451,284
2.6.2.1.1.1.4	КЛ 10 кВ оп 6-1 ВЛ 10 кВ №11 ПС Нарышкинская	2025	10	95	10	1136,656
2.6.2.1.4.1	кабельные линии горизонтальное наклонное бурение многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине					
2.6.2.1.4.1.1	КЛ 10 кВ №2 ПС Кромская	2025	10	688	4000	21001,835
3.	Строительство пунктов секционирования					
3.j	Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j=3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j=4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j=5), переключательные пункты (j=6)					
3.j.k	Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)					
3.4.k.l	Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2), от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15 ячеек (l=4))					
...	<пообъектная расшифровка>					
3.1.4	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно					
3.1.4.1	Реклоузер 10 кВ РЕК №22 ВЛ 10 кВ №6 ПС Мценск	2025	10	1	150	2448,608
3.1.4.2	Реклоузер 10 кВ РЕК 99 ВЛ 10 кВ №10.780 ПС Юго-Восточная	2025	10	1	900	2548,960
3.1.4.3	Реклоузер 10 кВ РЕК 100 ВЛ 10 кВ №23 ПС Альшанская	2025	10	1	110	2935,256
3.1.4.4	Реклоузер 10 кВ РЕК 101 ВЛ 10 кВ №5 ПС Становой Колодезь	2025	10	1	145	2941,125
3.1.4.5	Реклоузер 6 кВ РЕК №8 ВЛ 6 кВ №4 ПС Пластмасс	2025	6	1	630	1840,176
3.1.4.6	Реклоузер 10 кВ РЕК №05 ВЛ 10 кВ №10 ПС Новополево	2025	10	1	500	1863,421
3.2.3	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно					
3.2.3.1	ВЛ 10 кВ оп 30/15 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2025	10	1	5	98,101
3.2.3.2	ВЛ 10 кВ оп 54 ВЛ 10 кВ №1 ПС Звягинки	2025	10	2	10	206,863
3.2.3.3	ВЛ 10 кВ оп 9-10 ВЛ 10 кВ №4 ПС Жилевская	2025	10	1	10	105,578

1	2	3	4	5	6	7
3.2.3.4	ВЛ 10 кВ оп 113 ВЛ 10 кВ №780 ПС Юго-Восточная	2025	10	1	27	70,072
3.2.3.5	ВЛ 10 кВ оп 1/11 ВЛ 10 кВ №760 ПС Юго-Восточная	2025	10	1	6,5	111,170
3.2.3.6	ВЛ 6 кВ оп 8-4 ВЛ 6 кВ №704 РП Автопогрузчик	2025	6	2	90	271,034
3.2.3.7	ВЛ 10 кВ оп 64 ВЛ 10 кВ №780 ПС Юго-Восточная	2025	10	1	15	135,361
3.2.3.8	ВЛ 10 кВ оп 2-8 ВЛ 10 кВ №7 ПС Нарышкинская	2025	10	1	15	124,876
3.2.3.9	ВЛ 10 кВ оп 127 ВЛ 10 кВ №2 ПС Володарская	2025	10	2	15	268,557
3.2.3.10	ВЛ 10 кВ оп 1 Кл 10 кВ №1А РП УВМ	2025	10	1	70	122,234
3.2.3.11	ВЛ 10 кВ оп 5-6а ВЛ 10 кВ №7 ПС Нарышкинская	2025	10	2	6	240,608
3.2.3.12	ВЛ 10 кВ оп 13 ВЛ 10 кВ №10.780 ПС Юго-Восточная	2025	10	2	900	242,122
3.2.3.13	ВЛ 10 кВ оп 232 ВЛ 10 кВ №1 ПС Тим	2025	10	2	107	199,666
3.2.3.14	ВЛ 10 кВ оп 86 ВЛ 10 кВ №23 ПС Альшанская	2025	10	1	110	164,845
3.2.3.15	ВЛ 10 кВ оп 21-3 ВЛ 10 кВ №2 ПС Биофабрика	2025	10	1	30	137,855
3.2.3.16	ВЛ 10 кВ оп 58 ВЛ 10 кВ №02 ПС Район В	2025	10	1	4	117,187
3.2.3.17	ВЛ 10 кВ оп 25 ВЛ 10 кВ №780 ПС Юго-Восточная	2025	10	1	42	114,524
3.2.3.18	ВЛ 10 кВ оп 9/11 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2025	10	2	5	296,271
3.2.3.19	ВЛ 10 кВ оп 8 ВЛ 10 кВ №2 ПС Володарская	2025	10	1	150	141,589
3.2.3.20	ВЛ 6 кВ оп 19-1 ВЛ 6 кВ №704 РП Погрузчик	2025	6	1	150	138,956
3.2.3.21	ВЛ 10 кВ оп 120 ВЛ 10 кВ №5 ПС Становой Колодезь	2025	10	1	145	128,420
3.2.3.22	ВЛ 10 кВ оп 44 ВЛ 10 кВ №20 ПС Южная	2025	10	1	150	110,506
3.2.3.23	ВЛ 10 кВ оп 47/7 ВЛ 10 кВ №922 ПС Пищевая	2025	10	1	150	96,774
3.2.3.24	ВЛ 10 кВ оп 2/4 ВЛ 10 кВ №21 ПС Альшанская	2025	10	2	150	253,778
3.2.3.25	КЛ 10 кВ №2 ПС Кромская	2025	10	1	4000	334,715
3.2.3.26	ВЛ 10 кВ оп 58/3 ВЛ 10 кВ №37 ПС Володарская	2025	10	1	30	132,949
3.2.3.27	ВЛ 6 кВ оп 2 ВЛ 6 кВ №4 ПС Пластмасс	2025	6	1	630	85,947
3.2.3.28	ВЛ 10 кВ оп 12-2 ВЛ 10 кВ №4 ПС Звягинки	2025	10	1	150	118,004
3.2.3.29	ВЛ 10 кВ оп 55 ВЛ 10 кВ №7 ПС Скородное	2025	10	1	9	113,268
3.2.3.30	ВЛ 10 кВ оп 17-6 ВЛ 10 кВ №2 ПС Куликовская	2025	10	1	15	134,768
3.2.3.31	ВЛ 10 кВ оп 16 ВЛ 10 кВ №922 ПС Пищевая	2025	10	1	150	134,768
3.2.3.32	ВЛ 10 кВ оп 1/5 ВЛ 10 кВ №11 ПС Нарышкинская	2025	10	2	10	220,531
3.2.3.33	ВЛ 10 кВ оп 18 ВЛ 10 кВ №31 ПС Южная	2025	10	1	60	113,716
3.2.3.34	ВЛ 10 кВ оп 18-1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Звягинки	2025	10	1	350	110,168
3.2.3.35	ВЛ 10 кВ оп 3-10А ВЛ 10 кВ №10 ПС Новополево	2025	10	2	500	177,216
3.2.4	линейные разъединители номинальным током от 500 А до 1 000 А включительно					
3.2.4.1	ВЛ 10 кВ оп 2-2 ВЛ 10 кВ №6 ПС Мценск	2025	10	1	150	91,795
4.	Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ					
4.j	Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ (j=3), 6/10 (10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10) кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6)					
4.j.k	Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)					
4.j.k.1	Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6) от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l=12), свыше 4000 кВА (l=13)					

1	2	3	4	5	6	7
4.j.k.l.m	Столбового/мачтового типа (m=1), шкафного или киоскового типа (m=2), блочного типа (m=3), встроенного типа (m=4)					
...	<пообъектная расшифровка>					
4.2.1.1.1	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа					
4.2.1.1.1.1	ТП К-2-51	2025	10/0,4	1	5	730,752
4.2.1.1.1.2	ТП Ж-4-13	2025	10/0,4	1	10	809,046
4.2.1.1.1.3	ТП ЮВ-760-3	2025	10/0,4	1	6,5	764,243
4.2.1.1.1.4	ТП ЮВ-780-11	2025	10/0,4	1	15	898,631
4.2.1.1.1.5	ТП Н-7-26	2025	10/0,4	1	15	802,465
4.2.1.1.1.6	ТП В-2-39	2025	10/0,4	1	15	916,566
4.2.1.1.1.7	ТП 432	2025	10/0,4	1	4	870,203
4.2.1.1.1.8	ТП 2/Ск-7	2025	10/0,4	1	9	550,889
4.2.1.2.1	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа					
4.2.1.2.1.1	ТП Зв-1-21	2025	10/0,4	1	10	902,906
4.2.1.2.1.2	ТП ЮВ-780-9	2025	10/0,4	1	27	178,045
4.2.1.2.1.3	ТП А-704-19	2025	6/0,4	1	90	1125,560
4.2.1.2.1.4	ТП У-1а-3	2025	10/0,4	1	70	1012,100
4.2.1.2.1.5	ТП Н-7-27	2025	10/0,4	1	6	884,049
4.2.1.2.1.6	ТП Б-2-21	2025	10/0,4	1	30	731,118
4.2.1.2.1.7	ТП ЮВ-780-12	2025	10/0,4	1	42	459,336
4.2.1.2.1.8	ТП Зв-4-17	2025	10/0,4	1	5	824,590
4.2.1.2.1.9	ТП В-37-51	2025	10/0,4	1	30	622,272
4.2.1.2.1.10	ТП К-2-52	2025	10/0,4	1	15	948,101
4.2.1.2.1.11	ТП Н-11-6	2025	10/0,4	1	10	653,163
4.2.1.2.1.12	ТП Ю-31-5	2025	10/0,4	1	60	653,163
4.2.1.3.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа					
4.2.1.3.2.1	ТП 13/Т-1	2025	10/0,4	1	107	356,816
4.2.1.3.2.2	ТП В-2-40	2025	10/0,4	1	150	1097,450
4.2.1.3.2.3	ТП А-704-20	2025	6/0,4	1	150	1558,095
4.2.1.3.2.4	ТП Ю-20-42	2025	10/0,4	1	150	944,750
4.2.1.3.2.5	ТП Пинц-922-54	2025	10/0,4	1	150	331,292
4.2.1.3.2.6	ТП А-21-42	2025	10/0,4	1	150	1000,421
4.2.1.3.2.7	ТП Зв-4-18	2025	10/0,4	1	150	1297,340
4.2.1.3.2.8	ТП Пинц-922-55	2025	10/0,4	1	150	1516,973
4.2.1.3.2.9	ТП Пинц-922-56	2025	10/0,4	1	150	1035,072
4.2.1.4.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа					
4.2.1.4.2.1	ТП А-22-2	2025	10/0,4	1	150	209,412
4.2.1.4.2.2	ТП Зв-1-22	2025	10/0,4	1	350	1660,667
7.	Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)					
7.i	однофазный (i = 1), трехфазный (i = 2)					
7.j.k	прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3)					
...	<пообъектная расшифровка>					
7.1.1	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения					
7.1.1.1	Щит учета СЭ SM402D оп 10/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинц-908-	2025	0,23	1	15	23,026
7.1.1.2	Щит учета СЭ SM402D оп 14/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-11	2025	0,23	1	15	23,807
7.1.1.3	Щит учета СЭ SM402D оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	1	26,551
7.1.1.4	Щит учета СЭ SM402D оп 9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-20-28	2025	0,23	1	14,5	25,770
7.1.1.5	Щит учета СЭ SM402D оп 19-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	5	26,551
7.1.1.6	Щит учета СЭ CE208 S7 оп 26-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-4	2025	0,23	1	15	25,770
7.1.1.7	Щит учета СЭ SM402D оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-63-23	2025	0,23	1	3	26,551
7.1.1.8	Щит учета СЭ SM402D оп 26-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2025	0,23	1	3	25,770
7.1.1.9	Щит учета СЭ SM402D оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	15	26,551
7.1.1.10	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2025	0,23	1	15	21,099
7.1.1.11	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-2	2025	0,23	1	15	21,510
7.1.1.12	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-16	2025	0,23	1	15	21,442
7.1.1.13	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-65	2025	0,23	1	15	20,496
7.1.1.14	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-7	2025	0,23	1	15	20,558
7.1.1.15	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-24	2025	0,23	1	15	20,506
7.1.1.16	СЭ НАРТИС-И100 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Р-65-24	2025	0,23	1	15	21,118
7.1.1.17	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-16-11	2025	0,23	1	3	21,282
7.1.1.18	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинц-922-1	2025	0,23	1	15	20,613
7.1.1.19	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-39	2025	0,23	1	5	20,582
7.1.1.20	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-8	2025	0,23	1	15	21,070
7.1.1.21	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-1-5	2025	0,23	1	15	20,810
7.1.1.22	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-3-9	2025	0,23	1	15	21,302
7.1.1.23	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-13	2025	0,23	1	15	20,390
7.1.1.24	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-20	2025	0,23	1	15	21,225
7.1.1.25	СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-20	2025	0,23	1	15	21,533
7.1.1.26	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2025	0,23	1	15	20,594
7.1.1.27	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-28-5	2025	0,23	1	15	20,389
7.1.1.28	СЭ НАРТИС-И100 оп 6-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-28	2025	0,23	1	10	24,829
7.1.1.29	СЭ НАРТИС-И100 оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-10	2025	0,23	1	6	21,579
7.1.1.30	СЭ Нартис-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-4-31	2025	0,23	1	10	23,904
7.1.1.31	СЭ НАРТИС-И100 оп 56 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-5-3	2025	0,23	1	15	27,530
7.1.1.32	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-7-2	2025	0,23	1	15	25,189
7.1.1.33	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП С-6-6	2025	0,23	1	5	22,497
7.1.1.34	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 127	2025	0,23	1	0,1	22,133
7.1.1.35	СЭ Нартис-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 34/П-17	2025	0,23	1	0,05	21,738
7.1.1.36	СЭ CE208 C4 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-4	2025	0,23	1	5	31,842

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.37	СЭ СЕ208 С4 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-18	2025	0,23	1	15	31,861
7.1.1.38	Щит учета СЭ SM402D оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-42	2025	0,23	1	15	26,551
7.1.1.39	Щит учета СЭ SM402D оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	5	26,551
7.1.1.40	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-4-13	2025	0,23	1	10	25,770
7.1.1.41	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 7-2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-3-5	2025	0,23	1	5	25,770
7.1.1.42	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 10-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-	2025	0,23	1	15	25,770
7.1.1.43	СЭ СЕ208 С4 оп 5/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	5	23,310
7.1.1.44	СЭ СЕ208 С4 оп 5/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	5	23,310
7.1.1.45	СЭ СЕ208 С4 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Л-7	2025	0,23	1	3	23,310
7.1.1.46	СЭ НАРТИС-И100 оп 19/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2025	0,23	1	15	21,238
7.1.1.47	СЭ НАРТИС-И100 оп 19/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2025	0,23	1	10	21,086
7.1.1.48	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-44	2025	0,23	1	15	21,543
7.1.1.49	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ю-22-30	2025	0,23	1	15	21,072
7.1.1.50	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	15	21,129
7.1.1.51	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-20	2025	0,23	1	3	21,106
7.1.1.52	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-12	2025	0,23	1	10	21,535
7.1.1.53	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинч-908-6	2025	0,23	1	15	21,299
7.1.1.54	СЭ НАРТИС-И100 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2025	0,23	1	4	21,710
7.1.1.55	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	5	21,236
7.1.1.56	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинч-908-6	2025	0,23	1	15	21,145
7.1.1.57	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-10	2025	0,23	1	15	21,096
7.1.1.58	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-2	2025	0,23	1	15	21,061
7.1.1.59	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-42	2025	0,23	1	15	21,096
7.1.1.60	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-14	2025	0,23	1	15	21,102
7.1.1.61	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	5	22,786
7.1.1.62	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-4	2025	0,23	1	15	21,187
7.1.1.63	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2025	0,23	1	15	20,988
7.1.1.64	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-24	2025	0,23	1	15	21,158
7.1.1.65	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-44	2025	0,23	1	15	21,150
7.1.1.66	СЭ НАРТИС-И100 оп 22/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2025	0,23	1	5	21,089
7.1.1.67	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-65-13	2025	0,23	1	15	21,092
7.1.1.68	СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-21	2025	0,23	1	15	21,786
7.1.1.69	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пинч-922-1	2025	0,23	1	15	22,327
7.1.1.70	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-61-5	2025	0,23	1	15	21,097
7.1.1.71	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	5	21,476
7.1.1.72	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	10	21,168
7.1.1.73	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-3	2025	0,23	1	15	21,337
7.1.1.74	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2025	0,23	1	15	21,383
7.1.1.75	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2025	0,23	1	15	21,204
7.1.1.76	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-22	2025	0,23	1	5	21,261
7.1.1.77	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинч-908-6	2025	0,23	1	15	21,062
7.1.1.78	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2025	0,23	1	5	21,058
7.1.1.79	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-18	2025	0,23	1	15	21,064
7.1.1.80	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-18	2025	0,23	1	15	21,017
7.1.1.81	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2025	0,23	1	15	21,900
7.1.1.82	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-9-2	2025	0,23	1	15	21,445
7.1.1.83	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-3-9	2025	0,23	1	15	21,060
7.1.1.84	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2025	0,23	1	15	21,416
7.1.1.85	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинч-922-37	2025	0,23	1	15	21,187
7.1.1.86	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-20	2025	0,23	1	15	21,070
7.1.1.87	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-3	2025	0,23	1	10	22,003
7.1.1.88	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1а/В1-20	2025	0,23	1	5	21,739
7.1.1.89	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-4-11	2025	0,23	1	15	21,694
7.1.1.90	СЭ СЕ208 С4 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 382	2025	0,23	1	5	34,050
7.1.1.91	СЭ СЕ208 С4 оп 11/19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2025	0,23	1	15	34,050
7.1.1.92	ВИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 2 ВЛ 0,23 кВ №2 ТП Но-2-23	2025	0,23	1	15	37,498
7.1.1.93	СЭ СЕ208 С4 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-7-36	2025	0,23	1	10	34,050
7.1.1.94	СЭ СЕ208 С4 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-38	2025	0,23	1	15	34,050
7.1.1.95	СЭ СЕ208 С4 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-29	2025	0,23	1	5	34,050
7.1.1.96	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-1-2	2025	0,23	1	15	22,008
7.1.1.97	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-2	2025	0,23	1	15	22,287
7.1.1.98	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2025	0,23	1	15	21,175
7.1.1.99	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	5	21,599
7.1.1.100	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-4	2025	0,23	1	6	21,132
7.1.1.101	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-13	2025	0,23	1	15	21,485
7.1.1.102	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2025	0,23	1	5	22,026
7.1.1.103	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-41	2025	0,23	1	15	22,006
7.1.1.104	СЭ НАРТИС-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2025	0,23	1	15	21,122
7.1.1.105	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-32	2025	0,23	1	15	21,136
7.1.1.106	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2025	0,23	1	15	21,156
7.1.1.107	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-45	2025	0,23	1	15	22,026
7.1.1.108	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-6	2025	0,23	1	15	21,171
7.1.1.109	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2025	0,23	1	15	22,685
7.1.1.110	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-4	2025	0,23	1	15	22,310
7.1.1.111	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-18-7	2025	0,23	1	15	21,021
7.1.1.112	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-25	2025	0,23	1	15	21,930
7.1.1.113	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинч-922-8	2025	0,23	1	15	21,934
7.1.1.114	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-63-23	2025	0,23	1	15	21,179
7.1.1.115	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-5	2025	0,23	1	15	22,139
7.1.1.116	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	21,425
7.1.1.117	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2025	0,23	1	15	21,448
7.1.1.118	СЭ Нартис-И100 оп 186 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/Мез-18	2025	0,23	1	6	27,571
7.1.1.119	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-1-3	2025	0,23	1	5	29,039
7.1.1.120	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 074	2025	0,23	1	5	28,138
7.1.1.121	СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-9	2025	0,23	1	10	27,443
7.1.1.122	СЭ НАРТИС-И100 оп 6-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-28	2025	0,23	1	15	25,080
7.1.1.123	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 110	2025	0,23	1	15	27,953
7.1.1.124	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Кур-7-4	2025	0,23	1	3	26,664
7.1.1.125	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-7-3	2025	0,23	1	15	23,913
7.1.1.126	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 17/Д-10	2025	0,23	1	0,05	27,914
7.1.1.127	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3/Д-12	2025	0,23	1	0,05	28,054
7.1.1.128	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 30-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 156	2025	0,23	1	3	30,699
7.1.1.129	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 8-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-35	2025	0,23	1	5	30,699
7.1.1.130	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2025	0,23	1	3	27,745

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.131	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2025	0,23	1	3	27,745
7.1.1.132	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-29	2025	0,23	1	12	31,732
7.1.1.133	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 30-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-2	2025	0,23	1	15	30,699
7.1.1.134	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2025	0,23	1	3	27,745
7.1.1.135	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2025	0,23	1	3	27,745
7.1.1.136	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 69	2025	0,23	1	3	27,745
7.1.1.137	Щит учета СЭ СЕ207 R7 оп 11/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1а/В1-	2025	0,23	1	5	35,420
7.1.1.138	Щит учета СЭ СЕ207 R7 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП П-16-	2025	0,23	1	5	35,420
7.1.1.139	Щит учета СЭ СЕ207 R7 оп 9/12 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 3а-2-9	2025	0,23	1	6	34,583
7.1.1.140	Щит учета СЭ СЕ207 R7 оп 21/35 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-4-	2025	0,23	1	5	34,027
7.1.1.141	СЭ НАРТИС-И100 оп 12-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 109	2025	0,23	1	5	24,533
7.1.1.142	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 356	2025	0,23	1	3	48,428
7.1.1.143	СЭ Нартис-И100 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/Рос-2	2025	0,23	1	6	41,055
7.1.1.144	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К3-2-2	2025	0,23	1	0,5	26,835
7.1.1.145	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К3-2-2	2025	0,23	1	0,5	25,101
7.1.1.146	СЭ НАРТИС-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К3-1-2	2025	0,23	1	0,5	24,776
7.1.1.147	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К3-1-3	2025	0,23	1	0,5	25,258
7.1.1.148	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К3-1-2	2025	0,23	1	0,5	26,224
7.1.1.149	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К3-1-1	2025	0,23	1	0,5	24,864
7.1.1.150	СЭ Нартис-И100 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-5-30	2025	0,23	1	0,1	23,347
7.1.1.151	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Т-8-8	2025	0,23	1	10	23,633
7.1.1.152	СЭ Нартис-И100 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №214	2025	0,23	1	15	25,695
7.1.1.153	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 200	2025	0,23	1	5	29,179
7.1.1.154	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 192	2025	0,23	1	6	30,466
7.1.1.155	БИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 13/В1-1	2025	0,23	1	5	29,301
7.1.1.156	БИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 11/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	29,301
7.1.1.157	БИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2025	0,23	1	4	29,301
7.1.1.158	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 071	2025	0,23	1	1	35,807
7.1.1.159	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2025	0,23	1	10	30,542
7.1.1.160	СЭ НАРТИС-И100 оп 38 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2025	0,23	1	15	22,233
7.1.1.161	СЭ НАРТИС-И100 оп 22/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2025	0,23	1	5	22,231
7.1.1.162	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-20	2025	0,23	1	15	22,145
7.1.1.163	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-2-4	2025	0,23	1	15	22,441
7.1.1.164	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-43	2025	0,23	1	15	23,038
7.1.1.165	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-5	2025	0,23	1	15	22,639
7.1.1.166	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинц-922-2	2025	0,23	1	15	22,793
7.1.1.167	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-	2025	0,23	1	15	23,929
7.1.1.168	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	23,158
7.1.1.169	СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-4-5	2025	0,23	1	15	22,481
7.1.1.170	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-15	2025	0,23	1	15	22,738
7.1.1.171	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-24	2025	0,23	1	15	22,024
7.1.1.172	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	22,385
7.1.1.173	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-19	2025	0,23	1	15	22,070
7.1.1.174	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-11	2025	0,23	1	15	22,263
7.1.1.175	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пинц-922-25	2025	0,23	1	15	22,310
7.1.1.176	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-7	2025	0,23	1	15	22,452
7.1.1.177	СЭ НАРТИС-И100 оп 38 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2025	0,23	1	15	22,119
7.1.1.178	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,23	1	15	23,256
7.1.1.179	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Стальной	2025	0,23	1	15	22,023
7.1.1.180	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-12	2025	0,23	1	15	22,337
7.1.1.181	СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	22,030
7.1.1.182	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-22-4	2025	0,23	1	6	22,210
7.1.1.183	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2025	0,23	1	15	23,036
7.1.1.184	СЭ НАРТИС-И100 оп 17/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2025	0,23	1	15	22,059
7.1.1.185	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 13/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	24,099
7.1.1.186	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	22,296
7.1.1.187	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2025	0,23	1	15	23,222
7.1.1.188	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-	2025	0,23	1	15	23,240
7.1.1.189	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-4	2025	0,23	1	15	22,844
7.1.1.190	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	23,327
7.1.1.191	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-21-7	2025	0,23	1	10	22,038
7.1.1.192	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	22,114
7.1.1.193	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинц-922-16	2025	0,23	1	15	22,686
7.1.1.194	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	24,258
7.1.1.195	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2025	0,23	1	15	22,075
7.1.1.196	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП К-1-10	2025	0,23	1	15	22,037
7.1.1.197	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-3	2025	0,23	1	8	22,026
7.1.1.198	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинц-922-15	2025	0,23	1	15	21,964
7.1.1.199	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	15	23,688
7.1.1.200	СЭ НАРТИС-И100 оп 22/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2025	0,23	1	15	22,346
7.1.1.201	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-4	2025	0,23	1	15	21,936
7.1.1.202	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	5	21,546
7.1.1.203	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	6	21,163
7.1.1.204	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-	2025	0,23	1	15	23,431
7.1.1.205	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-28	2025	0,23	1	8	26,422
7.1.1.206	СЭ НАРТИС-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-28	2025	0,23	1	5	27,023
7.1.1.207	БИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-16	2025	0,23	1	15	26,300
7.1.1.208	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-22-43	2025	0,23	1	8	26,359
7.1.1.209	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пинц-922-	2025	0,23	1	15	26,359
7.1.1.210	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 26-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2025	0,23	1	6	26,033
7.1.1.211	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 6/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-	2025	0,23	1	10	26,359
7.1.1.212	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 5-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	10	26,359
7.1.1.213	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-26	2025	0,23	1	7	30,741
7.1.1.214	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 37 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-38	2025	0,23	1	5	30,741
7.1.1.215	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В	2025	0,23	1	15	23,703
7.1.1.216	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	24,007
7.1.1.217	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	4	21,780
7.1.1.218	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	23,319
7.1.1.219	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но	2025	0,23	1	15	23,361
7.1.1.220	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,23	1	15	23,558
7.1.1.221	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	23,473
7.1.1.222	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-	2025	0,23	1	15	23,748
7.1.1.223	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	10	23,574
7.1.1.224	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но	2025	0,23	1	15	24,104

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.225	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,23	1	15	24,587
7.1.1.226	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-	2025	0,23	1	15	21,187
7.1.1.227	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	23,392
7.1.1.228	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-	2025	0,23	1	5	23,609
7.1.1.229	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,23	1	15	23,557
7.1.1.230	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	23,491
7.1.1.231	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 13/15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	20,915
7.1.1.232	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 11/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	23,476
7.1.1.233	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-	2025	0,23	1	15	23,459
7.1.1.234	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-	2025	0,23	1	15	23,651
7.1.1.235	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	24,233
7.1.1.236	СЭ Нартис-И100 оп 2/5-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сеп-10	2025	0,23	1	5	23,872
7.1.1.237	СЭ Нартис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Введ-1	2025	0,23	1	0,1	34,390
7.1.1.238	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-40	2025	0,23	1	15	29,435
7.1.1.239	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 074	2025	0,23	1	5	31,106
7.1.1.240	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-16-8	2025	0,23	1	10	28,900
7.1.1.241	Щит учета СЭ НЕВА МТ115 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-	2025	0,23	1	5	27,501
7.1.1.242	Щит учета СЭ НЕВА МТ115 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-	2025	0,23	1	15	27,501
7.1.1.243	Щит учета СЭ НЕВА МТ115 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Рс-	2025	0,23	1	5	27,501
7.1.1.244	Щит учета СЭ НЕВА МТ115 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-28-	2025	0,23	1	15	27,501
7.1.1.245	Щит учета СЭ НЕВА МТ115 оп 8/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-	2025	0,23	1	15	27,501
7.1.1.246	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 082	2025	0,23	1	7	26,359
7.1.1.247	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	15	24,014
7.1.1.248	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-	2025	0,23	1	15	24,928
7.1.1.249	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-4	2025	0,23	1	15	20,927
7.1.1.250	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-	2025	0,23	1	15	24,060
7.1.1.251	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	10	24,078
7.1.1.252	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 24/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	21,415
7.1.1.253	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	24,331
7.1.1.254	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	15	23,922
7.1.1.255	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,23	1	15	24,982
7.1.1.256	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	23,946
7.1.1.257	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	5	24,341
7.1.1.258	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,23	1	15	22,184
7.1.1.259	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-	2025	0,23	1	15	25,101
7.1.1.260	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-	2025	0,23	1	15	24,131
7.1.1.261	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	10	24,023
7.1.1.262	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-	2025	0,23	1	15	23,931
7.1.1.263	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-	2025	0,23	1	15	24,267
7.1.1.264	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,23	1	15	24,636
7.1.1.265	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	24,403
7.1.1.266	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	5	20,968
7.1.1.267	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	15	24,063
7.1.1.268	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 348	2025	0,23	1	5	40,887
7.1.1.269	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 397	2025	0,23	1	5	56,446
7.1.1.270	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 323	2025	0,23	1	15	56,835
7.1.1.271	СЭ Нартис-И100 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Чр-2	2025	0,23	1	15	25,530
7.1.1.272	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-5-6	2025	0,23	1	0,3	27,749
7.1.1.273	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-5-19	2025	0,23	1	1	27,689
7.1.1.274	БИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2025	0,23	1	5	30,394
7.1.1.275	БИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 6-13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Л-2-2	2025	0,23	1	5	30,394
7.1.1.276	БИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-46	2025	0,23	1	8	30,394
7.1.1.277	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 6-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-20	2025	0,23	1	5	26,603
7.1.1.278	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,389
7.1.1.279	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	23,217
7.1.1.280	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	23,062
7.1.1.281	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,23	1	15	23,284
7.1.1.282	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,23	1	15	22,247
7.1.1.283	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	23,103
7.1.1.284	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,882
7.1.1.285	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	23,172
7.1.1.286	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-	2025	0,23	1	15	21,819
7.1.1.287	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 20/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	4	22,838
7.1.1.288	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 16/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	7	20,816
7.1.1.289	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,23	1	5	22,975
7.1.1.290	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,23	1	15	23,055
7.1.1.291	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,23	1	15	22,856
7.1.1.292	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-	2025	0,23	1	15	22,991
7.1.1.293	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	5	22,324
7.1.1.294	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 21/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	5	21,101
7.1.1.295	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 21/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	5	22,919
7.1.1.296	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 21/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	5	20,630
7.1.1.297	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-	2025	0,23	1	10	22,629
7.1.1.298	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,962
7.1.1.299	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,23	1	15	22,194
7.1.1.300	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-	2025	0,23	1	15	23,007
7.1.1.301	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-	2025	0,23	1	15	23,138
7.1.1.302	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-	2025	0,23	1	15	22,507
7.1.1.303	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8/10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,23	1	8,7	22,975
7.1.1.304	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Сгр-	2025	0,23	1	15	24,169
7.1.1.305	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	23,108
7.1.1.306	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-	2025	0,23	1	15	22,922
7.1.1.307	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-	2025	0,23	1	15	23,136
7.1.1.308	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 21/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	4	22,859
7.1.1.309	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,974
7.1.1.310	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	23,062
7.1.1.311	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	3	22,388
7.1.1.312	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,889
7.1.1.313	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	23,274
7.1.1.314	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-	2025	0,23	1	10	21,020
7.1.1.315	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	15	23,426
7.1.1.316	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,875
7.1.1.317	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-	2025	0,23	1	4	22,973
7.1.1.318	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,253

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.319	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-	2025	0,23	1	15	21,792
7.1.1.320	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-6-	2025	0,23	1	15	22,632
7.1.1.321	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	7	22,699
7.1.1.322	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп. 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	1	28,522
7.1.1.323	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 281	2025	0,23	1	15	26,521
7.1.1.324	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/М-7	2025	0,23	1	6	29,224
7.1.1.325	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/П-	2025	0,23	1	4	26,769
7.1.1.326	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/П-	2025	0,23	1	4	26,260
7.1.1.327	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/П-	2025	0,23	1	4	27,551
7.1.1.328	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/П-	2025	0,23	1	4	27,388
7.1.1.329	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/П-	2025	0,23	1	4	29,688
7.1.1.330	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп. 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	4	26,257
7.1.1.331	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 опора 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	4	26,072
7.1.1.332	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп. 5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/П-	2025	0,23	1	4	28,797
7.1.1.333	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 опора 5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП	2025	0,23	1	4	28,556
7.1.1.334	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ Ф№1 ТП	2025	0,23	1	4	28,389
7.1.1.335	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп. 5 ВЛ 0,4 кВ Ф№1 ТП	2025	0,23	1	4	27,728
7.1.1.336	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 опора 5 ВЛ 0,4 кВ Ф№1	2025	0,23	1	4	26,433
7.1.1.337	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	10	24,472
7.1.1.338	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	10	23,317
7.1.1.339	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	9,55	23,268
7.1.1.340	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Мк-7	2025	0,23	1	15	26,748
7.1.1.341	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2025	0,23	1	15	28,154
7.1.1.342	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/Рс-2	2025	0,23	1	15	26,459
7.1.1.343	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	28,227
7.1.1.344	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	0,1	28,988
7.1.1.345	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	10	28,930
7.1.1.346	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Г-6-16	2025	0,23	1	5	24,509
7.1.1.347	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-	2025	0,23	1	5	23,203
7.1.1.348	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018	2025	0,23	1	0,5	23,054
7.1.1.349	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Све-16-10	2025	0,23	1	8	25,321
7.1.1.350	СЭ НАРТИС-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-5-9	2025	0,23	1	15	19,926
7.1.1.351	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 22-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-63-31	2025	0,23	1	5	26,088
7.1.1.352	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 20/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,087
7.1.1.353	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,604
7.1.1.354	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,003
7.1.1.355	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,219
7.1.1.356	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,236
7.1.1.357	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	5	22,985
7.1.1.358	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,428
7.1.1.359	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	22,149
7.1.1.360	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,316
7.1.1.361	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,107
7.1.1.362	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-	2025	0,23	1	15	22,265
7.1.1.363	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	22,091
7.1.1.364	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-	2025	0,23	1	15	22,155
7.1.1.365	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/13 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,23	1	15	22,310
7.1.1.366	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 11/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,112
7.1.1.367	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,328
7.1.1.368	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 40 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,23	1	15	22,408
7.1.1.369	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,234
7.1.1.370	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	6	22,128
7.1.1.371	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,064
7.1.1.372	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,562
7.1.1.373	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,274
7.1.1.374	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,458
7.1.1.375	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,306
7.1.1.376	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,23	1	15	21,937
7.1.1.377	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,23	1	15	22,506
7.1.1.378	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	7	22,187
7.1.1.379	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 17/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,613
7.1.1.380	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,187
7.1.1.381	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-	2025	0,23	1	15	22,124
7.1.1.382	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,045
7.1.1.383	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	15	22,566
7.1.1.384	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	4	22,144
7.1.1.385	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 21/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	5	22,162
7.1.1.386	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 18/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,098
7.1.1.387	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,396
7.1.1.388	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/Х-1	2025	0,23	1	3	20,148
7.1.1.389	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/В1-10	2025	0,23	1	5	20,487
7.1.1.390	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	10	21,003
7.1.1.391	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 270	2025	0,23	1	1	24,506
7.1.1.392	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	1	27,159
7.1.1.393	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	5	26,601
7.1.1.394	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 104	2025	0,23	1	15	25,989
7.1.1.395	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8/1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	25,340
7.1.1.396	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	27,332
7.1.1.397	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-24	2025	0,23	1	15	31,958
7.1.1.398	СЭ НАРТИС-И100 оп 32-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-38	2025	0,23	1	15	21,463
7.1.1.399	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,23	1	15	22,343
7.1.1.400	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-6-8	2025	0,23	1	10	20,849
7.1.1.401	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-1-7	2025	0,23	1	10	20,912
7.1.1.402	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 134	2025	0,23	1	10	20,912
7.1.1.403	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128	2025	0,23	1	10	21,027
7.1.1.404	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-	2025	0,23	1	15	21,343
7.1.1.405	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,190
7.1.1.406	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,478
7.1.1.407	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,242
7.1.1.408	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 11/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	21,695
7.1.1.409	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,376
7.1.1.410	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	6	21,656
7.1.1.411	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,473
7.1.1.412	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-	2025	0,23	1	15	21,356

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.413	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 16/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	21,287
7.1.1.414	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-	2025	0,23	1	15	21,438
7.1.1.415	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,436
7.1.1.416	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	10	21,613
7.1.1.417	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	21,346
7.1.1.418	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,420
7.1.1.419	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,531
7.1.1.420	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 22/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,246
7.1.1.421	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	21,556
7.1.1.422	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	21,300
7.1.1.423	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,278
7.1.1.424	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-	2025	0,23	1	15	21,648
7.1.1.425	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	15	21,617
7.1.1.426	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,307
7.1.1.427	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,23	1	15	24,996
7.1.1.428	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	25,786
7.1.1.429	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	7	26,478
7.1.1.430	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 076	2025	0,23	1	5	29,392
7.1.1.431	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 172	2025	0,23	1	1	22,877
7.1.1.432	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	1	23,324
7.1.1.433	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	1	23,265
7.1.1.434	СЭ Фобос 1 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 097	2025	0,23	1	1	17,799
7.1.1.435	СЭ Фобос 1 оп. 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 097	2025	0,23	1	1	17,818
7.1.1.436	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-6-	2025	0,23	1	15	28,685
7.1.1.437	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-1-	2025	0,23	1	1	20,518
7.1.1.438	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-1-	2025	0,23	1	1	20,592
7.1.1.439	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Нов-5-10	2025	0,23	1	10	22,551
7.1.1.440	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	10	20,615
7.1.1.441	БИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-17	2025	0,23	1	8	29,159
7.1.1.442	БИЗ 1ф СЭ СЕ207 R7 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-17	2025	0,23	1	4	29,159
7.1.1.443	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-4-17	2025	0,23	1	5	25,265
7.1.1.444	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 26-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2025	0,23	1	6	25,265
7.1.1.445	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 26-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-11	2025	0,23	1	6	25,265
7.1.1.446	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 25-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2025	0,23	1	5	25,265
7.1.1.447	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/В-1	2025	0,23	1	5	27,565
7.1.1.448	Щит учета СЭ СЕ208 S7 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-58	2025	0,23	1	5	27,565
7.1.1.449	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-	2025	0,23	1	15	21,966
7.1.1.450	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 22/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,944
7.1.1.451	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-	2025	0,23	1	15	21,810
7.1.1.452	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,810
7.1.1.453	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,852
7.1.1.454	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	5	21,862
7.1.1.455	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,890
7.1.1.456	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 22/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,918
7.1.1.457	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но	2025	0,23	1	15	21,921
7.1.1.458	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-	2025	0,23	1	15	22,102
7.1.1.459	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,545
7.1.1.460	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	21,971
7.1.1.461	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,23	1	10	21,925
7.1.1.462	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-	2025	0,23	1	15	21,966
7.1.1.463	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	15	22,248
7.1.1.464	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,981
7.1.1.465	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,23	1	15	21,934
7.1.1.466	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	15	21,935
7.1.1.467	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	21,980
7.1.1.468	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	10	21,938
7.1.1.469	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,108
7.1.1.470	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,369
7.1.1.471	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,914
7.1.1.472	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-	2025	0,23	1	15	22,260
7.1.1.473	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,23	1	10	22,005
7.1.1.474	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,908
7.1.1.475	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-	2025	0,23	1	15	22,438
7.1.1.476	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 16/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	10	22,258
7.1.1.477	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	5	21,885
7.1.1.478	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 19/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	10	22,522
7.1.1.479	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	15	21,917
7.1.1.480	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,004
7.1.1.481	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	23,914
7.1.1.482	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 24/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,060
7.1.1.483	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 37 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,875
7.1.1.484	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,23	1	15	21,911
7.1.1.485	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,308
7.1.1.486	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,338
7.1.1.487	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	15	21,846
7.1.1.488	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-	2025	0,23	1	15	22,833
7.1.1.489	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	22,191
7.1.1.490	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	22,379
7.1.1.491	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП	2025	0,23	1	15	22,004
7.1.1.492	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	15	23,285
7.1.1.493	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-	2025	0,23	1	4	27,211
7.1.1.494	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	3	24,536
7.1.1.495	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,23	1	15	25,170
7.1.1.496	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,23	1	15	25,019
7.1.1.497	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,23	1	15	25,019
7.1.1.498	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Х-6-	2025	0,23	1	15	28,119
7.1.1.499	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	15	20,889
7.1.1.500	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пущ-908-4	2025	0,23	1	5	21,351
7.1.1.501	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-24	2025	0,23	1	15	21,996
7.1.1.502	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СгК-5-25	2025	0,23	1	15	22,005
7.1.1.503	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-1	2025	0,23	1	15	21,113
7.1.1.504	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-44	2025	0,23	1	15	22,426
7.1.1.505	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	5	22,352
7.1.1.506	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-8	2025	0,23	1	15	21,206

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.507	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-37-8	2025	0,23	1	15	21,186
7.1.1.508	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2025	0,23	1	15	21,265
7.1.1.509	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2025	0,23	1	15	21,841
7.1.1.510	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	21,940
7.1.1.511	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-12	2025	0,23	1	15	21,561
7.1.1.512	СЭ НАРТИС-И100 оп 9/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2025	0,23	1	15	21,926
7.1.1.513	СЭ НАРТИС-И100 оп. 9/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2025	0,23	1	15	21,215
7.1.1.514	СЭ НАРТИС-И100 оп 21/21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-4-1	2025	0,23	1	15	21,989
7.1.1.515	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/10А ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-6	2025	0,23	1	15	19,703
7.1.1.516	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-16-11	2025	0,23	1	15	19,783
7.1.1.517	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	15	21,691
7.1.1.518	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	21,858
7.1.1.519	СЭ НАРТИС-И100 оп 8/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-3	2025	0,23	1	15	23,347
7.1.1.520	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-32	2025	0,23	1	6	22,038
7.1.1.521	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	15	23,865
7.1.1.522	СЭ НАРТИС-И100 оп 16/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-1	2025	0,23	1	15	21,680
7.1.1.523	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-5-5	2025	0,23	1	15	23,204
7.1.1.524	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	21,705
7.1.1.525	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-1	2025	0,23	1	10	23,664
7.1.1.526	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	6	24,552
7.1.1.527	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-51	2025	0,23	1	15	23,299
7.1.1.528	СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	23,365
7.1.1.529	СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-2	2025	0,23	1	15	23,340
7.1.1.530	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-32	2025	0,23	1	15	21,898
7.1.1.531	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-13	2025	0,23	1	15	23,158
7.1.1.532	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-10	2025	0,23	1	5	21,710
7.1.1.533	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-4	2025	0,23	1	15	21,922
7.1.1.534	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-1	2025	0,23	1	15	23,035
7.1.1.535	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-32	2025	0,23	1	15	23,247
7.1.1.536	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-17	2025	0,23	1	15	22,595
7.1.1.537	СЭ НАРТИС-И100 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	23,376
7.1.1.538	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	23,577
7.1.1.539	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	22,421
7.1.1.540	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-52	2025	0,23	1	15	23,072
7.1.1.541	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-4	2025	0,23	1	15	22,409
7.1.1.542	СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-36	2025	0,23	1	15	23,666
7.1.1.543	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-41	2025	0,23	1	10	23,091
7.1.1.544	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2025	0,23	1	15	23,404
7.1.1.545	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-1-1	2025	0,23	1	15	23,379
7.1.1.546	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2025	0,23	1	15	23,609
7.1.1.547	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-25	2025	0,23	1	15	23,677
7.1.1.548	СЭ НАРТИС-И100 оп 21/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2025	0,23	1	15	23,258
7.1.1.549	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-37	2025	0,23	1	15	23,675
7.1.1.550	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-44	2025	0,23	1	10	23,438
7.1.1.551	СЭ НАРТИС-И100 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2025	0,23	1	15	21,430
7.1.1.552	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	15	23,579
7.1.1.553	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-2-1	2025	0,23	1	15	23,759
7.1.1.554	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-4-4	2025	0,23	1	15	24,019
7.1.1.555	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,23	1	15	23,606
7.1.1.556	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 5/Я-	2025	0,23	1	5	26,951
7.1.1.557	СЭ Нартис-И100 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пинц-922-3	2025	0,23	1	-	23,502
7.1.1.558	СЭ Нартис-И100 оп 24/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-7-9	2025	0,23	1	-	23,317
7.1.1.559	СЭ Нартис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-4	2025	0,23	1	-	22,441
7.1.1.560	СЭ Нартис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-9	2025	0,23	1	-	22,423
7.1.1.561	СЭ Нартис-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-6-35	2025	0,23	1	-	22,251
7.1.1.562	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-15	2025	0,23	1	-	22,942
7.1.1.563	СЭ Нартис-И100 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-6	2025	0,23	1	-	22,774
7.1.1.564	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-44	2025	0,23	1	-	22,990
7.1.1.565	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-6	2025	0,23	1	-	22,380
7.1.1.566	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-10	2025	0,23	1	-	23,321
7.1.1.567	СЭ Нартис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-6	2025	0,23	1	-	22,851
7.1.1.568	СЭ Нартис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-4	2025	0,23	1	-	22,909
7.1.1.569	СЭ Нартис-И100 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-1	2025	0,23	1	-	22,890
7.1.1.570	СЭ Нартис-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-24	2025	0,23	1	-	22,977
7.1.1.571	СЭ Нартис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинц-922-35	2025	0,23	1	-	23,142
7.1.1.572	СЭ Нартис-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-1	2025	0,23	1	-	21,922
7.1.1.573	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 100	2025	0,23	1	-	24,229
7.1.1.574	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158	2025	0,23	1	-	23,198
7.1.1.575	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-5-3	2025	0,23	1	-	21,993
7.1.1.576	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025	2025	0,23	1	-	22,836
7.1.1.577	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 011	2025	0,23	1	-	22,822
7.1.1.578	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Све-9-3	2025	0,23	1	-	22,782
7.1.1.579	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП НП-3-5	2025	0,23	1	-	22,625
7.1.1.580	СЭ Нартис-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-3-2	2025	0,23	1	-	22,248
7.1.1.581	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-3-11	2025	0,23	1	-	22,357
7.1.1.582	СЭ Нартис-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Г-7-1	2025	0,23	1	-	23,867
7.1.1.583	СЭ Нартис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-6-3	2025	0,23	1	-	22,598
7.1.1.584	СЭ Нартис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-5-27	2025	0,23	1	-	22,594
7.1.1.585	СЭ Нартис-И100 оп 36 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/А-5	2025	0,23	1	-	24,581
7.1.1.586	СЭ Нартис-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/А-5	2025	0,23	1	-	25,537
7.1.1.587	СЭ Нартис-И100 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/Л-17	2025	0,23	1	-	22,029
7.1.1.588	СЭ Нартис-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/А-5	2025	0,23	1	-	24,405
7.1.1.589	СЭ Нартис-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7/Н-2	2025	0,23	1	-	24,389
7.1.1.590	СЭ Нартис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пу-5-5	2025	0,23	1	-	22,274
7.1.1.591	СЭ Нартис-И100 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-12	2025	0,23	1	-	22,301
7.1.1.592	СЭ Нартис-И100 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-12	2025	0,23	1	-	22,223
7.1.1.593	СЭ Нартис-И100 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-7	2025	0,23	1	-	22,211
7.1.1.594	СЭ Нартис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-17-1	2025	0,23	1	-	22,376
7.1.1.595	СЭ Нартис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-8	2025	0,23	1	-	22,382
7.1.1.596	СЭ Нартис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-5	2025	0,23	1	-	22,497
7.1.1.597	СЭ Нартис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-3-7	2025	0,23	1	-	22,614
7.1.1.598	СЭ Нартис-И100 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-4-2	2025	0,23	1	-	22,339
7.1.1.599	СЭ Нартис-И100 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП А-21-4	2025	0,23	1	-	22,604
7.1.1.600	СЭ Нартис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-13	2025	0,23	1	-	22,451

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.601	СЭ Нартис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-20-11	2025	0,23	1	-	22,647
7.1.1.602	СЭ Нартис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Но-7-5	2025	0,23	1	-	22,120
7.1.1.603	СЭ Нартис-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-2-3П	2025	0,23	1	-	22,179
7.1.1.604	СЭ Нартис-И100 оп 8/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-6	2025	0,23	1	-	22,114
7.1.1.605	СЭ Нартис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-544-3	2025	0,23	1	-	22,268
7.1.1.606	СЭ Нартис-И100 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-2	2025	0,23	1	-	22,545
7.1.1.607	СЭ Нартис-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-1	2025	0,23	1	-	22,983
7.1.1.608	СЭ Нартис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-5-1	2025	0,23	1	-	22,687
7.1.1.609	СЭ Нартис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-19	2025	0,23	1	-	22,250
7.1.1.610	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2025	0,23	1	-	25,422
7.1.1.611	СЭ НАРТИС-И100 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2025	0,23	1	-	24,312
7.1.1.612	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2025	0,23	1	-	24,312
7.1.1.613	СЭ НАРТИС-И100 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2025	0,23	1	-	24,312
7.1.1.614	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2025	0,23	1	-	24,312
7.1.1.615	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 449	2025	0,23	1	-	24,953
7.1.1.616	СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1а/В1-20	2025	0,23	1	-	20,261
7.1.1.617	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 16/Кр3-22	2025	0,23	1	-	22,381
7.1.1.618	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/В1-13	2025	0,23	1	-	20,187
7.1.1.619	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/РБ-11	2025	0,23	1	-	20,168
7.1.1.620	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/РБ-11	2025	0,23	1	-	20,349
7.1.1.621	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/РБ-11	2025	0,23	1	-	20,349
7.1.1.622	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/РБ-11	2025	0,23	1	-	21,407
7.1.1.623	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/РБ-11	2025	0,23	1	-	20,349
7.1.1.624	СЭ Нартис-И100 оп 3/1-23а ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 2/Реч-7	2025	0,23	1	-	27,769
7.1.1.625	СЭ Нартис-И100 оп 3/1-14а ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 2/Реч-7	2025	0,23	1	-	29,606
7.1.1.626	СЭ Нартис-И100 оп 3/1-15а ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 2/Реч-7	2025	0,23	1	-	29,605
7.1.1.627	СЭ Нартис-И100 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 045/Реч-08	2025	0,23	1	-	29,700
7.1.1.628	СЭ НАРТИС-И100 оп 4-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 023	2025	0,23	1	-	22,324
7.1.1.629	СЭ Нартис-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП К-1-10	2025	0,23	1	-	23,116
7.1.1.630	СЭ Нартис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-25	2025	0,23	1	-	22,877
7.1.1.631	СЭ Нартис-И100 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-2	2025	0,23	1	-	23,029
7.1.1.632	СЭ Нартис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-9	2025	0,23	1	-	23,218
7.1.1.633	СЭ Нартис-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-28	2025	0,23	1	-	22,854
7.1.1.634	СЭ Нартис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Мез-6	2025	0,23	1	-	27,350
7.1.1.635	СЭ Нартис-И100 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/Ник-5	2025	0,23	1	-	30,684
7.1.1.636	СЭ Нартис-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/Сер-10	2025	0,23	1	-	28,628
7.1.1.637	СЭ НАРТИС-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-8-6	2025	0,23	1	-	24,247
7.1.1.638	СЭ НАРТИС-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 047	2025	0,23	1	-	23,977
7.1.1.639	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 1 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-3	2025	0,23	1	-	18,611
7.1.1.640	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 1 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-7-18	2025	0,23	1	-	18,832
7.1.1.641	СЭ НАРТИС-И100 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 059	2025	0,23	1	-	24,394
7.1.1.642	СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 110	2025	0,23	1	-	29,615
7.1.1.643	СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110	2025	0,23	1	-	29,338
7.1.1.644	СЭ Нартис-И100 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №217	2025	0,23	1	-	26,681
7.1.1.645	СЭ Нартис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №235	2025	0,23	1	-	26,992
7.1.1.646	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 1 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №170	2025	0,23	1	-	20,943
7.1.1.647	СЭ Нартис-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/Я-2	2025	0,23	1	-	26,481
7.1.1.648	СЭ Нартис-И100 оп 10/16 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-4-4	2025	0,23	1	-	21,859
7.1.1.649	СЭ Нартис-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2025	0,23	1	-	23,259
7.1.1.650	СЭ Нартис-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-4	2025	0,23	1	-	23,740
7.1.1.651	СЭ Нартис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-2-2	2025	0,23	1	-	23,549
7.1.1.652	СЭ Нартис-И100 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-5-2	2025	0,23	1	-	23,109
7.1.1.653	СЭ Нартис-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-3	2025	0,23	1	-	23,439
7.1.1.654	СЭ НАРТИС-И100 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102	2025	0,23	1	-	31,768
7.1.1.655	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102	2025	0,23	1	-	33,601
7.1.1.656	СЭ НАРТИС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102	2025	0,23	1	-	32,330
7.1.1.657	СЭ НАРТИС-И100 оп. 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102	2025	0,23	1	-	33,780
7.1.1.658	СЭ НАРТИС-И100 оп 15/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 102	2025	0,23	1	-	34,672
7.1.1.659	СЭ НАРТИС-И100 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 102	2025	0,23	1	-	41,850
7.1.1.660	СЭ Нартис-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 11/Рос-1	2025	0,23	1	-	36,081
7.1.1.661	СЭ Нартис-И100 оп 2/2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2025	0,23	1	-	38,944
7.1.1.662	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022	2025	0,23	1	-	24,689
7.1.1.663	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 069	2025	0,23	1	-	26,452
7.1.1.664	СЭ Нартис-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №267	2025	0,23	1	-	40,024
7.1.1.665	СЭ Нартис-И100 оп 2-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-6-1	2025	0,23	1	-	24,247
7.1.1.666	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 196	2025	0,23	1	-	31,242
7.1.1.667	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 328	2025	0,23	1	-	32,007
7.1.1.668	СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 192	2025	0,23	1	-	29,472
7.1.1.669	СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 14	2025	0,23	1	-	29,936
7.1.1.670	СЭ Нартис-И100 оп 6-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/К-15	2025	0,23	1	-	32,514
7.1.1.671	СЭ Нартис-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ш-7-2	2025	0,23	1	-	22,023
7.1.1.672	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-51	2025	0,23	1	-	22,261
7.1.1.673	СЭ Нартис-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-51	2025	0,23	1	-	22,224
7.1.1.674	СЭ Нартис-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-3-2	2025	0,23	1	-	22,469
7.1.1.675	СЭ Нартис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-16	2025	0,23	1	-	22,415
7.1.1.676	СЭ Нартис-И100 оп 12/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-6	2025	0,23	1	-	21,933
7.1.1.677	СЭ Нартис-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-25	2025	0,23	1	-	22,528
7.1.1.678	СЭ Нартис-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-9	2025	0,23	1	-	21,978
7.1.1.679	СЭ Нартис-И100 оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-18	2025	0,23	1	-	22,322
7.1.1.680	СЭ Нартис-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-1	2025	0,23	1	-	21,637
7.1.1.681	СЭ Нартис-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-20	2025	0,23	1	-	21,985
7.1.1.682	СЭ Нартис-И100 оп 17/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2025	0,23	1	-	22,540
7.1.1.683	СЭ Нартис-И100 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-29	2025	0,23	1	-	22,588
7.1.1.684	СЭ Нартис-И100 оп 16/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-22	2025	0,23	1	-	22,607
7.1.1.685	СЭ Нартис-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-18-22	2025	0,23	1	-	22,880
7.1.1.686	СЭ Нартис-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-3	2025	0,23	1	-	22,386
7.1.1.687	СЭ Нартис-И100 оп 15/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пищ-922-1	2025	0,23	1	-	22,341
7.1.1.688	СЭ Нартис-И100 оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-12	2025	0,23	1	-	22,543
7.1.1.689	СЭ Нартис-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-12	2025	0,23	1	-	22,371
7.1.1.690	СЭ Нартис-И100 оп 2/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-5-5	2025	0,23	1	-	22,791
7.1.1.691	СЭ Нартис-И100 оп 16/32 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-10	2025	0,23	1	-	22,421
7.1.1.692	СЭ Нартис-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-14	2025	0,23	1	-	22,461
7.1.1.693	СЭ Нартис-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-5	2025	0,23	1	-	22,735
7.1.1.694	СЭ Нартис-И100 оп 11/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2025	0,23	1	-	22,406

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.695	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-6-2	2025	0,23	1	-	24,986
7.1.1.696	СЭ НАРТИС-И100 оп 13-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-3-1	2025	0,23	1	-	23,704
7.1.1.697	СЭ НартиС-И100 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-5-6	2025	0,23	1	-	28,874
7.1.1.698	СЭ НартиС-И100 оп 15-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-15-7	2025	0,23	1	-	23,999
7.1.1.699	СЭ НартиС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-2	2025	0,23	1	-	21,987
7.1.1.700	СЭ НартиС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-1-12	2025	0,23	1	-	21,992
7.1.1.701	СЭ НартиС-И100 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-51	2025	0,23	1	-	21,993
7.1.1.702	СЭ НартиС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-39	2025	0,23	1	-	22,259
7.1.1.703	СЭ НартиС-И100 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП За-9-24	2025	0,23	1	-	22,164
7.1.1.704	СЭ НартиС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-20-15	2025	0,23	1	-	22,315
7.1.1.705	СЭ НартиС-И100 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-10	2025	0,23	1	-	22,279
7.1.1.706	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 435	2025	0,23	1	-	33,869
7.1.1.707	СЭ НартиС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-1-3	2025	0,23	1	-	23,475
7.1.1.708	СЭ НартиС-И100 оп. 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-1-3	2025	0,23	1	-	22,642
7.1.1.709	СЭ НартиС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-7	2025	0,23	1	-	19,056
7.1.1.710	СЭ НартиС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-4-5	2025	0,23	1	-	19,183
7.1.1.711	СЭ НартиС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-61	2025	0,23	1	-	19,303
7.1.1.712	СЭ НартиС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП За-4-11	2025	0,23	1	-	19,728
7.1.1.713	СЭ НартиС-И100 оп 10/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-15	2025	0,23	1	-	19,236
7.1.1.714	СЭ НартиС-И100 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-15	2025	0,23	1	-	19,281
7.1.1.715	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	37,888
7.1.1.716	СЭ Меркурий-201 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 5/Ник-15	2025	0,23	1	-	9,389
7.1.1.717	СЭ НартиС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №281	2025	0,23	1	-	35,036
7.1.1.718	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 323	2025	0,23	1	-	66,217
7.1.1.719	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	38,159
7.1.1.720	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 424	2025	0,23	1	-	41,847
7.1.1.721	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 381	2025	0,23	1	-	35,003
7.1.1.722	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	48,432
7.1.1.723	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 368	2025	0,23	1	-	53,581
7.1.1.724	СЭ НАРТИС-И100 оп 6/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2025	0,23	1	-	22,208
7.1.1.725	СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-7-2	2025	0,23	1	-	22,363
7.1.1.726	СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП За-4-7	2025	0,23	1	-	22,252
7.1.1.727	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2025	0,23	1	-	22,559
7.1.1.728	СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-25	2025	0,23	1	-	22,295
7.1.1.729	СЭ НАРТИС-И100 оп. 12/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП За-4-4	2025	0,23	1	-	22,236
7.1.1.730	СЭ НАРТИС-И100 оп 12/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП За-4-4	2025	0,23	1	-	22,051
7.1.1.731	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 434	2025	0,23	1	-	26,221
7.1.1.732	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 355	2025	0,23	1	-	26,523
7.1.1.733	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	26,407
7.1.1.734	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 130	2025	0,23	1	-	28,365
7.1.1.735	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	25,937
7.1.1.736	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 414	2025	0,23	1	-	27,036
7.1.1.737	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	26,261
7.1.1.738	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	27,933
7.1.1.739	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	27,811
7.1.1.740	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	27,731
7.1.1.741	СЭ НАРТИС-И100 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 25/П-5	2025	0,23	1	-	26,842
7.1.1.742	СЭ НАРТИС-И100 оп 14-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/Д-10	2025	0,23	1	-	27,746
7.1.1.743	СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/Д-10	2025	0,23	1	-	27,686
7.1.1.744	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-2а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	27,320
7.1.1.745	СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/Мк-7	2025	0,23	1	-	29,370
7.1.1.746	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	30,372
7.1.1.747	СЭ Меркурий-201 оп 1/2-5а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/ВЛ-4	2025	0,23	1	-	8,059
7.1.1.748	СЭ НАРТИС-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-18-7	2025	0,23	1	-	26,654
7.1.1.749	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 045	2025	0,23	1	-	25,124
7.1.1.750	СЭ НАРТИС-И100 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-2-4	2025	0,23	1	-	26,209
7.1.1.751	СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 045	2025	0,23	1	-	25,202
7.1.1.752	СЭ НАРТИС-И100 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Нов-1-2	2025	0,23	1	-	24,118
7.1.1.753	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Све-6-2	2025	0,23	1	-	23,873
7.1.1.754	СЭ НАРТИС-И100 оп 1/14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Све-6-6	2025	0,23	1	-	24,284
7.1.1.755	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	-	24,003
7.1.1.756	СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/РБ-11	2025	0,23	1	-	20,406
7.1.1.757	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	27,718
7.1.1.758	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	22,534
7.1.1.759	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	22,962
7.1.1.760	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	22,280
7.1.1.761	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 32 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,403
7.1.1.762	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 439	2025	0,23	1	-	26,859
7.1.1.763	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 436	2025	0,23	1	-	25,244
7.1.1.764	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 436	2025	0,23	1	-	26,295
7.1.1.765	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 436	2025	0,23	1	-	25,131
7.1.1.766	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	24,048
7.1.1.767	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	-	23,671
7.1.1.768	СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 355	2025	0,23	1	-	23,862
7.1.1.769	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	24,281
7.1.1.770	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	27,582
7.1.1.771	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП С-	2025	0,23	1	-	21,421
7.1.1.772	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-4-	2025	0,23	1	-	24,268
7.1.1.773	СЭ НАРТИС-И100 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-7-11	2025	0,23	1	-	23,810
7.1.1.774	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	26,822
7.1.1.775	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	27,850
7.1.1.776	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 4/Д-1	2025	0,23	1	-	28,133
7.1.1.777	СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4/Д-1	2025	0,23	1	-	27,592
7.1.1.778	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 отп 1 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2	2025	0,23	1	-	28,759
7.1.1.779	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	27,486
7.1.1.780	СЭ НАРТИС-И100 оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Све-16-8	2025	0,23	1	-	22,641
7.1.1.781	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	-	21,291
7.1.1.782	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	21,068
7.1.1.783	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,23	1	-	20,961
7.1.1.784	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,23	1	-	18,961
7.1.1.785	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	21,196
7.1.1.786	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	21,148
7.1.1.787	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-	2025	0,23	1	-	21,106
7.1.1.788	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	-	21,096

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.789	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-	2025	0,23	1	-	21,456
7.1.1.790	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	21,187
7.1.1.791	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 11/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	21,119
7.1.1.792	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-	2025	0,23	1	-	21,052
7.1.1.793	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	21,371
7.1.1.794	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,23	1	-	21,303
7.1.1.795	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	-	21,479
7.1.1.796	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	29,492
7.1.1.797	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	30,022
7.1.1.798	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	-	32,191
7.1.1.799	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	23,847
7.1.1.800	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	28,721
7.1.1.801	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	22,134
7.1.1.802	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	20,480
7.1.1.803	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	-	20,479
7.1.1.804	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,478
7.1.1.805	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	23,931
7.1.1.806	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	-	21,269
7.1.1.807	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,347
7.1.1.808	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	27,196
7.1.1.809	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	21,500
7.1.1.810	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	22,546
7.1.1.811	СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Све-1-9	2025	0,23	1	-	22,345
7.1.1.812	СЭ НАРТИС-И100 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Све-1-11	2025	0,23	1	-	22,337
7.1.1.813	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	20,554
7.1.1.814	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 56 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	20,554
7.1.1.815	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп. 56 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	20,560
7.1.1.816	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 43 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	21,073
7.1.1.817	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 46 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	21,023
7.1.1.818	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 39 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	20,439
7.1.1.819	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,488
7.1.1.820	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,23	1	-	20,488
7.1.1.821	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,439
7.1.1.822	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,439
7.1.1.823	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	20,121
7.1.1.824	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,439
7.1.1.825	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,416
7.1.1.826	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,23	1	-	21,036
7.1.1.827	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,23	1	-	21,212
7.1.1.828	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-	2025	0,23	1	-	21,459
7.1.1.829	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	21,163
7.1.1.830	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,23	1	-	21,597
7.1.1.831	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	-	21,123
7.1.1.832	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-	2025	0,23	1	-	21,232
7.1.1.833	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп. 9/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,23	1	-	21,538
7.1.1.834	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,23	1	-	21,478
7.1.1.835	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-	2025	0,23	1	-	21,399
7.1.1.836	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	-	21,419
7.1.1.837	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу	2025	0,23	1	-	21,133
7.1.1.838	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 ТП Ю-12-3	2025	0,23	1	-	22,031
7.1.1.839	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,23	1	-	21,066
7.1.1.840	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,23	1	-	21,075
7.1.1.841	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 126	2025	0,23	1	-	21,221
7.1.1.842	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	29,520
7.1.1.843	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	28,532
7.1.1.844	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 119	2025	0,23	1	-	27,600
7.1.1.845	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-5 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП	2025	0,23	1	-	32,106
7.1.1.846	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп. 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	29,557
7.1.1.847	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	29,132
7.1.1.848	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 348	2025	0,23	1	-	28,813
7.1.1.849	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 148	2025	0,23	1	-	30,328
7.1.1.850	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	28,867
7.1.1.851	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	29,853
7.1.1.852	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	32,456
7.1.1.853	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	20,714
7.1.1.854	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 5-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	20,375
7.1.1.855	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	25,732
7.1.1.856	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	25,588
7.1.1.857	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,147
7.1.1.858	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	-	24,565
7.1.1.859	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	20,136
7.1.1.860	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-	2025	0,23	1	-	20,383
7.1.1.861	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 8-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-	2025	0,23	1	-	20,348
7.1.1.862	СЭ НАРТИС-И100 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Све-1-11	2025	0,23	1	-	22,500
7.1.1.863	СЭ НАРТИС-И100 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Све-1-9	2025	0,23	1	-	22,512
7.1.1.864	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 023	2025	0,23	1	-	21,519
7.1.1.865	СЭ НАРТИС-И100 оп 3-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №208	2025	0,23	1	-	24,568
7.1.1.866	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	-	20,692
7.1.1.867	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	-	20,575
7.1.1.868	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	25,053
7.1.1.869	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 30а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	24,446
7.1.1.870	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-6а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	23,925
7.1.1.871	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	25,426
7.1.1.872	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	25,347
7.1.1.873	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 2-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	24,400
7.1.1.874	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	24,242
7.1.1.875	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	25,428
7.1.1.876	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,23	1	-	24,664
7.1.1.877	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 4а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,23	1	-	24,113
7.1.1.878	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И100 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,23	1	-	20,195
7.2.1	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения					
7.2.1.1	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 3в-4-6	2025	0,4	1	15	42,117

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.2	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП	2025	0,4	1	30	42,044
7.2.1.3	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 21-25 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-4-	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.4	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 30-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	10	42,044
7.2.1.5	Щит учета СЭ ST402D оп 10-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-16	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.6	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 8-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-1-21	2025	0,4	1	10	42,044
7.2.1.7	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-37-14	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.8	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 3-9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	44,862
7.2.1.9	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 21-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-37-	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.10	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ж-544-1	2025	0,4	1	5	44,862
7.2.1.11	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 2-5 ВЛ 0,4 кВ ТП Х-16-1П	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.12	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 8-26 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.13	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 21-21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-4-	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.14	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-63-31	2025	0,4	1	10	44,862
7.2.1.15	Щит учета СЭ ST402D оп 2-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.16	Щит учета СЭ ST402D оп 5-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.17	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 5-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-16	2025	0,4	1	13,2	42,044
7.2.1.18	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 5-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-2-6	2025	0,4	1	18	42,044
7.2.1.19	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 4-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-2-1	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.20	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	1	5	44,007
7.2.1.21	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-1-21	2025	0,4	1	10	42,044
7.2.1.22	Щит учета СЭ ST402D оп 9-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-1-5	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.23	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	1	5	44,007
7.2.1.24	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 32-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	5	44,862
7.2.1.25	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 21-11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.26	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	1	6	44,788
7.2.1.27	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-46	2025	0,4	1	5	44,788
7.2.1.28	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 30-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	44,862
7.2.1.29	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 11-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-7	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.30	СЭ НАРТИС-И300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2025	0,4	1	15	32,374
7.2.1.31	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-1-7	2025	0,4	1	15	32,250
7.2.1.32	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-8	2025	0,4	1	15	32,653
7.2.1.33	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-9	2025	0,4	1	15	32,415
7.2.1.34	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-2-7	2025	0,4	1	15	32,767
7.2.1.35	СЭ НАРТИС-И300 оп 11/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-20	2025	0,4	1	15	32,451
7.2.1.36	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2025	0,4	1	15	33,155
7.2.1.37	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-704-12	2025	0,4	1	15	32,431
7.2.1.38	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-9	2025	0,4	1	15	32,652
7.2.1.39	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	1	15	32,554
7.2.1.40	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2025	0,4	1	15	32,482
7.2.1.41	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Стальной Конь	2025	0,4	1	15	32,250
7.2.1.42	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2025	0,4	1	15	32,418
7.2.1.43	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-1-3	2025	0,4	1	15	32,644
7.2.1.44	СЭ НАРТИС-И300 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-6-1	2025	0,4	1	10	32,600
7.2.1.45	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-704-3	2025	0,4	1	15	33,045
7.2.1.46	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-50	2025	0,4	1	15	32,539
7.2.1.47	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	32,656
7.2.1.48	СЭ НАРТИС-И300 оп 23/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-4-18	2025	0,4	1	15	33,159
7.2.1.49	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-13	2025	0,4	1	15	32,290
7.2.1.50	СЭ НАРТИС-И300 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-16	2025	0,4	1	15	32,337
7.2.1.51	СЭ НАРТИС-И300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-16	2025	0,4	1	15	32,360
7.2.1.52	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-20	2025	0,4	1	30	32,528
7.2.1.53	СЭ НАРТИС-И300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-20	2025	0,4	1	15	32,521
7.2.1.54	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-44	2025	0,4	1	15	33,245
7.2.1.55	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП СтК-5-24	2025	0,4	1	15	32,375
7.2.1.56	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-25	2025	0,4	1	15	32,633
7.2.1.57	СЭ НАРТИС-И300 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-63-4	2025	0,4	1	15	33,219
7.2.1.58	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-1-3	2025	0,4	1	15	33,145
7.2.1.59	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-9	2025	0,4	1	15	32,296
7.2.1.60	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-1	2025	0,4	1	15	32,468
7.2.1.61	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-23	2025	0,4	1	15	32,513
7.2.1.62	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-3-24	2025	0,4	1	15	32,322
7.2.1.63	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-9	2025	0,4	1	15	32,462
7.2.1.64	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-61-30	2025	0,4	1	15	32,397
7.2.1.65	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинч-922-1	2025	0,4	1	15	32,502
7.2.1.66	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинч-922-1	2025	0,4	1	15	32,438
7.2.1.67	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-2	2025	0,4	1	15	32,190
7.2.1.68	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-2-10	2025	0,4	1	15	32,620
7.2.1.69	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2025	0,4	1	15	32,559
7.2.1.70	СЭ НАРТИС-И300 оп. 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2025	0,4	1	15	32,807
7.2.1.71	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-41	2025	0,4	1	15	32,622
7.2.1.72	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	33,163
7.2.1.73	СЭ НАРТИС-И300 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-5-25	2025	0,4	1	15	32,317
7.2.1.74	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-19	2025	0,4	1	60	32,535
7.2.1.75	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-3	2025	0,4	1	15	32,518
7.2.1.76	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2025	0,4	1	15	35,255
7.2.1.77	СЭ НАРТИС-И300 оп 35 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-19	2025	0,4	1	15	34,324
7.2.1.78	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Л-3-8	2025	0,4	1	13,2	35,339
7.2.1.79	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2025	0,4	1	15	34,954
7.2.1.80	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-35	2025	0,4	1	15	34,237
7.2.1.81	СЭ Нартис-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №115	2025	0,4	1	15	30,869
7.2.1.82	СЭ Нартис-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299	2025	0,4	1	15	31,428
7.2.1.83	СЭ Нартис-И300 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118	2025	0,4	1	15	36,844
7.2.1.84	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 102	2025	0,4	1	15	35,262
7.2.1.85	СЭ СЕ308 С36 оп 11/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-45	2025	0,4	1	15	35,915
7.2.1.86	СЭ СЕ308 С36 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-2-3	2025	0,4	1	15	35,866
7.2.1.87	СЭ СЕ308 С36 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-51	2025	0,4	1	5	35,866
7.2.1.88	СЭ СЕ308 С36 оп 12-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-40	2025	0,4	1	15	35,866
7.2.1.89	СЭ СЕ308 С36 оп 19/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2025	0,4	1	5	33,941
7.2.1.90	СЭ СЕ308 С36 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-20-29	2025	0,4	1	7,5	35,915
7.2.1.91	СЭ СЕ308 С36 оп 31 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2025	0,4	1	15	35,866
7.2.1.92	СЭ СЕ308 С36 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 3в-3-3	2025	0,4	1	15	35,866
7.2.1.93	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-35	2025	0,4	1	15	44,542
7.2.1.94	Щит учета СЭ ST402D оп 8-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-13	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.95	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-1-21	2025	0,4	1	10	45,570

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.96	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 1-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-7-14	2025	0,4	1	5	44,614
7.2.1.97	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 15-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-2-7	2025	0,4	1	5	44,614
7.2.1.98	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-27	2025	0,4	1	15	44,542
7.2.1.99	Щит учета СЭ ST402D оп 21-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Стр-5-6	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.100	Щит учета СЭ ST402D оп 2-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-18	2025	0,4	1	5	44,788
7.2.1.101	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 018	2025	0,4	1	5	44,542
7.2.1.102	Щит учета СЭ ST402D оп 2-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-6	2025	0,4	1	5	44,788
7.2.1.103	Щит учета СЭ ST402D оп 2-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-65-7	2025	0,4	1	15	44,788
7.2.1.104	СЭ СЕ308 C36 оп 16/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-2-12	2025	0,4	1	15	42,155
7.2.1.105	СЭ СЕ308 C36 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 15/Д-18	2025	0,4	1	15	42,155
7.2.1.106	СЭ СЕ308 C36 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-20	2025	0,4	1	5	42,155
7.2.1.107	СЭ СЕ308 C36 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/М-7	2025	0,4	1	15	42,155
7.2.1.108	СЭ СЕ308 C36 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-32	2025	0,4	1	5	42,155
7.2.1.109	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-4	2025	0,4	1	15	33,232
7.2.1.110	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	33,109
7.2.1.111	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2025	0,4	1	15	33,177
7.2.1.112	СЭ НАРТИС-И300 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2025	0,4	1	15	33,139
7.2.1.113	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	33,024
7.2.1.114	СЭ НАРТИС-И300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2025	0,4	1	15	33,832
7.2.1.115	СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Бк-3-2	2025	0,4	1	15	33,342
7.2.1.116	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2025	0,4	1	15	33,127
7.2.1.117	СЭ НАРТИС-И300 оп 9/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-9	2025	0,4	1	15	33,116
7.2.1.118	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-9	2025	0,4	1	15	33,224
7.2.1.119	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2025	0,4	1	15	33,074
7.2.1.120	СЭ НАРТИС-И300 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2025	0,4	1	15	33,089
7.2.1.121	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинч-908-1	2025	0,4	1	15	33,169
7.2.1.122	СЭ НАРТИС-И300 оп 7/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-2	2025	0,4	1	15	33,760
7.2.1.123	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-9	2025	0,4	1	10	33,748
7.2.1.124	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-18	2025	0,4	1	3	33,204
7.2.1.125	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-6	2025	0,4	1	15	33,136
7.2.1.126	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-10-35	2025	0,4	1	15	33,140
7.2.1.127	СЭ НАРТИС-И300 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-11	2025	0,4	1	15	33,122
7.2.1.128	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-3-13	2025	0,4	1	15	32,972
7.2.1.129	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-4-9	2025	0,4	1	15	33,174
7.2.1.130	СЭ НАРТИС-И300 оп 27/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	33,464
7.2.1.131	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-22-30	2025	0,4	1	15	34,088
7.2.1.132	СЭ НАРТИС-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-7-27	2025	0,4	1	15	33,076
7.2.1.133	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-63-1	2025	0,4	1	10	33,387
7.2.1.134	СЭ НАРТИС-И300 оп 15/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП А-21-4	2025	0,4	1	15	33,610
7.2.1.135	СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-65-13	2025	0,4	1	10	32,989
7.2.1.136	СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-10	2025	0,4	1	15	33,640
7.2.1.137	СЭ НАРТИС-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2025	0,4	1	15	33,255
7.2.1.138	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2025	0,4	1	15	33,179
7.2.1.139	СЭ НАРТИС-И300 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пинч-922-8	2025	0,4	1	15	33,115
7.2.1.140	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-3	2025	0,4	1	15	33,179
7.2.1.141	СЭ НАРТИС-И300 оп 21/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-4	2025	0,4	1	5	33,092
7.2.1.142	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-7-49	2025	0,4	1	15	34,339
7.2.1.143	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-8	2025	0,4	1	15	33,559
7.2.1.144	СЭ СЕ308 C36 оп 1/22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-4-10	2025	0,4	1	15	37,806
7.2.1.145	СЭ СЕ308 C36 оп 1-22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-43	2025	0,4	1	5	37,806
7.2.1.146	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 17/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2025	0,4	1	15	44,149
7.2.1.147	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-5-2	2025	0,4	1	15	44,149
7.2.1.148	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2025	0,4	1	15	44,149
7.2.1.149	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-15	2025	0,4	1	15	33,806
7.2.1.150	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-4-9	2025	0,4	1	15	33,819
7.2.1.151	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-4	2025	0,4	1	15	33,701
7.2.1.152	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-20	2025	0,4	1	15	33,548
7.2.1.153	СЭ НАРТИС-И300 оп 11/4 ТП ЮВ-780-9	2025	0,4	1	15	37,635
7.2.1.154	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-9-5	2025	0,4	1	15	33,314
7.2.1.155	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-6	2025	0,4	1	15	35,036
7.2.1.156	СЭ НАРТИС-И300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-2-16	2025	0,4	1	15	33,836
7.2.1.157	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	33,561
7.2.1.158	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-34	2025	0,4	1	15	33,546
7.2.1.159	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-4	2025	0,4	1	15	33,576
7.2.1.160	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-2	2025	0,4	1	15	34,397
7.2.1.161	СЭ НАРТИС-И300 оп 21/26 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-11	2025	0,4	1	15	34,785
7.2.1.162	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2025	0,4	1	15	34,645
7.2.1.163	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-1-16	2025	0,4	1	15	33,598
7.2.1.164	СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-27	2025	0,4	1	15	37,073
7.2.1.165	СЭ НАРТИС-И300 оп 10/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2025	0,4	1	15	34,621
7.2.1.166	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-29	2025	0,4	1	5	36,267
7.2.1.167	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-39	2025	0,4	1	15	33,682
7.2.1.168	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-18-7	2025	0,4	1	25	33,741
7.2.1.169	СЭ НАРТИС-И300 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пинч-908-6	2025	0,4	1	15	35,493
7.2.1.170	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2025	0,4	1	15	34,662
7.2.1.171	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2025	0,4	1	15	33,384
7.2.1.172	СЭ НАРТИС-И300 оп 20/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2025	0,4	1	15	33,492
7.2.1.173	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-11	2025	0,4	1	15	34,733
7.2.1.174	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-7	2025	0,4	1	15	34,481
7.2.1.175	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-37	2025	0,4	1	15	33,998
7.2.1.176	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-35	2025	0,4	1	10	33,639
7.2.1.177	СЭ НАРТИС-И300 оп 31 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-15	2025	0,4	1	15	35,243
7.2.1.178	СЭ НАРТИС-И300 оп 15/7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2025	0,4	1	15	34,513
7.2.1.179	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-1	2025	0,4	1	15	34,659
7.2.1.180	СЭ НАРТИС-И300 оп 23/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	34,648
7.2.1.181	СЭ НАРТИС-И300 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-6	2025	0,4	1	15	34,825
7.2.1.182	СЭ НАРТИС-И300 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-33	2025	0,4	1	15	33,734
7.2.1.183	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-19-1	2025	0,4	1	15	34,446
7.2.1.184	СЭ Нартис-И300 оп 29а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 17/Мез-18	2025	0,4	1	15	40,597
7.2.1.185	СЭ Нартис-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 2/Сер-10	2025	0,4	1	15	38,636
7.2.1.186	СЭ Нартис-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Кр-7	2025	0,4	1	15	38,943
7.2.1.187	СЭ Нартис-И300 оп 7-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2025	0,4	1	15	39,201
7.2.1.188	СЭ НАРТИС-И300 оп 5/9 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 025	2025	0,4	1	15	38,569
7.2.1.189	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-2	2025	0,4	1	15	39,573

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.190	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-40	2025	0,4	1	15	35,735
7.2.1.191	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-2-12	2025	0,4	1	5	28,140
7.2.1.192	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 145	2025	0,4	1	15	37,594
7.2.1.193	СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 268	2025	0,4	1	15	46,249
7.2.1.194	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 384	2025	0,4	1	15	44,945
7.2.1.195	СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-5-1	2025	0,4	1	15	40,065
7.2.1.196	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-43	2025	0,4	1	15	45,600
7.2.1.197	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СгК-3-33	2025	0,4	1	5	45,600
7.2.1.198	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-2-19	2025	0,4	1	15	45,600
7.2.1.199	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 12/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-20	2025	0,4	1	15	45,600
7.2.1.200	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-15	2025	0,4	1	15	45,600
7.2.1.201	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ИОВ-760-3	2025	0,4	1	6,5	45,600
7.2.1.202	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 7-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11/Ск-15	2025	0,4	1	15	45,600
7.2.1.203	Щит учета СЭ ST402D оп 14 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 3в-4-11	2025	0,4	1	15	48,744
7.2.1.204	Щит учета СЭ ST402D оп 1-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СгК-3-33	2025	0,4	1	5	48,744
7.2.1.205	Щит учета СЭ ST402D оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ИОВ-780-11	2025	0,4	1	15	47,861
7.2.1.206	Щит учета СЭ ST402D оп 3-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-24	2025	0,4	1	5	48,744
7.2.1.207	Щит учета СЭ ST402D оп 5-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-20-23	2025	0,4	1	15	48,744
7.2.1.208	Щит учета СЭ ST402D оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-17	2025	0,4	1	15	48,744
7.2.1.209	Щит учета СЭ ST402D оп 17-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 449	2025	0,4	1	15	48,744
7.2.1.210	Щит учета СЭ ST402D оп 3-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-30	2025	0,4	1	15	48,744
7.2.1.211	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 37 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-13	2025	0,4	1	15	48,744
7.2.1.212	Щит учета СЭ ST402D оп 27-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-4-6	2025	0,4	1	5	48,744
7.2.1.213	Щит учета СЭ ST402D оп 24 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-43	2025	0,4	1	5	47,861
7.2.1.214	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 14-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-10-	2025	0,4	1	15	48,744
7.2.1.215	Щит учета СЭ ST402D оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 36/П-20	2025	0,4	1	8	48,744
7.2.1.216	Щит учета СЭ ST402D оп 10-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-1-4	2025	0,4	1	5	48,819
7.2.1.217	Щит учета СЭ ST402D оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-9-38	2025	0,4	1	5	48,744
7.2.1.218	Щит учета СЭ ST402D оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-2	2025	0,4	1	5	48,819
7.2.1.219	Щит учета СЭ ST402D оп 26-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-7	2025	0,4	1	5	48,744
7.2.1.220	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 20-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-34	2025	0,4	1	5	48,819
7.2.1.221	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 102	2025	0,4	1	15	48,744
7.2.1.222	Щит учета СЭ ST402D оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-26	2025	0,4	1	15	48,744
7.2.1.223	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 13-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-	2025	0,4	1	1	48,744
7.2.1.224	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-26	2025	0,4	1	5	48,991
7.2.1.225	СЭ СЕ308 С36 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 144	2025	0,4	1	12	36,069
7.2.1.226	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-33	2025	0,4	1	3	49,769
7.2.1.227	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-26	2025	0,4	1	15	49,095
7.2.1.228	СЭ СЕ308 С36 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №10 ТП Б-2-4	2025	0,4	1	15	34,621
7.2.1.229	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП В-28-7	2025	0,4	1	10	49,791
7.2.1.230	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-42	2025	0,4	1	15	50,659
7.2.1.231	СЭ СЕ308 С36 оп 3/25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-5-18	2025	0,4	1	4,7	34,621
7.2.1.232	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-1-3	2025	0,4	1	5	48,887
7.2.1.233	СЭ НАРТИС-И300 оп 13/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-23	2025	0,4	1	15	35,974
7.2.1.234	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-9	2025	0,4	1	15	34,126
7.2.1.235	СЭ НАРТИС-И300 оп 20/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	34,219
7.2.1.236	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2025	0,4	1	15	36,332
7.2.1.237	СЭ НАРТИС-И300 оп 16/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-37-24	2025	0,4	1	15	36,793
7.2.1.238	СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-9-24	2025	0,4	1	15	34,324
7.2.1.239	СЭ НАРТИС-И300 оп 13/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-23	2025	0,4	1	15	35,902
7.2.1.240	СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-9-20	2025	0,4	1	15	34,114
7.2.1.241	СЭ Нартис-И300 оп 2/4-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3а/Сер-10	2025	0,4	1	15	49,479
7.2.1.242	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-9-7	2025	0,4	1	15	35,566
7.2.1.243	СЭ НАРТИС-И300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 031	2025	0,4	1	15	35,675
7.2.1.244	СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Ш-1-24	2025	0,4	1	15	33,708
7.2.1.245	СЭ НАРТИС-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 046	2025	0,4	1	15	44,343
7.2.1.246	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 4/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	1	15	33,941
7.2.1.247	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-60	2025	0,4	1	15	33,941
7.2.1.248	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2025	0,4	1	15	33,941
7.2.1.249	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-39	2025	0,4	1	15	33,941
7.2.1.250	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 32/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	33,941
7.2.1.251	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	1	7	44,764
7.2.1.252	Щит учета СЭ ST402D оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-7-27	2025	0,4	1	6	33,951
7.2.1.253	Щит учета СЭ ST402D оп 4-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-2	2025	0,4	1	15	33,951
7.2.1.254	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-1	2025	0,4	1	15	35,897
7.2.1.255	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 14/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-7-3	2025	0,4	1	15	35,897
7.2.1.256	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-13	2025	0,4	1	15	34,982
7.2.1.257	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-4-13	2025	0,4	1	15	40,678
7.2.1.258	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-29	2025	0,4	1	15	36,448
7.2.1.259	СЭ НАРТИС-И300 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пиш-922-3	2025	0,4	1	15	39,206
7.2.1.260	СЭ НАРТИС-И300 оп 9/14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-18-9	2025	0,4	1	15	39,830
7.2.1.261	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-2-11	2025	0,4	1	15	39,077
7.2.1.262	СЭ НАРТИС-И300 оп 19/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-1	2025	0,4	1	10	39,237
7.2.1.263	СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-17-3	2025	0,4	1	15	36,675
7.2.1.264	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-2-4	2025	0,4	1	15	35,399
7.2.1.265	СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-37	2025	0,4	1	15	41,878
7.2.1.266	СЭ НАРТИС-И300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2025	0,4	1	15	43,491
7.2.1.267	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 4/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-31	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.268	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 20/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.269	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-23	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.270	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-23	2025	0,4	1	5	37,864
7.2.1.271	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-43	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.272	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ш-4-8	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.273	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-3-2	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.274	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-5	2025	0,4	1	15	38,972
7.2.1.275	СЭ СЕ307 R34 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 13/Т-1	2025	0,4	1	107	28,414
7.2.1.276	Щкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ж	2025	0,4	1	15	38,722
7.2.1.277	Щкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 23/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	38,825
7.2.1.278	Щкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В	2025	0,4	1	15	39,080
7.2.1.279	Щкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,027
7.2.1.280	Щкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,4	1	15	37,944
7.2.1.281	Щкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	40,310
7.2.1.282	Щкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,831
7.2.1.283	Щкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,826

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.284	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	0,5	41,295
7.2.1.285	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	10	39,863
7.2.1.286	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,599
7.2.1.287	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	39,663
7.2.1.288	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 27/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	38,998
7.2.1.289	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,850
7.2.1.290	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-	2025	0,4	1	15	38,862
7.2.1.291	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-	2025	0,4	1	15	39,411
7.2.1.292	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-	2025	0,4	1	15	39,469
7.2.1.293	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	39,864
7.2.1.294	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	40,395
7.2.1.295	СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-2-26	2025	0,4	1	15	35,894
7.2.1.296	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	1	39,902
7.2.1.297	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	10	39,943
7.2.1.298	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15/4 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП	2025	0,4	1	15	39,113
7.2.1.299	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	40,512
7.2.1.300	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,515
7.2.1.301	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-	2025	0,4	1	15	39,469
7.2.1.302	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-	2025	0,4	1	15	37,538
7.2.1.303	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	39,577
7.2.1.304	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	39,695
7.2.1.305	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	39,906
7.2.1.306	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	39,526
7.2.1.307	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-	2025	0,4	1	15	39,230
7.2.1.308	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ж-	2025	0,4	1	15	38,473
7.2.1.309	СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-1-4	2025	0,4	1	4	35,391
7.2.1.310	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,545
7.2.1.311	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	41,070
7.2.1.312	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,4	1	15	38,844
7.2.1.313	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Зв-	2025	0,4	1	5	33,830
7.2.1.314	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	15	40,126
7.2.1.315	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 19/12 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП	2025	0,4	1	15	39,937
7.2.1.316	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-6-	2025	0,4	1	15	39,384
7.2.1.317	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,392
7.2.1.318	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	40,656
7.2.1.319	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	12	39,801
7.2.1.320	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	40,206
7.2.1.321	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-	2025	0,4	1	15	39,835
7.2.1.322	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,845
7.2.1.323	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-	2025	0,4	1	15	40,336
7.2.1.324	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	40,070
7.2.1.325	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	38,503
7.2.1.326	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	39,635
7.2.1.327	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	33,926
7.2.1.328	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	40,252
7.2.1.329	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,4	1	15	39,361
7.2.1.330	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	49,081
7.2.1.331	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	10	51,243
7.2.1.332	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 36 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	10	50,084
7.2.1.333	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	48,423
7.2.1.334	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	37,368
7.2.1.335	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	10	48,106
7.2.1.336	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	48,912
7.2.1.337	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	37,150
7.2.1.338	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 422	2025	0,4	1	14	44,948
7.2.1.339	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	54,161
7.2.1.340	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11/1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 1-	2025	0,4	1	3	39,296
7.2.1.341	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	47,205
7.2.1.342	СЭ НартиС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/М-7	2025	0,4	1	5	34,287
7.2.1.343	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	44,967
7.2.1.344	СЭ НАРТИС-И300 оп 4-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-3-1	2025	0,4	1	15	37,758
7.2.1.345	СЭ НАРТИС-И300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-11-28	2025	0,4	1	6	40,012
7.2.1.346	СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 023	2025	0,4	1	5	36,327
7.2.1.347	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-7-29	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.348	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-7-12	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.349	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-43	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.350	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП В-28-44	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.351	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-21	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.352	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-21	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.353	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2025	0,4	1	15	37,864
7.2.1.354	Щит учета СЭ ST402D оп 1-7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП И-3-1	2025	0,4	1	15	38,972
7.2.1.355	Щит учета СЭ ST402D оп 20-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-16-30	2025	0,4	1	10	38,972
7.2.1.356	Щит учета СЭ ST402D оп 13-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП И-7-3	2025	0,4	1	5	38,972
7.2.1.357	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-12-10	2025	0,4	1	15	39,312
7.2.1.358	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 091	2025	0,4	1	9	38,972
7.2.1.359	Щит учета СЭ ST402D оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 231	2025	0,4	1	6	38,972
7.2.1.360	Щит учета СЭ ST402D оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-5-6	2025	0,4	1	10	38,972
7.2.1.361	Щит учета СЭ ST402D оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 432	2025	0,4	1	4	38,972
7.2.1.362	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 2-27 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-	2025	0,4	1	15	39,312
7.2.1.363	Щит учета СЭ ST402D оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 100	2025	0,4	1	5	38,972
7.2.1.364	Щит учета СЭ ST402D оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 247	2025	0,4	1	15	38,972
7.2.1.365	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025	2025	0,4	1	8,7	49,161
7.2.1.366	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-60	2025	0,4	1	15	44,931
7.2.1.367	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-63-33	2025	0,4	1	15	44,931
7.2.1.368	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-9-3	2025	0,4	1	15	44,931
7.2.1.369	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 156	2025	0,4	1	5	36,317
7.2.1.370	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 085	2025	0,4	1	5	36,293
7.2.1.371	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	35,605
7.2.1.372	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	37,475
7.2.1.373	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-2-10	2025	0,4	1	15	33,073
7.2.1.374	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	37,800
7.2.1.375	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 18/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	10	38,059
7.2.1.376	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	36,903
7.2.1.377	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,463

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.378	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,4	1	15	37,708
7.2.1.379	СЭ НАРТИС-И300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Зв-4-4	2025	0,4	1	15	37,788
7.2.1.380	СЭ НАРТИС-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-10	2025	0,4	1	15	37,659
7.2.1.381	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	37,886
7.2.1.382	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9/24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,719
7.2.1.383	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	37,758
7.2.1.384	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	37,794
7.2.1.385	СЭ НАРТИС-И300 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-10-1	2025	0,4	1	15	37,873
7.2.1.386	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,878
7.2.1.387	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	33,271
7.2.1.388	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	15	37,625
7.2.1.389	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	38,615
7.2.1.390	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	15	32,922
7.2.1.391	СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Стр-1-3	2025	0,4	1	5	37,739
7.2.1.392	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-	2025	0,4	1	15	37,904
7.2.1.393	СЭ НАРТИС-И300 оп 20/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	38,003
7.2.1.394	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-20	2025	0,4	1	15	38,327
7.2.1.395	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-	2025	0,4	1	15	37,737
7.2.1.396	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 29/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	37,342
7.2.1.397	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	37,417
7.2.1.398	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	38,260
7.2.1.399	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-	2025	0,4	1	15	37,721
7.2.1.400	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	37,602
7.2.1.401	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	37,583
7.2.1.402	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	37,942
7.2.1.403	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,732
7.2.1.404	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	32,765
7.2.1.405	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	38,316
7.2.1.406	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-5-19	2025	0,4	1	15	37,772
7.2.1.407	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	37,916
7.2.1.408	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 19/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,924
7.2.1.409	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,4	1	15	37,771
7.2.1.410	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	5	33,541
7.2.1.411	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	37,796
7.2.1.412	СЭ НАРТИС-И300 оп 23/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	37,809
7.2.1.413	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-4-	2025	0,4	1	15	38,072
7.2.1.414	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но	2025	0,4	1	15	37,481
7.2.1.415	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	37,769
7.2.1.416	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	38,105
7.2.1.417	СЭ НАРТИС-И300 оп 15/13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пилц-922-1	2025	0,4	1	15	37,723
7.2.1.418	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,4	1	15	38,038
7.2.1.419	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	37,457
7.2.1.420	СЭ НАРТИС-И300 оп 8/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-704-3	2025	0,4	1	15	37,687
7.2.1.421	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	38,049
7.2.1.422	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	6	38,111
7.2.1.423	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	37,833
7.2.1.424	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	38,291
7.2.1.425	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	37,572
7.2.1.426	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-	2025	0,4	1	15	37,472
7.2.1.427	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 23/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	37,914
7.2.1.428	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но	2025	0,4	1	15	39,099
7.2.1.429	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	49,734
7.2.1.430	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	48,977
7.2.1.431	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	49,991
7.2.1.432	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП 5/Мк-7	2025	0,4	1	2	45,266
7.2.1.433	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	44,623
7.2.1.434	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	43,576
7.2.1.435	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	10	94,696
7.2.1.436	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	4	61,238
7.2.1.437	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	55,868
7.2.1.438	СЭ Нартис-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-6-21	2025	0,4	1	15	42,890
7.2.1.439	СЭ Нартис-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-2-25	2025	0,4	1	15	43,142
7.2.1.440	СЭ Нартис-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-4-25	2025	0,4	1	5	42,775
7.2.1.441	СЭ Нартис-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-12-5	2025	0,4	1	3	43,232
7.2.1.442	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-5-	2025	0,4	1	5	36,361
7.2.1.443	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-	2025	0,4	1	5	36,179
7.2.1.444	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-5-	2025	0,4	1	5	36,233
7.2.1.445	СЭ НАРТИС-И300 оп 3/18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП А-15-6	2025	0,4	1	15	45,544
7.2.1.446	СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-4-19	2025	0,4	1	5	43,717
7.2.1.447	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-6-45	2025	0,4	1	5	45,352
7.2.1.448	СЭ НАРТИС-И300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-2-1	2025	0,4	1	5	45,515
7.2.1.449	СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Г-6-10	2025	0,4	1	5	45,726
7.2.1.450	СЭ НАРТИС-И300 оп 14/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 016	2025	0,4	1	5	45,296
7.2.1.451	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-9-8	2025	0,4	1	15	45,887
7.2.1.452	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	45,773
7.2.1.453	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	49,198
7.2.1.454	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	40,328
7.2.1.455	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,4	1	15	39,843
7.2.1.456	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,4	1	15	37,661
7.2.1.457	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,4	1	15	39,949
7.2.1.458	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-	2025	0,4	1	5	34,014
7.2.1.459	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-	2025	0,4	1	5	34,051
7.2.1.460	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-	2025	0,4	1	5	39,647
7.2.1.461	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-	2025	0,4	1	7	42,483
7.2.1.462	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП С-	2025	0,4	1	3	41,510
7.2.1.463	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-3-	2025	0,4	1	5	39,065
7.2.1.464	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 10/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-	2025	0,4	1	5	39,065
7.2.1.465	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 8/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-2-	2025	0,4	1	15	39,065
7.2.1.466	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП СтК-3-	2025	0,4	1	5	39,065
7.2.1.467	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 9/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 063	2025	0,4	1	15	39,065
7.2.1.468	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 12-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-	2025	0,4	1	15	39,065
7.2.1.469	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-4-	2025	0,4	1	15	39,065
7.2.1.470	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 1-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-	2025	0,4	1	5	39,065
7.2.1.471	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 16/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,065

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.472	Щит учета СЭ НЕВА СТ414 оп 2-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 355	2025	0,4	1	12	39,065
7.2.1.473	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 9/Н-11	2025	0,4	1	10	39,312
7.2.1.474	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 215	2025	0,4	1	15	39,312
7.2.1.475	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 215	2025	0,4	1	15	39,312
7.2.1.476	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1/Д-12	2025	0,4	1	15	39,312
7.2.1.477	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 4-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/М-8	2025	0,4	1	10	39,312
7.2.1.478	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-	2025	0,4	1	6	33,891
7.2.1.479	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	40,992
7.2.1.480	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	39,154
7.2.1.481	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	39,149
7.2.1.482	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	38,625
7.2.1.483	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-	2025	0,4	1	15	38,898
7.2.1.484	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	9	40,631
7.2.1.485	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	39,111
7.2.1.486	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,4	1	15	39,204
7.2.1.487	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	5	33,799
7.2.1.488	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8/14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	38,970
7.2.1.489	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	39,212
7.2.1.490	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-	2025	0,4	1	15	34,130
7.2.1.491	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17/9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	39,163
7.2.1.492	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	38,979
7.2.1.493	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	39,189
7.2.1.494	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,4	1	15	39,380
7.2.1.495	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,4	1	15	33,845
7.2.1.496	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-	2025	0,4	1	15	33,614
7.2.1.497	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,4	1	6	34,794
7.2.1.498	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-	2025	0,4	1	15	39,398
7.2.1.499	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-	2025	0,4	1	15	38,570
7.2.1.500	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но	2025	0,4	1	15	39,244
7.2.1.501	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-	2025	0,4	1	15	39,153
7.2.1.502	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-	2025	0,4	1	15	41,163
7.2.1.503	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 18/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	33,580
7.2.1.504	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-	2025	0,4	1	10	39,327
7.2.1.505	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	38,991
7.2.1.506	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	7,5	38,746
7.2.1.507	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 КЛ 0,4 кВ №5 ТП №530	2025	0,4	1	20	38,833
7.2.1.508	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,4	1	15	38,838
7.2.1.509	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 100 ВЛ 10 кВ №5 ТП К-	2025	0,4	1	9	39,283
7.2.1.510	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП Б-37-59П	2025	0,4	1	15,2	39,357
7.2.1.511	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,4	1	15	33,521
7.2.1.512	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	34,689
7.2.1.513	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	5	39,408
7.2.1.514	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,020
7.2.1.515	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	39,264
7.2.1.516	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	3	38,698
7.2.1.517	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	51,010
7.2.1.518	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	57,180
7.2.1.519	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	56,318
7.2.1.520	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 105	2025	0,4	1	15	68,908
7.2.1.521	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	58,708
7.2.1.522	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 209	2025	0,4	1	15	41,470
7.2.1.523	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 045	2025	0,4	1	15	50,869
7.2.1.524	СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 293	2025	0,4	1	15	48,899
7.2.1.525	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	58,339
7.2.1.526	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	52,402
7.2.1.527	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	3	54,897
7.2.1.528	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	50,994
7.2.1.529	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	5	53,549
7.2.1.530	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-1-	2025	0,4	1	5	44,774
7.2.1.531	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,4	1	15	40,441
7.2.1.532	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	6	43,557
7.2.1.533	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	15	48,102
7.2.1.534	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	6	45,012
7.2.1.535	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Г-	2025	0,4	1	15	52,502
7.2.1.536	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 3-15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Д-11-31	2025	0,4	1	5	38,063
7.2.1.537	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-2а-3	2025	0,4	1	5	38,063
7.2.1.538	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 6-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-7-7	2025	0,4	1	5	38,063
7.2.1.539	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-61-33	2025	0,4	1	5	38,063
7.2.1.540	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 10/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-23	2025	0,4	1	5	38,063
7.2.1.541	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 6/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2025	0,4	1	15	38,063
7.2.1.542	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 1 КЛ 0,4 кВ №6 ТП 7/Л-7	2025	0,4	1	15	38,063
7.2.1.543	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Д-11-26	2025	0,4	1	15	38,063
7.2.1.544	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 1-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8/Р6-20	2025	0,4	1	10	38,063
7.2.1.545	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 1/17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-11-26	2025	0,4	1	15	38,063
7.2.1.546	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-37-8	2025	0,4	1	15	38,063
7.2.1.547	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 4-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КЗ-4-8	2025	0,4	1	15	38,063
7.2.1.548	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-17	2025	0,4	1	5	38,063
7.2.1.549	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-12	2025	0,4	1	5	38,063
7.2.1.550	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 2/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП III-9-21	2025	0,4	1	15	38,063
7.2.1.551	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 4/16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-9	2025	0,4	1	5	38,063
7.2.1.552	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП Пинч-922-54	2025	0,4	1	150	32,314
7.2.1.553	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,4	1	15	36,884
7.2.1.554	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	15	32,319
7.2.1.555	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-	2025	0,4	1	15	36,742
7.2.1.556	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Б-	2025	0,4	1	15	37,367
7.2.1.557	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	36,787
7.2.1.558	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пу-	2025	0,4	1	15	35,425
7.2.1.559	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-	2025	0,4	1	10	36,671
7.2.1.560	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	36,847
7.2.1.561	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	15	32,638
7.2.1.562	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	50	31,804
7.2.1.563	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	37,442
7.2.1.564	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-	2025	0,4	1	15	37,362
7.2.1.565	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	15	36,885

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.566	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	15	36,825
7.2.1.567	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-4	2025	0,4	1	25	33,449
7.2.1.568	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	36,739
7.2.1.569	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	36,719
7.2.1.570	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,162
7.2.1.571	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	33,068
7.2.1.572	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	32,376
7.2.1.573	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	37,017
7.2.1.574	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,593
7.2.1.575	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,095
7.2.1.576	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	32,887
7.2.1.577	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	37,606
7.2.1.578	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	37,183
7.2.1.579	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 29 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-	2025	0,4	1	15	37,339
7.2.1.580	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 47 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	36,648
7.2.1.581	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Бк-	2025	0,4	1	2	36,254
7.2.1.582	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Бк-	2025	0,4	1	7	36,690
7.2.1.583	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-	2025	0,4	1	15	37,696
7.2.1.584	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,4	1	15	36,830
7.2.1.585	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 29/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	8	33,130
7.2.1.586	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	7	37,505
7.2.1.587	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	5	33,152
7.2.1.588	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	37,172
7.2.1.589	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	36,732
7.2.1.590	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,257
7.2.1.591	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	32,777
7.2.1.592	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-	2025	0,4	1	5	33,022
7.2.1.593	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-	2025	0,4	1	15	37,120
7.2.1.594	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	32,984
7.2.1.595	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,4	1	15	37,468
7.2.1.596	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	36,278
7.2.1.597	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП №7 Химмаш	2025	0,4	1	30	32,416
7.2.1.598	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 23 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	33,736
7.2.1.599	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-	2025	0,4	1	15	37,131
7.2.1.600	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,489
7.2.1.601	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	32,842
7.2.1.602	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	12	40,727
7.2.1.603	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	10	34,013
7.2.1.604	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	10	34,922
7.2.1.605	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	36,727
7.2.1.606	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-13 ВЛ 10 кВ №1 ПС	2025	0,4	1	3	38,358
7.2.1.607	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/1-7а ВЛ 0,4 кВ №1	2025	0,4	1	15	34,391
7.2.1.608	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,4	1	15	38,546
7.2.1.609	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,4	1	15	35,717
7.2.1.610	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,4	1	15	35,717
7.2.1.611	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,4	1	15	35,084
7.2.1.612	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,4	1	15	35,163
7.2.1.613	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Л-	2025	0,4	1	14	34,316
7.2.1.614	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП К-2-31П	2025	0,4	1	3	33,326
7.2.1.615	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-5-	2025	0,4	1	5	34,949
7.2.1.616	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ж-543-19	2025	0,4	1	15	39,293
7.2.1.617	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 11/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-16-	2025	0,4	1	30	39,293
7.2.1.618	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4а/В1-20	2025	0,4	1	15	39,293
7.2.1.619	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 16-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-2	2025	0,4	1	5	39,293
7.2.1.620	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 33 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1/С-10	2025	0,4	1	10	39,293
7.2.1.621	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 1-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-24	2025	0,4	1	10	54,151
7.2.1.622	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 5-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-49	2025	0,4	1	15	39,293
7.2.1.623	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 32/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-4-11	2025	0,4	1	15	39,293
7.2.1.624	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 8-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-4	2025	0,4	1	15	39,293
7.2.1.625	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП К-2-11	2025	0,4	1	15	39,293
7.2.1.626	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 11-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-	2025	0,4	1	15	39,293
7.2.1.627	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 19-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-	2025	0,4	1	6	39,293
7.2.1.628	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 20/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	36,116
7.2.1.629	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	35,876
7.2.1.630	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	35,917
7.2.1.631	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	36,609
7.2.1.632	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	36,225
7.2.1.633	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,4	1	10	35,860
7.2.1.634	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	35,680
7.2.1.635	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	35,844
7.2.1.636	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-	2025	0,4	1	15	35,964
7.2.1.637	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,862
7.2.1.638	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	35,843
7.2.1.639	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,854
7.2.1.640	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,972
7.2.1.641	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-	2025	0,4	1	15	36,240
7.2.1.642	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 19/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,852
7.2.1.643	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,842
7.2.1.644	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,812
7.2.1.645	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-	2025	0,4	1	15	35,812
7.2.1.646	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	36,207
7.2.1.647	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,4	1	15	36,259
7.2.1.648	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,4	1	15	35,967
7.2.1.649	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,782
7.2.1.650	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,919
7.2.1.651	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	35,886
7.2.1.652	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	36,439
7.2.1.653	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп. 5/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,970
7.2.1.654	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	36,090
7.2.1.655	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	15	35,821
7.2.1.656	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-	2025	0,4	1	15	37,503
7.2.1.657	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,4	1	15	31,949
7.2.1.658	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	15	32,486
7.2.1.659	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	36,029

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.660	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,881
7.2.1.661	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-	2025	0,4	1	15	36,010
7.2.1.662	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 32/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	37,719
7.2.1.663	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 18/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	36,309
7.2.1.664	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	33,562
7.2.1.665	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	34,969
7.2.1.666	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	1	34,227
7.2.1.667	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	32,508
7.2.1.668	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/III-3	2025	0,4	1	5	31,133
7.2.1.669	СЭ НАРТИС-И300 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Ск-12	2025	0,4	1	5	30,978
7.2.1.670	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	32,992
7.2.1.671	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	7	34,120
7.2.1.672	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/7 ВЛ 10 кВ №13 ТП	2025	0,4	1	15	42,048
7.2.1.673	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	37,362
7.2.1.674	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	34,197
7.2.1.675	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	5	41,483
7.2.1.676	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	41,295
7.2.1.677	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	40,704
7.2.1.678	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	34,889
7.2.1.679	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	5	40,805
7.2.1.680	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-2-	2025	0,4	1	5	37,870
7.2.1.681	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-	2025	0,4	1	15	46,703
7.2.1.682	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-9-	2025	0,4	1	15	45,710
7.2.1.683	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,4	1	15	34,109
7.2.1.684	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Л-3-	2025	0,4	1	5	34,095
7.2.1.685	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Х-	2025	0,4	1	5	39,163
7.2.1.686	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-	2025	0,4	1	15	32,482
7.2.1.687	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	38,430
7.2.1.688	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-	2025	0,4	1	10	38,313
7.2.1.689	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 56 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-	2025	0,4	1	15	40,616
7.2.1.690	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	5	35,221
7.2.1.691	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	34,961
7.2.1.692	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	34,961
7.2.1.693	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	20	35,826
7.2.1.694	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Л-	2025	0,4	1	10	33,022
7.2.1.695	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-37-51	2025	0,4	1	30	36,519
7.2.1.696	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Ск-7	2025	0,4	1	9	39,759
7.2.1.697	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 опр 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	38,561
7.2.1.698	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	49,158
7.2.1.699	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Т-	2025	0,4	1	5	47,441
7.2.1.700	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	47,370
7.2.1.701	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	5	47,335
7.2.1.702	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	45,955
7.2.1.703	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	46,105
7.2.1.704	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	45,445
7.2.1.705	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,011
7.2.1.706	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21/27 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	35,120
7.2.1.707	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Но	2025	0,4	1	15	34,767
7.2.1.708	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-	2025	0,4	1	15	34,613
7.2.1.709	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	34,666
7.2.1.710	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3в-	2025	0,4	1	15	34,901
7.2.1.711	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	35,789
7.2.1.712	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-	2025	0,4	1	15	35,147
7.2.1.713	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 16/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	35,072
7.2.1.714	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 43 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-	2025	0,4	1	15	34,704
7.2.1.715	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП И-	2025	0,4	1	15	34,940
7.2.1.716	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21/34 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	34,625
7.2.1.717	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	34,956
7.2.1.718	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	30,939
7.2.1.719	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 18/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	34,926
7.2.1.720	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,4	1	15	30,634
7.2.1.721	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	34,853
7.2.1.722	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-	2025	0,4	1	15	34,801
7.2.1.723	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	34,776
7.2.1.724	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,082
7.2.1.725	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	34,835
7.2.1.726	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	34,658
7.2.1.727	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,4	1	15	34,798
7.2.1.728	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-	2025	0,4	1	15	34,733
7.2.1.729	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	10	30,689
7.2.1.730	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП А-9-8П	2025	0,4	1	12	34,937
7.2.1.731	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП Но-4-18П	2025	0,4	1	12	35,050
7.2.1.732	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	34,690
7.2.1.733	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	15	34,882
7.2.1.734	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-	2025	0,4	1	15	35,134
7.2.1.735	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	30,938
7.2.1.736	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/25 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	15	30,715
7.2.1.737	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 18 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 3в-	2025	0,4	1	15	34,736
7.2.1.738	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	35,061
7.2.1.739	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8/13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,131
7.2.1.740	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	36,700
7.2.1.741	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	15	31,184
7.2.1.742	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Б-	2025	0,4	1	15	34,623
7.2.1.743	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	9	34,005
7.2.1.744	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	34,692
7.2.1.745	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4А ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю	2025	0,4	1	15	30,666
7.2.1.746	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-	2025	0,4	1	8	34,781
7.2.1.747	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	34,580
7.2.1.748	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	35,156
7.2.1.749	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	34,619
7.2.1.750	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,4	1	15	38,576
7.2.1.751	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,4	1	15	38,002
7.2.1.752	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,4	1	15	38,713
7.2.1.753	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,4	1	15	38,688

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.754	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-	2025	0,4	1	15	38,734
7.2.1.755	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	37,861
7.2.1.756	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-9-	2025	0,4	1	5	31,978
7.2.1.757	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г-	2025	0,4	1	5	32,678
7.2.1.758	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-9-	2025	0,4	1	5	33,352
7.2.1.759	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ш-	2025	0,4	1	5	32,615
7.2.1.760	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	34,908
7.2.1.761	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	42,331
7.2.1.762	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	38,565
7.2.1.763	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП	2025	0,4	1	10	38,792
7.2.1.764	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	30	32,238
7.2.1.765	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	39,664
7.2.1.766	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 18/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	37,745
7.2.1.767	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП И-6-	2025	0,4	1	5	38,125
7.2.1.768	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 044	2025	0,4	1	5	38,030
7.2.1.769	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	45,283
7.2.1.770	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	43,577
7.2.1.771	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	10	41,432
7.2.1.772	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-	2025	0,4	1	5	41,750
7.2.1.773	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Х-5-	2025	0,4	1	5	41,974
7.2.1.774	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП С-	2025	0,4	1	5	31,920
7.2.1.775	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-	2025	0,4	1	5	31,871
7.2.1.776	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-2-	2025	0,4	1	5	31,791
7.2.1.777	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП С-	2025	0,4	1	5	32,352
7.2.1.778	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	32,978
7.2.1.779	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	33,067
7.2.1.780	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	27	33,817
7.2.1.781	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	39,247
7.2.1.782	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 029	2025	0,4	1	20	34,353
7.2.1.783	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	5	34,538
7.2.1.784	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Коз-	2025	0,4	1	5	34,089
7.2.1.785	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Коз-	2025	0,4	1	5	33,703
7.2.1.786	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/Д-	2025	0,4	1	5	44,267
7.2.1.787	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	42,698
7.2.1.788	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	43,468
7.2.1.789	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	10	32,409
7.2.1.790	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	32,516
7.2.1.791	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 13-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 3в-1-3	2025	0,4	1	6	36,479
7.2.1.792	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-2-52	2025	0,4	1	15	36,479
7.2.1.793	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-22-42	2025	0,4	1	15	36,479
7.2.1.794	БИЗ 3ф СЭ СЕ307 R34 оп 35/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-4-18	2025	0,4	1	15	36,479
7.2.1.795	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-3-19	2025	0,4	1	15	37,938
7.2.1.796	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-11-6	2025	0,4	1	15	37,938
7.2.1.797	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-11-6	2025	0,4	1	10	36,920
7.2.1.798	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-22-43	2025	0,4	1	15	51,101
7.2.1.799	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 4-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-21-39	2025	0,4	1	6	37,938
7.2.1.800	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 18-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-5-4	2025	0,4	1	15	37,938
7.2.1.801	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-11-6	2025	0,4	1	15	37,938
7.2.1.802	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-2-2	2025	0,4	1	15	40,649
7.2.1.803	Щит учета СЭ СЕ308 S34 оп 1/11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-9-26	2025	0,4	1	5	40,649
7.2.1.804	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	35,015
7.2.1.805	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	10	35,282
7.2.1.806	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	34,934
7.2.1.807	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	34,805
7.2.1.808	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 36/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	5	30,835
7.2.1.809	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-	2025	0,4	1	15	35,574
7.2.1.810	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	34,755
7.2.1.811	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	35,288
7.2.1.812	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	34,933
7.2.1.813	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	15	35,045
7.2.1.814	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-3-	2025	0,4	1	10	35,029
7.2.1.815	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	34,862
7.2.1.816	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	35,006
7.2.1.817	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10/14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,002
7.2.1.818	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-	2025	0,4	1	15	35,160
7.2.1.819	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-4-	2025	0,4	1	15	34,915
7.2.1.820	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 32/8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	5	34,943
7.2.1.821	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9/5 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Б-	2025	0,4	1	15	34,932
7.2.1.822	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,108
7.2.1.823	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-	2025	0,4	1	15	35,665
7.2.1.824	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	34,953
7.2.1.825	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но	2025	0,4	1	15	34,894
7.2.1.826	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,4	1	15	35,728
7.2.1.827	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	34,800
7.2.1.828	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	35,094
7.2.1.829	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	15	35,223
7.2.1.830	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 17/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	35,036
7.2.1.831	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	34,920
7.2.1.832	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	34,903
7.2.1.833	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	34,871
7.2.1.834	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	15	35,062
7.2.1.835	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 20/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	35,474
7.2.1.836	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но	2025	0,4	1	5	35,327
7.2.1.837	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	34,932
7.2.1.838	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	30,391
7.2.1.839	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,803
7.2.1.840	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 30 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-	2025	0,4	1	15	35,775
7.2.1.841	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-	2025	0,4	1	15	34,848
7.2.1.842	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3в-	2025	0,4	1	15	34,680
7.2.1.843	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ж	2025	0,4	1	15	35,475
7.2.1.844	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	34,987
7.2.1.845	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП П-	2025	0,4	1	15	35,085
7.2.1.846	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 19/7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	34,815
7.2.1.847	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	35,302

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.848	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 181	2025	0,4	1	15	39,827
7.2.1.849	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	32,793
7.2.1.850	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 425	2025	0,4	1	15	32,868
7.2.1.851	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	15	32,797
7.2.1.852	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	39,375
7.2.1.853	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 28 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	10	30,491
7.2.1.854	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	40,376
7.2.1.855	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	5	39,603
7.2.1.856	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП 10/Всел-2	2025	0,4	1	15	34,994
7.2.1.857	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	40,805
7.2.1.858	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	15	31,473
7.2.1.859	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	15	31,688
7.2.1.860	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Н-	2025	0,4	1	15	45,119
7.2.1.861	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Н-	2025	0,4	1	15	40,214
7.2.1.862	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Н-	2025	0,4	1	15	43,761
7.2.1.863	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,4	1	15	38,442
7.2.1.864	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Д-	2025	0,4	1	15	39,149
7.2.1.865	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-5-	2025	0,4	1	5	32,510
7.2.1.866	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-	2025	0,4	1	10	32,445
7.2.1.867	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-	2025	0,4	1	15	34,580
7.2.1.868	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	15	34,132
7.2.1.869	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП X-6-	2025	0,4	1	30	43,561
7.2.1.870	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	5	32,819
7.2.1.871	СЭ Нартис-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-37-14	2025	0,4	1	-	35,866
7.2.1.872	СЭ Нартис-И300 оп 17/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-2-42	2025	0,4	1	-	35,605
7.2.1.873	СЭ Нартис-И300 ТП В-37-25	2025	0,4	1	-	35,977
7.2.1.874	СЭ НАРТИС-И300 оп 3-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 053	2025	0,4	1	-	35,424
7.2.1.875	СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-5-2	2025	0,4	1	-	32,384
7.2.1.876	СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Кур-5-9	2025	0,4	1	-	33,471
7.2.1.877	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Нов-6-3	2025	0,4	1	-	32,441
7.2.1.878	СЭ Нартис-И300 оп 10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-5-1	2025	0,4	1	-	31,458
7.2.1.879	СЭ Нартис-И300 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5/П-17	2025	0,4	1	-	35,932
7.2.1.880	СЭ Нартис-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-7-14	2025	0,4	1	-	35,450
7.2.1.881	СЭ Нартис-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-28-44	2025	0,4	1	-	36,969
7.2.1.882	СЭ Нартис-И300 оп 7/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-5	2025	0,4	1	-	35,546
7.2.1.883	СЭ Нартис-И300 оп 3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-18-13	2025	0,4	1	-	36,170
7.2.1.884	СЭ Нартис-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП В-37-11	2025	0,4	1	-	36,512
7.2.1.885	СЭ Нартис-И300 оп 1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2025	0,4	1	-	36,317
7.2.1.886	СЭ Нартис-И300 оп 10/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-28-8	2025	0,4	1	-	35,745
7.2.1.887	СЭ НАРТИС-И300 ТП 1/В1-20	2025	0,4	1	-	30,571
7.2.1.888	СЭ НАРТИС-И300 оп 3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/Ск-7	2025	0,4	1	-	30,590
7.2.1.889	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/В1-6	2025	0,4	1	-	31,553
7.2.1.890	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 11/П-15	2025	0,4	1	-	31,124
7.2.1.891	СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/РБ-21	2025	0,4	1	-	30,881
7.2.1.892	СЭ НАРТИС-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 12/Кр3-9	2025	0,4	1	-	34,257
7.2.1.893	СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/РБ-11	2025	0,4	1	-	34,132
7.2.1.894	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1/Л-5	2025	0,4	1	-	32,732
7.2.1.895	СЭ НАРТИС-И300 оп 2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Д-3-35	2025	0,4	1	-	34,028
7.2.1.896	СЭ Нартис-И300 оп 20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7/К-24	2025	0,4	1	-	36,618
7.2.1.897	СЭ Нартис-И300 оп 19 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП А-21-11	2025	0,4	1	-	37,552
7.2.1.898	СЭ Нартис-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-43	2025	0,4	1	-	37,344
7.2.1.899	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3 ТП Д-7-42	2025	0,4	1	-	27,334
7.2.1.900	Шкаф ВШУ СЭ НЕВА СТ414 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 063	2025	0,4	1	-	35,594
7.2.1.901	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025	2025	0,4	1	-	34,963
7.2.1.902	СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ш-9-4	2025	0,4	1	-	36,525
7.2.1.903	СЭ Нартис-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №054	2025	0,4	1	-	63,951
7.2.1.904	СЭ Нартис-И300 ВРУ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СтК-3-27	2025	0,4	1	-	38,579
7.2.1.905	СЭ Нартис-И300 оп 4/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-9-22	2025	0,4	1	-	38,692
7.2.1.906	СЭ Нартис-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ж-544-2	2025	0,4	1	-	37,017
7.2.1.907	СЭ Нартис-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-36	2025	0,4	1	-	38,430
7.2.1.908	СЭ Нартис-И300 ВРУ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Но-1-4	2025	0,4	1	-	38,599
7.2.1.909	СЭ Нартис-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-4-6	2025	0,4	1	-	38,506
7.2.1.910	СЭ Нартис-И300 ВРУ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пиш-922-3	2025	0,4	1	-	38,431
7.2.1.911	СЭ Нартис-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ж-2-7	2025	0,4	1	-	39,249
7.2.1.912	СЭ Нартис-И300 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ю-20-3	2025	0,4	1	-	38,863
7.2.1.913	СЭ Нартис-И300 оп 7/8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-7-16	2025	0,4	1	-	38,469
7.2.1.914	СЭ Нартис-И300 оп 2/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-6-21	2025	0,4	1	-	36,301
7.2.1.915	СЭ Нартис-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Стр-2-18	2025	0,4	1	-	36,384
7.2.1.916	СЭ Нартис-И300 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-3-13	2025	0,4	1	-	36,906
7.2.1.917	СЭ Нартис-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-61-32	2025	0,4	1	-	36,258
7.2.1.918	СЭ Нартис-И300 оп 8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пу-5-7	2025	0,4	1	-	36,079
7.2.1.919	СЭ Нартис-И300 ТП Зв-1-9	2025	0,4	1	-	37,111
7.2.1.920	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	45,339
7.2.1.921	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/37 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	50,659
7.2.1.922	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	51,091
7.2.1.923	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	55,045
7.2.1.924	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 167	2025	0,4	1	-	57,817
7.2.1.925	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП Т-1-	2025	0,4	1	-	39,247
7.2.1.926	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Л-	2025	0,4	1	-	43,959
7.2.1.927	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП М-3-22	2025	0,4	1	-	39,439
7.2.1.928	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Г-	2025	0,4	1	-	39,326
7.2.1.929	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП Л-14-1	2025	0,4	1	-	42,814
7.2.1.930	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-	2025	0,4	1	-	40,867
7.2.1.931	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	-	36,715
7.2.1.932	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ю-	2025	0,4	1	-	36,611
7.2.1.933	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-	2025	0,4	1	-	36,456
7.2.1.934	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	36,739
7.2.1.935	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	-	36,520
7.2.1.936	СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП П-6-6	2025	0,4	1	-	36,634
7.2.1.937	СЭ НАРТИС-И300 оп 13/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП П-16-3	2025	0,4	1	-	36,131
7.2.1.938	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП Ю-22-34П	2025	0,4	1	-	36,605
7.2.1.939	СЭ НАРТИС-И300 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Зв-4-13	2025	0,4	1	-	36,635
7.2.1.940	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-	2025	0,4	1	-	36,616
7.2.1.941	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,052

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.942	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4а ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	39,756
7.2.1.943	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	-	35,525
7.2.1.944	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	44,092
7.2.1.945	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	-	37,961
7.2.1.946	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП 8/Мез-13	2025	0,4	1	-	40,210
7.2.1.947	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 027	2025	0,4	1	-	37,077
7.2.1.948	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 067	2025	0,4	1	-	40,438
7.2.1.949	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 27 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,929
7.2.1.950	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП	2025	0,4	1	-	34,937
7.2.1.951	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002	2025	0,4	1	-	35,570
7.2.1.952	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП 039 (потр)	2025	0,4	1	-	35,600
7.2.1.953	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	35,751
7.2.1.954	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 25 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	-	35,735
7.2.1.955	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	35,633
7.2.1.956	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 068	2025	0,4	1	-	36,519
7.2.1.957	СЭ НАРТИС-И300 оп 1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2/Ск-6	2025	0,4	1	-	31,117
7.2.1.958	СЭ НАРТИС-И300 оп 9-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/Ш-2	2025	0,4	1	-	31,568
7.2.1.959	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,427
7.2.1.960	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	41,759
7.2.1.961	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	40,431
7.2.1.962	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	-	42,434
7.2.1.963	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	46,555
7.2.1.964	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 076	2025	0,4	1	-	37,336
7.2.1.965	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	-	33,260
7.2.1.966	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП М	2025	0,4	1	-	33,557
7.2.1.967	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	32,979
7.2.1.968	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП-7 ПС Химмаш	2025	0,4	1	-	34,482
7.2.1.969	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	-	34,560
7.2.1.970	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	34,549
7.2.1.971	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Б-	2025	0,4	1	-	34,452
7.2.1.972	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП Ю-22-28	2025	0,4	1	-	34,442
7.2.1.973	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,723
7.2.1.974	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,947
7.2.1.975	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	-	34,569
7.2.1.976	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 10/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	34,666
7.2.1.977	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,4	1	-	34,860
7.2.1.978	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	34,485
7.2.1.979	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП А-	2025	0,4	1	-	34,676
7.2.1.980	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	-	30,726
7.2.1.981	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП Но-4-18П	2025	0,4	1	-	34,535
7.2.1.982	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП А-9-8П	2025	0,4	1	-	34,457
7.2.1.983	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Ж	2025	0,4	1	-	34,568
7.2.1.984	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,774
7.2.1.985	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4/10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,540
7.2.1.986	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5/24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	35,122
7.2.1.987	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 41 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,672
7.2.1.988	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Но-	2025	0,4	1	-	34,430
7.2.1.989	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 18/6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,723
7.2.1.990	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	34,569
7.2.1.991	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 13/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	34,676
7.2.1.992	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1а ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	-	31,605
7.2.1.993	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	41,590
7.2.1.994	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	37,901
7.2.1.995	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП 12/Ник-11	2025	0,4	1	-	34,557
7.2.1.996	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП 1/Сх-3	2025	0,4	1	-	34,578
7.2.1.997	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	33,548
7.2.1.998	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1/9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	33,538
7.2.1.999	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	32,077
7.2.1.1000	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	31,432
7.2.1.1001	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	33,825
7.2.1.1002	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 13/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	35,168
7.2.1.1003	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП	2025	0,4	1	-	35,566
7.2.1.1004	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	35,818
7.2.1.1005	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 3/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	35,377
7.2.1.1006	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Б-3-	2025	0,4	1	-	35,594
7.2.1.1007	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	35,529
7.2.1.1008	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-	2025	0,4	1	-	36,044
7.2.1.1009	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 14 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Р-	2025	0,4	1	-	35,357
7.2.1.1010	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 21 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	41,584
7.2.1.1011	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 ТП 2а/Кр-1	2025	0,4	1	-	31,593
7.2.1.1012	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-	2025	0,4	1	-	32,134
7.2.1.1013	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-	2025	0,4	1	-	31,687
7.2.1.1014	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ку-	2025	0,4	1	-	39,881
7.2.1.1015	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	31,740
7.2.1.1016	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП	2025	0,4	1	-	40,306
7.2.1.1017	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 1-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП	2025	0,4	1	-	32,177
7.2.1.1018	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 Кл 0,4 кВ №1 ТП 9/РБ-20	2025	0,4	1	-	31,091
7.2.1.1019	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 5-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП	2025	0,4	1	-	31,594
7.2.1.1020	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-И300 оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3/Л-	2025	0,4	1	-	41,403
7.2.3.1021	ПКУ РнМ 10 кВ оп 27-3 ВЛ 10 кВ №6 ПС Мценск	2025	10	1	150	336,414
7.2.3.1022	ПКУ РнМ 10 кВ оп 27 ВЛ 10 кВ №2 ПС Лубянская	2025	10	1	-	960,522
7.2.2	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения					
7.2.2.1	Щит учета СЭ СЕ307 оп 4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/РБ-9	2025	0,4	1	40,5	63,947
7.2.2.2	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП оп 9-2 ВЛ 10 кВ №7 ПС	2025	0,4	1	120	22,052
7.2.2.3	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-704-19	2025	0,4	1	90	88,235
7.2.2.4	Щит учета СЭ ST402С оп 5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 8/П-18	2025	0,4	1	99	60,061
7.2.2.5	Щит учета СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП У-1а-3	2025	0,4	1	55	43,501
7.2.2.6	Щит учета СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ЮВ-780-12	2025	0,4	1	42	37,905
7.2.2.7	Щит учета СЭ СЕ307Т оп 13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 025	2025	0,4	1	115	53,471
7.2.2.8	Щит учета СЭ СЕ307Т оп 6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Зв-3-4	2025	0,4	1	60	53,471
7.2.2.9	Щит учета СЭ НЕВА МТ315Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 108	2025	0,4	1	40	160,843

1	2	3	4	5	6	7
7.2.2.10	Щит учета СЭ СЕ308Т оп 4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 296	2025	0,4	1	138	64,783
7.2.2.11	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-ИЗ00Т яч. №3 КЛ 6 кВ ЦРП	2025	0,4	1	150	58,618
7.2.2.12	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-ИЗ00Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Н-	2025	0,4	1	150	71,849
7.2.2.13	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 7 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 4/Д-1а	2025	0,4	1	48	59,902
7.2.2.14	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 4 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП Зв-1-9	2025	0,4	1	150	59,902
7.2.2.15	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Пищ 922-	2025	0,4	1	100	59,902
7.2.2.16	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-2-40	2025	0,4	1	150	59,902
7.2.2.17	Щит учета СЭ СЕ307Т оп 2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-20-42	2025	0,4	1	150	50,872
7.2.2.18	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-ИЗ00Т ТП Т-6-21П	2025	0,4	1	36	58,470
7.2.2.19	Щит учета СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП А-21-42	2025	0,4	1	150	64,624
7.2.2.20	Щит учета СЭ СЕ308Т оп 25-14 ВЛ 0,4 кВ №6 ТП П-16-3	2025	0,4	1	30	62,574
7.2.2.21	Щит учета СЭ СЕ307Т оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-4-18	2025	0,4	1	150	67,174
7.2.2.22	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Р-73-11	2025	0,4	1	150	57,323
7.2.2.23	Шкаф ВШУ СЭ СЕ308Т оп 9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-	2025	0,4	1	135	57,323
7.2.2.24	Щит учета СЭ СЕ308Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ю-31-5	2025	0,4	1	60	62,249
7.2.2.25	Щит учета СЭ СЕ307Т КЛ 0,4 кВ №1 ТП Зв-1-22	2025	0,4	1	350	123,677
7.2.2.26	Щит учета СЭ СЕ307Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пищ-922-56	2025	0,4	1	150	69,638
7.2.2.27	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ку-7-35	2025	0,4	1	50	38,406
7.2.2.28	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т ТП 032	2025	0,4	1	-	28,098
7.2.2.29	Шкаф ВШУ СЭ Фобос 3Т ТП 10/Х-17	2025	0,4	1	-	21,928
7.2.2.30	СЭ Фобос 3Т ТП СтК-5-23П	2025	0,4	1	-	20,816
7.2.2.31	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 019	2025	0,4	1	-	31,281
7.2.2.32	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Нов-9-2	2025	0,4	1	-	51,495
7.2.2.33	Шкаф ВШУ СЭ ФОБОС 3Т оп 1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-12-	2025	0,4	1	-	21,957
7.2.2.34	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-ИЗ00Т ТП 6/Кр-7	2025	0,4	1	-	55,673
7.2.2.35	Шкаф ВШУ СЭ НАРТИС-ИЗ00Т ТП 6/П-2	2025	0,4	1	-	56,039
7.2.3	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения					
7.2.3.1	ПКУ 10 кВ оп 2 КЛ 10 кВ №2 ПС Кромская	2025	10	1	4000	691,238

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1			Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
		Расходы по каждому мероприятию (руб.)	Количество технологических присоединений (шт.)	Объем максимальной мощности (кВт)	
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю	15 448 407	2 283	36 557	6 766,71
2.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий				
2.1	Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	9 261 463	2 181	27 388	4 246,43
2.2	Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	795 957	102	9 169	7 803,50

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1			Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
		Расходы по каждому мероприятию (руб.)	Количество технологических присоединений (шт.)	Объем максимальной мощности (кВт)	
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю	14 836 709	1 454	31 866	10 204,06
2.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий				
2.1	Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	8 785 641	1 372	18 117	6 403,53
2.2	Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	964 937	82	13 750	11 767,52

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1			Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
		Расходы по каждому мероприятию (руб.)	Количество технологических присоединений (шт.)	Объем максимальной мощности (кВт)	
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю	17 763 434	1 678	38 857	10 586,08
2.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий				
2.1	Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	10 589 354	1 594	21 279	6 643,26
2.2	Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	1 025 478	84	17 578	12 208,07