

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 03 » 08 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4928677

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ
для присоединения здания инженерного корпуса (Шмыгли Г.Г.), расположенного по адресу:
**Липецкая обл., Елецкий район, г. Елец, ул. Костенко, д. 67 Б, кадастровый (или условный)
номер: 48:19:6030204:4 (145 кВт, 0,4 кВ, категория надежности 3).**

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно результатам предпроектного обследования объекта ЭП-2016-194-ППО.

Внести следующие изменения в текст технического задания №44928677 от 02.03.2016 г.:

Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

2.1.2 От РУ-0,4 кВ ТП №186/2x400 кВА построить КЛ-0,4 кВ до ПУ Заявителя ориентировочной протяженностью 203 м, из них 171 м - методом ГНБ.

Остальные пункты технического задания №44928677 от 02.03.2016 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию

Э.Ю. Кусиныш

Начальник управления
перспективного развития

О.А. Серёдкин

Исп. Бухалова Л.Н.