

1. Кровля принята из асбестоцементного листа 40/150-8 ГОСТ 30340-2012.
2. Для крепления профлиста к обрешетке используют фирменные оцинкованные саморезы с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины (6...8 шт. на кв.м. "зигзагом" в прогибе волны).
3. При производстве работ по устройству кровли необходимо разработать мероприятия по противопожарной защите и по контролю за выполнением правил пожарной безопасности и правил по технике безопасности.
4. Для предотвращения скатывания снега предусмотрены снегозадержатели ПС3/2 (в комплект входит и крепление). Снегозадержатель крепится с расстоянием не менее 600мм от карниза.

Спецификация элементов плана кровли

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.,кг	Примеч.
ВТ-1	ООО "ДиДжиДи Водосток Групп"	Воронка водосточная ф 100мм	4		
		Желоб водосточный, L=1250	40		
		Кронштейн для желоба	80		
		Труба водосточная ф 100мм, L=1250	16		
		Колено водосточное ф 100мм	4		
		Хомут водосточный ф 100мм	32		
	ГОСТ 30340-2012	Асбестоцементный лист 40/150-8 $м^2$	415		
		Планка конька			
		ОЦ $\frac{0.5\ ГОСТ\ 19904-74}{ГОСТ\ 14918-80}$, $м^2$	10.0		
С31	"Металл профиль"	Планка снегозадержания ПС3/2	8		

Взам. инв N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Колуч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

План кровли

Формат А2