

1-1

Доска


Уменьшитель - фурмы ЗАО "ИЗОРОК"-ИЗОЛАЙТ Л (h=50мм)

паруизоляция - полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82

Черепной брусок (шаг 500 мм)

Отделка - деревянная вазонка ГОСТ 8242-88

прокладка из плит древесноволокнистых,
марки М-2 и М-3, $\gamma \leq 250 \text{ кг/м}^3$



Спецификация к схеме расположения элементов перекрывающихся

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кз.	Приме- чание
		<u>Балки перекрытия</u>			<u>общий расход, м³</u>
1		Брус 150х200(н), L=6160	13		2.41 м³
2		Брус 150х200(н), L=6260	39		7.33 м³
3		Брус 100х100(н), L=850	1		0.001 м³
4		Брус 100х100(н), L=700	1		0.001 м³
		геч 1-1			
		черной брусок 40х40(н),	580		0.95 м³
	ЗАО "ИЗОРРОК"	Утеплитель ИЗОЛАИТ 1	232.0		11.6 м³
		Доски настила б=40мм,	11.4		
	ГОСТ 8242-88	Деревянная вагонка	277.0		
	ГОСТ 10354-82	Полупленочная пленка	277.0		
		<u>Узел 1</u>	39		
		Полоса 4х40 ГОСТ 103-76* гм 3 кл ГОСТ 535-88* L=880	1	1,108	
		<u>Узел 2</u>	26		
		Соединительный узелок 70х70х55х2	2		

1. Данный лист см.совместно с л.б

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв N

[illegible]