


Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»


Косарим А.И.
«14» января 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений на производственных базах ИА и РЭС.

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» производит закупку на оказание услуг по обработке деревянных конструкций чердачных помещений на производственных базах ИА и РЭС.

1.2. Подрядчик определяется на основании проведения простой закупки на выполнение данного вида услуг.

1.3. Все условия выполнения оказания услуг определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.4. Все необходимые материалы для оказания услуг поставляются Подрядчиком.

2. Предмет конкурса.

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений должно быть произведено на объектах, перечисленных в таблице:

| № п/п | наименование объекта | местоположение | мероприятие | дата проведения |
|-------|--|---|--|---|
| 1 | Здание АБК Дятьковский РЭС | Брянская обл., г. Дятьково, ул. Красной Розы, 96 | обработка деревянных конструкций | С момента заключения договора по декабрь 2016г. |
| 2 | Здание (АБК, гаража) Навлинский РЭС | Брянская обл., п. Навля, ул. Мичурина 53 | обработка деревянных конструкций | |
| 3 | Здание (АБК, Гаражи) Брасовский РЭС | Брянская обл., п. Локоть, ул. Полевая, 48 | обработка деревянных конструкций | |
| 4 | Здание (АБК, гараж) Трубчевский РЭС | Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Полевая, 20 | обработка деревянных конструкций | |
| 5 | Здание АБК Рогнединский РЭС | Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Калинина, 58 | обработка деревянных конструкций | |

3. Технические требования.

3.1. Детализация объемов оказания услуг представлена в Приложении 1.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к оказанию услуг подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «РОССЕТИ» Общие технические требования ВППБ 27-14 СТО 34.01-27.1-001-2014;
- Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. (ГОСТ Р 53292-2009);
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса.

4. Требования к Подрядчику.

Поставщик услуг для участия в конкурсе обязан предоставить документальные свидетельства по следующим принципиальным для Заказчика позициям:

4.1. Вхождение в состав СРО, а также опыт работ на аналогичных объектах не менее 3 лет.

4.2. Наличие документов, подтверждающих возможность оказания услуг, а также осуществления поставок применяемого оборудования и материалов (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

4.3. Наличие в распоряжении парка исправного автотранспорта, спецтехники, инструмента и оборудования, а также штатной численности персонала, аттестованного для работ в электроустановках: квалифицированных рабочих, специалистов и руководителей, необходимых и достаточных для своевременного выполнения в полном объеме требуемых услуг.

4.4. Наличие документов, подтверждающих положительную оценку деятельности (репутацию).

4.5. Кроме того, организация поставщика услуг должна удовлетворять следующим требованиям:

4.5.1. Не находиться в процессе реорганизации или ликвидации;

4.5.2. Ее организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ;

4.5.3. В отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству);

4.5.4. На ее имущество не наложен арест;

4.5.5. Должна иметь оборот за последний заверченный период, равный периоду оказания услуг, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее;

- 4.5.6. Экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
- 4.5.7. Не должна иметь убытки за последний завершённый финансовый год и квартал.

5. Требования к оказанию услуг.

5.1. Услуги выполняются в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков оказания услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.2. До начала оказания услуг Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов оказания услуг предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов оказания услуг в рамках стоимости заключённого договора.

5.3. Номенклатура и цена используемых Подрядчиком материалов должна быть согласована Заказчиком. Огнезащитный состав должен соответствовать требованиям по огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 и обладающие I или II группой огнезащитной эффективности.

5.4. Необходимые материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счёт собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости услуг.

5.5. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество и техническое состояние и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям и государственным стандартам. Материалы, должны иметь: сертификат соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности. Все сертификаты сдать Заказчику с актами о приемке оказания услуг.

5.6. Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

5.7. Работы должны выполняться в соответствии с п. 5.2. ГОСТ Р 53292-2009 Требования к огнезащитным составам и их применению.

5.8. Подрядчик и привлечённые им субподрядные организации в период оказания услуг обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное оказание услуг, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.9. Подрядчик выполняет контроль качества оказания услуг в соответствии с п. 5.3. ГОСТ Р 53292-2009 и передаёт Протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины, выданные специализированной лабораторией (или испытательной противопожарной лабораторией МЧС), Заказчику в полном объёме до подписания акта о приёмке оказания услуг.

5.10. Подрядчик должен информировать Заказчика о заключении договоров субподряда, предмете договора, сроках оказания услуг, наименовании и адресе субподрядчика. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Субподрядная организация должна соответствовать требованиям п. 4.3. и 4.4. ТЗ.

5.11. Подрядчик несёт персональную ответственность за безопасное оказание услуг, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и

инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации оказываемой услуге.

5.12. Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.13. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие возможность повреждения теплоизоляции чердачного перекрытия при проведении оказания услуг.

5.14. Допуск Подрядчика к оказанию услуг, осуществляется в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности при эксплуатации электроустановок)», с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.15. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания услуг невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц.

6.3. Заказчик осуществляет приёмку оказания услуг на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2. ТЗ.

6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты оказания услуг, и иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки оказания услуг с указанием сроков их исправления.

6.5. Обнаруженные при приёмке оказания услуг отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

6.6. Подрядчик обязан сдать Заказчику оказание услуг качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки оказания услуг.

6.7. Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую качество огнезащитной обработки деревянных конструкций, в том числе:

- акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий;
- санитарно-эпидемиологическое заключение;
- сертификат пожарной безопасности
- гарантийный срок обработки.

7. Особые условия оказания услуг.

7.1. Подрядчик обязан проводить проверку огнезащитной обработки в соответствии с требованием «Правил противопожарного режима в РФ» (п.21).

7.2. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 72 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к оказанию услуг на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

7.3. Подрядчик передаёт Заказчику техническую документацию на огнезащитный состав в соответствии с п.5.1 ГОСТ Р 53292-2009, в т.ч. арбитражные пробы ОС для повторного контроля.

8. Сроки оказания услуг.

8.1. Подрядчик обязан осуществить оказание услуг в срок, установленный договором об оказании услуг.

8.2. Сроком окончания оказания услуг, является дата получения и подписания Акта сдачи-приёмки оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Подрядчик гарантирует срок службы огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода – изготовителя на данный огнезащитный состав с указанием срока в Акте сдачи-приёмки оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений.

9.3. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов обрабатываемой поверхности деревянных конструкций, Подрядчик обязан устранить указанные дефекты за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.5. Если в течение гарантийного срока произойдет ухудшение огнезащитной эффективности ниже установленных пределов (п. 6.1.3.3. ГОСТ Р 53292-2009), Подрядчик восстанавливает её за счёт собственных средств или в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Начальник Административно-хозяйственного отдела
Управления делами филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»




В.В. Разумный



Приложение 1

| Наименование работ | Наименование объекта | Местоположение | Площадь обработки, м ² |
|--|--|--|-----------------------------------|
| огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий | Здание АБК Дятьковский РЭС | Брянская обл., г. Дятьково, ул. Красной Розы, 96 | 999,60 |
| | Здание (АБК, гаража) Навлинский РЭС | Брянская обл., п. Навля, ул. Мичурина 53 | 800,00 |
| | Здание (АБК, Гаражи) Брасовский РЭС | Брянская обл., п. Локоть, ул. Полевая, 48 | 1200,00 |
| | Здание (АБК, гараж) Трубчевский РЭС | Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Полевая, 20 | 2080,00 |
| | Здание АБК Рогнединский РЭС | Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Калинина, 58 | 612,00 |

Начальник Административно-хозяйственного отдела
Управления делами филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»



В.В. Разумный