

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер  
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 06 » 07 2016 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4895934**

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП  
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения *строящегося административного здания (Челядин В.Е.)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., Елецкий район, г. Елец, ул. Орджоникидзе, 15 В, кадастровый (или условный) номер: 48:19:6320106:404 (40 кВт, 0,4 кВ, категория надежности 2).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов; во исполнение решения Протокола от 31.05.2016 г №19-ВКС/ЦА.

Внести следующие изменения в текст технического задания №4895934 от 12.02.2016 г.:

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. **Корректировка** проектно-сметной документации (ПСД) для реконструкции/нового строительства ЛЭП 10 (6) кВ и объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ для присоединения *строящегося административного здания (Челядин В.Е.)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., Елецкий район, г. Елец, ул. Орджоникидзе, 15 В, кадастровый (или условный) номер: 48:19:6320106:404 (40 кВт, 0,4 кВ, категория надежности 2)*, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 26.03.2014) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с Положением ОАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

Пункты 2.1.3 и 2.1.4 Состав работ изложить в следующей редакции:

2.1.3 От РУ-0,4 кВ I с.ш. ТП №224/2х630 кВА до ПУ объекта построить КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 225 м, из них 67 м – бестраншейным способом.

2.1.4 От РУ-0,4 кВ II с.ш. ТП №224/2х630 кВА до ПУ объекта построить КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 225 м, из них 67 м – бестраншейным способом.

Остальные пункты технического задания №4895934 от 12.02.2016 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера  
по управления производственными активами  
и развитию

И.о. начальника управления  
перспективного развития

Исп. Бухалова Л.Н.

Э.Ю. Кусиньш

Е.М. Красильников