

**“УТВЕРЖДАЮ”**

Первый заместитель директора – главный инженер  
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

*Решетников С.А.*

*“ 06 ” 11*

2016г.

**Техническое задание**  
**на поставку электроизоляционных материалов**  
**ЛОТ № 402А**

**1. Общая часть.**

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» производит закупку инвентаря, хозяйственных материалов для эксплуатации систем учета электроэнергии на 2016 год.

**2. Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Филиал ПАО "МРСК Центра"	Вид транспорта	Точка поставки
Белгородэнерго	авто/жд	308023, г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки.

Доставка продукции в филиал осуществляется в следующих объемах:

Таблица №1

№ п/п	Наименование	Номенклатура	Единица измерения	Количество	Срок поставки
1	Электроизоляционные материалы	Изолента ПВХ	шт.	910	30 суток

### **3. Технические требования к продукции.**

3.1 Технические данные для продукции Таблицы №1, п/п №1 должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Технические требования</b>
1.	<b>Наименование и тип</b>	<b>Изолента ПВХ</b>
2.	<b>Область применения и назначение</b>	<b>Электротехнические работы, также для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.</b>
3.	<b>Наличие сертификации</b>	<b>не обязательно</b>
4.	<b>Технические данные:</b>	
	1) прочность при растяжении	не менее 14,7 МПа
	2) относительное удлинение при разрыве	не менее 190%
	3) температура хрупкости	не выше минус 30°C
	4) удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 200С	не менее 1*10 <sup>12</sup> Ом/см
	5) рабочий диапазон температур изоленты	от минус 50°C до плюс 70°C
	6) липкость ленты толщиной 0,2мм в секундах	не менее 45
	7) Геометрические параметры изоленты смотанной в рулон	по ГОСТ 16214-86
5.	<b>Цветовое исполнение:</b>	<b>синяя</b>
6.	<b>Количество</b>	<b>910 шт. (рулонов)</b>

#### **4. Общие требования.**

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортной продукции, а так же для отечественной, выпускаемой для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

4.2. Вся продукция должна быть обеспечена заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

4.3. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

**5. Гарантийные обязательства.**

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом приборе, выявленные в период гарантийного срока.

**6. Состав технической и эксплуатационной документации.**

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию поставляемой продукции.

**7. Сроки и очередность поставки.**

Поставка продукции, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

**8. Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемой продукции, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены продукции на аналогичное без изменения стоимости поставляемой продукции и ухудшения его характеристики.

**9. Правила приемки.**

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления  
учета электроэнергии

Е.И. Лыкова