

	Наименование оборудования, изделий и материалов	Кол-во	Ед. имз.
14	Кабель АПвПу 3х(1х185)	570	м
15	Муфта соединительная ЗСТП-10 (150-240) с соединительными гильзами	1	шт.
16	Муфта концевая 1КНТП-10 (150-240) с наконечниками	6	шт.
17	Полка кабельная КПН-200	40	шт.
18	Стойка СТП (L=400)	40	шт.
19	Лоток металлический неперфорированный 200х100 с крышкой	15	м
20	Скоба металлическая для крепления кабеля	40	шт.
21	Труба Д=150 мм	5	м
22	Песок строительный речной	2,4	м3
23	Лента сигнальная СЛ-150	35	м

Изм. 1.  
8.08.2016

Примечание  
Длина кабеля принята с запасом 5%

						01-01-2016-Х (Изм. 1)			
Изм. 1. 8.08.16						выполн. КЛ 6 кВ из зоны производства работ при реконструкции рыбинского гидроузла			
Изм.	Конт.	Лист	Масштаб	Подп.	Дата	Электроснабжение	Сводный	Лист	Листов
Разработчик	Редизайнер	А.В.					Р	1	1
Ген.	Жуков	С.Г.							
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	Филиал ПАД "ФРОС Центр" - "Ярмарка" Рыбинский район электрических сетей		

Формат А3