

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 01 » 06 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3455887

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения *существующей КЛ-6 кВ КТП №630кВА (Романенко Василий Викторович)*, расположенной по адресу: *Липецкая обл., Грязинский район, г. Грязи, ул. Чернышевского, 41 (562,5 кВт (увеличение на 350 кВт), 6 кВ, категория надежности 3).*

Основание: во исполнение решения Протокола от 31.05.2016 г №19-ВКС/ЦА;

Внести следующие изменения в текст технического задания №3455887 от 01.09.2014 г.:

Состав работ п.1.1 изложить в следующей редакции:

- корректировка проекта №48-2016-038;
- согласование проектно-сметной документации с заинтересованными организациями, надзорными органами, филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- согласование проектно-сметной документации с Заявителем технологического присоединения, учитывая соответствие проектных решений, принимаемых в рамках данного проекта и проекта Заявителя;
- производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования);
- производство пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию.

Остальные пункты технического задания №3455887 от 01.09.2014 г. остаются без изменений.

Начальник управления
перспективного развития


О.А. Серёдкин

Начальник службы РЗАИиМ


А.А. Внуков

Исп. Бухалова Л.Н.