

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов
« 31 » 05 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3916940

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ
для присоединения **ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения 70 участок по ул. 16/5 и 16/6 (НТС
«Металлург-3»)**, расположенной по адресу: **Липецкая область, Липецкая область, НТС
«Металлург-3 (250 кВт, 380/220 В, категория надежности 3).**

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно предпроектно-го обследования объекта.

Внести следующие изменения в текст технического задания №3916940 от 24.09.2014 г.:

Пункт 1 Состава работ изложить в следующей редакции:


1. От опоры №151 ВЛ-10 кВ №14 ПС Казинка построить ВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 30м).

Состав работ п.1.1 изложить в следующей редакции:

- корректировка проекта №181-14
- согласование проектно-сметной документации с заинтересованными организациями, надзорными органами, филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- согласование проектно-сметной документации с Заявителем технологического присоединения, учитывая соответствие проектных решений, принимаемых в рамках данного проекта и проекта Заявителя;
- производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования);
- производство пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию.


Остальные пункты технического задания №3916940 от 24.09.2014 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию




Э.Ю. Куcиныйш

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Серёдкин

Начальник службы РЗАИиМ



А.А. Внуков

Исп. Бухалова Л.Н.

