



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
первых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 10.06.2019

Дата подписания протокола: 10.06.2019

№ 0154-ВР-19-1

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку устройств наброса на провода до 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос предложений проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» №ЦА-9/810 от 17.05.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0154-ВР-19 от 17.05.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 24.05.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31907909457 от 24.05.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 24.05.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **247 862,00** (Двести сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **49 572,40** (Сорок девять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 40 копеек РФ; **297 434,40** (Двести девяносто семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: с момента заключения Договора в течение 45 календарных дней.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	146095	01.06.2019 г. в 19 ч. 55 мин.
2.	152292	03.06.2019 г. в 11 ч. 26 мин.
3.	152317	03.06.2019 г. в 11 ч. 18 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0154-ВР-19-1 от 07.06.2019 года.

2. Отклонить Заявку на участие в Запросе предложений:

На основании пункта 6.2.3 (б) закупочной документации отклонили Заявки Участника № 146095, Участника № 152292, Участника № 152317 поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации в части неуказания в «Техническом предложении» всех технических характеристик, указанных в техническом задании, в соответствии с требованиями п.3.1.11:

Участник № 146095 - не указаны пункты технического задания:

1.1 Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника запроса предложений на поставку продукции по данному подлоту.

1.2. Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников);

1.3. На каждое изделие должен поставляться паспорт;

1.4. При проведении запроса предложений с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте;

2.1. Наброс должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51853-2001 «Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия».

2.2. На каждое изделие должна быть нанесена маркировка содержащую следующие данные:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- наименование изделия (при наличии - наименование модели, тип, артикул и т.п.);
- номинальное значение напряжения (диапазон напряжений), на которое рассчитано электрозащитное средство;
- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
- сведения об области применения (разрешается применять при работе под напряжением, разрешается применять в сырую погоду);
- сечение проводников (для токопроводящих средств);
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;
- номер изделия (или номер партии).

Маркировка наносится любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку (бирку), прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей области применения. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;

2.3. Наброс должен быть предназначен для экстренного отключения воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ посредством наброса на провода гибкого неизолированного провода и создания короткого замыкания между проводами ВЛ и заземляющим проводником, соединенным с землей);

2.4. Металлические детали наброса должны изготавливаться из коррозионностойкого материала или иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.301;

2.5. В комплект наброса должны входить транспортировочный футляр, закорачивающий медный гибкий неизолированный провод, уловитель-фиксатор, заземляющий медный гибкий провод в полимерной оболочке, заземляющий штырь, метательный груз, изолирующий фал, устройство сочленения закорачивающего провода с изолирующим фалом;

2.6. Конструкция наброса должна обеспечивать быстроту приведения его в работоспособное состояние, исключать необходимость соединения частей наброса (метательного груза, изолирующего фала, устройства сочленения закорачивающего провода с изолирующим фалом, закорачивающего медного гибкого неизолированного провода, уловителя-фиксатора, заземляющего медного гибкого провода в полимерной оболочке, заземляющего штыря), свободу разматывания (вытягивания) изолирующего фала, закорачивающего медного гибкого неизолированного провода и заземляющего медного гибкого провода в полимерной оболочке одним человеком для последующего выполнения наброса;

2.7. Конструкция и соединение элементов наброса должно обеспечивать беспрепятственное скольжение наброса по проводу при переходе с изолирующего фала на закорачивающую часть наброса;

2.8. Уловитель-фиксатор должен обеспечивать надежное соединение проводов ВЛ в пучок и удерживание их в момент прохождения тока КЗ;

2.9. Заземляющий медный провод должен быть в прозрачной оболочке, обеспечивающей визуальное наблюдение за целостностью жил, быть нормальной или повышенной степени гибкости и сохранять эластичность при перегибах без нарушения оболочки и жил провода при температуре минус 45 °С;

2.10. Заземляющий провод в местах крепления к заземляющему штырю должен быть защищен от переломов;

2.11. Длина заземляющего штыря должна позволять заглублять его не менее чем на 0,5 метра, а конструкция обеспечивать удобство заглубления и извлечения из земли.

2.13. Условия эксплуатации:

- температура от -45 до 45°C;
- влажность при температуре 25 °С до 80 %.

Участник № 152292- не указаны пункты технического задания:

1.1. Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоте.

1.2. Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников);

1.3. На каждое изделие должен поставляться паспорт;

1.4. При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте;

Участник № 152317- не указаны пункты технического задания:

1.1. Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по данному подлоте.

1.2. Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников);

1.3. На каждое изделие должен поставляться паспорт;

1.4. При проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, поставщик обязан предоставить (без возможности последующего предоставления недостающих документов) к каждому предоставляемому образцу паспорт и необходимые сертификаты или декларации соответствия продукции вне зависимости от наличия указанных документов в конкурсной документации. При невыполнении данных требований образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 шт.

3. Признать Запрос предложений на право заключения Договора на поставку устройств наброса на провода до 10 кВ несостоявшимся:

в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения первых частей Заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки

члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Сурков С.И.


Члены Закупочной комиссии:

отсутствует


Федоров Я.П.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.

члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

_____ Антонов В.А

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

_____ Федоров Я.П.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

_____ Зайцева А.А.