

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. первого заместитель директора – главного инженера
филиала ПАО «МРСК Центра» «Липецкэнерго»

А.Л. Арапов

« 29 » 08 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5653185

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения *строящегося жилого дома с коммунально-бытовыми приборами (Фалина Елена Васильевна)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, ул. М. Томская, 28, кадастровый (или условный) номер земельного участка: 48:19:6390108:38 (12,5 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 3).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно Техническому отчету о проведении предпроектного обследования объекта №ЭП-2017-345-ПОО.

Внести следующие изменения в текст технического задания №5653185 от 05.06.2017 г.:

Состав работ изложить в следующей редакции:

2. Состав работ:

2.1. Новое строительство и расширение:

2.1.1. От опоры №35 до опоры №70 фидера №2 2-я Верхняя ВЛИ 0,4 кВ КТП №172/250 кВА по существующим опорам 6 кВ построить ВЛИ 0,4кВ ориентировочной протяженностью 345 м, с установкой дополнительных опор и подкосов в пролеты ВЛ 6/0,4 кВ совместного подвеса. Концевая опора участка ВЛИ 0,4кВ должна располагаться не далее 20 м от границы земельного участка Заявителя (Z48- TP41472109.01).

Остальные пункты технического задания №5653185 от 05.06.2017 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию



Э.Ю. Кусиньш

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Середкин

Условные обозначения:

- - существующая ВЛ-6кВ
- - существующая ВЛ-0,4кВ
- - существующие опоры ВЛ-6кВ
- - существующие опоры ВЛ-0,4кВ
- - проектируемые опоры
- 45 - существующие пролеты




Результаты предпроектного обследования

- ориентировочная длина ВЛ-0,4кВ - 0,344км;
- установка опор совместного подвеса ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ анкерная - 1шт. промежуточная - 4шт.
- монтаж подкосов к существующим опорам - 2шт.



Handwritten signature and date: 6.08.18.

						ЭП - 2017 - 345 -ПОО			
						Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологическое присоединение строящегося жилого дома (Фалина Е.В.), расположенного по адресу: Липецкая обл., г.Елец, ул.М.Томская, 28, кад. номер: 48:19:6390108:38 (ТЗ №5653185)	Стадия	Лист	Листов
							П		
Исполнитель	Калинин					Ситуационный план	ООО "Энергопартнер" 2017г.		
Проверил	Фурсова			