



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок и подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 04.09.2019

Дата подписания протокола: 04.09.2019

№0325-ИА-19

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на поставку четырех вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1469-р/з от 26.08.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0325-ИА-19 от 26.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 26.08.2019 года, на ЕЭТП www.roseltorg.ru: № 31908235027 от 26.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 26.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 689 340,00 (один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **337 868,00** (триста тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ; **2 027 208,00** (два миллиона двадцать семь тысяч двести восемь) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки поставки товаров: в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО	Член закупочной комиссии

	«МРСК Центра»	
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Рыбников Д.А.	Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Начальник департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили части заявок следующих участников:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «МАКСИМУМ», 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, д. 45/1, пом. 34, тел. (861) 911-00-01	02.09.2019 г. 11 час. 07 мин.
2.	ООО «РиМтехэнерго», 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60/1, оф. 28, тел. (383) 367-05-42	02.09.2019 г. 11 час. 40 мин.
3.	ООО «Таврида Электрик Центр», 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 5, стр. 1, этаж 19, тел. (495) 725-29-79	02.09.2019 г. 10 час. 35 мин.
4.	ООО «РосЭнергоСнаб», 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 11, Лит. Б, пом. 9Н, тел. (812) 401-49-46	02.09.2019 г. 10 час. 48 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. В связи с отсутствием технической возможности на сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru> рассмотреть заявки в полном объеме, предусмотренном п. 21 Закупочной документации, Закупочная комиссия рассмотрела представленные части заявок (без учета ценовых предложений) и приняла решение отклонить Заявки на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (в) пункта 38.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «МАКСИМУМ», 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, д. 45/1, пом. 34, тел. (861) 911-00-01, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части несоответствия требованиям пункта 6 закупочной документации - предложенная продукция не соответствует требованиям технического задания:

Требование технического задания	Предложение участника
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-37	Выключатель вакуумный РиМ ВВ-10-20/1000-У2-130
Ток электродинамической стойкости, не менее 51 кА	Ток электродинамической стойкости, 20 кА
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 100	Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 50
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель вакуумный РиМ ВВ-10-20/1000-У2-530
Ток электродинамической стойкости, не менее 51 кА	Ток электродинамической стойкости, 20 кА
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 100	Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 50

- в части предоставления документа не соответствующего требованиям подпункта (е) пункта 22 закупочной документации - Техническое предложение содержит не все характеристики, указанные в техническом задании:

Требование технического задания	Предложение участника
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-37	Выключатель вакуумный РиМ ВВ-10-20/1000-У2-130
Ток термической стойкости (3 с), не менее 20 кА	Не указано
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель вакуумный РиМ ВВ-10-20/1000-У2-530
Ток термической стойкости (3 с), не менее 20 кА	Не указано

На основании подпункта (в) пункта 38.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «РиМтехэнерго», 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60/1, оф. 28, тел. (383) 367-05-42, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части несоответствия требованиям пункта 6 закупочной документации - предложенная продукция не соответствует требованиям технического задания:

Требование технического задания	Предложение участника
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-37	Выключатель вакуумный РиМ ВВ-10-20/1000-У2-130
Ток электродинамической стойкости, не менее	Ток электродинамической стойкости, 20 кА

51 кА	
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 100	Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 50
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель вакуумный РИМ ВВ-10-20/1000-У2-530
Ток электродинамической стойкости, не менее 51 кА	Ток электродинамической стойкости, 20 кА
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 100	Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 50

- в части предоставления документа не соответствующего требованиям подпункта (е) пункта 22 закупочной документации - Техническое предложение содержит не все характеристики, указанные в техническом задании:

Требование технического задания	Предложение участника
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-37	Выключатель вакуумный РИМ ВВ-10-20/1000-У2-130
Ток термической стойкости (3 с), не менее 20 кА	Не указано
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель вакуумный РИМ ВВ-10-20/1000-У2-530
Ток термической стойкости (3 с), не менее 20 кА	Не указано

На основании подпункта (в) пункта 38.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Таврида Электрик Центр», 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 5, стр. 1, этаж 19, тел. (495) 725-29-79, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации в части несоответствия требованиям пункта 6 закупочной документации - предложенная продукция не соответствует требованиям технического задания:

Требование технического задания	Предложение участника
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель вакуумный 10 кВ ВВ/TEL-10-20/1000
Собственное время отключения, не более 30 мс	Собственное время отключения, не более 55 мс
Полное время отключения, не более 40 мс	Полное время отключения, не более 65 мс
Собственное время включения, не более 60 мс	Собственное время включения, не более 70 мс

На основании подпункта (в) пункта 38.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «РосЭнергоСнаб», 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 11, Лит. Б, пом. 9Н, тел. (812) 401-49-46, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части несоответствия требованиям пункта 6 закупочной документации - предложенная продукция не соответствует требованиям технического задания:

Требование технического задания	Предложение участника
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-37	Выключатель вакуумный РИМ ВВ-10-20/1000-У2-130

Ток электродинамической стойкости, не менее 51 кА	Ток электродинамической стойкости, 20 кА
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 100	Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 50
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель вакуумный РиМ ВВ-10-20/1000-У2-530
Ток электродинамической стойкости, не менее 51 кА	Ток электродинамической стойкости, 20 кА
Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 100	Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, циклов «О», не менее 50

- в части предоставления документа не соответствующего требованиям подпункта (е) пункта 22 закупочной документации - Техническое предложение содержит не все характеристики, указанные в техническом задании:

Требование технического задания	Предложение участника
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-37	Выключатель вакуумный РиМ ВВ-10-20/1000-У2-130
Ток термической стойкости (3 с), не менее 20 кА	Не указано
Выключатель для установки на модернизированном выкатном элементе шкафа К-59	Выключатель вакуумный РиМ ВВ-10-20/1000-У2-530
Ток термической стойкости (3 с), не менее 20 кА	Не указано

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 4 шт.

2. Признать запрос цен несостоявшимся в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Ярэнерго», расположенный по адресу: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Рыбников Д.А.



Солянин Р.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.

**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908235027, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации
город федерального значения

«02» сентября 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908235027 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Право заключения Договора на поставку четырех вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), лот 1: Поставка четырёх вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)

2. Начальная цена контракта:

2 027 208 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «26» августа 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (КОМИССИЯ ИА Скляров - Горностаева), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Председатель комиссии: Скляров Дмитрий Владимирович

Секретарь комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «02» сентября 2019г. было подано 4 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	02.09.2019 10:48 (MSK +03:00)	ООО "РОСЭНЕРГОСНАБ" ИНН/КПП 7811437980/781101001 Юридический адрес: 193230, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 78, ПЕР ЧЕЛИЕВА, ДОМ 11, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩЕНИЕ 9Н	Поставка четырёх вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
2	2	02.09.2019 10:35 (MSK +03:00)	ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ЦЕНТР" ИНН/КПП 7734541302/771401001 Юридический адрес: 125040, Российская Федерация, Г	Поставка четырёх вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра»

			МОСКВА, УЛ ЯМСКОГО ПОЛЯ 5-Я, 5, СТР.1, ЭТАЖ.19	(филиала «Ярэнерго»)
3	3	02.09.2019 11:07 (MSK +03:00)	ООО "МАКСИМУМ" ИНН/КПП 2312135208/230901001 Юридический адрес: 350058, Российская Федерация, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КУБАНСКАЯ, ДОМ 45/1, ПОМЕЩЕНИЕ 34,35,36	Поставка четырёх вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)
4	4	02.09.2019 11:40 (MSK +03:00)	ООО "РИМТЕХЭНЕРГО" ИНН/КПП 5402543239/540201001 Юридический адрес: 630082, Российская Федерация, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ54, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ДАЧНАЯ, ДОМ 60/1, ОФИС 28	Поставка четырёх вакуумных выключателей 10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии



Скляр Дмтрий Владимирович
Горностаева Татьяна Валентиновна