



ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению
первых частей заявок участников и подведению итогов

Дата проведения заседания: 10.06.2019

№ 0163-ИА-19

Дата подписания протокола: 10.06.2019

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку комплектных трансформаторных подстанций для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).

Запрос предложений запрос котировок в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/880-р/з от 27.05.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0163-ИА-19 от 27.05.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 27.05.2019 года, на ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru: № 31907915479 от 27.05.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 27.05.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **1 819 402,00** (один миллион восемьсот девятнадцать тысяч четыреста два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **363 880,40** (триста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 40 копеек РФ; **2 183 282,40** (два миллиона сто восемьдесят три тысячи двести восемьдесят два) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии

Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Рыбников Д.А.	Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Начальник департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления заявок на сайт ЕЭТП www.msp.roseltorg.ru поступили следующие первые части Заявок Участников:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	149164	03.06.2019 г. в 14 ч. 48 мин.
2.	153414	04.06.2019 г. в 10 ч. 15 мин.
3.	153571	04.06.2019 г. в 11 ч. 39 мин.
4.	152870	04.06.2019 г. в 11 ч. 50 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0163-ИА-19-1 от 10.06.2019 года.

2. Отклонить Заявки на участие в Запросе предложений:

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 закупочной документации отклонить Заявку Участника № 149164, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации подпункта (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части отсутствия в «Техническом предложении» следующих технических характеристик, указанных в Технических заданиях:

№ п/п	Требуемая Заказчику продукция		Предлагаемая Участником продукция	
	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация предлагаемой продукции

1	ТП КТП-В/В-250/10/0,4		ТП КТПК-250/10/0,4 (В/В) У1 без ТС ТМГ	
	РУ НН			
	Учёт в РУНН (ввод)			
	трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет	ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5S	Не указан межповерочный интервал.
Учёт в РУНН (отходящие линии)				
трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет	ТТИ-30 100/5А 5ВА класс 0,5S	Не указан межповерочный интервал.	
2	ТП КТП-В/В-400/10/0,4		ТП КТПК-400/10/0,4 (В/В) У1 без ТС ТМГ	
	РУ НН			
	Учёт в РУНН (ввод)			
	трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет	Трансформатор тока ТТИ-60 600/5А 10ВА класс 0,5S	Не указан межповерочный интервал.
Учёт в РУНН (отходящие линии)				
трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет	Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 5ВА без шины класс точности 0,5S	Не указан межповерочный интервал.	
3	ТП КТП-В/В-1000/10/0,4 с ТС ТМГэ Δ/Ун-11		ТП КТПК-1000/10/0,4 (В/В) У1 с ТС ТМГэ	
	РУ НН			
	Тип коммутационного аппарата отходящих линий	автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным/электронным расцепителем с возможностью плавной настройки время-токовых характеристик	Тип коммутационного аппарата отходящих линий	(Не указан автоматический выключатель)
	Учёт в РУНН (ввод)			
	трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет	Трансформатор тока ТТИ-100 1000/5А 15ВА класс 0,5S	Не указан межповерочный интервал.
	Учёт в РУНН (отходящие линии)			
трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет	Трансформатор тока ТТИ-30 250/5А 15ВА класс 0,5S	Не указан межповерочный интервал.	

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 закупочной документации отклонить Заявку Участника № 153414, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации:

- подпункт (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части отсутствия в «Техническом предложении» следующих технических характеристик, указанных в Технических заданиях:

Требуемая Заказчику продукция		Предлагаемая Участником продукция	
Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация предлагаемой продукции
ТП КТП-В/В-250/10/0,4		КТП-В/В-250-10/0,4	
РУ НН			
Учёт в РУНН (ввод)			
трансформаторы тока	межповерочный	Трансформаторы тока	Не указан межповерочный

0,4 кВ	интервал не менее 8 лет	0,4 кВ	интервал.
ТП КТП-В/В-400/10/0,4		КТП-В/В-630-10/0,4	
Тип ввода НН	Воздушный (для СИП2), с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки	Тип ввода НН	Воздушный (для СИП2) (не указано «с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки»)
РУ НН			
Учёт в РУНН (ввод)			
трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет	Трансформаторы тока 0,4 кВ	Не указан межповерочный интервал.
ТП КТП-В/В-1000/10/0,4 с ТС ТМГэ Δ/Ун-11		КТП-В/В-250-10/0,4 (Филиал ПАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго», заявитель ООО «Имперіум» КТП-В/В-630-10/0,4 с ТМГэ) (участник указывает два типа трансформаторов по одной и той же закупочной позиции)	
РУ НН			
Учёт в РУНН (ввод)			
трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет	Трансформаторы тока 0,4 кВ	Не указан межповерочный интервал.

- в части указания технических параметров, предлагаемых к поставке продукции, которые не соответствует требованиям Технических заданий - пункт 9.1.1:

Требуемая Заказчику продукция		Предлагаемая Участником продукция	
Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация предлагаемой продукции
ТП КТП-В/В-250/10/0,4		КТП-В/В-250-10/0,4	
РУ ВН			
Предохранитель			
Номинальный ток, А	31,5	Номинальный ток, А	10
ТП КТП-В/В-400/10/0,4		КТП-В/В-630-10/0,4	
РУ ВН			
Предохранитель			
Номинальный ток, А	23,2	Номинальный ток, А	10
ТП КТП-В/В-1000/10/0,4 с ТС ТМГэ Δ/Ун-11		КТП-В/В-250-10/0,4 (Филиал ПАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго», заявитель ООО «Имперіум» КТП-В/В-630-10/0,4 с ТМГэ) (участник указывает два типа трансформаторов по одной и той же закупочной позиции)	
Силовой трансформатор			
Номинальное напряжение обмоток, кВ	ВН 6		10
Схема и группа соединения обмоток	Δ/Ун-11	Схема и группа соединения обмоток	/Ун-11
РУ ВН			
Предохранитель			
Номинальный ток, А	60,7	Номинальный ток, А	32

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 закупочной документации отклонить Заявку Участника № 153571, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации подпункта (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части отсутствия в Форме «Техническое предложение» всех технических характеристик, указанных в Технических заданиях - указано «Соответствие требованиям Технического задания на поставку КТП. Лот.№302С»

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 закупочной документации отклонить Заявку Участника № 152870, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации подпункта (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в части отсутствия в «Техническом предложении» следующих технических характеристик, указанных в Технических заданиях:

№ п/п	Требуемая Заказчику продукция			Предлагаемая Участником продукция	
	Наименование продукции, тип, марка		Технические характеристики/комплектация продукции	Наименование продукции, тип, марка	Технические характеристики/комплектация предлагаемой продукции
1	ТП КТП-В/В-250/10/0,4			КТП-ENRG-K-T(Вв)-250/10/0,4 У1	
	РУ НН				
	Отходящие линии	Номинальный ток, А	100/100/100/160/160/160/100/160	Указано «В соответствии с требованием Заказчика»	
	Учёт в РУНН (ввод)				
	трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет		Трансформатор ТШП-0,66 0,5S (Не указан межповерочный интервал)	
	Учёт в РУНН (отходящие линии)				
трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет		Трансформатор ТШП-0,66 0,5S (Не указан межповерочный интервал)		
2	ТП КТП-В/В-400/10/0,4			КТП-ENRG-K-T(Вв)-400/10/0,4 УХЛ1	
	РУ НН				
	Отходящие линии	Номинальный ток, А	250/250/250/250/200	Указано «В соответствии с требованием Заказчика»	
	Учёт в РУНН (ввод)				
	трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет		Трансформатор ТШП-0,66 0,5S (Не указан межповерочный интервал)	
	Учёт в РУНН (отходящие линии)				
трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет		Трансформатор ТШП-0,66 0,5S (Не указан межповерочный интервал)		
3	ТП КТП-В/В-1000/10/0,4 с ТС ТМГэ Δ/Ун-11			КТП-ENRG-K-T(Вв)-1000/10/0,4 У1	
	РУ НН				
	Отходящие линии	Номинальный ток, А	250/250/250/250/250/250	Указано «В соответствии с требованием Заказчика»	
	Учёт в РУНН (ввод)				
	трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет		Трансформатор ТШП-0,66 0,5S (Не указан межповерочный интервал)	
	Учёт в РУНН (отходящие линии)				
трансформаторы тока 0,4 кВ	межповерочный интервал не менее 8 лет		Трансформатор ТШП-0,66 0,5S (Не указан межповерочный интервал)		

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 4 шт.

3. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам закупки, подавшим заявки.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 3 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Рыбников Д.А.



Солянин Р.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.