

“Утверждаю”
 Первый заместитель директора-
 главный инженер филиала
 ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 _____ С.А. Решетников
 “ ” 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светотехнического оборудования для нужд филиала
ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»
 Лот № 207А Светильники (ОЭиПЭ)

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	Наименование и тип.	Светильник светодиодный DS-Prom-30 (или аналог)
2	Наличие сертификации.	Обязательно
3	Область применения и назначение	Для внутреннего освещения
4	Технические данные:	
	Входное напряжение/частота	от 170 до 280 В, частотой 50 Гц
	Потребляемая мощность, Вт, не более	30
	Световой поток, Лм, не менее	3500
	Цветовая температура, К	4000-6500
	Угол освещения	120°
	Индекс цветопередачи	Ra>75
	Коэффициент мощности, cos φ	≥ 0,9
	Степень защиты	IP 20/54
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Климатическое исполнение	УХЛ4
	Диапазон рабочих температур	-40°...+50°
	Масса, кг	1,8
	Срок службы, не менее, час;	30 000
5	Наличие заводской документации	Руководство по эксплуатации
6	Гарантийный срок	не менее 3 лет
7	Количество, шт.	244
8	Условия поставки	Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2023 года по заявкам Заказчика. Срок исполнения 1 заявки в течение 10 календарных дней.

Начальник ОЭиПЭ



С. Н. Петров