

Утверждаю:  
Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала ПАО  
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

  
В.А. Антонов

«25» июня 2018 г.

Техническое задание  
на обработку огнезащитными составами  
конструкций чердачных помещений и кабелей  
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2018г.

В соответствии с действующими «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР, п.21), «Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (ВППБ 27-14), НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», НПБ 238-97 «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний» выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений зданий и кабелей в кабельных сооружениях.

Чердачные помещения:

- здания Семилукского РЭС – 830 м<sup>2</sup>;
- здания Н. Девицкого РЭС – 410 м<sup>2</sup>;
- здания Грибановского РЭС – 970 м<sup>2</sup>;
- здания Терновского РЭС – 510 м<sup>2</sup>;
- здания Эртильского РЭС – 1100 м<sup>2</sup>;
- здания Бобровского РЭС – 300 м<sup>2</sup>;
- здания Павловского РЭС – 1300 м<sup>2</sup>.

Кабели на подстанциях:

- ПС №25 «Коммунальная» - 2,4 м<sup>2</sup> (протяжённость 48 м);
- ПС №30 «Подгорное» - 6 м<sup>2</sup> (протяжённость 60 м);
- ПС «Эртиль» - 2,5 м<sup>2</sup> (протяжённость 50 м).

Срок выполнения – 3-4 квартал 2018 г.

Наличие лицензии на «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» обязательно.

Подрядчик должен гарантировать:


1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией.

2. Предоставление документации о проведенной работе с обязательным предоставлением: Акта о выполненной работе, сертификатов соответствия и пожарной безопасности на используемый материал.

3. Выполнение всех работ в установленные сроки.

Оплата в течение 30 ~~кал-х~~ дней после подписания актов выполненных работ.

Зам. главного инженера-  
начальник УПБ и ПК филиала  
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

 / Н.А. Столповских