


СОГЛАСОВАНО:Начальник управления физической
защиты объектов и информационной
безопасности М.А. Хлопцев
« 08 » « 04 » 2021 г.**Утверждаю:**Первый заместитель директора - главный
инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Орелэнерго» Колубанов И.В.
« 15 » « 04 » 2021 г.**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 от 15.04.2021 г**на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических средств
охраны, установленных на объектах филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»**1. Общие положения.**Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» производит заключение
договора на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических
средств охраны, установленных на 13 объектах филиала.**2. Объём оказываемой услуги.**Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств
охраны выполняются на следующих объектах филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Орелэнерго»:

№	Название объекта, адрес	
1	Административное здание	г. Орел, пл. Мира, д. 2
2	Административное здание	г. Орел, ул. Советская, 15
3	Административное здание	Орловский район, д. Жилино, ул. Болховское шоссе, д.65
4	Орловский РЭС	г. Орел, ул. Высоковольтная, 9
5	Мценский РЭС	г. Мценск, ул. Автомагистраль, 1
6	Ливенский РЭС (с участком в Должанском районе)	г. Ливны, ул. Энергетиков, д. 1а Должанский район, п. Долгое, ул. Свердлова, д.38
7	Болховский РЭС	Болховский район, г. Болхов, ул. Нагина, д. 31
8	Кромской РЭС (с участками в Троснянском и Дмитровском районах)	Кромский район, п. Кромь, пер. Козина, д. 21 Троснянский район, пос. Тросна, ул. Советская, д.10 Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 143

9	Урицкий РЭС	Урицкий район, п. Нарышкино, пер. Промышленный, д. 10
10	ПС 110 кВ "Альшанская"	Орловский р-н, д. Альшанские Выселки
11	ПС 110 кВ "Шаблыкино"	Шаблыкинский р-н, п. Шаблыкино, ул. Лермонтова, 4
12	ПС 110 кВ "Южная"	Орловский р-н, п. Знаменка, ул. Советская
13	ПС 110 кВ "Свердловская"	Свердловский р-н, п. Змиевка, ул. Ульяновская, 35

3. Срок оказания услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны, установленных на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» осуществляется с 01.07.2021 по 30.06.2022 г.

4. Основные требования к оказываемой услуге.

4.1 Услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны должны выполняться в соответствии с графиком, утвержденном Заказчиком.

4.2 При проведении технического обслуживания инженерно-технических средств охраны обязательно выполнять:

- внешний осмотр – при внешнем осмотре выявляются различные механические повреждения элементов и узлов систем, дефекты и нарушения в работе в целом – проводить ежемесячно;
- проверка работоспособности – проверяется работоспособность отдельных узлов и всей системы в целом – проводить ежемесячно;
- проверка источников питания – проводить ежемесячно;
- устранение выявленных причин потенциальных отказов оборудования;
- очистка внешней поверхности устройств от пыли и грязи – проводить ежемесячно.

4.3 В ходе реализации договорных обязательств Исполнитель должен вести журнал учёта выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем ИТСО. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. После окончания работ, Исполнитель заносит в журнал запись о проведении работ по ТО, с указанием времени, места и результатов проведённых мероприятий, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации системы. Запись должна заверяться подписями ответственных лиц сторон.

4.4 Восстановление работоспособности и нормального функционирования оборудования, в случае выхода из строя, производится бригадами, содержащими не менее 2-х человек, по заявкам Заказчика.

4.5 Исполнитель обеспечивает прибытие квалифицированных работников в течение 1 часа с момента поступления заявки от Заказчика на объекты

расположенные в черте г. Орёл и не позднее 3 часов на объекты расположенные в районах Орловской области.

4.6 Приборы и оборудование, используемые Исполнителем для оказания услуг, должны быть сертифицированы.

4.7 Ремонт в пределах характерных неисправностей, установленных эксплуатационной документацией на ИТСО, относится к текущему и входит в объем технического обслуживания. Текущий ремонт проводится по мере возникновения неисправностей.

4.8 Любой другой ремонт (как отдельных ТС, так и установки в целом) выполняется по отдельному договору (соглашению).

4.9 При необходимости проводятся консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, и т.д.). Консультационные услуги оказываются Исполнителем уполномоченным представителям Заказчика, ответственными за работоспособность инженерно-технических средств охраны, обладающими достаточной квалификацией для идентификации характера проблемы и навыками работы.

5. Обязательные требования к Исполнителю.

5.1 Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 2 лет по обслуживанию, ремонту и монтажу ИТСО с предприятиями, имеющими множество удаленных от центра структурных подразделений или техническую сетевую структуру краевого (областного) масштаба;

5.2 Наличие материально-технической базы в черте г. Орёл для обеспечения исполнения пункта 4.5;

5.3 Наличие у обслуживающего персонала соответствующих допусков по электробезопасности для работы на объектах электроэнергетики;

5.4 Наличие у Исполнителя специализированных инструментов и оборудования, прошедших поверку, средств индивидуальной защиты в соответствии с ПТЭЭП, при эксплуатации электроустановок.

И.о. заместителя директора по безопасности

К.Д. Авдеенко