



Схема размещения оборудования в шкафу ЩМП-4



Перечень элементов




Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
EN1	Щит с монтажной панелью ЩМП IP66	1	NSYCRN86250P
ARK1	Пульт контроля и управления "С2000М"	1	
ARK2	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"	1	
SC1-SC3	Блок сигнально пусковой С2000-СП1	3	
ER1	Источник питания СКАТ-1200У2	1	
QF1	Автоматический выключатель	1	
1	Кабельный канал	-	
2	Тройник/отвод	-	

Монтажные размеры шкафа



Примечание:

Щит оборудования заземлить проводом ПВ 1х6 желто-зеленого цвета путем присоединения к шине заземления РЕ, проходящей по периметру помещения

						2016-12-КТСБ			
						Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» ПС 35/10 кВ «Дорогощь»			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп	Дата	Комплекс технических средств безопасности	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Туров					Р	9	10
Проверил		Воронцова							
ГИП		Иванова				Схема размещения оборудования в шкафу ЩМП-4	ООО “ППП Факел”		
Н. контр.		Лебединская		