


Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»


А.И. Косарим
« 25 » января 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ТО и перезарядке огнетушителей.

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» производит конкурс на закупку услуг по ТО и перезарядке огнетушителей.

1.2. Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

1.3. Подрядчик определяется на основании проведения простой закупки на выполнение данного вида работ.

1.4. Все необходимые материалы для оказания услуг поставляются Подрядчиком.

2. Предмет конкурса.

2.1. Оказание услуг по ТО и перезарядке огнетушителей проводится с момента заключения договора по декабрь 2016г. по заявке Заказчика.

таблица 1

№ п/п	марка (тип) огнетушителя	ед. изм.	кол-во
1	ОП-5	шт	280
2	ОУ-5	шт	190
3	ОУ-2	шт	90
4	ОП-2	шт	90
5	ОУ-3	шт	140
6	ОУ-8	шт	65
7	ОП-4	шт	110
8	ОП-10	шт	30
9	ОП-8	шт	30

3. Технические требования.

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении 1.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «РОССЕТИ» ВППБ 27-14 СТО 34.01-27.1-001-2014;
- НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.
- НПБ 151-2000 Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
- НПБ 153-2000* Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
- НПБ 154-2000 Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
- НПБ 177-99* Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытания.
- ГОСТ 12.4.009-83* Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
- ГОСТ 28352-89 Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры.
- ГОСТ Р 51844-2001 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
- СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

4. Требования к оказанию услуг.

4.1. Услуги оказываются в соответствии с данным ТЗ. Изменение сроков оказания услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

4.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объемов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объемов работ в рамках стоимости услуг.

4.3. Необходимые материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости работ.

4.4. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество и техническое состояние и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям и государственным стандартам. Материалы, должны иметь: сертификат соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности. Все сертификаты сдать Заказчику с актами о приемке выполненных работ.

4.5. Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

4.6. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

4.7. Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

4.8. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», с выполнением организационных и технических мероприятий.

4.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5. Правила контроля и приемки услуг.

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц.

5.3. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2. ТЗ.

5.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

5.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

5.6. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5.7. Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую выполнение работ по ТО и перезарядке огнетушителей.

5.8. При заключении договора и в процессе его исполнения Заказчик в праве корректировать наименования и объёмы работ.

6. Особые условия оказания услуг.

6.1. Подрядчик обязан проводить ТО и перезарядку огнетушителей в соответствии с требованием правил противопожарного режима в РФ.

7. Сроки оказания услуг.

7.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в срок, установленный данным ТЗ.

7.2. Сроком окончания выполнения работ, является дата получения и подписания Акта сдачи-приёмки работ по ТО и перезарядке огнетушителей.

Начальник Административно-хозяйственного отдела
Управления делами филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

В.В. Разумный