

**Утверждаю:**Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромазэрго»\_\_\_\_\_  
Е.А. Смирнов

« 20 » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на выполнение услуг по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке  
огнетушителей**1. Общие положения.**

1.1. Услуги, выполняемые по техническому обслуживанию, ремонту, перезарядке порошковых и углекислотных огнетушителей должны производиться в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001.

1.2. Исполнитель определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида услуг.

1.3. Все огнетушители, подлежащее поверке, техническому обслуживанию, ремонту, перезарядке (далее – комплекс услуг) находятся в собственности Заказчика.

1.4. Все условия комплекса услуг определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком с победителем конкурса.

1.5. Победитель в конкурсе должен иметь лицензию на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности в соответствии с п. 15, ст. 12 Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011, а так же опыт в выполнении данного комплекса услуг, иметь собственную базу, укомплектованную соответствующим оборудованием и опытными специалистами.

1.6. Комплекс услуг проводится на территории Исполнителя.

1.7. Доставка огнетушителей для выполнения комплекса услуг осуществляется:  
- транспортом Заказчика при нахождении Исполнителя на территории г. Кострома;  
- транспортом Исполнителя с центрального склада Заказчика (ул. Катушечная, д. 157) при нахождении Исполнителя за пределами г. Кострома.

1.8. Период оказания услуг – с момента подписания договора и до 31.12.2016.

**2. Основание для проведения комплекса услуг**

– Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390)



### 3. Объемы выполняемых услуг.

Годовой объем услуг:

№	Тип огнетушителя*	Количество огнетушителей, шт.
<b>Центральный регион</b>		
1	ОП-4	30
2	ОУ-3	40
3	ОУ-5	40
4	ОУ-40	2
5	ОП-50	4
6	ОП-5	16
7	ОП-8	4
8	ОП-2	17
<b>Галичский регион</b>		
1	ОУ-5	55
2	ОП-5	15
3	ОП-2	18
<b>Нейский регион</b>		
1	ОП-4	2
2	ОУ-3	49
3	ОУ-5	49
4	ОП-5	4
<b>Шарьинский регион</b>		
1	ОУ-5	10
2	ОУ-3	4
3	ОУ-2	8
4	ОП-5	43
5	ОП-4	10
6	ОП-2	44

\*- 1) для углекислотных огнетушителей (ОУ) в качестве огнетушащего вещества (ОТВ) применять двуокись углерода ( $\text{CO}_2$ ), для тушения классов пожаров - АВСЕ.

2) для порошковых огнетушителей (ОП) в качестве ОТВ применять огнетушащий порошок общего назначения (на основе солей Na), для тушения классов пожаров - АВСЕ.

### 4. Основные требования к выполнению услуг.

4.1 Исполнитель осуществляет услуги своим оборудованием и силами собственного персонала.

4.2 Исполнитель ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода комплекса услуг. Подготавливает сметную документацию, акты выполненных услуг.

4.3 В оговоренное время Исполнитель передает Заказчику подготовленную документацию, поверенные и заправленные огнетушители, а также огнетушители не пригодные к дальнейшей эксплуатации.



4.4 У каждого огнетушителя, прошедшего испытания и перезарядку, запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

4.5 Опломбирование огнетушителя осуществляется специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

4.6 На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;
- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

### **5. Правила контроля и приемки услуг.**

5.1 Заказчик (субподрядная организация, привлеченная Заказчиком) проводит входной контроль принятым от Исполнителя огнетушителям.

5.2 При положительном результате входного контроля, Заказчик осуществляет оплату согласно предоставленной сметы в сроки оговоренные в договоре между Заказчиком и Исполнителем.

5.3 В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Исполнитель обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

5.4 В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по проведению комплекса услуг с огнетушителями Заказчика, Заказчик проводит действия по расторжению отношений с Исполнителем.

### **6. Требуемые сроки выполнения услуг.**

6.1 Комплекс услуг с огнетушителями Заказчика осуществлять по мере поступления их на территорию Исполнителя.

6.2 Временная продолжительность комплекса услуг зависит от количества полученных огнетушителей от Заказчика, но не более 1 месяца с момента получения огнетушителей Исполнителем.

### **7. Оплата и финансирование.**

Безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных услуг.

### **8. Гарантии исполнителя.**

Исполнитель должен гарантировать соответствие выполняемых услуг требованиям НТД в течение не менее 5 лет с момента подписания Исполнителем и Заказчиком акта выполненных услуг.

Начальник УПБиПК

Техническое задание составил:  
ведущий инженер УПБиПК

Головинов Д.В.  
396-081



В.А. Карпачев

Д.В. Головинов