

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 04 » 06 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4064751

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ
для присоединения *гаража (Бочаров Николай Егорович)*, расположенного по адресу: *Липец-
кая обл., Воловский район, с. Набережное, кадастровый номер земельного участка:
48:01:0770320:13 (12,5 кВт, 380/220 В, категория надежности 3).*

Основание: во исполнение решения Протокола от 31.05.2016 г №19-ВКС/ЦА; уточнение объе-
ма строительства электросетевых объектов.

Внести следующие изменения в текст технического задания №4064751 от 14.11.2014 г.:

Состав работ пункта 1 изложить в следующей редакции:

Техническое перевооружение и реконструкция:

- в ТП №В-308/40 кВА заменить существующий трансформатор на трансформатор мощностью 63 кВА (инв. №20961).

Состав работ п.1.1 изложить в следующей редакции:

- корректировка проекта №ЭП-2015-179;
- согласование проектно-сметной документации с заинтересованными организациями, надзор-
ными органами, филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- согласование проектно-сметной документации с Заявителем технологического присоеди-
нения, учитывая соответствие проектных решений, принимаемых в рамках данного проекта и
проекта Заявителя;
- производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования);
- производство пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию.

Остальные пункты технического задания №4064751 от 14.11.2014 г. остаются без изменений.

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Серёдкин