

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора - главный
инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»


С.А. Решетников
« 17 » апреля 2020 г.

Техническое задание

на поставку вентилей муфтовых для
филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго».

1. Общие положения.

1.1. Вентиль муфтовый 1563р DN50 PN16 предназначен для использования в качестве запорного устройства для пожарных трубопроводов.

2. Технические требования.

№ п/п	Наименование параметров	Технические требования
1.	Наименование и тип.	Вентиль муфтовый 1563р DN50 PN16
2.	Область применения и назначения.	Предназначен для использования в качестве запорного устройства для пожарных трубопроводов
3.	Наличие сертификации.	Российская сертификация.
5.	Технические данные: - диаметр, мм	DN50
	- материал	Латунь
	- рабочее давление, МПа	1,6
	- способ крепления	муфтовый, ВР-ВР трубная резьба
	- управление	ручное (маховик)
	- диапазон рабочих температур, °C	0...+50
6.	Гарантийный срок эксплуатации: - от даты ввода в эксплуатацию	2 года.
7.	Количество	7
8.	Адрес поставки	Товар доставляется Покупателю грузоперевозчиком по адресу: 308023 г. Белгорода, пер. 5-й Заводской, д.17, за счет средств Поставщика
9.	Срок поставки	В течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

Начальник СПК УПБ и ПК



Ю.И. Бондарев