

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Р.В. Трубин

« 05 » 03 2015г.

**Техническое задание
на закупку кошмы противопожарной асбестовой**

1. Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит закупку противопожарного оборудования (кошма противопожарная асбестовая) для обеспечения пожарной безопасности на объектах филиала.

Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Марка	Количество, шт.	Точка поставки	Срок поставки*
«Ярэнерго»	Кошма противопожарная асбестовая 1,5x2м	8	150003, г.Ярославль, ул.Северная подстанция, д.9	30

* в календарных днях, с момента заявки от филиала.

3. Технические требования.

3.1. Кошма противопожарная асбестовая для использования в качестве первичного средства тушения локальных очагов возгораний при пожарах класса «А» (пожары твердых горючих веществ и материалов), «В» (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), «С» (пожары газов), «Е» (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением) в производственных и бытовых условиях. Полотно должно быть выполнено в виде прямоугольного отрезка термостойкой ткани размером не менее 1,5x2 м, сложенное в укладку и помещенное в водонепроницаемый закрывающийся футляр (чехол, упаковку), позволяющий быстро применить это средство в случае пожара. Полотно не должно содержать канцерогенных, вредных для здоровья, асbestовых волокон, не должно иметь электропроводимость, не должно иметь усадку под воздействием температур, должно быть устойчиво к агрессивным средам, износостойко. Температурный режим до +300°C.

3.2. Размер полотна, м: 1,5x2,5.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода объекта в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода оборудования из строя Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка требуемого оборудования должна быть выполнена согласно графику, указанному в договоре поставки.

Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

6. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование поставляемого оборудования с Покупателем в сроки, согласованные с Покупателем, без изменения стоимости поставляемого оборудования.

С оборудованием поставляется весь необходимый пакет документов: сертификат (или письмо о не вхождении в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации), паспорт и инструкция по эксплуатации.

7. Правила приемки оборудования.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика, при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник УПБиПК

Исп.: Гаврилова С.Ю.
Тел.: 78-11-90

О.М. Лазаев