

**Утверждаю:**Первый заместитель директора  
– главный инженер филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»\_\_\_\_\_  
Е.А. Смирнов

« 18 » февраля 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на услуги по испытанию противопожарного водопровода****1. Общая часть.**

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» производит закупку услуг по испытанию противопожарного водопровода.

1.2. Закупка производится на основании п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

1.3. Исполнитель определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на предоставление данного вида услуг.

1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.5. Все необходимое оборудование и материалы для выполнения работ поставляются Исполнителем.

**2. Технические требования.**

Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний;

- НПБ 151-2000. Нормы пожарной безопасности шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний (в ред. Приказа ГУГПС МВД РФ от 20.12.2001г. №83);

- ГОСТ Р 53279-2009. Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;

- СП 10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (в ред. Изменения №1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010г. №641);

- СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (в ред. Изменения №1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010г. №640).



### 3. Предмет закупочной процедуры.

Выполнение услуг по испытанию противопожарного водопровода должно быть произведено в объемах, согласно приложению к ТЗ, на объектах перечисленных ниже:

| Структурное подразделение | Адрес   | Противопожарные водопроводы |
|---------------------------|---|-----------------------------|
|                           |   | ПК, шт                      |
| Исполнительный аппарат    | г. Кострома, проспект Мира, д. 53, ул. Терешковой, д. 80а | 12<br>4                     |
| Городской РЭС             | г. Кострома, ул. Катушечная, д. 157                       | 32                          |
| Волгореченский РЭС        | г. Волгореченск, ул. Промышленная, д. 3                   | 4                           |
| Островский РЭС            | п. Островское, ул. Заовражная, д. 31                      | 4                           |
| Галичский РЭС             | г. Галич, ул. Энергетиков, д. 9                           | 5                           |
| Солигаличский РЭС         | г. Солигалич, ул. Энергетиков, д. 2                       | 2                           |
| Нейский РЭС               | г. Ней, ул. Энергетиков, д. 11                            | 6                           |
| Парфеньевский РЭС         | с. Парфеньево, ул. Кирпичная, д. 1а                       | 3                           |
| Кадынский РЭС             | пос. Кадый, ул. Энергетиков, д. 1                         | 6                           |
| Мантуровский РЭС          | г. Мантурово, ул. Костромская, д. 34б                     | 3                           |
| Шарьинский РЭС            | пос. Ветлужский, ул. Подстанция-110, д. 1а,               | 7                           |
|                           | г. Шарья, ул. Адмирала, д. 15                             | 2                           |
| Рождественский РЭС        | д. Козиониха, д. 75                                       | 8                           |
| Октябрьский РЭС           | с. Боговарово, ул. Победы, д. 16а                         | 1                           |
| <b>ИТОГО</b>              |   | <b>99</b>                   |

### 4. Требования к Исполнителю.

Исполнитель услуг для участия в закупочной процедуре обязан предоставить документальные свидетельства по следующим позициям:

4.1. Наличие лицензии на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности в соответствии с п. 15, ст. 12 Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011.

4.2. Опыт выполнения работ в соответствии с предметом закупочной процедуры (п. 1.1 ТЗ) не менее 3 лет.

4.3. Наличие в распоряжении парка исправного автотранспорта, инструмента и оборудования, а также штатной численности персонала, аттестованного для работ, квалифицированных рабочих, специалистов и руководителей, необходимых и достаточных для своевременного выполнения в полном объеме требуемых работ.

4.4. Наличие документов, подтверждающих положительную оценку деятельности (репутацию).

4.5. Кроме того, организация Исполнителя услуг должна удовлетворять следующим требованиям:

4.5.1. Не находиться в процессе реорганизации или ликвидации;

4.5.2. Ее организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ;

4.5.3. В отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

4.5.4. На ее имущество не наложен арест;

4.5.5. Экономическая деятельность не должна быть приостановлена;



4.5.6. Не должна иметь убытки за последний заверченный финансовый год и квартал.

## **5. Требования к предоставлению услуг.**

5.1. Услуги предоставляются в соответствии с требованиями НТД (п.2 ТЗ), в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и представлением результата предоставленных услуг Заказчику. Изменение сроков и объемов предоставленных услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Исполнителем только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Исполнитель закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

## **6. Правила контроля и приемки услуг.**

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Исполнителем плана выполнения услуг и их качества.

6.2. Обнаруженные при приемке услуг отступления и замечания исполнитель устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

6.3. Исполнитель обязан представить Заказчику протокол испытаний по каждому пожарному крану.

## **7. Дополнительные / особые условия выполнения услуг.**

Перед выполнением услуг Исполнитель должен не менее чем за 72 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению услуг на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Исполнитель должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

## **8. Сроки выполнения услуг.**

8.1. Исполнитель обязан осуществить выполнение услуг в сроки:

- в первом полугодии до 30.06.2016 года;
- во втором полугодии до 30.11.2016 года.

8.2. Сроком окончания предоставления услуг по испытанию пожарных кранов является дата получения и подписания Акта сдачи-приемки услуг.

## **9. Условия оплаты.**

9.1. Оплата услуг производится Заказчиком Исполнителю в следующем порядке:

- безналичным расчетом в течение тридцати календарных дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления счет-фактуры.

9.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9.3. В платежных документах НДС выделяется отдельной строкой.

Начальник УПБиПК



В.А. Карпачев

Головинов Д.В.  
(4942) 396-081