



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 29.08.2019

№ 0306-ИА-19

Дата подписания протокола: 29.08.2019

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на поставку ячейки КРУ 10кВ с вакуумными выключателями, камер КСО-393-031060 УЗ и камеры КСО-298-7.1ВВ-1000 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1409-р/з от 14.08.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0306-ИА-19 от 14.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.08.2019 года, на ЕЭТП www.roseltorg.ru: № 31908198134 от 14.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

1 907 400,00 (Один миллион девятьсот семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **381 480,00** (Триста восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек РФ; **2 288 880,00** (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки поставки товаров: в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии

Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Рыбников Д.А.	Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Начальник департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП www.roseltorg.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «АБ ЭНЕРГО» 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 2, тел. (3812) 40-80-18	1 907 397,00	2 288 876,40	23.08.2019 г. в 13 ч. 38 мин.
2.	ООО «Группа Компаний НЗО» 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 273, оф. 303, тел. (383) 374-44-75	1 900 000,00	2 280 000,00	23.08.2019 г. в 10 ч. 36 мин.
3.	ООО «КВАНТУМ ЭНЕРГО», 454106, г. Челябинск, пр-т Победы, д. 238, тел. (351) 225-24-36	1 767 500,00	2 121 000,00	21.08.2019 г. в 10 ч. 45 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявки на участие в Запросе цен:

На основании подпунктов (б, в) пункта 39.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «АБ ЭНЕРГО» 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 2, тел. (3812) 40-80-18, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

– в части несоответствия сроков выполнения поставок требованиям закупочной документации - пункт 10 Закупочной документации:

Требование Закупочной документации	Предложение Участника
В течение 30 календарных дней с момента заключения Договора	В соответствии с «Заявкой на поставку продукции»: начало выполнения поставок - с

	момента заключения Договора; окончание выполнения поставок - в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– в части несоответствия технических характеристик предлагаемой продукции требованиям Технического задания – пункт 6 Закупочной документации:

Требование Технического задания	Предложение Участника
Ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями	КРУ2-10
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 - 1	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 - 3
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже С - +55	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже С - +40
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже С – (-45)	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже С – (-25)
Требования к конструкции, изготовлению и материалам	
Цвет ячеек – RAL 7032	RAL 7035
Отметка от пола до проходных изоляторов (размер по оси проходных изоляторов) - 1236	1680
Требования к встроенному выключателю	
Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее: 50	25
Полное время отключения, с, не более: 55	60
Вид привода - электромагнитный	Пружинно-моторный
Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее: 31,5	25
Тип привода силового выключателя - электромагнитный	Пружинно-моторный

– в части отсутствия в «Техническом предложении» ряда технических характеристик предлагаемой продукции, указанных в Технических заданиях – подпункт (е) пункта 23 Закупочной документации:

Требование Технического задания	Предложение Участника
Камеры КСО-298-7.1ВВ-1000, КСО-393-031060 УЗ	Камеры КСО-202В, КСО-306
Продукция должна быть новой, ранее не использованной	Не указано
Ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями	КРУ2-10
Микропроцессорные устройства защиты в составе КРУ: - Функции терминалов защиты линий: согласно техническому заданию - Функции автоматики, выполняемые устройствами: согласно техническому заданию - Эксплуатационные возможности устройств защиты: согласно техническому заданию - Параметры микропроцессорных устройств защиты и автоматики: согласно техническому заданию	Не указано

Срок службы микропроцессорных устройств защиты и автоматики – не менее 12 лет	Не указано
Срок службы ячеек до среднего (капитального) ремонта – не менее 15 лет	Не указано

На основании подпункта (в) пункта 39.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Группа Компаний НЗО» 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 273, оф. 303, тел. (383) 374-44-75, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

– в части отсутствия указания количества предлагаемой продукции в «Сводной таблице стоимости поставок» по одной из позиций – пункт 8 Закупочной документации:

Требование Технического задания	Предложение Участника
Камеры КСО-393	Камеры КСО-393
Количество – 4 шт.	Не указано

- в части отсутствия указания в «Техническом предложении» всех технических характеристик предлагаемой продукции, указанных в технических заданиях - подпункт (е) пункта 23 Закупочной документации

Требование Технического задания	Предложение Участника
Камеры КСО-298-7.1ВВ-1000	Камеры КСО-298
Технические данные камер сборных одностороннего обслуживания - согласно Техническому заданию	Не указано
Камеры КСО-393-031060 УЗ	Камеры КСО-393
Технические данные камер сборных одностороннего обслуживания - согласно Техническому заданию	Не указано
Ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями	КРУ2-10
Технические данные ячеек 10 кВ - согласно Техническому заданию	Не указано

На основании подпунктов (б, в) пункта 39.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «КВАНТУМ ЭНЕРГО», 454106, г. Челябинск, пр-т Победы, д. 238, тел. (351) 225-24-36, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

– в части несоответствия технических характеристик предлагаемой продукции требованиям Технических заданий – пункт 6 Закупочной документации:

Требование Технического задания	Предложение Участника (согласно Техническому предложению)
Камеры КСО-298-7.1ВВ-1000, КСО-393-031060 УЗ, Ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями	Камеры КСО-298-04-УЗ, КСО-393-03-УЗ, КРУ-КЭ-10/1000УЗ
Срок службы – не менее 30 лет	не менее 25 лет
Ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями, Камеры КСО-298-7.1ВВ-1000	Ячейки КРУ-КЭ-10/1000УЗ, Камеры КСО-298-04-УЗ
Требования к встроенному выключателю	
Номинальный ток, А - 1000	630

– в части отсутствия в «Техническом предложении» ряда технических характеристик, указанных в Технических заданиях – подпункт (е) пункт 23 Закупочной документации:

Требование Технических заданий	Предложение Участника (согласно Техническому предложению)

Камера КСО-393-03-У3	КСО-393-03-У3
Ток электродинамической стойкости, кА, не менее - 41	Не указано
Ток термической стойкости, кА, не менее - 16	Не указано
Степень защиты по ГОСТ 14254	Не указано
Камера КСО-298-7.1ВВ-1000	КСО-298-7.1ВВ-1000
Ток электродинамической стойкости, кА, не менее - 51	Не указано
Ток термической стойкости, кА, не менее - 20	Не указано
Степень защиты по ГОСТ 14254	Не указано
Ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями	КРУ-КЭ-10/1000У3
Срок службы микропроцессорных устройств защиты и автоматики – не менее 12 лет	Не указано
Срок службы ячеек до среднего (капитального) ремонта – не менее 15 лет	Не указано
Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 – согласно техническому заданию	Не указано
Требования к изоляции - согласно техническому заданию	Не указано
Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам - согласно техническому заданию	Не указано
Требования к встроенному выключателю - согласно техническому заданию	Не указано
Требования к встроенным ограничителям перенапряжения - согласно техническому заданию	Не указано
Требования к релейной защите и автоматике Требования к встроенному выключателю - согласно техническому заданию	Не указано
Требования к учёту электроэнергии Требования к встроенному выключателю - согласно техническому заданию	Не указано
Требования по сертификации Требования к встроенному выключателю - согласно техническому заданию	Не указано
Микропроцессорные устройства защиты в составе КРУ: - Функции терминалов защиты линий: согласно техническому заданию - Функции автоматики, выполняемые устройствами: согласно техническому заданию - Эксплуатационные возможности устройств защиты: согласно техническому заданию - Параметры микропроцессорных устройств защиты и автоматики: согласно техническому заданию	Не указано

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 3 шт.

2. Признать запрос цен несостоявшимся в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого

стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Рыбников Д.А.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Солянин Р.В.

Горностаева Т.В.

**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908198134, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации
город федерального значения

«26» августа 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908198134 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Право заключения Договора на поставку ячейки КРУ 10кВ с вакуумными выключателями, камер КСО-393-031060 УЗ и камеры КСО-298-7.1ВВ-1000 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), лот 1: Поставка ячейки КРУ 10кВ с вакуумными выключателями, камер КСО-393-031060 УЗ и камеры КСО-298-7.1ВВ-1000 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

2. Начальная цена контракта:

2 288 880 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «14» августа 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (КОМИССИЯ ИА Скляров - Горностаева), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Председатель комиссии: Скляров Дмитрий Владимирович

Секретарь комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «26» августа 2019г. было подано 3 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации и заявки	Наименование участника	Предмет закупки	Ценовые предложения с НДС	Ценовые предложения без НДС	Сведения о цене договора
1	1	23.08.2019 10:36 (MSK +03:00)	ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "НЗО" ИНН/КПП 5406977491/5402010 01 Юридический адрес: 630111, Российская Федерация, Новосибирская	Поставка ячейки КРУ 10кВ с вакуумными выключателями, камер КСО-393-031060 УЗ и камеры КСО-298-7.1ВВ-1000 для нужд ПАО	2280000.00	1900000.00	-

			область, Новосибирск, Кропоткина, дом 273, офис 303	«МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)			
2	2	21.08.2019 10:45 (MSK +03:00)	ООО "КВАНТУМ ЭНЕРГО" ИНН/КПП 7448200380/7448010 01 Юридический адрес: 454106, Российская Федерация, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ ПОБЕДЫ, ДОМ 238, НЕЖ.ПОМ 11	Поставка ячейки КРУ 10кВ с вакуумными выключателями, камер КСО-393-031060 УЗ и камеры КСО-298-7.1ВВ-10 00 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)	2121000.00	1767500.00	-
3	3	23.08.2019 13:38 (MSK +03:00)	ООО "АБ ЭНЕРГО" ИНН/КПП 5501230170/5503010 01 Юридический адрес: 644043, Российская Федерация, ОБЛ ОМСКАЯ55, Г ОМСК, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 8, КОРПУС 2,	Поставка ячейки КРУ 10кВ с вакуумными выключателями, камер КСО-393-031060 УЗ и камеры КСО-298-7.1ВВ-10 00 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)	2288876.40	1907397.00	-

6.1. В части наличия предоставленных документов в составе заявок:
 \${applied_documents_table}

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»:
<https://rosseti.roseltorg.ru/>.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии
 Секретарь комиссии



Скляров Дмитрий Владимирович
 Горностаева Татьяна Валентиновна