

Номер ТЗ	310В
Номер материала SAP	2269529

УТВЕРЖДАЮ"
 Первый заместитель директора –
 главный инженер филиала
 ОАО «МРСК Центра»-
 «Костромаэнерго»
 Е.А. Смирнов
 «12» февраль 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дальномера лазерного. Лот № 310В

1. Технические требования к продукции.

Технические данные дальномера должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

Наименование дальномера	Технические требования и характеристики дальномера
Тип	Лазерный
Дальность измерения	250 метров
Количество точек начала отчета	4
Погрешность ±	1 мм
Класс лазера	2
Тип лазера	635 нм, <мВт
Длина волны	635 нм
Резьба под штатив	1/4
Питание	4AAA 1.5В
Использование	Профессиональное
Комплектация	4 батареи 1.5В LR03 (AAA), петля для переноски, сертификат изготовителя, чехол
Габариты прибора	120*66*37 мм
Вес	240 гр
Продолжительность работы	5 часов
Время измерения	0,5-4 сек
Подсветка дисплея	+
Встроенный прицел	+
Рабочая температура	-10 - +50 С
Относительная влажность воздуха	90%
Степень защиты	1P54 (защита от пыли и брызг воды)

2. Общие требования.

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новым и ранее не использованным.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат/свидетельство об утверждении типа СИ и отметку о проведении первичной/ заводской поверки. Давность первичной/ заводской поверки не должна превышать (на момент закупки) 6 месяцев, при этом межповерочный интервал должен составлять не менее 1 года.
- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р»;
- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;
- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов».

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяца.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ОАО «МРСК Центра».

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антакоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

5. Правила приемки продукции.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляется представителями филиала ОАО «МРСК Центра».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

6. Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации».

Маркировка приборов должна соответствовать требованиям ГОСТ (для конкретного типа номенклатуры).

Маркировка приборов производится непосредственно на изделии.

Маркировка приборов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении приборов в режимах и условиях, установленных ГОСТ и стандартами или техническими условиями на приборы конкретных серий и типов.

По всем видам приборов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 -89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт СИ;
- свидетельство о поверке или клеймо поверителя в паспорте СИ;
- руководство по эксплуатации СИ;
- методику поверки СИ;

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации – начальник ЦУПА

А.Н.Мелузов

Чел. УРС