

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

Истомин В.И.
«19» 05 2023 г.

Техническое задание

на поставку раструбов к углекислотным огнетушителям ОУ-3 и ОУ-5, порошковым огнетушителям ОП-4 и ОП-5 для филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго»

1. Общие положения.

2. Раструб применяется в составе огнетушителя и предназначен для распыления огнетушащего вещества (далее - ОТВ).

3. Раструбы должны соответствовать требованиям "ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.10.2001 N 435-ст).

4. В комплект поставки раструбов к порошковым и углекислотным огнетушителям с массой ОТВ более 3 кг должен входить гибкий шланг длиной не менее 400 мм. (применительно к раструбам огнетушителей ОУ-5, ОП-4, ОП-5).

5. Конструкция крепления раструба к головке углекислотного огнетушителя (без шланга) должна обеспечивать возможность его установки и надежной фиксации в удобном для оператора положении, это положение раструба не должно самопроизвольно изменяться при выпуске заряда из огнетушителя (применительно к раструбу огнетушителя ОУ-3).

6. Раструб углекислотного огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку или изоляцию для защиты руки оператора от переохлаждения.

7. Каждый раструб должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Допускается упаковка раструба в оберточную бумагу и (или) полиэтиленовую пленку с последующей упаковкой в гофроящик или другую тару; количество раструбов определяется вместимостью тары. Упаковка должна сохраняться в процессе перевозки и хранения и предохранять от возможных повреждений.

8. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев со дня изготовления.

9. Технические требования.

№ п/п	Наименование параметров	Технические требования
1.	Наименование и тип.	Раструбы к огнетушителям ОУ-3, ОУ-5, ОП-4, ОП-5.
2.	Область применения и назначения.	Применяется как первичное средство пожаротушения, для комплектации огнетушителей.

3.	Наличие сертификации.	Российская сертификация.
4.	ГОСТ или ТУ, нормативные документы.	ГОСТ Р 51057-2001, ТУ 4854-003-61192961-2010.
	Технические данные:	
	- наличие гибкого шланга	Раструбы для ОУ-5, ОП-4, ОП-5 должны быть укомплектованы гибким шлангом длиной не менее 400 мм.
5.	- диапазон рабочих температур, °С	-40...+50
	- конструкция раструба	Раструб с выкидной трубкой (для ОУ-3).
6.	Наличие заводской упаковки.	Да.
7.	Гарантийный срок эксплуатации:	
	- от даты ввода в эксплуатацию	2 года.
	Количество раструбов, шт.:	
	для ОУ-3	50
8.	для ОУ-5	35
	для ОП-4	34
	для ОП-5	35
9.	Адрес поставки	Товар доставляется Покупателю по адресу: 305527, Курская обл., Курский р-н, д. Ворошнево, за счет средств Поставщика.
10.	Срок поставки	Начало - с момента подписания договора, окончание - в течении 40 дней с момента подписания договора.

Начальник СПК УПБ и ПК



Локтионов М.Е.